

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 20.01.2023 по 28.01.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ЦТП-22 З:ул. Гвардейская 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52.	Ремонтные работы в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.01.2023г. 08.55	20.01.2023г. 15.10	6:15	Включено ГВС
2	Котельная № 11 :пр.Магистральный 14	Замена трехходового клапана	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.01.2023г. 08.45	20.01.2023г. 14.30	5:45	Включено отопление
3	ул. Юности 19	Подключение обратного трубопровода ГВС			20.01.2023г. 09.00	20.01.2023г. 15.05	6:05	Включено ГВС
4	ул. Краснодонская 39	Подключение дренажа на трубопроводе ГВС			20.01.2023г. 09.15	20.01.2023г. 10.25	1:10	Включено ГВС
5	ул. Юности 18/1,18/2, ул. Краснодонская 35,37,39	Подключение дренажа на трубопроводе ГВС			20.01.2023г. 09.45	20.01.2023г. 10.25	0:40	Включено ГВС
6	ул. Нахимова 76,78	Котельная № 8	Остановка котельного оборудования	Мигание эл.энергии	20.01.2023г. 20.35	20.01.2023г. 21.05	0:30	Включено отопление и ГВС
7	ул.К.Либкнехта 377 а,б	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.01.2023г. 09:00	20.01.2023г. 11:15	2:15	Включено ГВС
8	ул.Юности 36	Батарея в кв.62	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.01.2023г. 09:30	20.01.2023г. 11:30	2:00	Включено отопление
9	ул.К.Маркса 120 (1эл.уз.)	Стояк отопления в кв.47	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.01.2023г. 09:30	20.01.2023г. 11:00	1:30	Включено отопление
10	пер.Западный 17/4 (2 эл.уз)	Батарея в кв.146	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.01.2023г. 11:30	20.01.2023г. 13:00	1:30	Включено отопление
11	пер.Чкалова 47/3	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.01.2023г. 12:00	20.01.2023г. 14:00	2:00	Включено ГВС
12	ул.Краснодон. 66 кв.133 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.01.2023г. 01:30	23.01.2023г. 14.30	71:20	Включено ГВС
13	ЦТП-22 З:ул. Гвардейская 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52.	Водопровод до подогревателя ГВС в ЦТП (замена)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.2023г. 08.20	23.01.2023г. 15.20	7:00	Включено ГВС
14	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 4	По заявке кв.4	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.01.2023г. 08.50	23.01.2023г. 15.00	6:10	Включено ГВС

15	пгт.Новотираспольский ЦТП-30 З	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.2023г. 09.05	23.01.2023г. 11.00	1:55	Включено ГВС
16	пгт.Новотираспольский ул.Негруци 40	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.2023г. 09.05	23.01.2023г. 12.00	2:55	Включено ГВС
17	ЦТП-27 Ц :ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73, ул. К.Маркса 93. ул. Котовского 29.	Водопровод до подогревателя ГВС в ЦТП (свищ)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.2023г. 13.10	23.01.2023г. 13.40	0:30	Включено ГВС
18	ул.25 Октября 116	Прочистка сопла			23.01.2023г. 13.25	23.01.2023г. 15.40	2:15	Включено отопление
19	ул.Восстания 59,59А з/дом	Батарея в кв10	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.2023г. 18.15	23.01.2023г. 20.50	2:35	Включено отопление
20	ул.Комсомольская 18 кв.56	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.01.2023г. 09:00	23.01.2023г. 13:00	4:00	Включено ГВС
21	ул.Мира 12 кв.3 з/дом	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.01.2023г. 08:30	23.01.2023г. 11:00	2:30	Включено отопление
22	ул.Юности 17/2 кв.59 з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.01.2023г. 10:00	23.01.2023г. 13:00	3:00	Включено ГВС
23	ул.Свердлова 87 кв.48 з/дом	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.01.2023г. 08:30	23.01.2023г. 10:30	2:00	Включено отопление
24	пер.Западный 17/4 тех.этаж з/подъезд	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.01.2023г. 08:30	23.01.2023г. 10:30	2:00	Включено ГВС
25	пер.Западный 15/1 подвал з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.01.2023г. 10:00	23.01.2023г. 10:30	0:30	Включено ГВС
26	ЦТП-6 С :ул. Федыко 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 08.20	24.01.2023г. 14.30	6:10	Включено ГВС
27	ЦТП-4 С :ул. Федыко 13, 15 ,17,пер. Раевского 10,ул. Правды 2, 4, 6. ул. К.Либкнехта 132, 134, 136, 137А, 138, 140, 142, 144А, 146	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 08.20	24.01.2023г. 12.20	4:00	Включено ГВС
28	ул.Федыко 13,15,17,32,34,36	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 08.20	24.01.2023г. 12.20	4:00	Включено отопление
29	ул.Свердлова 74 (2 эл.уз.)	Прочистка сопла			24.01.2023г. 09.00	24.01.2023г. 09.45	0:45	Включено отопление
30	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62, 62А, 62Б, 64, 66. ул. Сакриера 57Б	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 09.00	24.01.2023г. 12.00	3:00	Включено ГВС
31	ул.Мира 34	Прочистка сопла			24.01.2023г. 09.35	24.01.2023г. 13.50	4:15	Включено отопление
32	ул.Краснодонская 36/1 (1 эл.уз.)	Прочистка сопла			24.01.2023г. 13.40	24.01.2023г. 15.55	2:15	Включено отопление
33	ул.9 Января 63 блок В	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.01.2023г. 09.00	24.01.2023г. 12.00	3:00	Включено ГВС

34	ул.Юности 19	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.01.2023г. 09.00	24.01.2023г. 10.30	1:30	Включено ГВС
35	ул.Гвардейская 29	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.01.2023г. 09.00	24.01.2023г. 14.00	5:00	Включено ГВС
36	ул.Котовского 38 (1 эл.уз.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.01.2023г. 09.30	24.01.2023г. 14.00	4:30	Включено отопление
37	ЦТП-3/4 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4,70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7,ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.01.2023г. 08.35	25.01.2023г. 09.20	0:55	Включено ГВС
38	ул.Свердлова 85,87,пер.Труда 1,3	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.01.2023г. 08.30	25.01.2023г. 16.10	7:40	Включено отопление
39	Котельная №12: пр.Магистральный 12	Ложное срабатывание автоматики безопасности			26.01.2023г. 01.45	26.01.2023г. 02.25	0:40	Включено отопление
40	ул.К.Либкнехта 205/3 кв.48	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.01.2023г. 11:00	25.01.2023г. 11:45	0:45	Включено ГВС
41	пер.Чкалова 47 кв.72	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.01.2023г. 09:00	25.01.2023г. 14:30	5:30	Включено ГВС
42	ул.Манойлова 18 з/дом	трубопровод ГВС течь в подвале	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.01.2023г. 09:00	25.01.2023г. 09:30	0:30	Включено ГВС
43	ул.К.Маркса 147 кв.27 з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.01.2023г. 09:30	25.01.2023г. 11:00	1:30	Включено ГВС
44	ул.Мира 50/33 кв.53 з/стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.01.2023г. 17:00	26.01.2023г. 14.00	21:00	Включено ГВС
45	ЦТП-1 ОК :ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14.	Водопровод в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.01.2023г. 08.20	26.01.2023г. 15.15	6:55	Включено ГВС
46	ул.Одесская 141	Трубопровод отопления и ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.01.2023г. 08.30	26.01.2023г. 18.10	9:40	Включено ГВС и отопление
47	ул.Комсомольская 18	По заявке кв.48	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2023г. 08.50	26.01.2023г. 10.50	2:00	Включено ГВС
48	ул.Каховская 4	По заявке кв.8	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2023г. 08.50	26.01.2023г. 13.50	5:00	Включено ГВС
49	ул.К.Маркса 151/153	Прочистка сопла			26.01.2023г. 08.30	26.01.2023г. 14.40	6:10	Включено отопление
50	ул.К.Либкнехта 296,ул.Ленина 34	Замена запорной арматуры			26.01.2023г. 09.20	26.01.2023г. 10.00	0:40	Включено отопление

51	ул.Краснодонская 52 (3,4,5 подъезды)	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.01.2023г. 09.25	26.01.2023г. 10.00	0:35	Включено ГВС
52	пер.Западный 19/2	По заявке кв.79	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2023г. 09.00	26.01.2023г. 11.00	2:00	Включено ГВС
53	пер.Западный 15/1 кв.44	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.01.2023г. 09.00	26.01.2023г. 13.00	4:00	Включено ГВС
54	пер.Труда 1	По заявке кв.14	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.01.2023г. 14.30	26.01.2023г. 15.40	1:10	Включено отопление
55	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Ошибка : "авария котла" на блоке управления			26.01.2023г. 23.00	26.01.2023г. 23.30	0:30	Включено отопление и ГВС
56	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Ошибка : "авария котла" на блоке управления			27.01.2023г. 01.20	27.01.2023г. 01.45	0:25	Включено отопление и ГВС
57	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Ошибка : "авария котла" на блоке управления			27.01.2023г. 05.00	27.01.2023г. 05.30	0:30	Включено отопление и ГВС
58	Котельная ВГ-1 : блок №4	Утечка во внутренней системе отопления			26.01.2023г. 22.40	27.01.2023г. 00.05	1:25	Включено отопление и ГВС
59	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Ошибка : "авария котла" на блоке управления			27.01.2023г. 07.30	27.01.2023г. 09.10	1:40	Включено отопление и ГВС
60	ул.К.Маркса 169 кв.77 ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2023г. 09.30	26.01.2023г. 14.20	4:50	Включено ГВС
61	п.Чкалова 47/3 кв.41	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2023г. 10.00	26.01.2023г. 13.30	4:30	Включено ГВС
62	ул.Краснодонская 72 кв.23 ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2023г. 15.40	27.01.2023г. 10.40	19:00	Включено ГВС
63	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33. ул. К.Либкнехта 294, 379. ул. Советская 124, 135. ул. Манойлова 54.	Подключение дренажа на трубопроводе ГВС			27.01.2023г. 08.20	27.01.2023г. 09.05	0:45	Включено ГВС
64	ул.Чкалова 50,54	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.01.2023г. 08.35	27.01.2023г. 13.20	4:45	Включено ГВС
65	Котельная № 9 : техникум	Плановое отключение по заявке ООО "Тираспольтрансгаз"			27.01.2023г. 08.35	27.01.2023г. 10.00	1:25	Включено отопление

66	Котельная № 10 : институт	Плановое отключение по заявке ООО"Тираспольтрансгаз "			27.01.2023г. 08.35	27.01.2023г. 11.05	2:30	Включено отопление
67	Котельная № 11 пр.Магистральный 14	Плановое отключение по заявке ООО"Тираспольтрансгаз "			27.01.2023г. 09.10	27.01.2023г. 10.55	1:45	Включено ГВС и отопление
68	Котельная № 12: пр.Магистральный 12	Плановое отключение по заявке ООО"Тираспольтрансгаз "			27.01.2023г. 09.00	27.01.2023г. 10.30	1:30	Включено ГВС и отопление
69	ул.Свердлова 92	Прочистка сопла			27.01.2023г. 08.50	27.01.2023г. 12.00	3:10	Включено отопление
70	ул.Текстильщиков 42 (1 эл.уз.)	Ремонтные работы в кв.411	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.01.2023г. 09.30	27.01.2023г. 13.00	3:30	Включено отопление
71	ул.Свердлова 92	Прочистка сопла			27.01.2023г. 15.10	27.01.2023г. 16.25	1:15	Включено отопление
72	ул.Космонавтов 65 кв68 подъезд	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.01.2023г. 09.00	27.01.2023г. 15.30	6:30	Включено ГВС
73	ул.9 Января 61 кв.117 э.у.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.01.2023г. 22.15	27.01.2023г. 23.15	1:00	Включено отопление
г. Днестровск								
1	ул.Котовского 15	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 08.00	24.01.2023г. 15.00	7:00	Включено отопление и ГВС
2	ул.Первомайская 7	Трубопровод отопления в подвале	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 09.40	24.01.2023г. 11.00	1:20	Включено отопление
3	ул.Котовского 15	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.01.2023г. 09.10	25.01.2023г. 15.15	6:05	Включено отопление
4	ул.Котовского 47 (3,4 подъезды)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.01.2023г. 10.00	26.01.2023г. 11.00	1:00	Включено отопление
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	ул.Комсомольская 82	Батарея в кв. 1	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.01.2023г. 13.50	23.01.2023г. 16.45	2:55	Включено отопление
Слободзейский район								
1	с.Фрунзе МДОУ "Вишенка", СВА, Администрация, средняя образовательная школа, ООО "Агромир", Магазин ИП ЗИЕР, бытовые потребители ул. 60 лет Октября, 1,2,3,4,5,6,7	Котельная, ул. 60 лет Октября	Остановка котельного оборудования	отключение электроэнергии	22.01.2023г. 02.00	22.01.2023г. 07.15	5:15	Включено отопление
2	с.Фрунзе МДОУ "Вишенка", СВА, Администрация, средняя образовательная школа, ООО "Агромир", Магазин ИП ЗИЕР, бытовые потребители ул. 60 лет Октября, 1,2,3,4,5,6,7	Котельная, ул. 60 лет Октября	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	23.01.2023г. 13.17	23.01.2023г. 14.00	0:43	Включено отопление

3	с.Фрунзе МДОУ "Вишенка", СВА, Администрация, средняя образовательная школа, ООО "Агромир", Магазин ИП ЗИЕР, бытовые потребители ул. 60 лет Октября, 1,2,3,4,5,6,7	Котельная, ул. 60 лет Октября	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	24.01.2023г. 13.30	24.01.2023г. 15.00	1:30	Включено отопление
4	п.Краснос, ул.Рабочая 6	Трубопровод отопления в подвале	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 11.40	24.01.2023г. 16.00	4:20	Включено отопление
5	Отделение связи,администрация,СВА,ДЮСШ №4, СОШ №2,№3, ДК	Котельная с.Чобручи мигание эл.энергии			26.01.2023г. 09.40	26.01.2023г. 09.45	0:05	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.Мира 20	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.01.2023г. 10.00	24.01.2023г. 12.50	2:50	Включено ГВС
Григориопольский район								
1	Д/сад	Котельная с.Бычок адресная программа			25.01.2023г. 08.15	25.01.2023г. 17.30	9:15	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Вальченко,д.59 кв.15	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	21.01.23г. 04-40	21.01.23г. 09-50	5:10	Устранено
2	ул. Вальченко,д.31 кв.38	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	21.01.23г. 10-02	21.01.23г. 19-00	8:58	Устранено
3	ул.Юбилейная,д.57 кв.29	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	21.01.23г. 10-19	21.01.23г. 12-20	1:59	Устранено
4	ул.Вальченко,д.9 кв.89	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	22.01.23г. 15-17	22.01.23г. 15-37	0:20	Устранено
5	ул.Гвардейская,4 Дет.сад № 4	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	23.01.23г. 07-01	23.01.23г. 08-50	1:50	Устранено
6	ул.Гвардейская,д.98 кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля на разводке	Коррозия металла в связи с износом	23.01.23г. 11-44	23.01.23г. 14-40	2:56	Устранено
7	ул.Кирова, д.103 кв.30	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.01.23г. 12-37	23.01.23г. 15-50	3:13	Устранено
8	ул.Севастопольская, д.28 кв.32	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.01.23г. 13-12	23.01.23г. 15-00	1:48	Устранено
9	ул.Юбилейная, спорткомплекс	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	23.01.23г. 14-10	23.01.23г. 15-20	1:10	Устранено
10	ул. Свердлова,д.36"б" кв.65	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления (полипропилен)	Износ материала	23.01.23г. 15-34	23.01.23г. 16-30	0:56	Устранено
11	ул.Кирова, 134 (школа № 6)	Лежак отопления	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	23.01.23г. 16-30	23.01.23г. 19-10	2:40	Устранено
12	ул.Кирова,112 а	ЦТП № 6	Течь водовода	Коррозия металла в связи с износом	24.01.23 8:30	24.01.23 11:15	2:45	Устранено
13	ул.Гвардейская,4 Дет.сад № 4	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	24.01.23 10:45	24.01.23 11:38	0:53	Устранено
14	ул.Вальченко,д.21	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.01.23 13:53	24.01.23 16:33	2:40	Устранено

15	пр.Победы,д.21 кв.53	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ металлопластика	24.01.23г. 08-55	26.01.23 8-30	48.00	Устранено	
16	ул.Кирова,д.90 кв.122	Стояк отопления в квартире	Течь крана на батарее	Износ материала	25.01.23г. 09-30	25.01.23г. 11-30	2-00	Устранено	
17	ул.Кирова, гаражи Госадминистрации	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	25.01.23г. 09-35	25.01.23г. 11-35	2-00	Устранено	
18	ул. Победы, 36 кв.30	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.01.23г. 10-00	25.01.23г. 12-00	2-00	Устранено	
19	ул. Вальченко, 43 кв.108	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.01.23г. 12-30	25.01.23г. 17-00	4-30	Устранено	
20	ул.Гвардейская,16 Дет.сад №12	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	25.01.23г. 15-00	25.01.23г. 16-30	1-30	Устранено	
21	ул. Вальченко, 49 кв.124	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.01.23г. 15-20	25.01.23г. 16-00	0-40	Установили хомут	
22	МДОУ "Рыбницкий д/с №4 комбинированного вида" по ул. Гвардейской, 4	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	26.01.23г. 08-46	26.01.23г. 10-40	1-56	Устранено	
23	ул.Гвардейская,д.98	Стояк ГВС в подвале	Течь спусника	Износ материала	26.01.23г. 11-40	26.01.23г. 12-00	0-20	Устранено	
24	ул.Вершигоры,д.123 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	26.01.23г. 12-23	26.01.23г. 12-44	0-21	Устранено	
25	ул.Кирова,д.149 кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	26.01.23г. 17-05	26.01.23г. 19-25	2-20	Устранено	
26	ул.Куйбышева, д.22 подвал	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 8:30	27.01.23 10:00	1:30	Устранено	
27	ул.Кирова,д.105 кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 10:55	27.01.23 13:30	2:35	Устранено	
28	ул.Вальченко, д. 45 кв.97	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 17:29	на 28.01.23		Закрыт стояк. Ремонтные работы 28.01.2023г.	
Рыбницкий район									
1	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразов. школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	23.01.2023г. 08-00	23.01.2023г. 00	09-	1:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	26.01.23г. 02-50	26.01.23г. 05-25		2-35	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.01.23г. 14-00	26.01.23г. 15-27		1-27	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.01.23г. 14-00	26.01.23г. 14-40		0-40	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Ульма. МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9	Стояк отопления	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 9:25	27.01.23 11:00		1:35	Устранено
г. Дубоссары и Дубоссарский район									
г. Дубоссары									
1	ул. Ленина 243 от кот №4 "ПМК"	Внутриквартильная сеть отопления.	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.01.23г. 06-55	20.01.23г. 10-00		3:05	Устранено

2	г.Дубоссары,ул.Петровского,1а: ж/д № 91 по ул. Свердлова; № 1, 12 по ул. Петровского; № 2,18а по ул. Набатной	ЛГК № 9	Аварийное прекращение подачи ХВС	Авария на сетях ГУП "В и В"	23.01.2023г 10-00	23.01.2023г 13-00	3:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	г.Дубоссары,ул.Шевченко,4б: ж/д № 4, 4а по ул. Шевченко; ж/д № 61, 65 по ул. Свердлова	ЛГК № 10	Аварийное прекращение подачи ХВС	Авария на сетях ГУП "В и В"	23.01.2023г 10-00	23.01.2023г 13-00	3:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Дубоссарский район								
1	ул Набатная 18 а кв4 отЛГК № 9"Петровского"	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	26.01.23г. 09-10	26.01.23г. 12-00	2-50	Устранено
2	с.Гояны, ул.Молодежная 19 основная общеобразовательная молдавская школа	Лежак отопления в столовой	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 13:30	27.01.23 16:00	2:30	Устранено
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с.Кузьмин,ул. Солтыса,64/а: МОУ «Кузьминская общеобразовательная основная школа-детский сад»	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Сбой автоматики	21.01.23г. 08-30	21.01.23г. 10-05	1:35	Устранено
2	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ "Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая"; Семейная врачебная амбулатория по ул. Комарова, 70	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	25.01.23г. 09-00	25.01.23г. 16-00	7-00	Возобновлена подача тепловой энергии