

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 14.01.2023 по 20.01.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	Ремонтные работы в ЦТП	Чистка подогревателя ГВС	длительная эксплуатация	14.01.2023г. 08.25	14.01.2023г. 13.40	5:15	Включено ГВС
2	ул.Краснодонская 36/7 ( 2 эл.уз.)	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.01.2023г. 08.50	14.01.2023г. 12.00	3:10	Включено отопление
3	ул.Краснодонская 36/9	Стояк отопления в кв.318	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.01.2023г. 13.10	14.01.2023г. 14.55	1:45	Включено отопление
4	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.01.2023г. 08.00	15.01.2023г. 09.40	1:40	Включено ГВС, работы проводило ГУП "ВиВ"
5	ул.Луначарского 31	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.01.2023г. 13.30	14.01.2023г. 14.20	0:50	Включено ГВС
6	ЦТП-30 Ц :ул. Ленина 7, 9, ул. Восстания 46, 63, ул. Манойлова 18. ул. Горького 37.	Ремонтные работы в ЦТП	Чистка подогревателя ГВС	длительная эксплуатация	16.01.2023г. 08.30	16.01.2023г. 17.00	8:30	Включено ГВС
7	ул.К.Либкнехта 130	Ремонтные работы в кв.5, кв.26	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 08.30	16.01.2023г. 14.20	5:50	Включено отопления
8	ул.1 Мая 38	Стояк ГВС в кв.57	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 08.40	16.01.2023г. 13.15	4:35	Включено ГВС
9	ул.Краснодонская 36/9 ( 1 эл.уз.)	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 08.40	16.01.2023г. 14.05	5:25	Включено отопления
10	ул.Полецкого 28 ( 1 эл.уз.)	Ремонтные работы по стояку отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 11.20	16.01.2023г. 14.30	3:10	Включено отопления
11	п.Западный 19/1 з/дом	трубопровод ГВС, замена вентиля на дом	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 08.30	16.01.2023г. 10.00	1:30	Включено ГВС
12	ул.К.Либкнехта 159 В кв.33 з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 09.00	16.01.2023г. 10.00	1:00	Включено ГВС
13	ул.Космонавтов 63 кв.23 з/стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 13.00	16.01.2023г. 15.00	2:00	Включено ГВС
14	Потребители от котельной №6 ул. Мира, 50	Котельная №6 ул. Мира, 50	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	16.01.2023г. 21.28	16.01.2023г. 22.25	0:57	Включено отопления

15	ЦТП-30 Ц :ул. Ленина 7, 9, ул. Восстания 46, 63, ул. Манойлова 18. ул. Горького 37.	Ремонтные работы в ЦТП	Чистка подогревателя ГВС	длительная эксплуатация	17.01.2023г. 08.30	17.01.2023г. 15.30	7:00	Включено ГВС
16	ЦТП-6 3:ул. К.Либкнехта 159Б, 159В, 159Г, 159Д, 159Е, 159Ж.	Ремонтные работы в ЦТП	Промывка подогревателя ГВС	длительная эксплуатация	17.01.2023г. 09.50	17.01.2023г. 11.40	1:50	Включено ГВС
17	ЦТП-24 3 :пер. Западный 17/1, 17/2, 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 19/7, ДС № 52	Ремонтные работы в ЦТП	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	длительная эксплуатация	17.01.2023г. 08.30	17.01.2023г. 09.50	1:20	Включено ГВС
18	ул. Юности 60/1 кв.45 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.01.2023г. 08.30	17.01.2023г. 15.30	7:00	Включено ГВС
19	ул. К. Маркса 3 кв.31 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.01.2023г. 08.40	17.01.2023г. 09.40	1:00	Включено ГВС
20	ул. Правды 10 кв.22	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.01.2023г. 09.00	17.01.2023г. 11.00	2:00	Включено ГВС
21	ул.Краснодон. 82 кв.129 з/ ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.01.2023г. 03.30	17.01.2023г. 13.30	10:00	Включено ГВС
22	ул. Космонав.2/2 кв.58 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.01.2023г. 17.30	18.01.2023г. 13.00	19:30	Включено ГВС
23	Бытовые потребители от котельной №14 пер.Западный, 19/5,19/6	Крышная котельная №14, пер.Западный, 19/6	Остановка котельного оборудования	Упало давление в сети	17.01.2023г. 21.30	17.01.2023г. 22.30	1:00	Включено отопления
24	ЦТП-30 Ц: ул. Ленина 7, 9, ул. Восстания 46, 63, ул. Манойлова 18. ул. Горького 37.	Чистка и ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.01.2023г. 08.05	18.01.2023г. 13.20	5:15	Включено ГВС
25	ЦТП-34 Ц :	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.01.2023г. 08.10	18.01.2023г. 08.45	0:35	Включено ГВС
26	ул.Полецкого 28	Ремонтные работы в кв.301	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 08.40	18.01.2023г. 11.00	2:20	Включено отопление
27	ул.Юности 14/2	Ремонтные работы в кв.23	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 08.40	18.01.2023г. 10.40	2:00	Включено отопление
28	ул.Комсомольская 14	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 08.40	18.01.2023г. 11.25	2:45	Включено отопление
29	ул.Юности 58/4,60/1,60/2,60/3,60/4	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.01.2023г. 08.40	18.01.2023г. 15.00	6:20	Включено ГВС
30	ул. К.Маркса 147	По заявке кв.1	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 08.35	18.01.2023г. 10.50	2:15	Включено ГВС

31	ул.К.Либкнехта 377 кв.38 з/д	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 09.40	18.01.2023г. 16.45	7:05	Включено ГВС
32	ул.Федько 28 а	Стояк ГВС в кв.108	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.01.2023г. 10.00	18.01.2023г. 11.00	1:00	Включено ГВС
33	ул.Горького 37	Стояки ГВС в кв.83	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.01.2023г. 10.15	18.01.2023г. 13.00	2:45	Включено ГВС
34	пер.Раевского 7	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 13.00	18.01.2023г. 13.50	0:50	Включено отопление
35	ул.Текстильщиков 38 (1 эл.уз.)	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 11.00	18.01.2023г. 15.00	4:00	Включено отопление
36	ул.Одесская 84 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 08.45	18.01.2023г. 11.00	2:15	Включено ГВС
37	ул. Космонавтов 159В з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 09.20	18.01.2023г. 12.50	3:30	Включено ГВС
38	ул.Краснодон. 82 кв.129 з/ ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.01.2023г. 14.15	18.01.2023г. 15.00	1 день 0:45	Включено ГВС
39	ул.К.Цеткин 1/2 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 13.30	18.01.2023г. 14.25	0:55	Включено ГВС
40	ул.Текстильщиков 38 стояк по туалету	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.01.2023г. 11.00	19.01.2023г. 10.30	23:30	Включено отопление
41	ул.25 Октября 108 кв150 поддома	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.01.2023г. 08.30	19.01.2023г. 09.45	1:15	Включено отопление
42	ул.Шевченко 81/14	Замена крана на стояке отопления в кв.42	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.01.2023г. 08.30	19.01.2023г. 10.45	2:15	Включено отопление
43	ул.Текстильщиков 42 кв411 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.01.2023г. 09.00	19.01.2023г. 15.00	6:00	Включено ГВС
44	ул.К.Либкнехта 82 кв12 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.01.2023г. 09.30	19.01.2023г. 13.00	3:30	Включено ГВС
45	ул.Юности 7,11,9,1/3	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.01.2023г. 08.50	19.01.2023г. 11.00	2:10	Включено ГВС
46	ул.Ленина 22	трубопровод ЦО	Прочистка сопла	длительная эксплуатация	19.01.2023г. 09.45	19.01.2023г. 12.00	2:15	Включено отопление
47	ул.Краснодонская 64/1	трубопровод ЦО	Прочистка сопла	длительная эксплуатация	19.01.2023г. 13.50	19.01.2023г. 14.45	0:55	Включено отопление
	<b>г. Днестровск</b>							

1	г. Днестровск ул. Строителей,53	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	порыв трубопровода на техэтаже	18.01.2023г. 09.00	18.01.2023г. 13.00	4:00	Включено отопление
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	ул.Комсомольская 99 а	Батарея в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.01.2023г. 17.30	16.01.2023г. 19.30	2:00	Включено отопления
2	ул.Комсомольская 99 Д	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.01.2023г. 11.00	19.01.2023г. 15.50	4:50	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
1	ДК с. Парканы	Котельная №2 ул. Гоголя, 7	Остановка котельного оборудования	Отсутствие эл.энергии	14.01.2023г. 09.10	14.01.2023г. 14.10	5:00	Включено отопления, работы проводило ГУП "ЕРЭС"
2	ДК с. Парканы	Котельная №2 ул. Гоголя, 7	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	16.01.2023г. 19.05	16.01.2023г. 19.40	0:35	Включено отопления
3	СВА с. Парканы	Котельная №4 ул. Ленина, 83	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	16.01.2023г. 19.30	16.01.2023г. 20.00	0:30	Включено отопления
4	МДОУ "Одуванчик" с. Парканы	Котельная №3 ул. Пионерская, 34	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	16.01.2023г. 19.30	16.01.2023г. 21.25	1:55	Включено отопления
5	Суклея ул. Фрунзе 30 з/эл. уз	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.01.2023г. 09.00	17.01.2023г. 13.00	4:00	Включено отопления
6	с.Фрунзе МДОУ "Вишенка", СВА, Администрация, СОШ, ООО "Агромир", Магазин ИП ЗИЕР, бытовые потребители ул. 60 лет Октября, 1,2,3,4,5,6,7	Котельная, ул. 60 лет Октября	Остановка котельного оборудования	отключение электроэнергии	18.01.2023г. 04.45	18.01.2023г. 05.25	0:40	Включено отопления
7	ДК с. Парканы	Котельная №2 ул. Гоголя, 7	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	19.01.2023г. 15.00	19.01.2023г. 15.30	0:30	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Кирова д.124 кв.25	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	15.01.23г. 11-45	15.01.23г. 12-30	0:45	Устранено
2	ул.Мичурина д.35 кв.75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	15.01.23г. 15-35	15.01.23г. 16-00	0:25	Устранено
3	ул.Юбилейная д.45 кв.4	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.23г. 16-30	15.01.23г. 17-10	0:40	Устранено
4	ул.Кирова д.107 кв.5	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.01.23г. 17-53	15.01.23г. 18-20	0:26	Устранено

5	г.Рыбница, ул.Вальченко д.69	ЛГК №36	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	16.01.22г. 06-00	16.01.22г. 08-00	2:00	Возобновлена подача тепловой энергии	
6	ул.Кирова д.115 кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	16.01.23г. 13-00	16.01.23г. 13-40	0:40	Устранено	
7	ул.Вальченко д.95 "а" кв.34	Лежак отопления на т/этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.01.23г. 14-10	16.01.23г. 16-00	1:50	Устранено	
8	ул.Вальченко,д.61 кв.32	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	17.01.23г. 08-35	17.01.23г. 08-58	0:23	Устранено	
9	ул.Юбилейная,д.39 кв.39	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	17.01.23г. 09-18	17.01.23г. 10-31	1:13	Устранено	
10	ул.Ленина,д.20 кв.37	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	17.01.23г. 11-14	17.01.23г. 12-51	1:37	Устранено	
11	ул.Мичурина,д.35 кв.75	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	18.01.23г. 11-00	18.01.23г. 12-45	1:45	Устранено	
12	ул.Вальченко,д.61 кв.60	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.01.23г. 19-08	19.01.23г. 09-30	14:22	Устранено	
13	ул.Вальченко,д.51 кв.17	Стояк ГВС в квартире	Характер повреждения неизвестен	Причина повреждения неизвестна	19.01.23г. 03-19	19.01.23г. 16-30	13:11	Устранено	
14	ул.Мичурина,д.15 подвал	Стояк отопления в перекрытии	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.01.23г. 14-10	19.01.23г. 16-45	2:35	Устранено	
15	ул.Вершигоры,д.103 кв.12	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	19.01.23г. 17-03	на 20.01.23г.		Закрыт стояк ГВС. Сварочные работы 20.01.23г.	
16	ул.Кирова,д.142а кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Инос материала	19.01.23г. 19-01	19.01.23г. 19-25	0:24	Устранено	
<b>Рыбницкий район</b>									
1	с. Красненькое, ул. 3. Космодемьянской, 7а	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	16.01.22г. 06-00	16.01.22г. 09-45	3:45	Возобновлена подача тепловой энергии	
2	с. Красненькое, ул. Школьная, 10/1	ЛГК №34	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	16.01.22г. 06-00	16.01.22г. 10-00	4:00	Возобновлена подача тепловой энергии	
3	с. Броштяны, ул. Советская, 49/1	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	16.01.22г. 06-00	16.01.22г. 08-35	2:35	Возобновлена подача тепловой энергии	
4	с. Выхватенцы, ул.Днестровская,83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	16.01.22г. 18-30	16.01.22г. 30	20-	2:30	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.М.Молюкич,ул.Советская,36 а; МОУ "М.Молюкишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молюкишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	17.01.23г. 11-20	17.01.23г. 13-30	2:10	Возобновлена подача тепловой энергии	
6	с.Плоть,ул.Школьная 10/1;МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученко" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	17.01.23г. 11-20	17.01.23г. 13-30	2:10	Возобновлена подача тепловой энергии	



23	с. Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Аварийное переключение электроэнергии	19.01.23г. 14-30	19.01.23г. 16-00	1:10	Возобновлена подача тепловой энергии
24	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Аварийное переключение электроэнергии	19.01.23г. 14-30	19.01.23г. 15-40	1:30	Возобновлена подача тепловой энергии
25	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	19.01.23г. 20-35	19.01.23г. 21-00	0:25	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Ломоносова 51 кв.25	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.01.23г. 06-30	16.01.23г. 06-45	0:15	Устранено
2	ул.Ломоносова,д.45 кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	19.01.23г. 16-45	19.01.23г. 16-55	0:10	Устранено
3	ул. Ленина 243 от кот №4 "ПМК"	Внутриквартильная сеть отопления.	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.01.23г. 06-55	на 20.01.23г.		Строителей 1,3,5,7,9, Ленина 243,245,247а Островского, ч/с 18а Мелиоративная 19, ч/с - 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21 МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа №5»ул.Ленина, 263 28 домов/241 квартир
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	г.Каменка	Кот.№1,2,3,4	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	16.01.22г. 05-10	16.01.22г. 06-10	1:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
1	Каменский район	ЛГК №5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	16.01.22г. 05-10	16.01.22г. 09-20	4:10	Возобновлена подача тепловой энергии