

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 03.02.2023 по 10.02.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул.К.Маркса 129 (1 эл.уз.)	Батарея в кв.11	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	03.02.2023 8:20	03.02.2023 10:30	2:10	Включено отопление
2	ул.Свердлова 70	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	03.02.2023 8:40	03.02.2023 14:25	5:45	Включено отопление
3	ул.Свердлова 74 (2 эл.уз.)	Шум в эл.узле			03.02.2023 13:20	03.02.2023 13:55	0:35	Включено отопление
4	ул.Каховская 2,6	Замена запорной арматуры на стояках ГВС			03.02.2023 16:35	03.02.2023 17:00	0:25	Включено ГВС
5	ул.Нахимова 76,78	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	03.02.2023 10:30	03.02.2023 16:50	6:20	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
6	ул.Правды 14	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	05.02.2023 11:30	05.02.2023 14:00	2:30	Включено отопление
7	ул.Каховская 6 кв.23 э/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.02.2023 15:40	06.02.2023г. 15.40	72:00	устранено
8	ул.Юности 49	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.02.23 г 8.45	6.02.23 г 16.15	7:30	Включено ГВС
9	ул.Строителей 72,ДС №47	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.02.23 г 9.50	6.02.23 г 10.30	0:40	Включено ГВС
10	ул.Ленина 47	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.02.23 г 16.50	6.02.23 г 19.10	2:20	Включено отопление
11	ул.1Мая 50а кв.203	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 09.00	06.02.2023г. 14.00	5:00	устранено
12	ул. Милева1 кв.84	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 12.40	06.02.2023г. 12.10	0:30	устранено
13	ул.Одесская 1456 кв.80	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 11.00	06.02.2023г. 15.00	4:00	устранено
14	ул.Луначарского 32 кв.51	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 10.00	06.02.2023г. 16.00	6:00	устранено

15	ул. Комсомол.1 кв.13 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 08.30	06.02.2023г. 11.00	2:30	устранено
16	ул. К.Либкн.201/1 кв.12 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 09.00	06.02.2023г. 11.30	2:30	устранено
17	ул. Краснодон. 82 з/2 под-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 09.00	06.02.2023г. 14.20	5:20	устранено
18	ул. Одес.76 кв.42 з/эл. уз	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 09.30	06.02.2023г. 15.30	6:00	устранено
19	ул. Мира 50/22 кв.34 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.02.2023г. 11.30	06.02.2023г. 15.30	4:00	устранено
20	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1, 2, 3, 7, 15. ул. 9 Января 196, 198, 200, 210. ул. К.Либкнехта 395А, 395Б, 395В, 407.	Подключение дренажей			7.02.23 г 8.30	7.02.23 г 11.00	2:30	Включено ГВС
21	ул.Луначарского 17	Батарея в кв.6	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.02.23 г 8.40	7.02.23 г 14.05	5:25	Включено отопление
22	ул.1 Мая 50.50А	Ремонтные работы в кв.203	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.02.23 г 8.45	7.02.23 г 9.50	2:20	Включено ГВС
23	Котельная № 11: пр.Магистральный 14	Плановые ремонтные работы в ШРП			7.02.23 г 8.55	7.02.23 г 11.00	2:05	Включено ГВС,отопление работы проводило ООО "Тираспольтрангаз"
24	ул.К.Либкнехта 96	По заявке кв.75	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.02.23 г 9.00	7.02.23 г 12.30	3:30	Включено ГВС
25	ул.К.Либкнехта 126	Прочистка дроссельной шайбы			7.02.23 г 9.30	7.02.23 г 9.50	0:20	Включено отопление
26	ул.Ленина 7	Ремонтные работы в кв.29	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.02.23 г 10.10	7.02.23 г 10.50	0:40	Включено ГВС
27	ул.Восстания 103	Ремонтные работы в кв.35	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.02.23 г 11.40	7.02.23 г 13.40	2:00	Включено ГВС
28	Котельная № 6 (НИИ)	Срабатывание защиты по газу			7.02.23 г 8.40	7.02.23 г 8.50	0:10	Включено отопление
29	Котельная № 9 : техникум	Нарушение циркуляции сетевой воды			8.02.23 г 4.20	8.02.23 г 5.15	0:55	Включено отопление
30	ул.Зелинского 3а кв.4 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.02.2023г. 08.55	07.02.2023г. 10.35	1:40	устранено
31	ул. Краснодон. 36/21 кв.15ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.02.2023г. 09.00	07.02.2023г. 14.40	5:40	устранено

32	ул.Юности 39 кв.48 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.02.2023г. 09.10	07.02.2023г. 15.00	5:50	устранено
33	ул. К.Либкн.88 кв.6 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.02.2023г. 09.10	07.02.2023г. 12.00	2:50	устранено
34	ул.К.Либкнехта159е кв.14п-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.02.2023г. 09.45	07.02.2023г. 19.15	9:30	устранено
35	ул.К.Либкнехта304 кв.37з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.02.2023г.10.10	07.02.2023г. 10.40	0:30	устранено
36	ул.25 Октября 108 (1 эл.уз.)	Батарея в кв.10	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.02.23 г 8.10	8.02.23 г 11.30	3:20	Включено отопление
37	ул.Комарова 31	Адресная программа			8.02.23 г 8.45	8.02.23 г 14.00	5:15	Включено ГВС
38	ул.Строителей 74 (1 стояк)	Батарея в кв.23	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.02.23 г 9.30	8.02.23 г 11.00	1:30	Включено отопление
39	ЦТП-6 С :ул. Федыко 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36.	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.02.23 г 13.05	8.02.23 г 13.30	0:25	Включено ГВС
40	ул.Свердлова 74 (2 эл.уз.)	Прочистка сопла			8.02.23 г 14.20	8.02.23 г 15.30	1:10	Включено отопление
41	СШ № 6 : корпус начальных классов	Прочистка сопла			8.02.23 г 15.00	8.02.23 г 15.50	0:50	Включено отопление
42	ул.Свердлова 74 (2 эл.уз.)	Сильный шум в эл.узле			8.02.23 г 18.50	8.02.23 г 20.20	1:30	Включено отопление
43	ул.25 Октября 108	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.02.2023г.8.30	08.02.2023г.11.30	3.30	устранено
44	ул.Юности 17/2	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.02.2023г.9.00	08.02.2023г.9.30	0.30	устранено
45	ул.Краснодонская 52 кв92полдома	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.02.2023г.9.00	08.02.2023г.15.00	6:00	устранено
46	ул.1 Мая 56 кв202полдома	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.02.2023г.9.00	08.02.2023г.11.30	2:30	устранено
47	Котельная № 2	Срабатывание автоматики безопасности ВК ст.№ 3			8.02.23 г 12.05	8.02.23 г 12.15	0:10	Включено отопление и ГВС
48	ул.Луначарского 32 кв62стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.02.2023г.9.00	08.02.2023г.9.30	0.30	устранено
49	ул.Манойлова 18 кв.3 з/дом	Полотенцесушитель в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.02.2023г 9-00	09.02.2023г 10-30	1:30	устранено

50	ул.Комарова 5 кв.55 з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2023г 9-30	09.02.2023г 13-00	3:30	устранено
51	ул.Комарова 31 1 подъезд	трубопровод ГВС(тех.этаж)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2023 9-30	09.02.2023г 10-30	1:00	устранено
52	ул.Одесская 70 кв.31 з/стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2023г 10-00	09.02.2023 14-30	4:30	устранено
53	ул.Луначарского 34 кв.51 з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2023г 10-30	09.02.2023г 11-00	0:30	устранено
54	ул.Краснодонская 72 кв.101	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2023г 14-30	09.02.2023г 16-00	1:30	устранено
55	ул.К.Либкнехта78 кв.77 з/стояк	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.02.2023г 15-30			не устранено
56	ул.Свердлова 74 (2 эл.уз)	Устранение шума в эл.узле			9.02.23 г 10.50	9.02.23 г 11.45	0:30	Включено отопление
57	ЦТП-7 3 :ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 94.	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.02.23 г 13.20	9.02.23 г 14.15	0:55	Включено ГВС
58	Котельная № 2	Срабатывание автоматики безопасности "погасание факела" ВК ст. № 3			9.02.23 г 12.00	9.02.23 г 12.15	0:15	Включено отопление и ГВС
59	ЦТП-23 3 :пер. Западный 15/1, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			9.02.23 г 8.30	9.02.23 г 16.00	7:30	Включено ГВС
60	ЦТП-24 3 :пер. Западный 17/1, 17/2, 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 19/7,ДС № 52	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			9.02.23 г 8.30	9.02.23 г 19.00	9:30	Включено ГВС
61	Котельная № 14 : пер.Западный 19/5,19/6	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			9.02.23 г 8.30	9.02.23 г 19.00	9:30	Включено ГВС
62	Котельная № 31 : ул.25 Октября 65	Срабатывание автоматики безопасности "низкое давление воды"			09.02.2023 22:50	09.02.2023 23:40	0:50	Включено отопление
г. Днестровск								
1	ул.Первомайская 2	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.02.23 г 8.50	6.02.23 г 10.45	1:55	Включено ГВС
2	ул.Котовского 13	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.02.23 г 8.40	7.02.23 г 11.55	3:15	Включено отопление
3	ул.Котовского 1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.02.23 г 9.00	9.02.23 г 14.30	5:30	Включено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								

г. Слободзея								
1	Котельная № 6 ЦРБ	Срабатывание автоматики безопасности по разрежению ВК ст.№ 6			05.02.2023 5:45	05.02.2023 6:30	0:45	Включено отопление
2	ул.Ткаченко 24 а	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.02.23 г 14.30	9.02.23 г 17.05	2:35	Включено отопление
Слободзейский район								
1	Котельная № 2 п. Первомайск	Срабатывание автоматики безопасности авария ВК ст.№ 2			05.02.2023 4:55	05.02.2023 8:55	4:00	Включено отопление
2	Котельная № 19 с. Суклея	Срабатывание автоматики безопасности авария ВК ст.№ 1			05.02.2023 12:30	05.02.2023 14:30	2:00	Включено отопление
3	Котельная № 2 п. Первомайск	Срабатывание автоматики безопасности авария ВК ст.№ 2			05.02.2023 21:10	05.02.2023 21:30	0:20	Включено отопление
4	Котельная № 2 п. Первомайск	Срабатывание автоматики безопасности авария ВК ст.№ 2			06.02.2023 2:45	06.02.2023 7:15	4:30	Включено отопление
5	Котельная № 1 : СШ с.Парканы	Срабатывание автоматики безопасности котла "авария горелки"			8.02.23 г 7.00	8.02.23 г 7.15	0:15	Включено отопление
6	Котельная № 1: СШ, с.Парканы	Срабатывание автоматики безопасности котла " авария горелки " ВК ст.№ 2			8.02.23 г 23.05	8.02.23 г 23.30	0:25	Включено отопление
7	Котельная № 2, п.Певомайск	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 2			8.02.23 г 7.57	8.02.23 г 9.10	1:13	Включено отопление
8	Котельная № 2,п.Первомайск	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 2			8.02.23 г 9.20	8.02.23 г 10.30	1:10	Включено отопление
9	ул.Некрасова 28, п.Красное	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.02.23 г 9.20	8.02.23 г 11.50	2:30	Включено отопление
10	Котельная № 1: СШ, с.Парканы	Срабатывание автоматики безопасности котла " авария горелки " ВК ст.№ 2			9.02.23 г 7.30	9.02.23 г 8.00	0:30	Включено отопление

11	Котельная № 1: СШ, с.Парканы	Срабатывание автоматики безопасности котла " авария горелки " ВК ст.№ 2			9.02.23 г 23.20	10.02.23 г 00.15	0:55	Включено отопление
12	Котельная № 1: СШ, с.Парканы	Срабатывание автоматики безопасности котла " авария горелки " ВК ст.№ 2			10.02.23 г 2.40	10.02.23 г 3.00	0:20	Включено отопление
13	Котельная № 1: СШ, с.Парканы	Срабатывание автоматики безопасности котла " авария горелки " ВК ст.№ 2			10.02.23 г 5.30	10.02.23 г 6.08	0:38	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.К.Маркса 180	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.02.23 г 9.50	7.02.23 г 11.00	1:10	Включено ГВС
2	ул.К.Маркса 180 (1 стояк)	Батарея в кв.34	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.02.23 г 22.40	8.02.23 г 9.50	11:10	Включено отопление
3	ул.К.Маркса 180 (1 стояк)	Течь водомера в кв.9	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.02.23 г 10.20	8.02.23 г 11.00	0:40	Включено ГВС
Григориопольский район								
1	Котельная № 1: пр.Молодёжный 9,11,12,13	Срабатывание автоматики безопасности котла " авария горелки " ВК ст.№ 1			9.02.23 г 0.10	9.02.23 г 0.30	0:20	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,д.29 кв.25	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.02.23 11:30	03.02.23 14:05	2:35:00	Устранено
2	ул.Заречная,д.14 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Не плотное соединение	03.02.23 17:45	03.02.23 18:01	0:16:00	Устранено
3	ул. Вальченко,д.29 кв.10	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	05.02.23 13:40	05.02.23 14:30	0:50:00	Устранено
4	ул. Маяковского,43 кот. №1	Котел №5	Остановка котельного оборудования	Выбило котел по разряжению	05.02.23 22:50	05.02.23 23:10	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул.Вершигоры,д.121 кв.186	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.02.23 8:30	06.02.23 14:50	6:20:00	Устранено
6	ул.Мичурина,33 Дет.сад № 24	Стояк отопления в группе	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	06.02.23 9:07	06.02.23 10:18	1:11:00	Устранено
7	ул.Мичурина,д.35 кв.121	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Не плотное соединение	06.02.23 10:11	06.02.23 10:41	0:30:00	Устранено
8	ул.Кирова,д.124 а	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.02.23 10:28	06.02.23 13:31	3:03:00	Устранено

9	ул. Кирова, д.110 кв.6	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.02.23 22:35	07.02.23 8:50	10:15:00	Устранено
10	ул. Вальченко, д.49	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.02.23 9:20	07.02.23 12:00	2:40:00	Устранено
11	ул. Кирова, д.124а кв.38	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	07.02.23 9:20	07.02.23 11:02	1:42:00	Устранено
12	ул. Вальченко, д.43 кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	07.02.23 10:45	07.02.23 11:05	0:20:00	Устранено
13	ул. Вершигоры, д.93 кв.8	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	07.02.23 12:02	07.02.23 15:40	3:38:00	Устранено
14	ул. Вальченко, д.49 кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	07.02.23 13:10	07.02.23 15:50	2:40:00	Устранено
15	ул. Юбилейная, д.67 кв.29	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	07.02.23 13:12	07.02.23 13:31	0:19:00	Устранено
16	ул. Вальченко, д.39 кв.55	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	07.02.23 13:42	07.02.23 14:30	0:48:00	Устранено
17	ул. Степная, д.15 кв.52	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	07.02.23 17:25	07.02.23 17:45	0:20:00	Устранено
18	ул. Вершигоры, д.93а кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	07.02.23 21:45	08.02.23 10:00	12:15:00	Устранено
19	ул. Юбилейная, д.43 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	08.02.23 8:25	08.02.23 9:45	1:20:00	Устранено
20	ул. Юбилейная, д.51 кв.68	Лежак ГВС на тех. этаже	течь резьбового соединения соединительного клапана	Не плотное соединение	09.02.23 6:17	09.02.23 6:35	0:18:00	Устранено
21	ул. Вальченко, д.21 кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	08.02.23 23:40	09.02.23 8:20	8:40:00	Устранено
22	ул. Севастопольская, д.24"б" кв.16	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.02.23 11:15	09.02.23 12:40	1:25:00	Устранено
23	3-й пер. Бородина, д.5 кв.80	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	09.02.23 11:20	09.02.23 13:30	2:10:00	Устранено
24	ул. Грибоедова, Дет/сад №16	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.02.23 15:00	09.02.23 16:30	1:30:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Воронково, ул. Мира, 88/1	ЛГК №18	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	03.02.23 8:50	03.02.23 15:48	6:58:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Советское, школа	Внутриквартальная сеть	Течь воздухоотводчика	Износ материалла	04.02.23 10:20	04.02.23 12:20	2:00:00	Устранено
3	с. Ульма, ул. Ленина, 20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	06.02.23 8:40	06.02.23 10:43	2:03:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Свищ на расширительном бачке	09.02.23 8:50	09.02.23 9:30	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Ульма, ул. Ленина, 20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение эл. энергии	10.02.23 5:12	10.02.23 5:55	0:43:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								

г. Дубоссары								
1	ул. Димитрова ,3"а"	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.02.23 8:50	07.02.23 9:20	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул.Петровского ,1"а"	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.02.23 8:50	07.02.23 9:05	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул.Шевченко ,46	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.02.23 8:50	07.02.23 9:00	0:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	ул. Энергетиков ,15	ЛГК №7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.02.23 8:50	07.02.23 9:15	0:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул.Автомобилистов,1	Кот.АТП №1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.02.23 8:50	07.02.23 9:10	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул.К.Маркса,5А	ЛГК №46	Остановка котельного оборудования	Внутриквартирный порыв отопления (подача,обратка) труба Ду32	07.02.23 11:30	07.02.23 16:50	5:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	ул.Ленина, 195	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.02.23 14:50	07.02.23 17:00	2:10:00	Устранено
8	ул.Ленина,д.57"а"	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.02.23 8:50	09.02.23 12:50	4:00:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Ленина, д.18 кв.5	Лежак отопления в квартире	Течь лежака под полом	Коррозия металла в связи с износом	04.02.23 10:20	04.02.23 15:20	5:00:00	Устранено
2	ул.Ленина 10 "РАПО"	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.02.23 14:30	07.02.23 16:30	2:00:00	Устранено
Каменский район								
1	с.Красный Октябрь,ул.Молодёжная,64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	06.02.23 9:00	06.02.23 16:30	7:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии