

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 10.02.2023 по 17.02.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул.Одесская 94 з/подъезд	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.02.2023г 8-40	10.02.2023г 9-20	0.40	устранено
2	ул.1 Мая 42 кв.15 з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.02.2023г 13-00	10.02.2023г 14-30	1.30	устранено
3	ул.К.Либкнехта 205/3 кв.79 з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.02.2023г 13-00	10.02.2023г 13-50	0.50	устранено
4	ул.Гвардейская 19 кв.40 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.02.2023г 13-45	10.02.2023г 14-45	1:00	устранено
5	ул.К.Либкнехта78 кв.77 з/стояк	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.02.2023г 15-30	10.02.2023г 10-00	18.30	устранено
6	ул.Гвардейская 27 з/1эл.уз	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.02.2023г. 20-00	10.02.2023г. 22-40	2:40	устранено
7	ул.Гвардейская 27 кв.33 2ст.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.02.2023г. 20-00	13.02.2023г. 13-00	72:00	устранено
8	ул.Курчатого 72,74	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.02.23 г 8.30	13.02.23 г 13.15	4:45	Включено ГВС
9	Котельная № 2, ул.Юности 21/1	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 3			13.02.23 г 12.00	13.02.23 г 12.15	0:15	Включено отопление
10	Котельная № 2, ул.Юности 21/1	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 3			13.02.23 г 16.15	13.02.23 г 16.30	0:15	Включено отопление
11	Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78	Срабатывание автоматики безопасности котла "низкое давление воды"			13.02.23 г 17.40	13.02.23 г 19.00	1:20	Включено отопление и ГВС
12	Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78	Срабатывание автоматики безопасности котла "низкое давление воды"			13.02.23 г 23.10	14.02.23 г 0.10	1:10	Включено отопление и ГВС

13	ул.Старого 127	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.02.2023г. 09-00	13.02.2023г. 09-30	0:30	устранено
14	ул.К.Либкнехта 176	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.02.2023г. 09-00	13.02.2023г. 11-00	2:00	устранено
15	ул.Одесская 145б	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.02.2023г. 09-00	13.02.2023г. 14-00	5:00	устранено
16	ул.Гвардейская 29 (1 эл.уз.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.02.2023г. 09-00	13.02.2023г. 12-00	3:00	устранено
17	ул.К.Либкнехта 130,134	Ремонтные работы на эл.узле			14.02.23 г 8.20	14.02.23 г 11.15	2:55	Включено отопление
18	ул.20 Партьезда 15 а	Ремонтные работы на эл.узле			14.02.23 г 8.50	14.02.23 г 10.45	1:55	Включено отопление
19	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 2			14.02.23 г 16.55	14.02.23 г 17.20	0:25	Включено отопление и ГВС
20	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 2			14.02.23 г 19.05	14.02.23 г 20.35	1:30	Включено отопление и ГВС
21	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 2			14.02.23 г 21.40	14.02.23 г 23.00	1:20	Включено отопление и ГВС
22	ул.Гвардейская 27 з/ 1 эл.уз.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 09.00	14.02.2023г. 14.00	5:00	устранено
23	ул.Юности 17 кв.51	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 09.00	14.02.2023г. 11.00	2:00	устранено
24	ул.К.Либкнех.197 кв.49 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 09.00	14.02.2023г. 12.00	3:00	устранено
25	ул.9 Января 61 кв.16 з/блок	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 08.30	14.02.2023г. 15.30	7:00	устранено
26	ул. Маноилова 36 кв.43 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 08.30	14.02.2023г. 14.00	5:30	устранено
27	ул. Одесская 145 а,б,в,г з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 08.30	14.02.2023г. 11.00	2:30	устранено
28	ул. Текстиль. 24/5 кв.5 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 11.00	14.02.2023г. 15.30	4:30	устранено

29	ул. Нахимова 78 кв.18 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 09.30	14.02.2023г. 14.00	4:30	устранено
30	ул. Каховская 4 кв.52 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 11.00			не устранено
31	ул. К. Цеткин 1/2 ад. про-ма	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 08.30	14.02.2023г. 11.00	2:30	устранено
32	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 2			15.02.23 г 0.30	15.02.23 г 2.00	1:30	Включено отопление и ГВС
33	ул.Зелинского 3/2	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.02.2023г. 13.45	15.02.2023г. 14.15	0:30	устранено
34	ул.К.Маркса 150 кв.55 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.02.2023г. 17.30	16.02.2023г 14:00	20:30	устранено
35	ул.Одесская 80 (1 эл.уз.)	Ремонтные работы в кв.22	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.02.23 г 8.25	15.02.23 г 10.20	1:55	Включено отопление
36	ЦТП-19 Ц :ул. 25 Октября 87,ул. Манойлова 36.	Промывка подогревателя ГВС			15.02.23 г 8.35	15.02.23 г 9.30	0:55	Включено ГВС
37	ул.Краснодонская 36/7,36/9,36/13,36/15,36/17,36/19,36/21,36/23,36/25	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.02.23 г 8.50	15.02.23 г 13.25	4:35	Включено ГВС
38	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78	Промывка подогревателя ГВС			15.02.23 г 9.00	15.02.23 г 11.50	2:50	Включено ГВС
39	ул.Каховская 4 а,6 а	Ремонтные работы в ЦТП			15.02.23 г 9.05	15.02.23 г 9.45	0:40	Включено отопление
40	ул.Восстания 46 кв.79	По заявке			15.02.23 г 9.00	15.02.23 г 12.30	3:30	Включено ГВС
41	МРЭО ГАИ ул. Ушакова 14	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.02.23 г 10.00	15.02.23 г 12.45	2:45	Включено отопление
42	ул.К.Либкнехта 205	Стояк ГВС в кв.34	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.02.23 г 12.40	15.02.23 г 13.30	0:50	Включено ГВС
43	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102,ул. Жуковского 11, 13. ул. Зелинского 15, 23.	Подогреватель ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.23 г 6.30	16.02.23 г 10.00	3:30	Включено ГВС
44	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.23 г 8.40	16.02.23 г 15.40	7:00	Включено ГВС
45	ул.Кутузова 189 (1 подъезд)	Течь стояка ГВС в кв.33	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.23 г 8.30	16.02.23 г 10.00	1:30	Включено ГВС
46	ул.К.Маркса 120	По заявке кв.48	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.02.23 г 9.00	16.02.23 г 10.00	1:00	Включено ГВС

47	ул.1 Мая 42	По заявке кв.21	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.02.23 г 9.00	16.02.23 г 15.30	6:30	Включено ГВС
48	ул.К.Либкнехта 159 ж	По заявке кв.7	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.02.23 г 9.00	16.02.23 г 11.30	2:30	Включено ГВС
49	ул.25 Октября 95	Ремонтные работы			16.02.23 г 9.15	16.02.23 г 13.15	4:00	Включено отопление
50	ул.Луначарского 34	Ремонтные работы			16.02.23 г 9.40	16.02.23 г 14.20	4:40	Включено ГВС
51	ул.Текстильщиков 30	Ремонт канализации, заявка ГУП"ВиВ"			16.02.23 г 9.40	16.02.23 г 14.00	4:20	Включено ГВС
52	ул.К.Либкнехта 72	По заявке кв.90	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.02.23 г 10.00	16.02.23 г 13.30	3:30	Включено ГВС
53	ул.Федько 14	Трубопровод ГВС (подвал)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.23 г 10.00	16.02.23 г 11.00	1:00	Включено ГВС
54	ул.Комарова 17,15	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.23 г 11.20	16.02.23 г 15.00	3:40	Включено ГВС
55	МРЭО ГАИ пер.Ушакова 14	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.02.23 г 11.00	16.02.23 г 16.25	5:25	Включено отопление
г. Днестровск								
1	ул.Строителей 47/1	Батарея в кв.36	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.02.23 г 9.50	14.02.23 г 15.15	5:25	Включено отопление
2	ул.Котовского 5	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.02.23 г 9.30	15.02.23 г 15.00	5:30	Включено отопление
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	ул.Комсомольская 99 Г	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.02.23 г 9.30	15.02.23 г 14.10	4:40	Включено отопление
2	Котельная № 7: СШ	Отсутствие эл.энергии			15.02.23 г 12.10	15.02.23 г 13.00	0:50	Включено отопление
3	Котельная № 7: СШ	Мигание эл.энергии			15.02.23 г 13.30	15.02.23 г 14.10	0:40	Включено отопление
Слободзейский район								
1	ул.Некрасова 32. с.Красное	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.02.23 г 8.50	10.02.23 г 13.30	4:40	Включено отопление
2	Ближний Хутор, ул. Тираспольская 13 в з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 10.00	14.02.2023г. 12.00	2:00	устранено
3	Котельная с.Фрунзе	Аварийное отключение эл.энергии			14.02.23 г 15.00	14.02.23 г 16.50	1:50	Включено отопление
4	Котельная с.Фрунзе	Отсутствие эл.энергии			15.02.23 г 16.40	15.02.23 г 17.15	0:35	Включено отопление
5	Котельная с.Фрунзе	Переход на другой ввод по эл.энергии			16.02.23 г 6.00	15.02.23 г 6.40	0:40	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								

г. Григориополь								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко,д.33	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.02.23 10:52	10.02.23 11:47	0:55:00	Устранено
2	ул.Вершигоры,д.127/3 кв.168	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	10.02.23 11:48	10.02.23 13:07	1:19:00	Устранено
3	ул.Вальченко,д.97 кв.50	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	10.02.23 18:28	10.02.23 19:30	1:02:00	Устранено
4	ул.Кирова,д.142 кв.67	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	11.02.23 13:23	11.02.23 14:50	1:27:00	Устранено
5	ул.Мичурина,д.41 кв.24	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Износ материала	12.02.23 10:25	12.02.23 10:45	0:20:00	Устранено
6	ул.С.Лазо1/1	Кот. №2	Остановка котельного оборудования	Течь котла №5	13.02.23 0:15	13.02.23 1:45	1:30:00	Запущен котел №4
7	ул.Мичурина,д.19 ,библиотека	Стояк отопления в библиотеке	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	13.02.23 12:50	13.02.23 15:30	2:40:00	Устранено
8	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛПК № 32	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	14.02.23 6:05	14.02.23 6:40	0:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ул.Кирова,90	Внутриквартальная сеть ГВС	Запорная арматура в тепловой камере	Коррозия металла в связи с износом	15.02.23 8:25	15.02.23 9:20	0:55:00	Устранено
10	ул.Ленина,8 (подвал)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.02.23 9:30	16.02.23 10:40	1:10:00	Устранено
11	ул.Кирова,104,106; ул.Гагарина,1,3, ; пер. Промышленный,2,4,6	Внутриквартальные сети	Замена запорной арматуры в камере	Коррозия металла в связи с износом	16.02.23 10:20	16.02.23 12:00	1:40:00	Устранено
12	ул. Титова, д.44 кв. 12	Стояк отопления в квартире	Течь крана на приборе отопления	Износ материала	16.02.23 10:30	16.02.23 12:10	1:40:00	Устранено
13	ул.Кирова, д.86 кв.30	Лежак ГВС на тех.этаже	Течь спутника	Износ материала	16.02.23 20:28	16.02.23 20:50	0:22:00	Устранено
14	ул. Вершигоры, 115/1	ЛПК № 32	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	17.02.23 3:55	17.02.23 6:12	2:17:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Рыбницкий район								
1	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛПК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	10.02.23 9:05	10.02.23 10:16	1:11:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Б. Молокиш, ул. Школьная, 29/1МДОУ "Б. Молокишская средняя общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьная, 29	ЛПК № 5	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	10.02.23 10:04	10.02.23 13:42	3:38:00	Возобновлена подача тепловой энергии

3	с. Михайловка, ул. Школьная, 62/1: МОУ "Михайловская молдавская основная общеобразовательная школа-д\с" им. Ю. Цуркана" по ул. Школьной, 62	ЛГК № 29	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.02.23 9:00	13.02.23 11:30	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	14.02.23 6:15	14.02.23 7:00	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	15.02.23 6:19	15.02.23 7:02	0:43:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Гидирим, ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	16.02.23 8:20	16.02.23 16:00	7:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Мира,11	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.02.23 9:00	15.02.23 17:00	8:00:00	Устранено
Дубоссарский район								
1	с. Дзержинское, ул. Совхозная, д.9	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.02.23 9:40	16.02.23 12:30	2:50:00	Устранено
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул.Ленина, д.36 ч/д.	Внутриквартальная сеть отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.02.23 12:00	12.02.23 11:45	23:45:00	Устранено
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								