

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 17.02.2023 по 27.02.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул. Каховская 4 кв.52 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 11.00			не устранено
2	ул.Одесская 141,ул.Текстильщиков 38	Подключение обратного трубопровода ГВС			17.02.23 г 8.40	17.02.23 г 10.00	1:20:00	Включено ГВС
3	ул.Юности 18/1,18/2,ул.Краснодонская 35,37,39	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.02.23 г 8.40	17.02.23 г 15.15	6:35:00	Включено ГВС
4	ул.Луначарского 31 кв.21	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.02.23 г 10.00	17.02.23 г 16.50	6:50:00	Включено ГВС
5	ул.Комсомольская 5 (1 эл.уз.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.02.23 г 10.00	17.02.23 г 15.50	5:50:00	Включено отопление
6	ул.Милёва 1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.02.23 г 10.40	17.02.23 г 14.00	3:20:00	Включено ГВС
7	ул.20 Партсъезда 15 а,35	По заявке ГУП"ВиВ"			17.02.23 г 10.30	17.02.23 г 15.30	5:00:00	Включено ГВС
8	ул.Комсомольская 8/3,8/2,8/1	Обратный трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.02.23 г 10.40	17.02.23 г 14.05	3:25:00	Включено ГВС
9	ул.Гвардейская 19, 21,23,25,27,29	Ремонтные работы в ИТП			18.02.23 г 8.45	18.02.23 г 9.50	1:05:00	Включено ГВС
10	Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 1			18.02.23 г 14.15	18.02.23 г 15.15	1:00:00	Включено ГВС и отопление
11	ул. Краснодон. 42 кв.30 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.02.2023г. 06.10	20.02.2023г.10.30	3:20:00	Включено ГВС
12	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33. ул. К.Либкнехта 294, 379. ул. Советская 124, 135. ул. Манойлова 54.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 8.15	20.02.23 г 8.45	0:30:00	Включено ГВС
13	ул.Восстания 93	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 8.25	20.02.23 г 11.00	2:35:00	Включено отопление
14	ул.9 Января 196,198,200,ул.Мира 7	Стояки ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 8.40	20.02.23 г 11.30	2:50:00	Включено ГВС

15	ул.К.Маркса 146	По заявке кв.37	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 8.40	20.02.23 г 16.15	7:35:00	Включено ГВС
16	ул.Космонавтов 11	По заявке кв.37	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 8.40	20.02.23 г 11.15	2:35:00	Включено ГВС
17	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29. ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73,ул. К.Маркса 93.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 9.40	20.02.23 г 11.30	1:50:00	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
18	ул.Мира 1,3,ул.9 Января 196	Стояки ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 10.40	20.02.23 г 11.30	0:50:00	Включено ГВС
19	ЦТП-11 З :ул. Крупской 1, 1Б, 3, 5, 9, 11.	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 13.30	20.02.23 г 14.10	0:40:00	Включено ГВС
20	Котельная № 24 СДЮШОР	Срабатывание автоматики безопасности ВК ст.№ 1			20.02.23 г 14.15	20.02.23 г 15.15	1:00:00	Включено отопление
21	ул.Краснодонская 52,56	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 8.50	20.02.23 г 15.45	6:55:00	Включено ГВС
22	ул. Коморова 7 (2 стояка)	Стояк отопления	пожар в кв. №116.		20.02.23 г 23.40	21.02.23 г 15.00	15:20:00	Включено отопление (2 стояка)
23	ул.Федько 12 4-ый подъезд	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.02.2023г. 9.00	20.02.2023г.10.30	1:30:00	Включено отопление
24	ул.Краснодонская 36/7 кв.407 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.02.2023г.15.00	21.02.2023г. 10.30	19:30:00	Включено ГВС
25	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29. ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73,ул. К.Маркса 93.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 8.20	21.02.23 г 12.15	3:55:00	Включено ГВС
26	ул.Юности 31	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 8.30	21.02.23 г 13.40	5:10:00	Включено отопление
27	ул.Гвардейская 19,21,23,25,27,29	Ремонтные работы в ИТП			21.02.23 г 9.00	21.02.23 г 9.30	7:35:00	Включено ГВС
28	ул.Свердлова 70	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 10.20	21.02.23 г 11.20	1:00:00	Включено ГВС
29	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1Б, 1Г, 3, 3/2, 3А,Суворовское военное училище	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 13.15	21.02.23 г 13.55	0:40:00	Включено ГВС
30	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62, 62А, 62Б, 64, 66. ул. Сакриера 57Б.	Подогреватель ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 13.30	21.02.23 г 14.20	0:50:00	Включено ГВС
31	ул.Луначарского 31	Течь стояка ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 13.30	21.02.23 г 15.30	2:00:00	Включено ГВС

32	ул.1 Мая 42	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.02.2023г. 08.30	21.02.2023г. 10.00	1:30:00	Включено ГВС
33	ул.Шевченко 83/1	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.02.2023г. 08.30	21.02.2023г. 10.00	1:30:00	Включено ГВС
34	ул.К.Цеткин 1/1	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.20.2023г. 08.30	21.02.2023г. 10.00	1:30:00	Включено ГВС
35	ул.Крупской 5	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.02.2023г. 10.30	21.02.2023г. 12.00	1:30:00	Включено ГВС
36	ул.Зелинского 1г	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.02.2023г. 13.00	21.02.2023г. 14.30	1:30:00	Включено ГВС
37	ул.Юности 48	Течь стояка ГВС в кв.40	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 23.30	22.02.23 г 10.30	11:00	Включено ГВС
38	ул.Р.Люксембург 77 (1 стояк отопления)	Течь стояка отопления в кв.3	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.02.23 г 2.30	22.02.23 г 10.30	8:00	Включено отопление
39	ул.Комсомольская 1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.02.23 г 9.00	22.02.23 г 13.20	4:20	Включено ГВС
40	Котельная № 8 : ул.Нахимова 76,78	Срабатывание автоматики безопасности ВК ст.№ 1,ст.№ 2			24.02.23 г 14.15	24.02.23 г 15.45	1:30	Включено отопление и ГВС
41	ул. К. Либкн. 407 кв.47 эл./у	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2023г. 10.00	22.02.2023г. 13.00	3:00	устранено
42	ул. Одесская 82/4 кв.60 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2023г. 09.15	22.02.2023г. 10.15	1:00	устранено
43	ул. Юности 48 кв.45 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2023г. 10.15			не устранено
44	ул.К.Либкнехта 205/2 кв80стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.02.2023г.15.30	25.02.2023г.13.00	21.30	устранено
45	ул.К.Либкнехта 160 кв121стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.02.2023г.17.00	25.02.2023г.10.00	18.00	устранено
46	ул.Чапаева 142а з/дом	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.02.2023г. 20.30	26.02.2023г. 21.30	1:00	устранено
47	ул.Чапаева 142а кв.11 з/стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.02.2023г. 20.30			не устранено

48	пер.Западный 17/4 кв.174 э/1 стояк	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.02.2023г. 22.30			не устранено
г. Днестровск								
1	ул.Строителей 22	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 9.10	20.02.23 г 12.00	2:50:00	Включено отопление
2	ул.Первомайская 6 (2 подъезд)	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.02.23 г 9.10	20.02.23 г 12.00	2:50:00	Включено ГВС
3	ул.Котовского 35	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 8.35	21.02.23 г 13.30	4:55:00	Включено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	ул.Ленина 74 б	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.02.23 г 9.10	17.02.23 г 14.20	5:10:00	Включено отопление
2	ул.Комсомольская 103	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.02.23 г 10.10	21.02.23 г 15.45	5:35:00	Включено отопление
3	Котельная № 2	Мигание эл.энергии			25.02.23 г 16.00	25.02.23 г 16.20	0:20	Включено отопление
Слободзейский район								
1	Котельная № 2 п. Первомайск	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 2			17.02.23 г 7.25	17.02.23 г 8.40	1:15:00	Включено отопление
2	Котельная № 18 с. Сукляя: ул.Фрунзе 28,30,ДК	Ремонт дымососа котла			17.02.23 г 9.10	17.02.23 г 12.15	3:05:00	Включено отопление и ГВС
3	Котельная, с.Фрунзе	Мигание эл.энергии			27.02.23 г 2.00	27.02.23 г 2.30	0:30	
4	п.Красное, ул.Некрасова 34	Течь стояка отопления в кв.31	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.02.23 г 12.30	24.02.23 г 17.20	4:50	Включено отопление
5	Котельная, с.Чобручи	Низкое давление газа			25.02.23 г 16.00	25.02.23 г 17.00	1:00	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.Ленина 13 (1 стояк ГВС)	По заявке ГУП"ВиВ"			18.02.23 г 11.20	18.02.23 г 16.30	5:10:00	Включено ГВС
2	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			19.02.23 г 6.50	19.02.23 г 7.15	0:25:00	Включено ГВС и отопление
3	Котельная № 2 : ЦРБ	Мигание эл.энергии			19.02.23 г 6.50	19.02.23 г 7.15	0:25:00	Включено отопление
Григориопольский район								
1	Котельная № 1: пр. Молодёжный 9,11,12,13 с. Карманово	Мигание эл.энергии			19.02.23 г 6.50	19.02.23 г 7.00	0:10:00	Включено отопление
2	Котельная № 2 : ОСШ с. Карманово	Мигание эл.энергии			19.02.23 г 6.50	19.02.23 г 7.15	0:25:00	Включено отопление
3	Котельная № 3 : ДС с. Карманово	Мигание эл.энергии			19.02.23 г 6.50	19.02.23 г 8.15	1:25:00	Включено отопление
4	Котельная : ДС с. Шипка	Мигание эл.энергии			19.02.23 г 6.50	19.02.23 г 7.50	1:00:00	Включено отопление
5	Котельная : ДС с. Красногорка	Плановое отключение эл.энергии			21.02.23 г 10.00	21.02.23 г 16.00	6:00:00	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								

ул. Вершигоры, 115/1	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Авария котла №1	17.02.23 3:55	17.02.23 6:12	2:17:00	Возобновлена подача тепловой энергии
ул. Вальченко, 45"а"	ЦТП № 43	Остановка технологического	Плановое отключение электроэнергии	17.02.23 8:00	17.02.23 15:45	7:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
ул. Степная, 2 а	Котельная № 3	Остановка технологического	Износ фильтров	18.02.23 11:04	18.02.23 13:07	2:03:00	Возобновлена подача тепловой энергии
ул. Севастопольская, 24 д	ЦТП № 14	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	18.02.23 14:03	18.02.23 14:27	0:24:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Севастопольская, 25 а	ЦТП № 24	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	18.02.23 14:03	18.02.23 14:27	0:24:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Вершигоры, 123 а	ЦТП № 25	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	18.02.23 14:03	18.02.23 14:27	0:24:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Индустриальная, 24 а	ЦТП № 26	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	18.02.23 14:03	18.02.23 14:27	0:24:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Севастопольская, 24 д	ЦТП № 14	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	18.02.23 15:40	18.02.23 16:10	0:30:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Севастопольская, 25 а	ЦТП № 24	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	18.02.23 15:40	18.02.23 16:10	0:30:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Вершигоры, 123 а	ЦТП № 25	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	18.02.23 15:40	18.02.23 16:10	0:30:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Индустриальная, 24 а	ЦТП № 26	Остановка технологического	Кратковременное переключение	19.02.23 5:45	19.02.23 6:15	0:30:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Севастопольская, 24 д	ЦТП № 14	Остановка технологического	Кратковременное переключение	19.02.23 5:45	19.02.23 6:15	0:30:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Севастопольская, 25 а	ЦТП № 24	Остановка технологического	Кратковременное переключение	19.02.23 5:45	19.02.23 6:15	0:30:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Вершигоры, 123 а	ЦТП № 25	Остановка технологического	Кратковременное переключение	19.02.23 5:45	19.02.23 6:15	0:30:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Вершигоры, 115/1	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	19.02.23 5:45	19.02.23 19:17	13:32:00	Возобновлена подача тепловой энергии
ул. Вершигоры, 127/3, кв. 174	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	19.02.23 9:40	19.02.23 17:00	7:20:00	Устранено
ул. Вершигоры, 117/2, кв. 72	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	19.02.23 11:33	19.02.23 12:00	0:27:00	Установлен хомут
ул. Мичурина, 41, кв. 18	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	19.02.23 12:58	19.02.23 13:30	0:32:00	Устранено
ул. Мичурина, 33 (Д/С № 24)	Стояк отопления	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.02.23 8:10	20.02.23 8:50	0:40:00	Устранено
ул. Севастопольская, 24 д	ЦТП № 14	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	20.02.23 16:35	20.02.23 16:50	0:15:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Севастопольская, 25 а	ЦТП № 24	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	20.02.23 16:35	20.02.23 16:50	0:15:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Вершигоры, 123 а	ЦТП № 25	Остановка технологического	Аварийное отключение электроэнергии	20.02.23 16:35	20.02.23 16:52	0:17:00	Налажена подача электроэнергии
ул. Вершигоры, 115/1	ЛГК № 32	Остановка котельного	Кратковременное переключение	20.02.23 16:35	20.02.23 17:05	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
ул. Севастопольская, 24 д	ЦТП № 14	Остановка технологического	Кратковременное, аварийное переключение	21.02.23 8:00	21.02.23 9:15	1:15:00	Налажена подача электроэнергии

ул.Севастопольская,25 а	ЦТП № 24	Остановка технологического	Кратковременное, аварийное переключение	21.02.23 8:00	21.02.23 9:20	1:20:00	Налажена подача электроэнергии
ул.Вершигоры,123 а	ЦТП № 25	Остановка технологического	Кратковременное, аварийное переключение	21.02.23 8:00	21.02.23 9:15	1:15:00	Налажена подача электроэнергии
ул.Вершигоры, 115/1	ЛГК № 32	Остановка котельного	Кратковременное, аварийное переключение	21.02.23 8:00	21.02.23 9:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
ул. Мичурина, 29/3 кв.5	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	21.02.23 9:40	21.02.23 12:10	2:30:00	Устранено
ул. Кирова, 124 кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	21.02.23 11:25	21.02.23 13:20	1:55:00	Устранено
ул. Вальченко, 33 кв.206	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	21.02.23 11:40	21.02.23 12:05	0:25:00	Устранено
ул. Кирова, 147 кв.79	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	21.02.23 15:10	21.02.23 15:25	0:15:00	Устранено
ул. Степная, 2а	ЛГК №3	Остановка технологического	Течь вибровставки	22.02.23 9:30	22.02.23 10:30	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды ГВС
ул. Комсомольская д.34 кв.61	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	23.02.23 8:34	23.02.23 8:50	0:16:00	Устранено
ул. Гвардейская д.18 кв.36	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	25.02.23 4:44	25.02.23 4:55	0:16:00	Устранено
ул. Вальченко, 103 кв.112	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.02.23 9:05	25.02.23 11:40	2:35:00	Устранено
ул. Кирова, 90 кв.89	Стояк отопления в квартире	Течь крана перед прибором отопления	Коррозия металла в связи с износом	25.02.23 13:20	25.02.23 13:40	0:20:00	Устранено
Рыбницкий район							
с.Строенцы, ул.Румянцева-Задунайского, 118	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Авария котла № 1	19.02.23 6:20	19.02.23 17:55	11:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
с. Гидирим, ул. Школьная, 1/1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	19.02.23 13:40	19.02.23 18:40	5:00:00	Налажена подача электроэнергии
с.Строенцы, ул.Румянцева-Задунайского, 118	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	19.02.23 21:39	19.02.23 23:19	1:40:00	Налажена подача электроэнергии
с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.02.23 14:15	21.02.23 15:35	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	21.02.23 19:30	21.02.23 20:35	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
с. Выхватенцы ул. Днестровская 33\1	ЛГК №23	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	22.02.2023 9:02	22.02.2023 11:40	2:38:00	Возобновлена подача тепловой энергии
с Зозуляны ул. Пионерская 2\1	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	22.02.2023 10:25	22.02.2023 11:50	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии

	с Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.02.2023 10:00	26.02.2023 16:34	6:34:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	с Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.02.2023 19:24	26.02.2023 20:34	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	с Андреевка, ул. Ленина, 10/1: МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.02.2023 22:00	27.02.2023 7:30	9:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
	ул. Автомобилистов, 1	Котельная №1	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:00	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Моргулец, 1а	Котельная №6	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:00	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Энергетиков, 15	ЛГК №7	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:05	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Петровского, 1а	ЛГК №9	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:15	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Шевченко 4б	ЛГК №10	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:20	1:05:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Петровского, 7а	ЛГК №12	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:25	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Жуковского, 6Б	ЛГК №11	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:25	1:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Дзержинского, 70	ЛГК №16	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:30	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
	ул. Димитрова, 3а	ЛГК №13	Остановка технологического	Авария на сетях ГУП "Днестерэнерго"	19.02.23 7:15	19.02.23 8:30	1:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
7								