

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 27.01.2023 по 03.02.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80	Ошибка : "авария котла" на блоке управления			27.01.2023 7:30	27.01.2023 9:10	1:40	Включено отопление и ГВС
2	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33. ул. К.Либкнехта 294, 379. ул. Советская 124, 135. ул. Манойлова 54.	Подключение дренажа на трубопроводе ГВС			27.01.2023 8:20	27.01.2023 9:05	0:45	Включено ГВС
3	ул.Чкалова 50,54	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.01.2023 8:35	27.01.2023 13:20	4:45	Включено ГВС
4	Котельная № 9 : техникум	Плановое отключение по заявке ООО"Тираспольтрансгаз "			27.01.2023 8:35	27.01.2023 10:00	1:25	Включено отопление
5	Котельная № 10 : институт	Плановое отключение по заявке ООО"Тираспольтрансгаз "			27.01.2023 8:35	27.01.2023 11:05	2:30	Включено отопление
6	Котельная № 11 пр.Магистральный 14	Плановое отключение по заявке ООО"Тираспольтрансгаз "			27.01.2023 9:10	27.01.2023 10:55	1:45	Включено ГВС и отопление
7	Котельная № 12: пр.Магистральный 12	Плановое отключение по заявке ООО"Тираспольтрансгаз "			27.01.2023 9:00	27.01.2023 10:30	1:30	Включено ГВС и отопление
8	ул.Свердлова 92	Прочистка сопла			27.01.2023 8:50	27.01.2023 12:00	3:10	Включено отопление
9	ул.Текстильщиков 42 (1 эл.уз.)	Ремонтные работы в кв.411	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.01.2023 9:30	27.01.2023 13:00	3:30	Включено отопление
10	ул.Свердлова 92	Прочистка сопла			27.01.2023 15:10	27.01.2023 16:25	1:15	Включено отопление
11	ул.Космонавтов 65 кв68 подъезд	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.01.2023 9:00	27.01.2023 15:30	6:30	Включено ГВС
12	ул.Краснодонская 72 кв.23 ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.01.2023 15:40	27.01.2023 10:40	19:00	Включено ГВС
13	ул.9 Января 61 кв.117 э.у.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.01.2023 22:15	27.01.2023 23:15	1:00	Включено отопление

14	ул.К.Либкнехта 82	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.01.2023 8:20	28.01.2023 11:45	3:25	Включено отопление
15	ул.Текстильщиков 40,42	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.01.2023 8:25	28.01.2023 10:20	1:55	Включено отопление
16	ул.Свердлова 74 ( 2эл.уз.)	Прочистка сопла			28.01.2023 13:30	28.01.2023 14:00	0:30	Включено отопление
17	ул.Манойлова 36 ( 2 подъезд)	Ремонтные работы в кв.75	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.01.2023 12:50	28.01.2023 14:30	1:40	Включено отопление
18	ул.Р.Люксембург 75 (1 стояк)	Ремонтные работы в кв.41	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.01.2023 13:40	28.01.2023 16:00	2:20	Включено отопление
19	пер.Западный 19/5,19/6	Котельная №14 пер. Западный, 19/6	Срабатывание защиты	Авария котла № 1	28.01.2023 21:40	28.01.2023 22:00	0:20	Включено отопление
20	ул.25 Октября 111	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.01.2023 14:30	28.01.2023 15:30	1:00	Включено отопление
21	пер.Раевского 9 кв.18 з/ст	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.01.2023 22:30	30.01.2023 12:00	13:30	Включено отопление
22	ЦТП-10 ОК :	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.01.2023 8:30	30.01.2023 13:50	5:20	Включено ГВС
23	ул.Строителей 70,ДС №47	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.01.2023 8:35	30.01.2023 12:35	4:00	Включено ГВС
24	ул.Свердлова 74 (2 эл.уз.)	Прочистка сопла			30.01.2023 8:40	30.01.2023 11:20	2:40	Включено отопление
25	ул.Одесская 141	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.01.2023 8:45	30.01.2023 11:00	2:15	Включено ГВС
26	ул.Комсомольская 2/3 ( 1 эл.уз.)	Прочистка сопла			30.01.2023 13:40	30.01.2023 14:20	0:40	Включено отопление
27	ул.Текстильщиков 38	По заявке кв.217	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.01.2023 10:00	30.01.2023 16:00	6:00	Включено отопление
28	ул.Федько 28 а	По заявке кв.43	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.01.2023 10:00	30.01.2023 12:00	2:00	Включено ГВС
29	ул.Ленина 9	По заявке кв.70	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.01.2023 9:00	30.01.2023 11:00	2:00	Включено ГВС
30	ул.Юности 60/4	Батарея в кв.67	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.01.2023 16:40	30.01.2023 18:40	2:00	Включено отопление
31	ул.Комсомольская 8/1 ( 1 эл.уз.)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.01.2023 8:20	31.01.2023 14:00	5:40	Включено отопление
32	ул.Комсомольская 8/1 ( 1,2,3 подъезды )	Обратный трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.01.2023 8:30	31.01.2023 14:20	5:50	Включено ГВС

33	ул.Свердлова 74 ( 2 эл.уз.)	Прочистка сопла			31.01.2023 8:50	31.01.2023 11:40	2:50	Включено отопление
34	ул.Мира 34	Прочистка сопла			31.01.2023 9:10	31.01.2023 12:00	2:50	Включено отопление
35	ул.Текстильщиков 38 ( 1 эл.уз.)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.01.2023 10:55	31.01.2023 15:50	4:55	Включено отопление
36	п.Набережная 1, кв51 (стояк)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.01.2023 9:00	31.01.2023 15:45	6:45	Включено ГВС
37	ЦТП-1/2 С :ул. Федько 4; 6; 8; 10; 12; 14. пер. Раевского 2; 4.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	01.02.2023 8:30	01.02.2023 13:40	5:10	Включено ГВС
38	ул.9 Января 61 а	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.02.2023 8:35	01.02.2023 9:45	1:10	Включено отопление
39	ул.К.Либкнехта 76	По заявке СВДО			01.02.2023 8:45	01.02.2023 9:00	0:15	Включено ГВС
40	ул.Комсомольская 4	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.02.2023 9:00	01.02.2023 14:00	5:00	Включено ГВС
41	ул.Мира 38	Прочистка сопла			01.02.2023 9:10	01.02.2023 11:30	2:20	Включено отопление
42	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36. ул. Манойлова 23, 25, 27. ул. 25Октября 85.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			01.02.2023 9:00	01.02.2023 22:00	13:00	Включено ГВС
43	ул.Космонавтов 16/4	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.02.2023 9:10	01.02.2023 13:00	3:50	Включено отопление
44	ул.Луначарского 28	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.02.2023 9:30	01.02.2023 15:00	5:30	Включено ГВС
45	ул.Луначарского 31	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.02.2023 9:30	01.02.2023 14:00	4:30	Включено ГВС
46	ул.9 Января 61 блок В	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.02.2023 9:00	01.02.2023 13:00	4:00	Включено ГВС
47	ул.Луначарского 32	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.02.2023 9:30	01.02.2023 16:30	7:00	Включено ГВС
48	ЦТП-1 К:ул. Украинская 6, 8. ул. Х.Ботева 22, 24.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.02.2023 8:40	02.02.2023 13:00	4:20	Включено ГВС
49	ЦТП-41 Ц :ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.02.2023 8:20	02.02.2023 8:50	0:30	Включено ГВС
50	ул.К.Либкнехта 70	По заявке СВДО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.02.2023 8:30	02.02.2023 9:00	0:30	Включено ГВС
51	ул.Свердлова 74	Замена запорной арматуры на эл.узле			02.02.2023 10:00	02.02.2023 16:20	6:20	Включено отопление
52	ул.Юности 49	Ремонтные работы на подогревателе ГВС			02.02.2023 9:00	02.02.2023 12:15	3:15	Включено ГВС

53	ул.Манойлова 27 ( 1 эл.уз.)	Батарея в кв.8	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.02.2023 16:20	02.02.2023 17:50	1:30	Включено отопление
54	Котельная № 6 ( НИИ)	Авария сетевого насоса № 2			03.02.2023 7:25	03.02.2023 7:40	0:15	Включено отопление
55	ул.К.Маркса 169 кв.77 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.02.2023 11:20	02.02.2023 14:45	3:25	Включено ГВС
56	ул. Манойлова 37 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.02.2023 13:00	02.02.2023 14:15	1:15	Включено ГВС
57	п. Западный 19/7 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.02.2023 9:20	02.02.2023 13:20	4:00	Включено ГВС
<b>г. Днестровск</b>								
1	бул.Энергетиков 6,ба	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.01.2023 9:00	28.01.2023 12:40	3:40	Включено отопление
2	ул.Тираспольская 1	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.02.2023 10:30	02.02.2023 14:00	3:30	Включено отопление
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	Котельная № 5 : СШ № 3,ДЮСШ	Плановое отключение эл.энергии			30.01.2023 9:00	30.01.2023 13:40	4:40	Включено отопление
2	ул.Комсомольская 101 а	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	02.02.2023 19:00	03.02.2023 0:00	5:00	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
1	СШ №3 с. Парканы	Котельная № 1 в с. Парканы	Срабатывание защиты	Авария котла № 2	30.01.2023 3:00	30.01.2023 5:30	2:30	Включено отопление
2	Котельная № 18 с. Сукляя: ул.Фрунзе 28,30,ДК	Мигание эл.энергии			30.01.2023 22:00	30.01.2023 23:00	1:00	Включено отопление
3	Котельная № 2 п. Первомайск	Сработала защита аварийной остановки котла ст.№ 2			31.01.2023 15:35	31.01.2023 16:05	0:30	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
1	Котельная № 2 : ЦРБ	Мигание эл.энергии			01.02.2023 7:02	01.02.2023 7:32	0:30	Включено отопление
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Куйбышева, д.22 подвал	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 8:30	27.01.23 10:00	1:30	Устранено
2	ул.Кирова,д.105 кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 10:55	27.01.23 13:30	2:35	Устранено
3	ул. Вальченко д.45 кв. 97	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 17:29	28.01.23 14:00	20:31	Устранено
4	ул.Б.Главана д. 5	Лежак отопления в подвале	Течь лежака	Коррозия металла в связи с износом	28.01.23 9:50	28.01.23 12:31	2:41	Устранено

5	ул.Мичурина д.27/1 кв.66	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	29.01.23 6:30	29.01.23 13:00	6:30	Устранено
6	ул.Кирова д.122 кв.22	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.23 6:20	30.01.23 10:30	4:10	Устранено
7	ул.Вершигоры д.111 кв.32	Лежак отопления на т/этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.01.23 7:00	30.01.23 9:40	2:40	Устранено
8	г. Рыбница, ул. Вершигоры, 115/1	ЛПК № 32	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	30.01.23 6:20	30.01.23 8:53	2:33	Возобновлена подача тепловой энергии
9	ул.Юбилейная, спорткомплекс	Лежак отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	30.01.23 8:20	30.01.23 10:50	2:30	Устранено
10	ул.Кирова 84/4, спортзал	Лежак отопления	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.23 8:33	30.01.23 9:05	0:32	Устранено
11	ул.Мичурина д.29/3 кв.69	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	30.01.23 9:51	31.01.23 9:00	23:09	Устранено
12	ул.Ленина д.12 кв.10	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.01.23 15:12	30.01.23 16:50	1:38	Устранено
13	ул.Ленина д.12	Элеваторный узел	Износ запорной арматуры	Износ материала	30.01.23 19:10	30.01.23 20:38	1:28	Устранено
14	г. Рыбница, ул. Вершигоры, 115/1	ЛПК № 32	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	31.01.23 8:10	31.01.23 8:50	0:40	Возобновлена подача тепловой энергии
15	ул.Кирова 137, подвал	Лежак отопления	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	31.01.23 10:00	31.01.23 11:30	1:30	Устранено
16	ул.Мичурина,д.25/1 кв.4	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.02.23 9:40	01.02.23 13:10	3:30	Устранено
17	ул.Титова,д.38	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.02.23 9:50	01.02.23 10:30	0:40	Устранено
18	ул.Победы,д.21 кв.56	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.02.23 10:20	01.02.23 14:20	4:00	Устранено
19	ул.Вальченко,д.59 кв.19	Стояк ГВС в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	01.02.23 16:10	01.02.23 17:20	1:10	Устранено
20	ул.Юбилейная,д.59 кв.122	Течь с потолка в комнате	Характер повреждения не известен	Нет жильцов кв. 125	02.02.23 7:15	02.02.23 10:15	3:00	Устранено
21	ул.Вальченко,д.103 кв.63	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.23 10:26	02.02.23 13:52	3:26	Устранено
22	ул.Юбилейная,д.39 кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	02.02.23 11:13	02.02.23 11:34	0:21	Устранено
23	ул.Мичурина,д.41 кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	02.02.23 12:04	02.02.23 12:27	0:23	Устранено
24	ул.Кирова,д.137 кв.77	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Неплотное соединения	02.02.23 13:09	02.02.23 13:47	0:38	Устранено
25	ул.Заречная,д.16	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.02.23 13:15	02.02.23 16:10	2:55	Устранено
26	ул.Вершигоры,д.113 кв.99	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	02.02.23 16:47	02.02.23 17:12	0:25	Устранено
27	ул.Победы,д.22 кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	03.02.23 1:15	03.02.23 1:30	0:15	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								

1	с.Ульма. МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9	Стояк отопления	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 9:25	27.01.23 11:00	1:35	Устранено
2	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Кратковременное переключение электроэнергии	31.01.23 8:10	31.01.23 8:50	0:40	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Ульма, ул. Ленина, 20/1	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	30.01.23 8:30	30.01.23 9:20	0:50	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Ульма, ул. Ленина, 20/1	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	30.01.23 17:00	30.01.23 17:26	0:26	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.02.23 10:00	01.02.23 17:00	7:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК № 28	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	01.02.23 10:00	01.02.23 17:20	7:20	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Космонавтов д.36 кв.4	Стояк отопление в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	29.01.23 20:10	30.01.23 10:10	14:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
1	с.Гояны, ул.Молодежная 19 основная общеобразовательная молдавская школа	Лежак отопления в столовой	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.01.23 13:30	27.01.23 16:00	2:30	Устранено
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								