

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 03.03.2023 по 10.03.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул.Одесская 70,72,74	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	03.03.2023г. 08.55	03.03.2023г. 09.35	0:40	устранено
2	ул.К.Либкнехта 180 з/ст.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	05.03.2023г. 02.30	05.03.2023г. 09.00	6:30	устранено
3	ул.Одесская 70,72,74	Замена запорной арматуры			3.03.23 г 8.55	3.03.23 г 9.35	0:40	Включено ГВС
4	ул.Мира 50/12	Ремонтные работы			3.03.23 г 9.05	3.03.23 г 12.05	3:00	Включено ГВС
5	ул.Комарова 48	Ремонтные работы			3.03.23 г 9.50	3.03.23 г 10.30	0:40	Включено ГВС
6	пгт.Новотираспольский ул.Строителей 1,2,4,6	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.03.23 г 13.05	3.03.23 г 14.30	1:25	Включено ГВС
7	Котельная № 24 :СДЮШОР № 4	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 1			4.03.23 г 7.55	4.03.23 г 8.35	0:40	Включено отопление и ГВС
8	Котельная № 23 : РГИВОВ	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 1			4.03.23 г 13.15	4.03.23 г 13.45	0:30	Включено отопление и ГВС
9	ул.Краснод. 56 кв.20 з/под-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.03.2023г. 09.00	06.03.2023г. 13.20	4:20	устранено
10	ул.Юности 53 кв19 з/ст	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.03.2023г. 10.00	06.03.2023г. 13.15	3:15	устранено
11	ул.Чапаева 143 кв11 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.03.2023г. 09.00	06.03.2023г. 11.20	2:20	устранено
12	ул. Краснодон. 46кв.26 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.03.2023г. 08.00	06.03.2023г. 11.00	3:00	устранено
13	ул. К. Либкнех. 160 з/под-д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	06.03.2023г. 13.30	06.03.2023г. 15.30	2:00	устранено
14	ЦТП-14 ОК :ул. Комсомольская 7, 9, 11.	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.03.23 г 8.20	6.03.23 г 11.00	2:40	Включено ГВС
15	ул.Краснодонская 43,ул.Юности 25	Замена запорной арматуры			6.03.23 г 9.10	6.03.23 г 10.30	1:20	Включено ГВС

16	пгт.Новотираспольский ул.Строителей 1,2,4,6	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.03.23 г 10.40	6.03.23 г 12.25	1:45	Включено ГВС
17	ул.Мира 1,ул.9 Января 196	Ремонтные работы на эл.узле			6.03.23 г 13.15	6.03.23 г 14.05	0:50	Включено отопление
18	ул.Юности 50 кв.7,12 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.03.2023г. 08.40	07.03.2023г. 11.20	2:40	устранено
19	ул.Милева 2 кв.47 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.03.2023г. 09.00	07.03.2023г. 11.00	2:00	устранено
20	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.03.23 г 8.35	7.03.23 г 9.25	0:55	Включено ГВС
21	ул.Котовского 34	Свищ на эл.узле	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.03.23 г 9.45	7.03.23 г 14.00	4:15	Включено отопление
22	Котельная ВГ-1 Блок № 4	Низкое давление сетевой воды			7.03.23 г 16.15	7.03.23 г 17.15	1:00	Включено отопление
23	ул.К.Либкнехта 308	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.03.2023г. 09.00	09.03.2023г. 15.30	6:30	устранено
24	ул.Комарова 48 з/ст.кв.511	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.03.2023г. 09.00			не устранено
25	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	Замена калача на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.03.23 г 8.10	9.03.23 г 11.50	3:40	Включено ГВС
26	ул.Калинина 66	По заявке СВДО			9.03.23 г 8.30	9.03.23 г 14.30	6:00	Включено ГВС
27	ул.Краснодонская 52,56	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.03.23 г 8.35	9.03.23 г 14.10	5:35	Включено отопление
28	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			9.03.23 г 9.00	9.03.23 г 15.40	6:40	Включено ГВС
29	ул.К.Либкнехта 308	Адресная программа			9.03.23 г 9.10	9.03.23 г 15.30	6:20	Включено ГВС
30	ул.Краснодонская 70	По заявке абонента			9.03.23 г 9.10	9.03.23 г 14.00	4:50	Включено ГВС
31	Котельная №2	Срабатывание автоматики безопасности ВК ст.№ 3			9.03.23 г 8.55	9.03.23 г 9.10	0:15	Включено отопление и ГВС
<b>г. Днестровск</b>								
1	ул.Котовского 31	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.03.23 г 8.45	3.03.23 г 11.35	2:50	Включено отопление
2	ул.Котовского 11 ( 2 эл.уз.)	Стояк отопления в подвале	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.03.23 г 9.05	9.03.23 г 13.50	4:45	Включено отопление
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								

1	ул.Комсомольская 82	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.03.23 г 11.00	6.03.23 г 15.20	4:20	Включено отопление
2	ул.Тираспольская 25	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.03.23 г 8.40	9.03.23 г 14.00	5:20	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
1	с.Ближний Хутор, Котельная №26 :СШ	Плановое отключение электроэнергии			6.03.23 г 13.10	6.03.23 г 16.40	3:30	Включено отопление
2	п.Первомайск, ДС ул.Садовая 12	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.03.23 г 11.00	6.03.23 г 16.55	5:55	Включено отопление
3	п.Первомайск, Котельная № 2	Срабатывание автоматики безопасности ВК ст.№ 2			9.03.23 г 1.30	9.03.23 г 8.30	7:00	Включено отопление
4	п.ПервомайскКотельная № 1	Ремонтные работы в котельной			9.03.23 г 9.00	9.03.23 г 9.45	0:45	Включено отопление
5	с.Парканы, Котельная № 4 :СВА	По заявке СВДО			9.03.23 г 9.00	9.03.23 г 11.50	2:50	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Гвардейская,д.14 кв.25	Течь ГВС из кв.28	Течь полотенцесушителя в кв.28	Износ материала	04.03.23 3:21	04.03.23 10:20	6:59:00	Устранено
2	ул.Кирова,112 а	ЦТП № 16	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	06.03.23 8:30	06.03.23 9:35	1:05:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
3	ул.Юбилейная,д.42	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.03.23 13:53	06.03.23 14:33	0:40:00	Устранено
4	ул.Кирова,103 кв.26	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	07.03.2023 9:05	07.03.2023 9:50	0:45:00	Устранено
5	ул.Вальченко,д.97 кв.72	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.03.2023 15:40	07.03.2023 16:05	0:25:00	Устранено
6	ул. Вершигоры,113 кв.46	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.03.23 16:45	09.03.23 9:30	16:45:00	Устранено
7	ул.Кирова,124 "а"	ЦТП № 3	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	09.03.23 8:45	09.03.23 9:30	0:45:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
8	ул.Кирова,80 "а"	ЦТП № 23	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	09.03.23 9:45	09.03.23 11:15	1:30:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	05.03.23 15:05	05.03.23 17:30	2:25:00	Котельное оборудование в работе

2	г.Рыбница,ул.Вальченко,69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК № 36	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	06.03.23 8:28	06.03.23 8:58	0:30:00	Котельное оборудование в работе
3	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.03.23 10:20	09.03.23 16:30	6:10:00	Котельное оборудование в работе
4	с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.03.23 10:20	09.03.23 16:20	6:00:00	Котельное оборудование в работе
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Котовского, д. 39,51	от ЛГК № 45	Прекращена подача ХВС на ЛГК	Авария на сетях ВиВ	04.03.23 17:40	04.03.23 20:40	3:00:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул. Геологов, 12	ЛГК № 3	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.03.23 9:15	07.03.23 10:30	1:15:00	Налажена подача электроэнергии
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
1	с.Красный Октябрь,ул.Молодёжная,64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	06.03.23 13:05	06.03.23 14:40	1:35:00	Налажена подача электроэнергии
2	с. Окница, ул. Шевченко, 70б	ЛГК № 10	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.03.23 9:00	07.03.23 12:40	3:40:00	Налажена подача электроэнергии