

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 10.03.2023 по 17.03.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
<b>г.Тирасполь</b>								
1	ул.Старого 127 кв.25	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.03.2023г. 03.40	13.03.2023г. 04.20	0:40	устранено
2	пер.Западный 15/1,15/2	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.03.23 г 8.15	10.03.23 г 14.50	5:25	Включено отопление
3	ЦТП-27 З :ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125.	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.03.23 г 8.15	10.03.23 г 8.55	0:40	Включено ГВС
4	ул.Каховская 6 ( 2 эл.уз.)	Ремонтные работы на эл.узле	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.03.23 г 8.35	10.03.23 г 10.00	1:25	Включено отопление
5	ЦТП-24 З :пер. Западный 17/1, 17/2, 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 19/7,ДС № 52	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.03.23 г 10.05	10.03.23 г 13.15	3:10	Включено ГВС
6	ул.Юности 30	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.03.23 г 11.30	10.03.23 г 14.30	3:00	Включено ГВС
7	ул.К.Либкнехта 148	Батарея в кв.16	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.03.23 г 16.20	10.03.23 г 17.10	0:50	Включено отопление
8	ул.Текстильщиков 20	Стояк отопления в кв.35	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.03.23 г 12.00	11.03.23 г 14.30	2:30	Включено отопление
9	пгт.Новотираспольский ул.Ленина 2	Стояк ГВС в кв.48	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.03.23 г 2.00	12.03.23 г 9.30	7:30	Включено ГВС
10	ул.Одесская 82/6	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.03.2023г. 08.30	13.03.2023г. 14.30	6:00	устранено
11	ул.Краснодонская 36/5	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.03.2023г. 09.00	13.03.2023г. 14.00	5:00	устранено
12	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2, 81/3, 81/4, 81/9, 81/12, 81/13, 81/14. ул. Суворова 35,пер. Чкалова 46	Переврезка трубопровода ГВС в ЦТП			13.03.23 г 8.20	13.03.23 г 9.20	1:00	Включено ГВС
13	ул.Краснодонская 52,56	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.23 г 8.30	13.03.23 г 13.25	4:55	Включено ГВС
14	пер.Западный 15/1,15/2	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.23 г 8.50	13.03.23 г 14.50	6:00	Включено ГВС

15	ЦТП-23 З :ул. Гвардейская 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52.	Замена запорной арматуры			13.03.23 г 9.20	13.03.23 г 10.50	1:30	Включено ГВС
16	ул. 1 Мая 42 кв.1 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2023г. 09.00	14.03.2023г. 10.00	1:00	устранено
17	ул. Крупской 5 кв.15 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2023г. 09.00	14.03.2023г. 15.20	6:20	устранено
18	ул. Комсомол. 6 кв.42 з/под-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.03.2023г. 10.00	14.03.2023г. 14.30	4:30	устранено
19	ул.25 Октября 87 ( 2/3 ж.д.)	Стояк отпления в кв.97			14.03.23 г 8.30	14.03.23 г 10.40	2:10	Включено отопление
20	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	Замена запорной арматуры			14.03.23 г 8.30	14.03.23 г 13.50	5:20	Включено ГВС
21	ул.К.Либкнехта 159ж кв.7 ст.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2023г. 08.30	15.03.2023г. 14.00	4:30	устранено
22	ул.Краснодонская 66	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2023г. 08.40	15.03.2023г. 10.20	1:40	устранено
23	ул.Милева1 кв.1 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2023г. 08.50	15.03.2023г. 11.30	2:40	устранено
24	ул.Краснодонская 56 п-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2023г. 09.00	15.03.2023г. 11.00	2:00	устранено
25	ул.20 Партсъезда 15а кв.6	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2023г. 09.10	15.03.2023г. 14.30	5:20	устранено
26	ул.25Октября 73 кв.33	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.03.2023г. 09.20	15.03.2023г. 13.40	4:20	устранено
27	ул.Одесская 88/1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.03.23 г 8.15	15.03.23 г 14.00	2:45	Включено ГВС
28	ул.Правды 8	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.03.23 г 8.30	15.03.23 г 11.25	2:55	Включено отопление
29	ул.Петровского 99	Ремонтные работы			15.03.23 г 9.05	15.03.23 г 10.30	1:25	Включено ГВС
30	ул.Луначарского 30	Стояк отопления в кв.68	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.03.23 г 9.05	15.03.23 г 14.05	5:00	Включено отопление
31	ул.Гвардейская 23	По заявке кв.61			15.03.23 г 9.00	15.03.23 г 12.50	3:50	Включено ГВС
32	ул.1 Мая 56	Адресная программа			15.03.23 г 9.00	15.03.23 г 13.00	4:00	Включено ГВС
33	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33. ул. К.Либкнехта 294, 379 ул. Советская 124, 135. ул. Манойлова 54.	По заявке ГУП"ВиВ"			15.03.23 г 8.30	15.03.23 г 17.05	8:35	Включено ГВС

34	ул.Комсомольская 6,4,4/2	Замена запорной арматуры			15.03.23 г 13.25	15.03.23 г 14.05	0:40	Включено ГВС
35	ул.Свердлова 86	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.03.2023г.9.00	16.03.2023г.9.05	0:05	устранено
36	ул.25 Октября 73	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.03.2023г.9.00	16.03.2023г.16.10	0:00	устранено
37	ЦТП-8 ОК :ул. Чапаева 142А, 143, 145А, 145Б, 145В, 147, 149. ул. Кутузова 189.	Замена запорной арматуры в ЦТП			16.03.23 г 8.30	16.03.23 г 11.30	3:00	Включено отопление и ГВС
38	ул.Одесская 82/4	Замена запорной арматуры			16.03.23 г 8.35	16.03.23 г 15.00	6:25	Включено ГВС
39	ул.Краснодонская 31	Замена запорной арматуры			16.03.23 г 9.15	16.03.23 г 11.00	1:45	Включено ГВС
40	ул.Краснодонская 33	Замена запорной арматуры			16.03.23 г 8.50	16.03.23 г 11.00	2:10	Включено ГВС
41	ул.9 Января 63 ( 1,2,3 блок)	По заявке кв.715			16.03.23 г 8.45	16.03.23 г 13.00	4:15	Включено ГВС
42	ул.Юности 53	Стояк ГВС в кв.28	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.03.23 г 13.20	16.03.23 г 13.55	0:35	Включено ГВС
43	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А,Суворовское военное училище	Замена запорной арматуры в ЦТП			16.03.23 г 9.15	16.03.23 г 16.30	7:15	Включено ГВС
44	Котельная № 2	Просадка напряжения в эл.сети			16.03.23 г 14.30	16.03.23 г 14.45	0:15	Включено отопление и ГВС
45	ул.Комарова 15,17	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.03.23 г 15.55	16.03.23 г 16.30	0:35	Включено ГВС
<b>г. Днестровск</b>								
1	ул.Котовского 13	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.03.23 г 8.40	15.03.23 г 15.30	6:50	Включено отопление
2	ул.Котовского 13	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.03.23 г 9.25	16.03.23 г 16.00	6:35	Включено отопление
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	ул.Комсомольская 99 В	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.23 г 10.00	13.03.23 г 14.05	4:05	Включено отопление
2	Котельная № 6 :ЦРБ	Срабатывание автоматики безопасности ВК ст.№ 1,ст.№2			16.03.23 г 19.15	16.03.23 г 22.30	3:15	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
1	с.Суклея, Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30,ДК	Эл.двигатель дымососа			10.03.23 г 12.00	11.03.23 г 0.30	12:30	Включено отопление и ГВС
2	с.Суклея, Котельная № 27 : ул.Кирова 38 а	Мигание эл.энергии			11.03.23 г 20.15	11.03.23 г 20.55	0:40	Включено отопление
3	с.Ближний Хутор, Котельная № 26 : СОШ	По заявке администрации школы			10.03.23 г 13.25	12.03.23 г 15.50	2:25	Включено отопление

4	с.Терновка, Котельная : ДС,СОШ	Аварийное отключение эл.энергии			15.03.23 г 9.20	15.03.23 г 9.45	0:25	Включено отопление
5	п.Красное, ул.Рабочая 12	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.03.23 г 9.20	15.03.23 г 14.15	4:55	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
1	ул.К.Маркса 176 (2 стояка отопления )	2 стояка отопления в кв.61	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.03.23 г 21.20	14.03.23 г 10.15	12:55	Включено отопление
1	ул.Байдукова 3	Замена водомеров			16.03.23 г 10.30	16.03.23 г 11.00	0:30	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Вальченко, 69	ЛПК № 36	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	11.03.23 8:05	11.03.23 8:45	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул.Севастопольская д.26а кв.25	Стояк отопления в квартире	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	11.03.23 11:10	11.03.23 11:45	0:35:00	Устранено
3	ул.Гвардейская д.20 кв.36	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	11.03.23 13:45	11.03.23 15:10	1:25:00	Устранено
4	ул. Победы д.30 кв.40	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС (полипропилен) в квартире	Износ материала	13.03.23 8:20	13.03.23 11:05	2:45:00	Устранено
5	ул. Победы д.26 кв.7	Лежак ГВС в подвале	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	13.03.23 9:50	13.03.23 11:45	1:55:00	Устранено
6	ул. Ленина д. 1 кв 36	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	13.03.23 13:45	13.03.23 15:30	1:45:00	Устранено
7	ул. Вальченко д.61 кв 51	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.03.23 14:50	13.03.23 16:40	1:50:00	Устранено
8	ул.Комсомольская,д.26	Элеваторный узел	Износ запорной арматуры	Коррозия металла в связи с износом	14.03.23 8:20	14.03.23 9:45	1:25:00	Устранено
9	ул.Б.Главана, 11	ЦТП № 27	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	14.03.23 8:40	14.03.23 10:00	1:20:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
10	ул.Б.Главана,3 а	ЦТП № 28	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	14.03.23 8:40	14.03.23 10:00	1:20:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
11	ул.Мичурина,д.15	Стояк отопления в подвале	Течь дренажного крана	Износ материала	14.03.23 8:40	14.03.23 9:50	1:10:00	Устранено
12	ул.Степная,2 а	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования по ГВС	Плановая ревизия циркуляционного насоса	14.03.23 8:40	14.03.23 10:35	1:55:00	Котельное оборудование в работе

13	пр.Победы,д.28 кв.8	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.03.23 10:00	14.03.23 13:30	3:30:00	Устранено
14	ул.Бородинская,3 а	ЦТП № 15	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	14.03.23 10:35	14.03.23 10:55	0:20:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
15	ул.Заречная,д.14 кв.33	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.03.23 10:45	14.03.23 11:10	0:25:00	Устранено
16	ул.Маяковского,43	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Износ автоматики	14.03.23 15:45	14.03.23 16:45	1:00:00	Котельное оборудование в работе
17	ул.Гвардейская,д.14 кв.68	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	15.03.23 8:30	15.03.23 10:30	2:00:00	Устранено
18	ул. Вальченко, 45/а	ЦТП № 43	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	16.03.23 8:20	16.03.23 9:10	0:50:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
19	ул. Вальченко, 27	ЦТП № 42	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.(Бобышек)	16.03.23 9:30	16.03.23 10:00	0:30:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
20	ул. Вальченко, 27	ЦТП № 42	Остановка технологического оборудования по ГВС	Замена задвижки по подаче ГВС	16.03.23 10:50	16.03.23 13:00	2:10:00	Устранено
21	ул. Вальченко, 25 (школа № 10)	Стояк отопления	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	16.03.23 13:00	16.03.23 14:00	1:00:00	Устранено
22	ул. Юбилейная, 51а	ЦТП №11	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	17.03.23 6:00	17.03.23 6:20	0:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с. Ержово, ул. Колхозная, 14	ЛГК № 37	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	11.03.23 7:10	11.03.23 9:05	1:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК № 27	Остановка котельного оборудования	Посадка напряжения	13.03.23 8:00	13.03.23 9:35	1:35:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Воронково, ул. Мира, 88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК №18	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.03.23 13:00	13.03.23 14:20	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	13.03.23 13:00	13.03.23 14:20	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	14.03.23 12:00	14.03.23 15:15	3:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	14.03.23 12:00	14.03.23 15:40	3:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии

7	МОУ "Строенецкая средняя общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Центральной, 15	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	14.03.23 12:00	14.03.23 21:50	9:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Андреевка, ул. Ленина, 10/1	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	15.03.23 8:00	15.03.23 16:00	8:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
1	пер.Заводской,д.5	Стояк отопления в подвале	Течь дренажного крана	Износ материала	14.03.23 9:00	14.03.23 9:25	1:12:00	Устранено
<b>Каменский район</b>								
1	с. Рашково, ул Ленина, 130а	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	15.03.23 14:30	15.03.23 15:10	1:12:00	Возобновлена подача тепловой энергии