

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 17.03.2023 по 24.03.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул. Комарова 48 кв.406 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.03.2023г. 11.30	18.03.2023г. 13.30	2:00	Устранено
2	ул. 25 Октября 108 кв.126 з/ст	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.03.2023г. 15.00	20.03.2023г.13.00	46:00	устранено
3	ул.Мира 26	трубопровод ГВС			17.03.23 г 8.50	17.03.23 г 9.30	0:40	Включено отопление
4	ул.Каховская 17 Вспомог.школа -интернат	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.03.23 г 10.00	17.03.23 г 18.15	8:15	Включено отопление
5	ул.Крупская 33	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.03.23 г 16.30	17.03.23 г 21.00	4:30	Включено отопление
6	ул.Горького 37	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.03.23 г 08.45	19.03.23 г 15.45	7:00	Включено отопление
7	Котельная №10 НУОВППО "Тирасп.межрегион.университет"	мин. Давление отопительного контура			19.03.23 г 09.45	19.03.23 г 10.45	1:00	Включено отопление
8	Котельная №10 НУОВППО "Тирасп.межрегион.университет"	мин. Давление отопительного контура			19.03.23 г 16.25	19.03.23 г 17.25	1:00	Включено отопление
9	Котельная №10 НУОВППО "Тирасп.межрегион.университет"	утечка воды из системы			19.03.23 г 22.50	20.03.23 г 8.35	9:45	Включено отопление
10	ул.Горького 37 кв 83 стояк	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2023г.9.30	20.03.2023г.16.30	7:00	устранено
11	ул.Юности 48	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.03.2023г.15.00	20.03.2023г.16.00	1:00	устранено
12	ул.Каховская 17 ВШИ	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.03.23 г 8.35	20.03.23 г 16.00	7:25	Включено отопление
13	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2. ул. Одесская 90, 90А, 92, 94.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.03.23 г 8.40	20.03.23 г 11.45	3:05	Включено ГВС
14	ул.1 Мая 50,50 А	Замена стояков ГВС в кв.211	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.03.23 г 9.30	20.03.23 г 15.00	5:30	Включено ГВС

15	ул.Каховская 16	Замена стояков ГВС в кв.31	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.03.23 г 9.30	20.03.23 г 11.30	2:00	Включено ГВС
16	ул.Краснодонская 39	Течь сальника на головке вентиля на трубопроводе ГВС в кв.46			20.03.23 г 13.00	20.03.23 г 13.15	0:15	Включено ГВС
17	ул.Гоголя 4 а	Батарея в кв.9	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.03.23 г 16.00	20.03.23 г 16.30	0:30	Включено отопление
18	Котельная №10 НУОВППО "Тирасп.межрегион.университет"	Низкое давление воды в системе отопления			20.03.23 г 23.30	21.03.23 г 0.40	1:10	Включено отопление
19	ул.К.Либкнехта 201/2 кв.28 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2023г. 09.00	21.03.2023г. 15.30	6:30	устранено
20	ул. 28 Июня 125 з/2 под	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2023г. 09.00	21.03.2023г. 15.30	6:30	устранено
21	ул .Федько 18а кв.6 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2023г. 09.00	21.03.2023г. 11.30	2:30	устранено
22	ул. Каховская 9/3 кв.43 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.03.2023г. 09.00	21.03.2023г. 18.00	9:00	устранено
23	ул.Комсомольская 2/1,2/2,2/3,ул.Одесская 84,88/4	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.03.23 г 8.10	21.03.23 г 13.50	5:40	Включено ГВС
24	ул.20 Партсъезда 15 а	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.03.23 г 8.40	21.03.23 г 10.20	1:40	Включено ГВС
25	ул.Милёва 1	Стояк ГВС в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.03.23 г 14.30	21.03.23 г 16.30	2:00	Включено ГВС
26	ЦТП-3 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3.	Замена запорной арматуры			22.03.23 г 8.15	22.03.23 г 10.45	2:30	Включено ГВС
27	ЦТП-9 К :ул. Калинина 53,71,75 ул. Строителей 70,74	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.03.23 г 8.25	22.03.23 г 11.35	3:10	Включено ГВС
28	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2, 81/3, 81/4, 81/9, 81/12, 81/13, 81/14. ул. Суворова 35,пер. Чкалова 46.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.03.23 г 9.00	22.03.23 г 15.00	6:00	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
29	ул.Комсомол. 6 кв.42 з/под-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.03.2023г. 09.00	22.03.2023г. 09.30	0:30	Включено ГВС
30	ул.К.Либкнех.201/2 кв.28 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.03.2023г. 09.00	22.03.2023г. 12.30	3:30	Включено ГВС

31	ул.Манойлова 36 (2 эл.уз.)	Стояк отопления в кв.92	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.03.23 г 16.35	22.03.23 г 21.30	4:55	Включено отопление
32	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2. ул. Одесская 90, 90А, 92, 94.	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 8.15	23.03.23 г 10.15	2:00	Включено ГВС
33	ул.Луначарского 19,ул.Свердлова 17	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 8.25			Отключено отопление
34	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А,Суворовское военное училище	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 8.25	23.03.23 г 11.05	2:40	Включено ГВС
35	ул.Космонавтов 6/2	Адресная программа			23.03.23 г 9.00	23.03.23 г 16.20	7:20	Включено ГВС
36	ул.К.Либкнехта 96	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 9.10	23.03.23 г 11.15	2:05	Включено отопление
37	ул.Котовского 34	По заявке кв.27	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.03.23 г 9.15	23.03.23 г 10.45	1:30	Включено отопление
38	ЦТП-10 З : ул. Правды 8, 10, 12, 14, 16, 17, 25, 27. ул. 25 Октября 1, 3, 6/1, 6/2. Медицинский колледж им. Тарасевича	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 8.30	23.03.23 г 13.50	5:20	Включено ГВС
39	ул.Космонавтов 6/1,2/1,2/2	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 13.40	23.03.23 г 14.55	1:15	Включено ГВС
40	ул.Гвардейская 11/4	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 14.20			Отключено ГВС
41	ул.Строителей 72 кв.50	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.03.2023г. 08.45	23.03.2023г. 14.25	5:40	Включено ГВС
42	ул.К.Либкнехта 82 кв.56 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.03.2023г. 09.00	23.03.2023г. 10.00	1:00	Включено ГВС
43	ул.Манойлова 25 кв.1 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.03.2023г. 09.25	23.03.2023г. 15.00	5:35	Включено ГВС
44	ул.Краснодонская 56 з/2п-да	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.03.2023г. 13.10	23.03.2023г. 13.40	0:30	Включено ГВС
г. Днестровск								
1	ул.Комсомольская 11	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.03.23 г 8.10	21.03.23 г 13.40	5:30	Включено отопление и ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	Котельная № 2	Плановое отключение эл.энергии			22.03.23 г 10.00	22.03.23 г 16.20	6:20	Включено отопление

Слободзейский район								
1	с.Суклея, Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30, ДК	Авария на дымососе котла			17.03.23 г 11.00	17.03.23 г 12.35	1:35	Включено отопление
2	с.Парканы, Котельная № 1: СОШ	Плановое отключение эл.энергии			20.03.23 г 9.15	20.03.23 г 12.50	3:35	Включено отопление
3	с.Парканы, Котельная № 4: СВА	Плановое отключение эл.энергии			20.03.23 г 9.25	20.03.23 г 13.30	4:05	Включено отопление
4	с.Парканы, Котельная № 2 : МДОУ	Плановое отключение эл.энергии			20.03.23 г 9.15	20.03.23 г 13.50	4:35	Включено отопление
5	с.Суклея, Котельная №18: ул.Фрунзе 28,30, ДК	Ремонтные работы на дымососе			20.03.23 г 8.25	20.03.23 г 10.50	2:25	Включено отопление и ГВС
6	с.Скулея, Котельная № 19	Плановое отключение эл.энергии			21.03.23 г 9.00	21.03.23 г 16.30	7:30	Включено отопление и ГВС
7	с.Суклея, Котельная № 27: ул.Кирова 38 А	Плановое отключение эл.энергии			21.03.23 г 9.00	21.03.23 г 17.50	8:50	Включено отопление
8	Котельная с. Фрунзе	Аварийное отключение эл.энергии			22.03.23 г 9.30	22.03.23 г 10.50	1:20	Включено отопление
9	Котельная № 4 СВА с. Парканы	Аварийное отключение эл.энергии			22.03.23 г 12.00	22.03.23 г 17.15	5:15	Включено отопление
10	Котельная № 3 МДОУ с. Парканы	Аварийное отключение эл.энергии			22.03.23 г 12.00	22.03.23 г 18.00	6:00	Включено отопление
11	Котельная с. Фрунзе	Аварийное отключение эл.энергии			22.03.23 г 14.15	22.03.23 г 14.45	0:30	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	Консервный завод 10	течь стояка			17.03.23 г 17.30	17.03.23 г 17.50	0:20	Включено отопление
2	ул.Мира 1	Батарея в кв.	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.03.23 г 9.20	21.03.23 г 10.05	0:45	Включено отопление
3	ул.К.Маркса 182	Стояк ГВС в кв.28	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.03.23 г 9.25	22.03.23 г 10.05	0:40	Включено ГВС
Григориопольский район								
1	Ж.д. № 16 с. Красная Горка	Стояк отопления в кв.15	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.03.23 г 10.20	22.03.23 г 13.30	3:10	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вершигоры,123/ а	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	18.03.23 5:00	18.03.23 5:10	0:10	ЦТП в работе
2	ул. Вершигоры, 115/1	ЛГК №32	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	18.03.23 5:00	18.03.23 14:55	9:55	Возобновлена подача тепловой энергии
3	ул.Вальченко,д.37 кв.34	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	18.03.23 8:03	18.03.23 8:15	0:12	Устранено

4	ул.Вальченко,д.37	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.03.23 8:23	18.03.23 12:50	4:27	Устранено
5	ул.Вершигоры,д.101 кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	18.03.23 15:57	18.03.23 17:23	1:26	Устранено
6	ул.Гвардейская,д.10 кв.3	Стояк канализации в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.03.23 17:30	18.03.23 18:05	0:35	Устранено
7	ул.Вершигоры,д.119 кв.109	Течь с потолка в кухне	Характер повреждения не известен	Нет жильцов кв. 117	19.03.23 0:20	19.03.23 10:40	10:20	Устранено
8	ул.Победы,д.18 кв.41	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	19.03.23 8:49	19.03.23 9:10	0:21	Устранено
9	ул.Кирова,д.137 кв.26	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	19.03.23 11:18	19.03.23 11:35	0:17	Устранено
10	ул.Юбилейная,49/а	ЦТП № 11	Прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ВиВ	20.03.23 10:20	20.03.23 13:00	2:40	ЦТП в работе
11	ул. Чапаева, Д/С № 18	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.03.23 10:40	20.03.23 11:30	0:50	Устранено
12	ул.Вальченко,д.37;39;41;43;49	Прорыв транзитного трубопровода по ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.03.23 8:30	21.03.23 14:40	6:10	Устранено
13	ул. Ктрова,121/а	ЦТП № 2	Прорыв водовода в ЦТП	Коррозия металла в связи с износом	20.03.23 8:40	20.03.23 9:15	0:35	ЦТП в работе
14	ул. Гвардейская,16/ а	ЦТП № 7	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	20.03.23 9:00	20.03.23 15:25	6:25	ЦТП в работе
15	ул. Маяковского ,д.44 кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	21.03.23 11:30	21.03.23 11:40	0:10	Устранено
16	ул. Гвардейская ,д.18 кв.14	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	21.03.23 14:40	21.03.23 14:50	0:10	Устранено
17	пр-т Победы,5 а	ЦТП № 4	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	22.03.23 8:40	22.03.23 9:17	0:37	ЦТП в работе
18	ул.Маяковского,д.42 кв.11	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.03.23 10:08	22.03.23 11:41	1:33	Устранено
19	ул.Вальченко,д.35	Воздушник на тех.этаже	Свищ на воздушнике	Коррозия металла в связи с износом	22.03.23 11:18	22.03.23 14:48	3:30	Устранено
20	ул.Мичурина,д.35 кв.108	Стояк отопления в квартире под бетонной стяжкой	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	22.03.23 18:18	23.03.23 9:10	14:52	Устранено
21	ул.Ленина,д.47 кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	22.03.23 19:40	22.03.23 19:50	0:10	Устранено
22	ул.Вальченко,д.55	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.03.23 8:25	23.03.23 13:40	5:15	Устранено
23	ул.Юбилейная,д.69	Стояк ГВС в подвале	Течь металлопластиковой трубы	Износ металлопластика	23.03.23 10:35	23.03.23 13:43	3:08	Устранено
24	ул.Мичурина,д.19 (Библиотека)	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.03.23 11:36	23.03.23 12:05	0:29	Устранено

25	С.Лазо 1/1	Котельная №2	Выбило электрический автомат на частотнике дымососа	Вышел из строя прибор КИПиА КСМ-4	23.03.23 15:25	23.03.23 15:50	0:25	Возобновлена подача тепловой энергии
Рыбницкий район								
1	с.Белочи,ул.Родина,40/1:МОУ "Белочинская русская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Родина, 41/1	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Прорыв газопровода	17.03.23 14:15	17.03.23 16:30	2:15	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	20.03.23 8:20	20.03.23 9:10	0:50	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразов. школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	20.03.23 8:20	20.03.23 9:25	1:05	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с Андреевка,ул Ленина, 10/1:МОУ "Андреевская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Ленина, 10	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	20.03.23 16:20	20.03.23 16:57	0:37	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Колбасна ,ул.Школьная,28 а:МОУ "Колбаснянская русская средняя общеобразов. школа-детский сад" по ул. Школьной, 28	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	20.03.23 16:20	20.03.23 16:47	0:27	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Димитрова 3"а" Кот.№ 13 " Лунга"	Прорыв внутриквартальных сетей по отоплению	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.03.23 10:10	17.03.23 13:40	3:30	Устранено
2	ул.Дзержинского, д.23 кв.44	Стояк ГВС в квартире	Течь крана на полотенцесушителе	Износ материала	21.03.23 19:55	21.03.23 20:10	0:15	Устранено
3	ул.Ломоносова,д.45 кв.4	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Износ металлопластика	23.03.23 23:33	23.03.23 23:53	0:20	Перекрыт стояк ГВС. Ремонтные работы на 24.03.23г.
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. Садовая ,д.5"а" кв.10	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.03.23 8:00	21.03.23 15:00	7:00	Устранено
Каменский район								
1	с.Подойма, ул. Ленина,94 : МОУ «Подоймская общеобразовательная средняя школа-детский сад»	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.03.23 13:00	21.03.23 18:00	5:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Рашково,ул.Ленина,130а : МОУ «Рашковская общеобразовательная средняя школа-детский сад им. героя Советского Союза Ф. И. Жарчинского»; Дом культуры с. Рашково	ЛГК № 14	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.03.23 13:00	21.03.23 17:40	4:40	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Валя-Адынка,ул.Мира,70б: МОУ «Валя-Адынская общеобразовательная основная школа-детский сад»	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.03.23 13:00	21.03.23 17:20	4:20	Возобновлена подача тепловой энергии

4	с.Катериновка,ул.Котовского,3 : МОУ «Катериновская ОСШ им.А.С.Пушкина»	ЛГК № 16	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.03.23 13:00	21.03.23 16:50	3:50	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	21.03.23 13:00	21.03.23 16:20	3:20	Возобновлена подача тепловой энергии