

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 27.02.2023 по 03.03.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул.Юности 31	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 8.10	27.02.23 г 15.20	7:10:00	Включено отопление
2	ул.Юности 18/1,18/2,ул.Краснодонская 35,37,39	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 8.40	27.02.23 г 13.45	5:05:00	Включено ГВС
3	ул.Юности 49	По заявке кв.74			27.02.23 г 9.25	27.02.23 г 13.40	4:15:00	Включено ГВС
4	ул.Ларионова 35,37,41	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 10.05	27.02.23 г 15.35	5:30:00	Включено ГВС
5	ул.Краснодонская 70 (2 эл.уз.)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 12.55	27.02.23 г 15.35	2:40:00	Включено отопление
6	ул.Краснодонская 80	Замена запорной арматуры			27.02.23 г 14.25	27.02.23 г 14.45	0:20:00	Включено ГВС
7	ул.Полецкого 28	Прочистка сопла			27.02.23 г 15.10	27.02.23 г 15.40	0:30:00	Включено отопление
8	ул.Каховская 4 кв52 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.02.2023г. 11.00	27.02.2023г. 16.20	318.20	устранено
9	ул. Юности 48 кв.45 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.02.2023г. 10.15	27.02.2023г. 11.00	120:45	устранено
10	пер.Западный 17/4 кв.174 з/1 стояк	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.02.2023г. 22.30	27.02.2023г. 12.30	14.00	устранено
11	пер.Западный 19/2 кв.60 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.02.2023г. 09.00	27.02.2023г. 10.00	1:00:00	устранено
12	ул.Манойлова 54 кв.92 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.02.2023г.13.00	27.02.2023г.15.00	2.00	устранено
13	ул.Чапаева 142а кв1 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.02.2023г.20.30	28.02.2023г.14.00	41.30	устранено
14	ул.Каховская 6	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.02.2023г.19.45	28.02.2023г.20.45	1.00	устранено
15	ул.Юности 14/1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.02.23 г 8.30	28.02.23 г 9.25	0:55	Включено ГВС

16	ул.Одесская 78,78/5,80/7	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.02.23 г 9.10	28.02.23 г 14.40	5:30	Включено ГВС
17	ул.Текстильщиков 14 (1 стояк ГВС)	По заявке ГУП"ВиВ"			28.02.23 г 9.20	28.02.23 г 13.30	4:10	Включено ГВС
18	ЦТП-4 ОК :	Ремонтные работы			28.02.23 г 9.30	28.02.23 г 13.50	4:30	Включено ГВС
19	ул.Зелинского 1 В	По заявке ЖЭУК			28.02.23 г 9.00	28.02.23 г 9.40	0:30	Включено отопление
20	ул.Жуковского 11,13	Замена запорной арматуры			28.02.23 г 9.55	28.02.23 г 10.20	0:25	Включено ГВС
21	ул.Текстильщиков 24/5	По заявке кв.31			28.02.23 г 10.30	28.02.23 г 17.45	7:15	Включено ГВС
22	ул.Комарова 31	Стояк отопления в кв.30	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.02.23 г 15.50	28.02.23 г 16.45	0:55	Включено отопление
23	ул.К.Маркса 165	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.03.2023г. 8.50	01.03.2023г. 09.00	0.10	устранено
24	ул.К.Либкнехта 132 (2под)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.03.2023г. 11.00	01.03.2023г. 16.00	5.00	устранено
25	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			1.03.23 г 8.40	1.03.23 г 17.50	9:10	Включено ГВС
26	ул.Ларионова 37,41	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.03.23 г 8.45	1.03.23 г 12.00	3:15	Включено отопление
27	ул.Юности 31	Переопключение трубопровода ГВС			1.03.23 г 9.00	1.03.23 г 11.10	2:10	Включено ГВС
28	ул. Луначарс. 30 кв.58 з/ст	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.03.2023г. 10.20	02.03.2023г. 16.20	6:00	устранено
29	п. Западн.17/4 кв.68 з/под-д	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.03.2023г. 09.00	02.03.2023г. 17.30	8:30	устранено
30	ул. К. Либкнех. 304 кв.55 з/ст	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.03.2023г. 09.20	02.03.2023г. 10.20	1:00	устранено
31	ул. Краснодарская 84 з/д	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.03.2023г. 09.00	02.03.2023г. 09.50	0:50	устранено
32	ул. 25 Октября 73 з/д	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.03.2023г. 08.50	02.03.2023г. 09.50	1:00	устранено
33	ул. Строителей 52 з/д	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.03.2023г. 08.50	02.03.2023г. 09.50	1:00	устранено
34	ул. Одесская 80 з/ эл. уз.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.03.2023г. 09.00	02.03.2023г. 11.00	2:00	устранено

35	ул. К. Либкнех. 82 кв.55 з/д	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.03.2023г. 09.00	02.03.2023г. 09.30	0:30	устранено
36	ул. Крупской 16 кв.39 з/д	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.03.2023г. 13.30	02.03.2023г. 14.30	1:00	устранено
37	ул. К. Цеткин 1/2 кв.29 з/д	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	02.03.2023г. 13.30	02.03.2023г. 14.30	1:00	устранено
38	Котельная № 6 (НИИ):ул.Мира 50/11, 50/12, 50/13, 50/14, 50/15, 50/17, 50/18, 50/19, 50/20, 50/21, 50/22, 50/33.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.03.23 г 8.30	2.03.23 г 16.00	7:30	Включено ГВС
г. Днестровск								
1	ул.Котовского 51	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 9.25	27.02.23 г 11.25	2:00	Включено ГВС
2	ул.Котовского 35	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 8.50	27.02.23 г 14.10	5:20	Включено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	ул.Тираспольская 1/2	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 9.00	27.02.23 г 15.05	6:05	Включено отопление
1	Котельная № 1	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 4 "погасание факела			1.03.23 г 6.22	1.03.23 г 6.37	0:15	Включено отопление
Слободзейский район								
1	ул.Школьная 24, п.Красное	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.02.23 г 9.05	28.02.23 г 14.30	5:25	Включено отопление
2	ул.Некрасова 34, п.Красное	Стояк отопления в кв.36	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.02.23 г 9.45	28.02.23 г 13.00	3:15	Включено отопление
1	с.Незавертайловка, пер.Мичурина 1,2,4,5,7,8,9,11,13,17,23,25,27,31,99,96,57,ул.Горького 138 а,ул.Кирова 100,ул.Свердлова 2,8	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.03.23 г 16.00	1.03.23 г 21.55	5:55	Включено отопление и ГВС
2	Котельная № 1 :ДС, с.Малаешты	Аварийное отключение эл.энергии			2.03.23 г 6.40	2.03.23 г 7.15	0:35	Включено отопление
3	Котельная № 2 : СШ, с.Малаешты	Аварийное отключение эл.энергии			2.03.23 г 6.40	2.03.23 г 7.20	0:40	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								

1	ул.Шевченко 9 (3 подъезд)	Течь полотенцесушителя в кв.46	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.02.23 г 13.30	27.02.23 г 14.50	1:20	Включено ГВС
Григоріопольський район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
	ул.Маяковского,35кв.39	Стояк отопления в квартире	Свищ на стояке отопления	Коррозия металла в связи с износом	27.02.23 8:15	27.02.23 11:50	3:35:00	Устранено
	ул.Комсомольская,34кв.57	Стояк отопления в квартире	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	27.02.23 9:20	27.02.23 11:00	1:40:00	Устранено
	ул.Севастопольская,24д	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.02.23 6:00	28.02.23 6:05	0:05:00	Налажена подача электроэнергии
	ул.Севастопольская,24 а	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.02.23 6:00	28.02.23 6:05	0:05:00	Налажена подача электроэнергии
	ул.Вершигоры, 123 а	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.02.23 6:00	28.02.23 6:10	0:10:00	Налажена подача электроэнергии
	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛПК № 32	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	28.02.23 6:00	28.02.23 6:24	0:24:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды отопления
	ул.Маяковского,35кв.58	Стояк отопления в квартире	Течь американки на стояке отопления	Износ материала	28.02.23 8:45	28.02.23 9:10	0:25:00	Устранено
	ул.Комсомольская, 20 д/с № 6	Стояк ГВС в группе	Свищ на стояке ГВС	Коррозия металла в связи с износом	28.02.23 10:30	28.02.23 11:20	0:50:00	Устранено
	ул.Вершигоры,119кв.45	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	28.02.23 21:30	28.02.23 21:55	0:25:00	Устранено
	ул. Степная,17 кв.21	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	01.03.23 9:25	01.03.23 11:00	1:35:00	Устранено
	ул. Вальченко,43 кв.236	Стояк отопления в квартире	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	01.03.23 12:20	01.03.23 13:40	1:20:00	Устранено
	ул.Степная,2 а	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования по ГВС	Плановая замена запорной арматуры	02.03.23 8:20	02.03.23 9:40	1:20:00	Котельное оборудование в работе
	ул.Вершигоры,123 а	ЦТП № 25	Прекращена подача ХВС на ЦТП	Авария на сетях ВиВ	02.03.23 9:10	02.03.23 11:40	2:30:00	ЦТП в работе
	ул.Севастопольская,24 д	ЦТП № 14	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств. (Бобышек)	02.03.23 9:35	02.03.23 11:44	2:09:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
	ул.Вершигоры,д.111 кв.46	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	02.03.23 12:50	02.03.23 13:40	0:50:00	Устранено

ул.Севастопольская,25 а	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств. (Бобышек)	02.03.23 13:05	02.03.23 14:01	0:56:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
ул.Индустриальная,24 а	ЦТП № 26	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств. (Бобышек)	02.03.23 14:05	02.03.23 14:50	0:45:00	Монтаж выполнен,оборудование запущено
Рыбницкий район							
с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК №26	Течь бойлера ГВС	Коррозия металла в связи с износом	27.02.23 9:50	27.02.23 15:50	6:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды ГВС
с. Андреевка, ул. Ленина, 10/1	ЛГК №16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	27.02.23 12:55	27.02.23 16:10	3:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды отопления
с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.02.23 5:45	28.02.23 7:10	1:25:00	Возобновлена подача тепловой энергии на нужды отопления
с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК №26	Течь лежака отопления в перестенке под лестницей	Коррозия металла в связи с износом	28.02.23 18:20	01.03.23 16:00	21:40:00	Устранено
с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Течь американок на приборах отопления в группе	Неплотное соединение	02.03.23 8:20	02.03.23 9:37	1:17:00	Устранено
г. Дубоссары и Дубоссарский район							
г. Дубоссары							
ул.Автомобилистов, 1	Кот.№1 "АТП"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.02.23 14:00	28.02.23 14:15	0:15:00	Возобновлена подача тепловой энергии на 8 домов
ул.Моргулец, 3	Кот.№5 "ЦРБ"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.02.23 14:00	28.02.23 14:30	0:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии на 1дом и 1 больницу
ул.Моргулец, 1-а	Кот.№6 "Швейная ф-ка"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.02.23 14:00	28.02.23 14:40	0:40:00	Возобновлена подача тепловой энергии на 42 дома
ул.Энергетиков, 15	Кот.№7 "Энергетики"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.02.23 14:00	28.02.23 14:45	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии на 6 домов
Дубоссарский район							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							
г. Каменка и Каменский район							
г. Каменка							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							
Каменский район							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							