

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **17.03.23г. на 08-00 - 24.03.23г. на 08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз- Приднестровье"	Дата/время проишествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/про- должительность	Количество отключенных абонентов	Социально значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"			Аварии и инциденты отсутствуют						
"Бендеры-газ"			Аварии и инциденты отсутствуют						
"Слободзея-газ"			Аварии и инциденты отсутствуют						
"Дубоссары-газ"			Аварии и инциденты отсутствуют						
"Рыбница-газ"	17.03.23г. 13 50	Рыбницкий р-н, с.Белочи, ул.Молождежная	Повреждение подземного полиэтиленового газопровода среднего давления Ду90, в результате выполнения земляных работ в охранной зоне газопровода работниками ГУП "Водоснабжение и водоотведение", филиал в г. Рыбница.	полиэтиленовый газопровод Ду90	17.03.23г./ часа 3	99 жилых домов	3 объекта КБН	16-25	18-15, подключено 95 абонентов (4-не проживают), 3 КБН
<i>Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05</i>									