

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 31 мар по 7 апр 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено бытовых абонентов
01.04.2023									
МРЗ-3	10В1Т	1 апр 12:30	1 апр 12:49	0:19	неполадки на оборудовании ОАО ММЗ	теплопункт	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	869
02.04.2023									
Бычок	10В5Ф	2 апр 5:20	2 апр 6:13	0:53	Падение дерева на ВЛ-10 кВ на оп. № 117/11	Нет	Григориопольский р-н	Тея с.	441
Михайловка	10В12Ф	2 апр 16:45	2 апр 17:17	0:32	Затекание во РУ-10кВ ТП-503 (баланс потребителя Приднестровье лес)	Нет	Рыбницкий р-н	Шмалена с.	78
МРЗ-3	10В1Т	2 апр 16:07	2 апр 16:28	0:21	Повреждение оборудования абонента ОАО ММЗ	таплопункт	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	869
Севериновка	10В5Ф	2 апр 12:37	2 апр 14:05	1:28	Падение дерева на ВЛ-10 кВ на оп. № 95	Нет	Каменский р-н	Хрустовая с. Севериновка с.	885 65
04.04.2023									
Рб-город	6В10Ф	4 апр 15:50	4 апр 16:07	0:17	Падение ветки дерева (баланс Рыбницкий речной порт)	таплопункт	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	537
05.04.2023									
Красное	10В4Ф	5 апр 15:03	5 апр 17:00	1:57	Выясняется	Нет	Слободзейский р-н	Глиное с. Красное пос.	534 318
06.04.2023									
Бычок	10В5Ф	6 апр 0:23	6 апр 0:25	0:02	Причина выясняется	Нет	Григориопольский р-н	Тея с.	441
Севериновка	10В13Ф	6 апр 17:00	6 апр 18:00	1:00	неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	-	Каменский р-н	Севериновка с. Каменка г.	226 374
	10В1Ф	6 апр 17:00	6 апр 18:00	1:00	неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго	-	Каменский р-н	Севериновка с.	54
	10В5Ф	6 апр 17:00	6 апр 19:33	2:33	Падение дерева	Нет	Каменский р-н	Хрустовая с. Севериновка с.	885 65
Общий итог									6641