

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 31.03.2023 по 7.04.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул.Юности 20	По заявке кв.37			31.03.23 г 8.45	31.03.23 г 11.00	2:15	Включено отопление
2	ЦТП-26 Ц : ул. К.Маркса 129, 131, 133, 147, 149. ул. Манойлова 50, 52, ул. К.Либкнехта 292.	Проверка подогревателя ГВС на пробитые трубки			31.03.23 г 12.55	31.03.23 г 13.15	0:20	Включено ГВС
3	ул. Федько 18а	течь воздушной т/сети			31.03.23 г 16.45	31.03.23 г 17.00	0:15	Включено отопление
4	Котельная № 14, пер.Западный 19/5, 19/6	неисправность насоса ГВС			1.04.23 г 6.00	1.04.23 г 17.00	11:00	Включено ГВС
5	ЦТП 17, 19, 21 Ок ул. Юности 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, ул. Юности 42, 44, 46, 48, 50, 58/4, 60/1, 60/2, 60/4, ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58, 58/1, 58/2. ул. Милева 1, 2	ГВС, порыв ГУП "ВиВ"			2.04.23 г 9.00	2.04.23 г 13.20	4:20	Включено ГВС
6	ул. Юности 21	ГВС, Течь в кв.64			3.04.23 г 1.00	3.04.2023г 7:00	6:00	Включено ГВС
7	ул. Гвардейская 23 кв.44 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 13.00	3:00	устранено
8	ул. Котовского 1 кв.9 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 16.00	7:00	устранено
9	ул. 1 Мая 42 кв.1 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 13.40	4:40	устранено
10	ул. Шевченко 8/2 кв.4 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 10.30	1:30	устранено
11	ул. Краснодон. 40а кв.23	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 13.00	3.04.2023г. 13.20	0:20	устранено
12	ЦТП-26 Ц : ул. К.Маркса 129, 131, 133, 147, 149. ул.Манойлова 50, 52, ул. К.Либкнехта 292.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.23 г 8.05	3.04.23 г 10.45	2:40	Включено ГВС
13	ЦТП-1 Ц В : ул. Космонавтов 55, 61, 63, 65, 65А, 67. ул. К.Цеткин 1/2, пер. Чкалова 50, 54.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.23 г 8.10	3.04.23 г 16.00	7:50	Включено ГВС
14	пер.Энгельса 15	Батарея в кв.25	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.23 г 10.05	3.04.23 г 12.45	11:00	Включено ГВС
15	ЦТП-18 ОК : ул. Краснодонская 50, 52, 54, 56, ДС №17.	Свищ на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.23 г 10.50	3.04.23 г 11.50	2:00	Включено ГВС
16	ул.Комарова 23 кв.16	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2023г. 08.40	04.04.2023г. 10.00	1:20	устранено

17	ул.Одесская 80/7	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2023г. 08.40	04.04.2023г. 10.30	1:50	устранено
18	ул.Милева 2 кв.64	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2023г. 08.50	04.04.2023г. 12.10	3:20	устранено
19	ул.Зелинского 1г	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2023г. 08.55	04.04.2023г. 10.15	1:20	устранено
20	ул.Луначарского 30 кв.51	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2023г. 09.20	04.04.2023г. 14.20	5:00	устранено
21	ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.23 г 8.30	4.04.23 г 13.30	5:00	Включено ГВС
22	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.23 г 8.40	4.04.23 г 10.10	1:30	Включено ГВС
23	ЦТП-9 ОК :ул.Каховская 4, 4А, 4/1, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.23 г 8.45	4.04.23 г 10.55	2:10	Включено ГВС
24	Котельная № 14 : ул.Нахимова 76,78	Замена запорной арматуры			4.04.23 г 13.45	4.04.23 г 14.30	0:45	Включено ГВС и отопление
25	ул. К. Маркса 165 кв66 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г.18.00	05.04.2023г.12.00	42:00	устранено
26	ул.К.Либкнехта 160 кв114 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.04.2023г.21.00	05.04.2023г.12.00	15:00	устранено
27	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	Ремонтные работы на подкачивающих насосах ХВС			5.04.23 г 8.45	5.04.23 г 13.30	4:45	Включено ГВС
28	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.04.23 г 8.50	5.04.23 г 14.30	5:40	Включено ГВС
29	ул.Краснодонская 52,56	Ремонтные работы			5.04.23 г 8.35	5.04.23 г 9.40	1:05	Включено ГВС
30	ул.К.Либкнехта 211	По заявке кв.60			5.04.23 г 9.00	5.04.23 г 13.00	4:00	Включено ГВС
31	ул.25 Октября 73	По заявке кв.41			5.04.23 г 9.00	5.04.23 г 11.00	2:00	Включено ГВС
32	ул.Луначарского 30	По заявке кв.51			5.04.23 г 9.00	5.04.23 г 13.55	4:55	Включено ГВС
33	ул.К.Либкнехта 94	По заявке кв.40			5.04.23 г 9.40	5.04.23 г 14.30	4:50	Включено ГВС
34	Котельная № 14 : ул.Нахимова 76,78	Ремонтные работы в котельной			5.04.23 г 10.00	5.04.23 г 17.00	7:00	Включено ГВС и отопление

35	ЦТП-2,5,6,7,10,13,15,22 ОК :ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23,1, 14/1, 14/2, 18/1, 18/2, 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3,25,1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11, ул. Краснодарская 31, 33, 34, 36, 37,43, 34/2, 34/4, 34/6, 36/1, 36/3, 36/5, 36/7, 36/9, 36/13, 36/15, 36/17, 36/19, 36/21, 36/23, 36/25, 40А,ДС № 42,39,37,35,ДС № 28(корпус № 2),ул. Одесская 74,ул.Каховская 13/4, 1, 3, 5, 9/1, 9/2, 9/3,15/3, 17, 19, 21,23,25,27	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.04.23 г 10.00	5.04.23 г 14.25	4:25	Включено ГВС
36	Котельная № 6 (НИИ)	Мигание эл.энергии			5.04.23 г 21.00	5.04.23 г 21.15	0:15	Включено ГВС и отопление
37	ул.Краснодонская 56 кв.20 з/под-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.04.2023г. 09.00	06.04.2023г. 13.20	4:20	устранено
38	ул.Юности 53 кв19 з/ст	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.04.2023г. 10.00	06.04.2023г. 13.15	3:15	устранено
39	ул.Чапаева 143 кв11 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.04.2023г. 09.00	06.04.2023г. 11.20	2:20	устранено
40	ул. Краснодарская 43 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.04.2023г. 08.30	06.04.2023г. 10.30	2:00	устранено
41	ул. Краснодарская 46 кв.26 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.04.2023г. 08.00	06.04.2023г. 11.00	3:00	устранено
42	ул. К. Либкнехта 160 з/под-д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.04.2023г. 13.30	06.04.2023г. 15.30	2:00	устранено
43	ул.Одесская 80/6	По заявке СВДО			6.04.23 г 8.30	6.04.23 г 15.00	6:30	Включено ГВС
44	ул.Каховская 9/2	По заявке кв.			6.04.23 г 9.10	6.04.23 г 13.30	4:20	Включено ГВС
45	пер.Раевского 4	По заявке кв.			6.04.23 г 9.10	6.04.23 г 13.30	4:20	Включено ГВС
46	ул.Юности 51	По заявке кв.			6.04.23 г 9.10	6.04.23 г 14.00	4:50	Включено ГВС
47	ул.Зелинского 1 Г	Переподключение трубопровода ГВС			6.04.23 г 9.35	6.04.23 г 10.20	0:45	Включено ГВС
48	ЦТП-4 Ц ,9 Ц :ул. Котовского 34, 36. ул. Манойлова 23, 25, 27. ул. 25Октября 85.ул. К.Маркса 146, 151, 153, 165, 167, 169. ул. К.Либкнехта 296, 300, 304, 308. ул. Ленина 19, 28, 4. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ул. К.Маркса 148, 150, 152 ул. Р.Люксембург 75, 77.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.04.23 г 9.40	7.04.23 г 1.40	16:00	Включено ГВС
49	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30,ул. Х.Ботева 21, 23. ул. Петровского 97, 99.	Замена запорной арматуры			6.04.23 г 10.35	6.04.23 г 14.00	3:25	Включено ГВС
50	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33. ул. К.Либкнехта 294, 379. ул. Советская 124, 135. ул. Манойлова 54.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.04.23 г 11.00	6.04.23 г 13.00	2:00	Включено ГВС
51	ул.Юности 47	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.04.23 г 13.30	6.04.23 г 15.10	1:40	Включено ГВС
г. Днестровск								

1	ул.Котовского 1	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.04.23 г 8.55	5.04.23 г 11.15	2:20	Включено отопление
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Слободзейский район								
1	с.Ближний Хутор, Котельная № 16	Плановое отключение эл.энергии			30.03.23 г 8.55	30.03.23 г 14.50	5:55	Включено отопление
2	с. Ближний Хутор, Котельная № 16	порыв т/сети			1.04.23 г 0.00	1.04.23 г 2.30	2:30	Включено отопление
3	с. Ближний Хутор, Ленина 83	порыв т/сети			1.04.23 г 0.00	1.04.23 г 17.10	17:10	Включено отопление
4	с. Ближний Хутор, Котельная № 16	неисправность запорной арматуры на Ленина 83			1.04.23 г 11.50	1.04.23 г 17.10	5:20	Включено отопление
5	с.Сукляя, Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30, ДК	Плановое отключение эл.энергии			4.04.23 г 13.00	4.04.23 г 16.45	3:45	Включено ГВС и отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул. Леваневского 1	Батарея в кв.36	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.04.23 г 9.30	3.04.23 г 11.00	1:30	Включено ГВС
2	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.04.23 г 13.45	4.04.23 г 18.20	4:35	Включено ГВС
Григориопольский район								
1	с. Красногорка, Котельная Красногорка ФАП, Д/сад	Аварийное отключение эл.энергии			2.04.23 г 20.25	2.04.23 г 20.50	0:25	Включено отопление
2	с.Малаешты, Котельная № 2 : МДОУ	Аварийное отключение эл.энергии			6.04.23 г 5.00	6.04.23 г 5.25	0:25	Включено отопление
3	с.Малаешты, Котельная № 1 : СОШ	Аварийное отключение эл.энергии			6.04.23 г 5.00	6.04.23 г 5.25	0:25	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Юбилейная, д. 42 кв.90	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	01.04.23 9:50	01.04.23 10:10	0:20:00	Установлен хомут
2	ул. Вершигоры,123/а	ЦТП № 25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.23 12:40	01.04.23 12:55	0:15:00	Налажена подача электроэнергии
3	ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	01.04.23 12:40	01.04.23 13:20	0:40:00	Налажена подача электроэнергии
4	ул. Вальченко,д.9 кв.240	Стояк ГВС в квартире	Течь разводка	Износ материала	02.04.23 10:25	03.04.23 10:05	23:40:00	Устранено.
5	ул. Вершигоры ,д.119 кв.27	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	02.04.23 14:30	02.04.23 14:50	0:20:00	Устранено
6	ул. Кирова ,д.124 кв.37	Стояк отопления в квартире	Течь крана на стояке	Износ материала	02.04.23 16:55	02.04.23 18:00	1:05:00	Устранено

7	ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.23 17:25	02.04.23 18:55	1:30:00	Налажена подача электроэнергии
8	ул. Кирова д. 80 кв 86	Стояк отопление в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.04.23 7:31	03.04.23 11:00	3:29:00	Устранено
9	ул. Юбилейная д 61 кв1	Лежак по отопление в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.04.23 12:14	03.04.23 13:00	0:46:00	Устранено
10	ул Победы д. 34 кв 47	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Обратные клапан лобнул	03.04.23 14:33	03.04.23 15:00	0:27:00	Устранено.
11	ул. Вершигоры,д.117/1 кв.60	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	03.04.23 19:20	03.04.23 19:30	0:10:00	Устранено.
12	ул. Вальченко,д.33 кв.216	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.04.23 9:30	04.04.23 11:50	2:20:00	Устранено.
13	ул. Вальченко,д.107	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.04.23 9:30	04.04.23 11:20	1:50:00	Устранено.
14	ул. Степная, 2а	ЛГК №3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.04.23 16:10	04.04.23 18:40	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
15	ул. Ленина,д.1 кв.76	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	05.04.23 9:30	05.04.23 11:40	2:10:00	Устранено
16	ул. Юбилейная, Дет/сад № 15	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	06.04.23 8:05	06.04.23 9:20	1:15:00	Устранено
17	ул. Мичурина,д. 15	Внутриквартальная сеть отопления (воздушка)	Течь спускника	Коррозия металла в связи с износом	06.04.23 14:45	06.04.23 16:30	1:45:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина 36\1	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Лопнул Бачонок	03.04.23 9:55	03.04.23 14:35	4:40:00	Налажена подача теплоносителя
2	с. Колбасная, ул. Школьная, 28а	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	04.04.23 10:00	04.04.23 15:50	5:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК № 24	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	05.04.23 8:20	05.04.23 9:20	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Фрунзе, д.1 подвал	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	05.04.23 8:10	05.04.23 11:10	3:00:00	Устранено
2	ул. Автомобилистов, 1	Кот.№1 "АТП-3"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	06.04.23 10:00	06.04.23 11:00	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии на 8 домов
3	ул. Петровского, 1а	ЛГК № 9	Прекращена подача ХВС на ЛГК	Авария на сетях ВиВ	06.04.23 10:10	06.04.23 16:20	6:10:00	Возобновлена подача ГВС
4	ул. Шевченко, 4б	ЛГК № 10	Прекращена подача ХВС на ЛГК	Авария на сетях ВиВ	06.04.23 10:10	06.04.23 16:20	6:10:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								

Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было

г. Каменка и Каменский район □								
г. Каменка								
1	ул.Ленина д.23 кв 27	Стояк отопления в квартире	Течь трубопровода	Коррозия металла в связи с износом	03.04.23 13:40	03.04.23 15:20	1:40:00	Устранено
2	г. Каменка, пер.Кирова,5	Кот.№ 4	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	06.04.23 18:00	06.04.23 20:10	2:10:00	Возобновлена подача тепловой энергии
Каменский район								
1	с. Севериновка, ул. Зеленая, 25а	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.23 16:25	02.04.23 17:10	0:45:00	Налажена подача электроэнергии
2	с. Хрустовая, ул. Комарова, 72а	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	02.04.23 19:40	02.04.23 21:00	1:20:00	Налажена подача электроэнергии
3	с. Ротари, ул. Октябрьской революции 1	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановые отключение электроэнергии	03.04.23 10:00	03.04.23 16:45	6:45:00	Налажена подача теплоносителя
4	с.Кузьмин, ул. Солтыса, 64/а: МОУ «Кузьминская общеобразовательная основная школа-детский сад»	ЛГК №11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	05.04.23 13:10	05.04.23 14:10	1:00:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с. Грушка, ул. Фрунзе,146а : МОУ "Грушковская основная средняя школа-детский сад"	ЛГК №12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	05.04.23 13:10	05.04.23 14:30	1:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
6	с.Красный Октябрь,ул.Молодёжная,64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	05.04.23 13:10	05.04.23 15:40	2:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Окница, ул.Шевченко, 70 б: МОУ «Окницкая общеобразовательная школа-детский сад» по ул. Шевченко, 70	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	05.04.23 15:40	05.04.23 16:30	0:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с.Севериновка, ул.Зеленая, 25/а: МОУ "Севериновская общеобразовательная средняя школа-детский сад";МОУ "Севериновская общеобразовательная основная школа-детский сад";ФАП по ул. Зеленой, 33	ЛГК № 7	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	06.04.23 18:00	06.04.23 20:50	2:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	с.Хрустовая,ул.Комарова,72 а : МОУ "Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая";Семейная врачебная амбулатория по ул. Комарова, 70	ЛГК № 8	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	06.04.23 18:00	06.04.23 21:20	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии