

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 07.04.2023 по 14.04.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул.Федько 14	Замена прокладки на запорной арматуре			9.04.23 г 20.45	9.04.23 г 21.00	0:15	Включено отопление
2	ул.Краснод.56 кв.180 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	6.04.2023г. 14:30	7.04.23г. 9:00	19:30	Включено ГВС
3	ул.Космонавтов 16/2,16/3	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.04.2023г 8:45	7.04.23г. 12:30	3:15	Включено ГВС
4	ул.Ларионова 51 кв.93	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.04.2023г 9:00	7.04.2023г. 9:50	0:50	Включено ГВС
5	ул.Краснодонская 56	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.04.2023г. 08.30	10.04.2023г. 09.30	1:00	Включено ГВС
6	ул.Текстильщиков 40а	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.04.2023г. 09.00	10.04.2023г. 09.30	0:30	Включено ГВС
7	ул.1 Мая 42 кв.1 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.04.2023г. 09.00	10.04.2023г. 09.30	0:30	Включено ГВС
8	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36. ул. Манойлова 23, 25, 27. ул. 25Октября 85.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			10.04.23 г 8.20	10.04.23 г 9.20	1:00	Включено ГВС
9	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2. ул. Одесская 90, 90А, 92, 94.	Замена водопровода в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.04.23 г 9.00	10.04.23 г 15.35	6:35	Включено ГВС
10	ул.Каховская 9/1	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.04.23 г 9.00	10.04.23 г 11.10	2:10	Включено ГВС
11	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133, 147, 149. ул.Манойлова 50, 52,ул. К.Либкнехта 292.	Свиц на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.04.23 г 9.40	10.04.23 г 10.05	0:25	Включено ГВС
12	ул.Юности 30	Ремонтные работы	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.04.23 г 13.30	10.04.23 г 15.00	1:30	Включено ГВС
13	ул. Свердлова 71 кв.2 з/под-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2023г. 09.00	11.04.23г. 14:35	5:35	Включено ГВС
14	ул. Одесская 80 кв.29 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2023г. 09.00	11.04.23г. 13:45	4:45	Включено ГВС

15	ул.Текстильщиков 40а ком.112 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.04.2023г. 09.30	11.04.2023г. 08.30	23:00	Включено ГВС
16	ул. Крупской 5 кв.36 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2023г. 10.00	11.04.2023г. 10.45	0:45	Включено ГВС
17	ул. 25 Октября 85 з/3 под-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.2023г. 11:00	11.04.23г. 11:50	0:50	Включено ГВС
18	ул. Юности 8/2 кв.6 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.04.23г. 13:30	11.04.2023г. 19.45	6:15	Включено ГВС
19	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А, Суворовское военное училище	Прочистка подогревателя ГВС			11.04.23 г 8.10	11.04.23 г 16.20	8:10	Включено ГВС
20	ЦТП-145 ОК :ул. Одесская 141, 145, 145В, 145Г. ул. Текстильщиков 23/3, 23/4, 23/5, 26, 28, 30, 32, 34.	Ремонтные работы на водопроводе ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.23 г 8.35	11.04.23 г 13.30	4:55	Включено ГВС
21	ЦТП-8 ОК :ул. Чапаева 142А, 143, 145А, 145В, 145В, 147, 149. ул. Кутузова 189.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.23 г 8.45	11.04.23 г 14.10	5:25	Включено ГВС
22	ул.Краснодонская 52,56	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.23 г 8.45	11.04.23 г 9.30	0:45	Включено ГВС
23	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1, 2, 3, 7, 15. ул. 9 Января 196, 198, 200, 210. ул. К.Либкнехта 395А, 395Б, 395В, 407	Ремонтные работы на водопроводе ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.23 г 9.00	11.04.23 г 12.00	3:00	Включено ГВС
24	ул.Юности 24	По заявке кв.67			12.04.23 г 8.55	12.04.23 г 15.10	6:15	Включено ГВС
25	ул. Юности 24 кв. 67 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.04.23 г 15.10	12.04.23 г 18.00	2:50	Включено ГВС
26	ул.Шевченко 81/2	По заявке кв.79			12.04.23 г 9.00	12.04.23 г 10.10	1:10	Включено ГВС
27	ул.Крупская 5	По заявке кв.77			12.04.23 г 9.00	12.04.23 г 11.00	2:00	Включено ГВС
28	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36. ул. Манойлова 23, 25, 27. ул. 25 Октября 85.	Ремонтные работы на водопроводе ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.04.23 г 9.20	12.04.23 г 14.30	5:10	Включено ГВС
29	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А, Суворовское военное училище	Подключение новых насосов			12.04.23 г 12.40	12.04.23 г 15.05	2:25	Включено ГВС
30	ул. Краснодонская 34/4, кв. 15 ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.04.2023г. 09.00	12.04.2023г. 13.40	4:40	Включено ГВС
31	пер.Чкалова 47/1	По заявке кв.8	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.04.23 г 9.15	13.04.23 г 10.00	0:45	Включено ГВС
32	ул.Космонавтов 4/2	По заявке кв.32	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.04.23 г 9.15	13.04.23 г 10.30	1:15	Включено ГВС
33	ул.К.Либкнехта 159 ж	Стояк ГВС в кв.15	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.04.23 г 15.30	13.04.23 г 16.30	1:00	Включено ГВС

34	ул. Горького 37 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.04.2023г. 09:00	13.04.2023г. 12.00	3:00	Включено ГВС
35	ул. Одесская, 82/4, кв.58 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.04.2023г. 09:35			не устранено
36	ул. 9 Января 63В, кв.919 2стояка	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.04.2023г. 10:00	13.04.2023г. 12:50	2:50	Включено ГВС
37	ул. Краснодонская 80 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.04.2023г. 08:30	13.04.2023г. 11:05	2:35	Включено отопление
38	ул. К. Либкнехта 159ж з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.04.2023г. 15:20	13.04.2023г. 16.30	1:10	Включено ГВС
г. Днестровск								
1	ул.Первомайская 2	Трубопровод теплоснабжения	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.04.23 г 13.00	12.04.23 г 16.25	3:25	Включено отопление и ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	г.Слободзея, Котельная № 2	Переключения у электросетей			8.04.23 г 3.20	8.04.23 г 3.55	0:35	Включено отопление
2	г.Слободзея, Котельная № 1	Переключения у электросетей			8.04.23 г 5.00	8.04.23 г 5.25	0:25	Включено отопление
3	г.Слободзея, Котельная № 3	Переключения у электросетей			8.04.23 г 5.00	8.04.23 г 5.15	0:15	Включено отопление
4	г.Сдлбодзея, Котельная № 5	Переключения у электросетей			8.04.23 г 5.00	8.04.23 г 5.50	0:50	Включено отопление
5	г.Слободзея, Котельная № 7	Переключения у электросетей			8.04.23 г 5.00	8.04.23 г 6.05	1:05	Включено отопление
6	ул. Комсомольская 101 а	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.23 г 9.00	11.04.23 г 14.45	5:45	Включено отопление
7	Котельная № 9 : ЦРБ	Низкое давление сетевой воды			13.04.23 г 6.00	13.04.23 г 9.40	3:40	Включено отопление
8	Котельная № 9 : ЦРБ	Низкое давление сетевой воды			13.04.23 г 12.00	13.04.23 г 12.15	0:15	Включено отопление
9	Котельная № 9 : ЦРБ	Низкое давление сетевой воды			13.04.23 г 12.30	13.04.23 г 12.40	0:10	Включено отопление
10	Котельная № 9 : ЦРБ	Низкое давление сетевой воды			13.04.23 г 13.00	13.04.23 г 13.40	0:40	Включено отопление
11	Подсобное помещение ЦРБ	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.04.23 г 13.00			Отключено отопление
Слободзейский район								
1	Котельная с. Чобручи	Мигание эл.энергии			12.04.23 г 9.30	12.04.23 г 9.45	0:15	Включено отопление
2	Котельная № 1: СОШ с. Парканы	Отключение эл.энергии			12.04.23 г 15.50	12.04.23 г 16.25	0:35	Включено отопление

3	Котельная № 1: СОШ с. Парканы	Отключение эл.энергии			13.04.23 г 10.04	13.04.23 г 10.23	0:19	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	пер.Мира 16	Замена запорной арматуры на стояке ГВС			8.04.23 г 11.45	8.04.23 г 12.00	0:15	Включено ГВС
2	Котельная № 1	Ремонтные работы на водопроводе ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.04.23 г 9.00	11.04.23 г 15.15	6:15	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	г.Рыбница, ул.Вальченко, 69:ГУ "Рыбницкая центральная районная больница" (детский комплекс) по ул. Вальченко, 69	ЛГК №36	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.04.23 8:45	07.04.23 12:00	3:15	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул.Кирова, д.142 а кв.54	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.04.23 9:15	10.04.23 12:00	2:45	Устранено
3	ул.Кирова, д.142 а кв.46	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.04.23 21:25	08.04.23 21:50	0:25	Устранено
4	ул. Юбилейная, д. 42 (подвал)	Лежак отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.04.23 18:50	09.04.23 19:10	0:20	Устранено
5	ул. Ленина д. 37 кв 3	Стояк отопление в квартире	Течь стояка	Коррозия металла в связи с износом	10.04.23 11:55	10.04.23 13:45	1:50	Устранено
6	ул. Вальченко д 9 кв 81	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки гвс на кухне	Износ материала	10.04.23 14:00	10.04.23 15:00	1:00	Устранено
7	ул. Заречная д.14 (подвал)	Стояк ГВС в подвале	Свищ на стояке ГВС металлопласт	Износ материала	10.04.23 14:25	10.04.23 15:20	0:55	Устранено
8	ул.Юбилейная, 51 а	ЦТП № 11	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.	11.04.23 8:45	11.04.23 9:00	0:15	Монтаж выполнен,оборудование запущено
9	ул.Гвардейская, д.25	ЦТП № 6	Остановка технологического оборудования по ГВС	Плановый монтаж закладных устройств.	11.04.23 10:09	11.04.23 11:10	1:01	Монтаж выполнен,оборудование запущено
10	ул.Вершигоры, д.93 кв.1	Стояк отопление в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	11.04.23 13:20	11.04.23 13:40	0:20	Устранено
11	ул. Степная д 17 кв.43	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки ГВС на кухне	Износ материала	12.04.23 3:20	12.04.23 3:40	0:20	Устранено
12	ул. Маяковская д. 1 кв 4	Лежак отопления в тех. подполье	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.04.23 14:20	12.04.23 13:40	23:20	Устранено
13	ул.Маяковского,19	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.04.23 14:55	12.04.23 13:45	22:50	Устранено
14	ул.Севастопольская,д.24 кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	12.04.23 14:49	12.04.23 15:10	0:21	Прекращена подача ГВС по стояку.Рем.раб на 13.04.23г.
15	ул.Заречная,д.14	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Износ полипропилена	12.04.23 10:05	12.04.23 13:35	3:30	Устранено

16	ул.Б.Главана,д.5 кв.2	Лежак отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.04.23 20:57	12.04.23 21:45	0:48	Устранено
17	ул.Севастопольская д.24 кв.3	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	12.04.23 14:49	13.04.23 8:30	17:41	Устранено
18	ул.Вальченко д.3,5,7	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.04.23 9:00	13.04.23 11:15	2:15	Устранено
19	ул.Севастопольская д.24,26,28	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.04.23 9:10	13.04.23 16:55	7:45	Устранено
20	ул.Кирова д.140(почта)	Стояк отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.04.23 10:00	13.04.23 11:10	1:10	Устранено
21	ул.Вальченко д.9 кв. 173	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.04.23 14:30	13.04.23 14:40		Перекрыт стояк отопления. Замена прибора отопления 14.04.23г.
Рыбницкий район								
1	с. Выхватенцы, ул.Днестровская,83: ГУ "РПБ с. Выхватинцы Рыбницкого района" по ул. Днестровской, 83	ЛГК №35	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.04.23 8:40	07.04.23 10:15	1:35	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с.Жура, ул. Школьная, 6/1: МОУ "Журская молдавская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 6	ЛГК №27	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.04.23 8:45	07.04.23 15:50	7:05	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Бутучаны, ул.Победы, 29/1: МОУ "Бутучанский д/с" по ул. Победы, 38	ЛГК №28	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.04.23 8:45	07.04.23 16:10	7:25	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Красненькое,ул.Школьная,10/1:ж/д №6 по ул. Школьной; МОУ "Краснянская русская средняя общеобразовательная школа им.Т.Г.Шевченко" в пер. Школьном, 1	ЛГК № 34	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	12.04.23 6:10	12.04.23 9:20	3:10	Возобновлена подача тепловой энергии
5	МОУ "Броштынская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Советской, 49; МОУ "Броштынский д/с" по ул. Советской, 38	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	12.04.23 11:30	12.04.23 11:40	0:10	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Жуковского,6/а (общежитие)	Внутридомовые сети отопления	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.04.23 4:30	07.04.23 11:40	7:10	Устранено
2	ул.Ломоносова,д.38 кв.56	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.04.23 15:40	12.04.23 16:20	0:40	Устранено
3	г.Дубоссары,ул.Энергетиков,15: ж/д № 11, 13, 15, 17 по ул. Энергетиков ж/д № 58, 60 по ул. Колхозной	ЛГК №7	Остановка котельного оборудования	Аварийные работы УВКХ	13.04.23 15:40	13.04.23 19:00	3:20	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
1	ул. Зеленая, 15	Кот.№ 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.04.23 14:10	07.04.23 15:00	0:50	Возобновлена подача тепловой энергии
2	ул. Кирова, 7/6	Кот.№ 2	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.04.23 14:10	07.04.23 15:25	1:15	Возобновлена подача тепловой энергии

3	ул. Садовая, 3а	Кот.№ 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.04.23 14:10	07.04.23 15:10	1:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	пер.Кирова,5	Кот.№ 4	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.04.23 14:10	07.04.23 15:20	1:10	Возобновлена подача тепловой энергии
5	ул.Ленина,52/10 : ГОУ СПО "Каменский политехнический техникум" (учебный корпус, Мастерские, столовая, общежитие) по ул. Ленина, 52	ЛГК.№ 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.04.23 14:10	07.04.23 15:20	1:10	Возобновлена подача тепловой энергии
6	ул.Ленина,д.38	Стояк отопления в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	07.04.23 16:45	07.04.23 18:30	1:45	Устранено
Каменский район								
1	с.Красный Октябрь,ул.Молодёжная,64 : МОУ «Кр.Октябрьская общеобразовательная школа-детский сад»; ФАП по ул. Молодежной, 16	ЛГК.№ 5	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.04.23 18:30	07.04.23 19:45	1:15	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с Рашково ул. Ленина 130 А	ЛГК №14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.04.23 6:20	08.04.23 7:10	0:50	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с.Хрустовая, ул.Комарова, 72 а : МОУ "Общеобразовательная школа-детский сад с.Хрустовая"; Семейная врачебная амбулатория по ул. Комарова, 70	ЛГК № 8	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	11.04.23 9:00	11.04.23 16:25	7:25	Возобновлена подача тепловой энергии