

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 14.04.2023 по 21.04.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ЦТП-23 ОК :ул. Одесская 88/1, 88/2, 88/4.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.04.23 г 8.20	14.04.23 г 9.00	0:40	Включено ГВС
2	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А,Суворовское военное училище	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.04.23 г 11.00	14.04.23 г 11.40	0:40	Включено ГВС
3	ул.Калинина 62 а	Стояк отопления в кв.17	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.04.23 г 8.50	16.04.23 г 14.10	5:20	Включено отопление
4	ул.Текстильщиков 40 а	Стояк отопления в кв.339а	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.04.23 г 1.50	17.04.23 г 5.15	3:25	Включено отопление
5	ул.9 Января 141 А	Течь воздушника			17.04.23 г 16.30	18.04.23 г 1.00	8:30	Включено отопление
6	Котельная № 30 : ВГ-1	Мигание эл.энергии			17.04.23 г 10.30	17.04.23 г 11.45	1:15	Включено отопление
7	Котельная № 31 : ВГ-1	Срабатывание автоматики безопасности на котле			17.04.23 г 16.05	17.04.23 г 17.20	1:15	Включено отопление
8	ул.Одесская 82/4 кв.58 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.04.2023г. 09.30	14.04.2023г. 09.00	23:30	Включено ГВС
9	ул.Манойлова 36	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.04.2023г. 09.00	14.04.2023г. 12.00	3:00	Включено ГВС
10	ул.Федько 28а кв.117 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.04.2023г. 09.00	14.04.2023г. 11.00	2:00	Включено ГВС
11	ул. Федько 15 кв.38 з/ст	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.04.2023г. 15.00	15.04.2023г. 16.15	1:15	Включено отопление
12	ул.К.Маркса 146	По заявке	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.04.23 г 9.20	18.04.23 г 16.00	6:40	Включено ГВС
13	ул.Ларионова 51	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.04.23 г 10.00	18.04.23 г 14.20	4:20	Включено ГВС
14	ул.9 Января 141 а	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.04.23 г 13.20	18.04.23 г 13.50	0:30	Включено отопление
15	ул.Космонавтов 6/2	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.04.23г. 09.00	18.04.23г. 13:00	4:00	Включено ГВС

16	ул. Одесская 82/4	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.04.23г. 13:00	18.04.23г. 16:00	3:00	Включено ГВС
17	ул.Милева 1 кв.4 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.04.23г. 23.00			не устранено
18	ЦТП-5 ОК :ул.Краснодонская 39,37,35,ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2,ул.Каховская 13/4	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.04.23 г 8.15	19.04.23 г 14.25	6:10	Включено ГВС
19	ЦТП-6 С :ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.04.23 г 8.20	19.04.23 г 14.00	5:40	Включено ГВС
20	ул.Востания 46 кв.103 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2023г. 9:40	19.04.2023г. 10:00	0:20	Включено ГВС
21	ул. 25 Октября 92 адр. пр. з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2023г. 8:20	19.04.2023г. 13:30	4:30	Включено ГВС
22	ул. Нахимова 76 кв. 37 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2023г. 9:00	19.04.2023г. 9:40	0:40	Включено ГВС
23	ул. Мира 3 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2023г. 9:00	19.04.2023г. 10:15	1:15	Включено ГВС
24	ул. Чапаева 145 кв.701 з/бл.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2023г. 9:00	19.04.2023г. 10:40	1:40	Включено ГВС
25	ул. Курчатова 74 кв.89 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2023г. 10:00	19.04.2023г.13:00	3:00	Включено ГВС
26	ул. Юности 48 кв. 87 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.04.2023г. 15:00	20.04.2023г. 13:50	22:50	Включено ГВС
27	ЦТП-15 Ц :ул. Свердлова 53/1, 71. ул. 25 Октября 95, 97, 116, 126, 126А. ул. Ленина 22, 24.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.04.23 г 8.30	20.04.23 г 9.35	1:05	Включено ГВС
28	ул.Свердлова 70	По заявке кв.88,кв.10			20.04.23 г 9.15	20.04.23 г 14.45	5:30	Включено ГВС
29	ул.Калинина 53	Ремонтные работы			20.04.23 г 8.50	20.04.23 г 12.50	4:00	Включено ГВС
30	ЦТП-42 Ц :СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.04.23 г 9.40	20.04.23 г 11.30	1:50	Включено ГВС
31	ул.Ларионова 51	По заявке ГУП "ВиВ"			20.04.23 г 9.50	20.04.23 г 12.50	3:00	Включено ГВС
32	ул.К.Либкнехта 205	По заявке ГУП "ВиВ"			20.04.23 г 11.20	20.04.23 г 12.15	0:55	Включено ГВС
33	ЦТП-6 З :ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д, 159Е, 159Ж.	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.04.23 г 13.25	20.04.23 г 14.10	0:45	Включено ГВС
34	ул.Шевченко 83/1, кв.16; К.Цеткин 1/2	Трубопровод ГВС (паяльные работы)	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.04.23 г 13.30	20.04.23 г 14.05	0:35	Включено ГВС

35	Котельная № 31 :ВГ № 1 блок № 4	Срабатывние автоматики безопасности котла			20.04.23 г 19.25	20.04.23 г 20.25	1:00	Включено отопление
36	ул. Текстильщиков 20, кв.13 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.04.2023г. 9:10	20.04.2023г. 14:20	5:10	Включено ГВС
г. Днестровск								
1	ул.Строителей 44	Стояк отопления в квартире	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.04.23 г 17.20	13.04.23 г 21.00	3:40	Включено отопление
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	Подсобное помещение ЦРБ	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.04.23 г 13.00			Отключено отопление
2	Котельная № 3	Мигание эл.энергии			16.04.23 г 20.20	16.04.23 г 20.35	0:15	Включено отопление
3	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 6.55	0:15	Включено отопление
4	Котельная № 2	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 6.50	0:10	Включено отопление
5	Котельная № 3	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 7.00	0:20	Включено отопление
6	Котельная № 7	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 8.15	1:35	Включено отопление
7	Котельная № 5	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 8.15	1:35	Включено отопление
8	СП № 1	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	19.04.23 г 13.20	19.04.23 г 15.20	2:00	Включено отопление
9	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			20.04.23 г 5.15	20.04.23 г 6.20	1:05	Включено отопление
10	Котельная № 3	Мигание эл.энергии			20.04.23 г 5.15	20.04.23 г 5.50	0:35	Включено отопление
11	Котельная № 5	Мигание эл.энергии			20.04.23 г 5.15	20.04.23 г 8.10	2:55	Включено отопление
12	Котельная № 7	Мигание эл.энергии			20.04.23 г 5.15	20.04.23 г 7.45	2:30	Включено отопление
13	Котельная № 3	Мигание эл.энергии			20.04.23 г 6.05	20.04.23 г 6.30	0:25	Включено отопление
Слободзейский район								
1	Котельная с. Чобручи	Мигание эл.энергии			16.04.23 г 20.20	16.04.23 г 20.35	0:15	Включено отопление
2	Котельная № 17 с. Сукля	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 7.00	0:20	Включено отопление
3	Котельная № 18 с. Сукля	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 7.50	1:10	Включено отопление
4	Котельная № 19 с. Сукля	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 8.20	1:40	Включено отопление
5	Котельная с. Чобручи	Мигание эл.энергии			19.04.23 г 6.40	19.04.23 г 7.00	0:20	Включено отопление
6	Котельная с. Чобручи	Мигание эл.энергии			20.04.23 г 5.15	20.04.23 г 5.45	0:30	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			20.04.23 г 11.05	20.04.23 г 12.20	1:15	Включено ГВС и отопление
2	Котельная № 2: ЦРБ	Аварийное отключение эл.энергии			20.04.23 г 11.05	20.04.23 г 11.45	0:40	Включено отопление
3	Котельная № 1	Аварийные работы ГУП"ВиВ"			20.04.23 г 13.40	20.04.23 г 14.40	1:00	Включено ГВС
Григориопольский район								
1	Котельная: ФАП, МДОУ с. Красногорка	Мигание эл.энергии			15.04.23 г 8.10	15.04.23 г 9.15	1:05	Включено отопление

2	Котельная с. Бычок	Низкое давление сетевой воды в системе теплоснабжения			19.04.23 г 17.10	19.04.23 г 18.00	0:50	Включено отопление
3	Котельная с. Карманово	Аварийное отключение эл.энергии			20.04.23 г 11.05	20.04.23 г 14.00	2:55	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко д.9 кв. 173	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	13.04.23 14:30	14.04.23 11:30	21:00	Устранено
2	ул. Мичурина д.35 кв.95	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.04.23 8:35	14.04.23 10:10	1:35	Устранено
3	ул. Гвардейская,16 ,Д/С № 12	Стояк ГВС в группе	Течь регистра ДУ-76	Коррозия металла в связи с износом	14.04.23 8:45	14.04.23 11:30	2:45	Устранено
4	ул.Кирова д.140(почта)	Стояк отопления	Течь американки	Не плотное соединение	14.04.23 10:00	14.04.23 10:20	0:20	Устранено
5	ул. Ленина д.12 кв.95	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного крана	Износ материала	14.04.23 12:40	14.04.23 13:40	1:00	Устранено
6	ул. Мичурина д.15 кв.98	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	14.04.23 14:20	14.04.23 15:00	0:40	Установили хомут
7	ул.Свердлова,д.31 кв.5	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.04.23 20:01	16.04.23 22:05	2:04	Устранено
8	ул. Мичурина д.17 кв.18	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	17.04.23 14:25	17.04.23 14:45	0:20	Устранено
9	ул. Ленина д.22 кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	17.04.23 16:37	17.04.23 17:00	0:23	Установили хомут
10	ул. Гвардейская ,д.10 кв.57	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.04.23 10:00	18.04.23 12:00	2:00	Устранено
11	ул. Вальченко ,д.19 кв.115	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	18.04.23 15:30	18.04.23 16:00	0:30	Устранено
12	ул. Вершигоры,123/а	ЦТП № 25	Остановка котельного оборудования	Переключение отключение электроэнергии	19.04.23 5:00	19.04.23 5:28	0:28	Налажена подача электроэнергии
13	ул. Севастопольская,25/а	ЦТП № 24	Остановка котельного оборудования	Переключение отключение электроэнергии	19.04.23 5:00	19.04.23 5:27	0:27	Налажена подача электроэнергии
14	ул. Севастопольская,24/а	ЦТП № 14	Остановка котельного оборудования	Переключение отключение электроэнергии	19.04.23 5:00	19.04.23 5:27	0:27	Налажена подача электроэнергии
15	ул.Вершигоры,115/1: МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Переключение отключение электроэнергии	19.04.23 5:00	19.04.23 7:00	2:00	Налажена подача электроэнергии
16	ул.Гвардейская,1 (СШ № 9)	Стояк отопления в коридоре	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	19.04.23 16:10	19.04.23 17:02	0:52	Устранено

17	ул. Вершигоры,123/а	ЦТП № 25	Остановка котельного оборудования	Переключение ,отключение электроэнергии	20.04.23 5:00	20.04.23 5:35	0:35	Налажена подача электроэнергии
18	ул. Севастопольская,25/а	ЦТП № 24	Остановка котельного оборудования	Переключение отключение электроэнергии	20.04.23 5:00	20.04.23 5:30	0:30	Налажена подача электроэнергии
19	ул. Севастопольская,24/а	ЦТП № 14	Остановка котельного оборудования	Переключение отключение электроэнергии	20.04.23 5:00	20.04.23 5:30	0:30	Налажена подача электроэнергии
20	ул.Вершигоры,115/1: МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Переключение отключение электроэнергии	20.04.23 5:00	20.04.23 5:30	0:30	Налажена подача электроэнергии
21	ул. Севастопольская,25/а	ЦТП № 24	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.04.23 6:20	20.04.23 6:45	0:25	Налажена подача электроэнергии
22	ул. Севастопольская,24/а	ЦТП № 14	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	20.04.23 6:20	20.04.23 6:45	0:25	Налажена подача электроэнергии
23	МОУ "Рыбницкая русская основная общеобразовательная школа №5" по ул. Степной, 37	Лежак отопления в коридоре	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.04.23 8:47	20.04.23 11:20	2:33	Устранено
24	ул.Маяковского, д.5	Стояк отопления в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	20.04.23 8:55	20.04.23 12:30	3:35	Устранено
25	ул.Гвардейская, д.18 кв.60	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	20.04.23 9:36	20.04.23 13:50	4:14	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	15.04.23 10:11	17.04.23 17:35	55:24:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Дзержинского д.25 кв.38	Стояк отопления в квартире	Течь прибора отопления	Коррозия металла в связи с износом	14.04.23 8:30	14.04.23 12:00	3:30	Устранено
2	ул. Якира, 31"а"	Кот.№2 "Якира"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	14.04.23 13:55	14.04.23 15:45	1:50	Возобновлена подача тепловой энергии на 60 домов
3	ул.Октябрьская, д. 60 подвал	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	17.04.23 18:30	18.04.23 13:45	19:15	Устранено
4	ул. Горького, д. 39 кв.24	Лежак отопления в подвале	Течь лежака отопления	Коррозия металла в связи с износом	18.04.23 9:30	18.04.23 10:20	0:50	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с.Подойма,ул.Ленина,94	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	18.04.23 8:50	18.04.23 10:00	1:10	Возобновлена подача тепловой энергии