

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 24.03.2023 по 31.03.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	ул.Луначарского 19; ул.Свердлова 17	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.03.2023г. 08.25	24.03.2023г.17.30	33:05	устранено
2	ул.Р.Люксембург 77	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.03.2023г.8.15	24.03.2023г.14.00	5.45	устранено
3	ул.Гвардейская 11/4	Ремонтные работы на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.03.23 г 14.20	24.03.23 г 10.30	20:10	Включено ГВС
4	ул.Краснодонская 84	Замена запорной арматуры			24.03.23 г 8.30	24.03.23 г 10.50	2:20	Включено ГВС
5	Котельная № 31 : ВГ-1	Низкое давление сетевой воды			25.03.23 г 5.30	25.03.23 г 6.20	0:50	Включено отопление и ГВС
6	Котельная № 31 : ВГ-1	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 1			26.03.23 г 10.45	26.03.23 г 12.45	2:00	Включено отопление и ГВС
7	ул.Краснодонская36/5 з/полД	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.03.2023г. 09.00	27.03.2023г.11.00	2:00	устранено
8	ул.Луначарского 32 кв.58	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.03.2023г.09.10	27.03.2023г.16.00	6:50	устранено
9	ул.Космонавтов 11 кв.62	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.03.2023г. 09.50	27.03.2023г.10.10	0:20	устранено
10	пер.Западный 19/2 кв.79	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.03.2023г. 10.20	27.03.2023г.13.40	3:20	устранено
11	ул.К.Либкнехта 134	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.03.2023г. 11.00	27.03.2023г. 14.30	3:30	устранено
12	пер.2Бородинский 2 кв.20 ст.	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.03.2023г. 13.10	27.03.2023г. 14.40	1:30	устранено
13	ул.Одесская 80/7	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.03.2023г. 13.10	27.03.2023г. 13.40	0:30	устранено
14	ул.Федько 14	Ремонтные работы на эл.узле			27.03.23 г 8.25	27.03.23 г 9.00	0:35	Включено отопление
15	ЦТП-19 Ц: ул. 25 Октября 87, ул. Манойлова 36.	Промывка подогревателя ГВС			27.03.23 г 8.25	27.03.23 г 8.45	0:20	Включено ГВС

16	ул.Космонавтов 6/1,6/2,2/1,2/2	Замена запорной арматуры			27.03.23 г 8.25	27.03.23 г 15.25	7:00	Включено ГВС
17	ул.Комарова 23,31	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.03.23 г 9.00	27.03.23 г 15.20	6:20	Включено ГВС
18	ул.Ларионова 35,37,41	Ремонтные работы в кв. 54 ул.Ларионова 35			27.03.23 г 9.20	27.03.23 г 11.20	2:00	Включено ГВС
19	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2, 81/3, 81/4, 81/9, 81/12, 81/13, 81/14. ул. Суворова 35,пер. Чкалова 46	По заявке ГУП"ВиВ"			27.03.23 г 9.30	27.03.23 г 19.00	9:30	Включено ГВС
20	ул.К.Либкнехта 132,134	Замена запорной арматуры			27.03.23 г 11.05	27.03.23 г 11.55	0:50	Включено ГВС
21	ЦТП-41 Ц :ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б.	По заявке ГУП"ВиВ"			27.03.23 г 9.30	27.03.23 г 19.00	9:30	Включено ГВС
22	ул.Краснодонская 82 кв.84 закрыто пол дома	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.03.2023г 9:00	28.03.2023г 13:00	4:00	устранено
23	ул. Комарова 15,17	трубопровод ГВС в подвале	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.03.2023г 8:15	28.03.2023г 15:45	7:30	устранено
24	ул.28 Июня 125 кв.89 з/подъезд	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.03.2023г 10:00	28.03.2023г 13:00	3:00	устранено
25	ЦТП-37 Ц :ул. Шевченко 81Г, 83/1. ул. К.Цеткин 1/1.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.03.23 г 8.20	28.03.23 г 14.15	5:55	Включено ГВС
26	ЦТП-2 Ц :ул. Шевченко 81/2, 81/3, 81/4, 81/9, 81/12, 81/13, 81/14. ул. Суворова 35,пер. Чкалова 46.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.03.23 г 8.30	28.03.23 г 14.35	6:05	Включено ГВС
27	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5. ул. Краснодонская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2. ул. Одесская 90, 90А, 92, 94.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.03.23 г 8.30	28.03.23 г 11.00	2:30	Включено ГВС
28	ул.Комсомольская 2/3 ( 1 стояк)	По заявке кв.27			28.03.23 г 9.00	28.03.23 г 16.00	7:00	Включено ГВС
29	ул.К.Либкнехта 159 В (1 стояк )	Стояк отопления в кв.40	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.03.23 г 8.45	28.03.23 г 14.45	6:00	Включено отопление
30	ул.Советская 114 ( 1 подъезд)	По заявке ПЖЭУК			28.03.23 г 9.45	28.03.23 г 14.30	4:45	Включено ГВС
31	ул.К.Либкнехта 70 ( 2 эл.уз.)	Батарея в кв.69	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.03.23 г 10.10	28.03.23 г 12.30	2:20	Включено ГВС
32	ул.Зелинского 15 (1/2 ж.д.)	По заявке ГУП"ВиВ"			28.03.23 г 11.15	28.03.23 г 16.30	5:15	Включено ГВС
33	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102, ул. Жуковского 11, 13. ул. Зелинского 15, 23.	Замена запорной арматуры			28.03.23 г 12.10	28.03.23 г 15.15	3:05	Включено ГВС
34	Котельная № 6 (НИИ)	Мигание эл.энергии			28.03.23 г 13.30	28.03.23 г 13.40	0:10	Включено отопление и ГВС
35	Котельная № 25 : ЭЦУ,УПЦ	Аварийное отключение эл.энергии			28.03.23 г 17.40	28.03.23 г 19.10	1:30	Включено отопление
36	ул. Советская 114 кв.22 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.03.2023г. 11.00	30.03.2023г. 11.20	0:20	устранено

37	ул. Юности 60/2 кв.2 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.03.2023г. 09.00	30.03.2023г. 13.40	4:40	устранено
38	ул. Ларионова 51 кв.26 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.03.2023г. 09.00	30.03.2023г. 13.30	4:30	устранено
39	ул. Каховская 9/3 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.03.2023г. 09.00	30.03.2023г. 13.20	4:20	устранено
40	п. Мельничный 25 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.03.2023г. 09.00	30.03.2023г. 15.00	6:00	устранено
41	ЦТП-20 Ц : ул. Свердлова 86, ул. Восстания 93, 95. Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			30.03.23 г 10.50	30.03.23 г 16.20	5:30	Включено ГВС
<b>г. Днестровск</b>								
1	ул.Строителей 44	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.03.23 г 8.30	30.03.23 г 14.15	5:45	Включено отопление
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	ул.Комсомольская 107	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.03.23 г 8.55	24.03.23 г 14.50	5:55	Включено отопление
2	Котельная № 5 : СОШ, ДЮСШ	Срабатывание автоматики безопасности котла ВК ст.№ 1			26.03.23 г 00:40	26.03.23 г 00.55	0:15	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
1	с.Ближний Хутор, Котельная № 21 : ул.Кутузова 45,47	Аварийное отключение эл.энергии			24.03.23 г 23.05	24.03.23 г 23.35	0:30	Включено отопление
2	с.Суклея, Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28, 30, ДК	Ремонтные работы на дымоходе			24.03.23 г 14.40	24.03.23 г 18.00	3:20	Включено отопление
3	с.Парканы, Котельная № 1:СОШ	Плановое отключение эл.энергии			27.03.23 г 12.05	27.03.23 г 17.30	5:25	Включено отопление
4	с.Ближний Хутор, Котельная № 16	Аварийное отключение эл.энергии			28.03.23 г 7.40	28.03.23 г 10.30	2:50	Включено отопление
5	с.Ближний Хутор, Котельная № 26 : СОШ	Аварийное отключение эл.энергии			28.03.23 г 7.40	28.03.23 г 13.20	5:40	Включено отопление
6	с.Ближний Хутор, Котельная № 21 :ул.Кутузова 45,47	Плановое отключение эл.энергии			28.03.23 г 9.00	28.03.23 г 13.00	4:00	Включено отопление
7	с.Парканы, Котельная № 1 : СОШ	Мигание эл.энергии			28.03.23 г 11.55	28.03.23 г 12.15	0:20	Включено отопление
8	с.Парканы, Котельная № 2 :ДК	Мигание эл.энергии			28.03.23 г 11.55	28.03.23 г 13.20	1:25	Включено отопление
9	с.Парканы, Котельная № 4 :СВА	Плановое отключение эл.энергии			28.03.23 г 13.25	28.03.23 г 17.35	4:10	Включено отопление
10	с.Парканы, Котельная № 3: МДОУ	Плановое отключение эл.энергии			28.03.23 г 13.30	28.03.23 г 17.00	3:30	Включено отопление

11	с.Парканы, Котельная № 4 :СВА	Низкое давление газа			28.03.23 г 21.00			Отключено отопление
12	с.Фрунзе, Котельная	Мигание эл.энергии			28.03.23 г 21.25	28.03.23 г 15.50	0:25	Включено отопление
13	с.Чобручи, Котельная	Отключение эл.энергии			30.03.23 г 8.20	30.03.23 г 8.40	0:20	Включено отопление
14	с.Чобручи, Котельная	Мигание эл.энергии			30.03.23 г 13.55	30.03.23 г 14.15	0:20	Включено отопление
15	с.Парканы, Котельная № 1: СОШ	Плановое отключение эл.энергии			30.03.23 г 9.30	30.03.23 г 15.15	5:45	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Григориопольский район</b>								
1	с.Спея, Котельная	Срабатывание автоматики безопасности котла :низкое давление газа			25.03.23 г 16.00	25.03.23 г 18.30	2:30	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул. Юбилейная, д. 43 кв.48	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ полипропилена	24.03.23 20:55	25.03.23 11:00	14:05:00	Устранено
2	ул.Вершигоры,123/ а	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Кратковременное отключение электроэнергии	25.03.23 5:00	25.03.23 5:05	0:05:00	ЦТП в работе
3	г.Рыбница,ул.Вершигоры,115/1:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11" по ул. Вершигоры, 115; МДОУ "Рыбницкий д/с №22 общеразвивающего вида" по ул. Вершигоры, 125	ЛГК № 32	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.03.23 16:41	26.03.23 17:44	1:03:00	Налажена подача электроэнергии
4	д/с №11, ул. Грибоедова, д.24	Запорная арматура	Течь сальника задвижки	Не плотное соединение	27.03.23 14:25	27.03.23 15:25	1:00:00	Устранено
5	ул. Вальченко, д.3 кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	27.03.23 15:20	27.03.23 15:40	0:20:00	Устранено
6	ул. Победы,26 кв.70	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	28.03.23 20:35	28.03.23 20:55	0:20:00	Устранено
7	ул. Комсомольская ,50 кв.7	Стояк отопления в квартире	Течь футорки	Коррозия металла в связи с износом	29.03.23 8:35	29.03.23 10:10	1:35:00	Устранено
8	ул. Кирова ,80 кв.126	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	29.03.23 10:40	29.03.23 12:00	1:20:00	Устранено
9	ул. Вершигоры,91 кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропилена	Износ материала	30.03.23 6:30	30.03.23 10:30	4:00:00	Устранено
10	ул.Юбилейная,д.47 кв.32	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	30.03.23 12:45	30.03.23 13:16	0:31:00	Устранено
11	ул. Вальченко,д.105 кв.23	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	30.03.23 20:35	30.03.23 21:10	0:35:00	Устранено
12	ул. Победы,д.22 кв.47	Стояк канализации в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	31.03.23 6:40	31.03.23 7:45	1:05:00	По просьбе ВиВ прекращена подача ГВС по стояку
<b>Рыбницкий район</b>								
1	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.03.23 16:40	26.03.23 18:20	1:40:00	Налажена подача электроэнергии

2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	27.03.23 15:15	27.03.23 16:00	0:45:00	Налажена подача электроэнергии
3	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 14:40	28.03.23 16:40	2:00:00	Налажена подача электроэнергии
4	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 14:40	28.03.23 16:40	2:00:00	Налажена подача электроэнергии
5	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразов. школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 14:40	28.03.23 16:40	2:00:00	Налажена подача электроэнергии
6	с.Гидирим,ул.Школьная,1/1: МОУ "Гидиримская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 1	ЛГК № 22	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 15:50	28.03.23 16:30	0:40:00	Налажена подача электроэнергии
7	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 15:50	28.03.23 16:55	1:05:00	Налажена подача электроэнергии
8	с. Воронково, ул. Советская, 27/1: МУ "Дом для одиноких престарелых и инвалидов, ветеранов войны, труда и военной службы" в с. Воронково	ЛГК № 19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 15:50	28.03.23 16:10	0:20:00	Налажена подача электроэнергии
9	с.Плоть,ул.Школьная 10/1:МОУ "Плотянская молдавская средняя общеобразовательная школа им.П.Крученюка" по ул. Школьной, 10; МОУ "Плотянский детский сад" по ул. Школьной, 3	ЛГК № 11	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 19:00	28.03.23 19:55	0:55:00	Налажена подача электроэнергии
10	с.Советское,ул.Мира,6/1:МОУ "Советская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 6; МОУ "Советский д/с" по ул. Мира, 7	ЛГК № 12	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 19:00	28.03.23 19:55	0:55:00	Налажена подача электроэнергии
11	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразов. школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский дет. сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК № 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 19:00	28.03.23 20:15	1:15:00	Налажена подача электроэнергии
12	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК № 25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.03.23 15:25	30.03.23 16:00	0:35:00	Налажена подача электроэнергии
13	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.03.23 15:25	30.03.23 16:10	0:45:00	Налажена подача электроэнергии
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул. Ломоносова, д.58 кв.9	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.03.23 11:00	27.03.23 15:00	4:00:00	Устранено
2	ул.Моргулец,1	Кот.№ 6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 6:55	28.03.23 8:50	1:55:00	Налажена подача электроэнергии
3	ул.Ломоносова,46	ЦТП № 10	Свищ на водоподогревателе	Коррозия металла в связи с износом	30.03.23 9:45	30.03.23 10:53	1:08:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								

<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
1	с. Ротари, ул. Октябрьской революции, 1	ЛГК № 9	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	27.03.23 10:00	27.03.23 15:50	5:50:00	Налажена подача электроэнергии
2	с. Катериновка ул. Котовского 3	ЛГК №16	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.03.23 23:00	28.03.23 23:40	0:40:00	Налажена подача электроэнергии
3	с. Окница, ул. Шевченко, 70б	ЛГК №10	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.03.23 10:00	29.03.23 13:30	3:30:00	Налажена подача электроэнергии
4	с. Кузьмин, ул. Солтыса, 64а	ЛГК №11	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	29.03.23 13:00	29.03.23 15:30	2:30:00	Налажена подача электроэнергии