

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **31.03.23г. на 08-00 - 07.04.23г. на 08-00**

| Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз- Приднестровье" | Дата/время проишествия | Адрес | Характер и причины повреждения | Вид поврежденного оборудования | Срок устранения/про- должительность | Количество отключенных абонентов | Социально значимые объекты | Время устранения | Примечание |
|---|---------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|--|
| "Тирасполь-газ" | 02.04.023г. 15:50 | с.Ближний Хутор, ул.Энергетиков, ул.Космонавтов | Самопроизвольное отключение ШРП-10, сработал регулятор давления РД-32. Обнаружено загрязнение седла и клапана ПКН. | клапан ПКН | до полной ликвидации/ 3 часа | 21 дом | нет | 02.04.023г. 18:55 | Восстановлено газоснабжение всем абонентам |
| "Бендеры-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| "Слободзея-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| "Дубоссары-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| "Рыбница-газ" | | | Аварии и инциденты отсутствуют | | | | | | |
| <i>Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05</i> | | | | | | | | | |