

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 28.04.2023 по 5.05.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	ЦТП-17 ОК : ул. Юности 28,34,40 -все 5 эт., 24, 30, 36 - все 9 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			28.04.23 г 9.15	28.04.23 г 11.40	2:25	Включено ГВС
2	ул.Мира 1, ул. 9 Января 196 - все 10 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.04.23 г 13.20	28.04.23 г 15.15	1:55	Включено отопление
3	Котельная № 31 : ВГ-1 блок № 4	Низкое давление сетевой водв			28.04.23 г 15.35	28.04.23 г 16.15	0:40	Включено отопление и ГВС
4	Котельная № 29 : ВГ - 1 блок № 2	Авария насоса ГВС			29.04.23 г 11.00	29.04.23 г 12.05	1:05	Включено ГВС
5	Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78 - все 5 эт.	Мигание эл.энергии			02.05.23 г 9.18	02.05.23 г 9.58	0:40	Включено отопление и ГВС
6	ул. 20 Партсъезда 15а кв. 2 (5эт.) з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.04.2023г. 8:40	28.04.2023г. 10:15	1:35	устранено
7	ул. Комсомольская 9 кв.50 (9эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.04.2023г. 8:40	28.04.2023г. 13:00	4:20	устранено
8	пер. Чкалова 47 кв.64 (9эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.04.2023г. 11:30	28.04.2023г. 14:00	2:30	устранено
9	ул.9 Января 63а кв.105 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.04.2023г. 12.00	30.04.2023г. 17.00	5:00	устранено
10	п.Чкалова 47 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.05.2023г.9.00	03.05.2023г.9.40	0.40	устранено
11	ул.Манойлова 50 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.05.2023г.9.00	03.05.2023г.11.00	2.00	устранено
12	ул.Одесская 145в кв.105 з/ст по кухне (13эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.04.2023г. 14.00	03.05.2023г.13.00	71:00:00	устранено
13	ул.К.Маркса 169 -5 эт.	Стояк ГВС в кв.87	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.05.23 г 20.30	3.05.23 г 20.45	0:15	Включено ГВС
14	ул.1 Мая 50а кв.311 з/ст.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 09.00	04.05.2023г. 15.00	6:00	устранено

15	ул.9 Января 63 з/дом (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 09.00	04.05.2023г. 14.00	5:00	устранено
16	ул.К.Либкнехта 160 з/д. (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 09.00	04.05.2023г. 14.00	5:00	устранено
17	ул.К.Либкнехта 70 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 09.00	04.05.2023г. 12.00	3:00	устранено
18	ул.К.Маркса 167 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 09.00	04.05.2023г. 13.00	4:00	устранено
19	ул.Свердлова 94 з/д(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 11.00	04.05.2023г. 13.00	2:00	устранено
20	ул.Юности 39 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 10.00	04.05.2023г. 15.30	5:30	устранено
21	ул.1 Мая 50а кв.311 з/д.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.05.2023г. 13.00	04.05.2023г. 15.00	2:00	устранено
22	ДС № 23	Трубопровод распределительный	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.05.23 г 9.00	4.05.23 г 14.20	5:20	Включено ГВС
<b>г. Днестровск</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	Котельная № 1	Срабатывание автоматики безопасности котла			28.04.23 г 8.50	28.04.23 г 9.10	0:20	Включено отопление
2	Котельная № 9 : ЦРБ	Мигание эл.энергии			02.05.23 г 15.00	02.05.23 г 15.10	0:10	Включено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
1	п.Первомайск, Котельная №2	Срабатывание автоматики безопасности			02.05.23 г 19.45	02.05.23 г 20.00	0:15	Включено отопление
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
1	ул.Шевченко 4 ( 1 кв.)	Течь ГВС в кв.45			29.04.23 г 12.40	29.04.23 г 14.25	1:45	Включено ГВС
2	ул.К.Маркса 180,182, ул.Чкалова 2, ул.Ленина 13	Не переподключено по летней схеме			3.05.23 г 8.00	4.05.23 г 10.30	26:30	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №10 с лиц. классами" по ул. Вальченко, 15 (4эт.)	Лежак отопления в кабинете	Течь сгона	Коррозия металла в связи с износом	28.04.23 8:10	28.04.23 8:20	0:10:00	Закрыли элеваторный узел.

2	ул.Вершигоры, д.127/1, кв.35 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	28.04.23 11:00	28.04.23 11:25	0:25:00	Устранено
3	ул.Вальченко, д.27, кв.60 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	29.04.23 16:55	29.04.23 17:35	0:40:00	Устранено
4	ул.Вальченко, д.107, кв.29 (9эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	30.04.23 8:55	30.04.23 9:10	0:15:00	Устранено
5	ул. Ленина, д.1, кв.12 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	01.05.23 23:45	01.05.23 23:55	0:10:00	Устранено
6	ул.Кирова,д.147 кв.51 (5эт.)	Стояк отопления в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	02.05.23 21:40	02.05.23 22:20	0:40:00	Устранено
7	пр.Победы, д.24 кв. 40 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	03.05.2023 8.30	03.05.23 8:55	0:25:00	Устранено
8	ул.Кирова,д.142/а кв.54 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка г/в полипропилен	Износ материалла	03.05.2023 17.00	03.05.23 18:35	1:35:00	Устранено
9	ул.Юбилейная, (спорткомплекс) (1-эт)	Лежак отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	04.05.23 9:40	04.05.23 14:00	4:20:00	Устранено
10	ул. Гвардейская, д.10 (5-эт)	Порыв внутриквартальных сетей ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.05.23 13:40	04.05.23 13:50	0:10:00	Перекрыли ГВС. На 05.05.2023.
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Котовского, д.39 - (5эт.)	Кот. № 45	Остановка котельного оборудование	Аварийное отключение электроэнергии	29.04.23 11:40	29.04.23 15:00	3:20:00	Возобновлена подача тепловой энергии
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								