

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 12.05.2023 по 19.05.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	ул.Милёва 1 (1 стояк ГВС) - 10эт.	Течь стояка ГВС в кв.7	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.05.2023 5.45			Отключено ГВС, нет доступа
2	ул.Манойлова 37 -9 эт.	Течь стояка ГВС в кв.60	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.05.23 г 21.50	12.05.23 г 11.50	13:10	Включено ГВС
3	ул.К.Либкнехта 201/1-10 эт.	Ремонтные работы			12.05.23 г 8.30	12.05.23 г 9.30	1:00	Включено ГВС
4	ул.Одесская 94 -9 эт.	Ремонтные работы			12.05.23 г 8.30	12.05.23 г 10.20	1:50	Включено ГВС
5	ул.Свердлова 70 - 16 эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			12.05.23 г 12.00	12.05.23 г 15.30	3:30	Включено ГВС
6	ул.Юности 60/4 -10 эт.	Ремонтные работы в кв.35			12.05.23 г 13.00	12.05.23 г 14.30	1:30	Включено ГВС
7	ул.Ларионова 43 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.05.2023г. 09.00	12.05.2023г. 14.30	5:30	устранено
8	ул.Краснодонская 80 кв 23стояк-10 этажей	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.05.2023г.9.00	15.05.2023г.16.30	7:30	устранено
9	ул.Ларионова 51 кв 128 полдома-10 этажей	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.05.2023г.10.30	15.05.2023г.14.00	3:30	устранено
10	ЦТП-3 К: ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все, ул. Старого 127, 130-5эт все, ул. Октябрьская 4- 2т.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.05.23 г 8.30	15.05.23 г 15.35	7:05	Включено ГВС
11	ул.Комарова 31,23	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.05.23 г 9.35	15.05.23 г 15.15	5:40	Включено ГВС
12	Котельная № 6 (НИИ):ул. Мира 50/11 – 2 эт, 50/12 – 2 эт, 50/13- 7 эт, 50/14 -2 эт, 50/17 – 2 эт, 50/18- 2 эт., 50/19- 2 эт, 50/20 – 9 эт, 50/21 – 2 эт, 50/22 -10 эт, 50/33 -9 эт	Подготовка к ОЗМ, гидравлические испытания			15.05.23 г 8.10	22.05.23 г 8.00		Отключено ГВС
13	Котельная № 11: пр.Магистральный 14 -9 эт.	Подготовка к ОЗМ, гидравлические испытания			15.05.23 г 8.10	22.05.23 г 8.00		Отключено ГВС
14	ЦТП-4 Ц: ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт, ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			15.05.23 г 9.40	15.05.23 г 23.35	13:55	Включено ГВС

15	ЦТП-42 Ц, 18 Ц: ул.Полецкого 28 -5 эт., корпус химиотерапии РКБ, СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола, ул. Мира 38 - 4 эт.	Ремонтные работы на магистральном трубопроводе			15.05.23 г 9.00	15.05.23 г 20.40	11:40	Включено ГВС
16	ул.Текстильщиков 6 -9 эт.	По заявке			15.05.23 г 8.30	15.05.23 г 16.00	7:30	Включено ГВС
17	ул.Ленина 7 - 9 эт.	По заявке			15.05.23 г 8.30	15.05.23 г 16.00	7:30	Включено ГВС
18	ул.К.Цеткин 1/2 - 9 эт.	По заявке кв.29			15.05.23 г 9.30	15.05.23 г 15.30	6:00	Включено ГВС
19	Котельная № 4	Распределительный трубопровод			15.05.23 г 11.50	15.05.23 г 14.30	2:40	Включено ГВС
20	ул.Строителей 72 - 9 эт., ДС № 47	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.05.23 г 13.00	15.05.23 г 16.35	3:35	Включено ГВС
21	ЦТП-35 Ц: ул. 1Мая 33 – 9 эт, 50 – 9 эт, 50А – 9 эт, 52 -5 эт., ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт., реабил. Центр для инвалидов	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.05.23 г 8.10	16.05.23 г 9.35	1:25	Включено ГВС
22	ЦТП-4 Ц: ул. Котовского 34, 36, ул. 25 Октября 85 – все 5 эт., ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			16.05.23 г 8.20	16.05.23 г 13.20	5:00	Включено ГВС
23	ЦТП-6 ОК: ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт., ул. Каховская 5, 9/1 - все 4 эт., ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт.	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			16.05.23 г 8.30	16.05.23 г 13.30	5:00	Включено ГВС
24	ул.К.Либкнехта 72 -9 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.05.23 г 9.15	16.05.23 г 11.00	1:45	Включено ГВС
25	ул.Крупской 1	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.05.2023г. 10.30	16.05.2023г. 12.00	1:30	Устранено
26	ул.Кирпичный пр-д 6 кв.43 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 09.00	17.05.2023г. 10.30	1:30	Устранено
27	ул. Федько 22 кв.9 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 09.00	17.05.2023г. 09.30	0:30	Устранено
28	ул.Краснодонская 36/21 кв.22 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.05.2023г. 15.00	17.05.2023г. 11.00	20:00	Устранено
29	ул.1 Мая 56 кв.45 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 11.00	17.05.2023г. 13.20	2:20	Устранено
30	ул.Краснодонская 36/25 кв.7 (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 09.00	17.05.2023г. 13.00	3:00	Устранено
31	ул.Юности 41 кв.67 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 09.00	17.05.2023г. 09.20	0:20	Устранено
32	ул.Краснодонская 52 кв.112 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 09.00	17.05.2023г. 11.00	2:00	Устранено

33	ул. Одесская 88/4 кв.5 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 09.00	17.05.2023г. 11.00	2:00	Устранено
34	п. Западный 19/1 кв.117 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 11.30	17.05.2023г. 14.30	3:00	Устранено
35	ул. Юности 39 кв.5 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 15.00	17.05.2023г. 18.00	3:00	Устранено
36	ЦТП-4 Ц: ул. Котовского 34, 36, ул. 25 Октября 85 – все 5эт., ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5эт., 27 -5эт.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.05.23 г 8.10	17.05.23 г 15.45	7:35	Включено ГВС
37	ЦТП-6 ОК, 9 ОК: ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5эт., ул. Каховская 5, 9/1 - все 4эт., ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5эт., ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт., ул. Каховская 4А, 6А - все 9 эт.	Замена запорной арматуры			17.05.23 г 9.00	17.05.23 г 12.00	3:00	Включено ГВС
38	ул. Зелинского 15 кв.134 з/блок (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.05.2023г. 09:00	18.05.2023г. 09:40	0:40	Устранено
39	ул. Курчатова 74 кв. 89 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.05.2023г. 10:30	18.05.2023г. 16:40	6:10	Устранено
40	ул. Крупской 9 кв.12 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.05.2023г. 09.00	18.052023г. 12:00	27.00	Устранено
41	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36, ул. 25 Октября 85 – все 5 эт., ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.05.23 г 7.55	18.05.23 г 15.05	7:10	Включено ГВС
42	ЦТП-6 ОК: ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт., ул. Каховская 5, 9/1 - все 4 эт., ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт.	Проверка подогревателя ГВС на пробитые трубки			18.05.23 г 8.20	18.05.23 г 13.10	4:50	Включено ГВС
43	ул.К.Либкнехта 180 -5 эт., ул.К.Маркса 9 -5 эт., пер.Энгельса 15 -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.05.23 г 9.00	18.05.23 г 12.10	3:10	Включено ГВС
44	ул.К.Либкнехта 72 -9 эт.	По заявке			18.05.23 г 8.40	18.05.23 г 11.00	2:20	Включено ГВС
45	ул.Луначарского 31 з/ст - 10 эт.	По заявке			18.05.23 г 9.00	18.05.23 г 15.40	6:40	Включено ГВС
46	ул.Мира 7 (1 стояк) -5 эт.	По заявке			18.05.23 г 9.10	18.05.23 г 10.40	1:30	Включено ГВС
47	ул.Федько 22 -5 эт.	По заявке			18.05.23 г 9.00	18.05.23 г 12.15	3:15	Включено ГВС
48	ул.1 Мая 56 з/ст-10 эт.	По заявке			18.05.23 г 11.00	18.05.23 г 17.20	6:20	Включено ГВС

49	пер.Энгельса 15 -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.05.23 г 9:00	18.05.23 г 15:00	6:00	Включено ГВС
<b>г. Днестровск</b>								
1	ул.Котовского 1	Замена запорной арматуры			16.05.23 г 9:15	16.05.23 г 17:30	8:15	Включено ГВС
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Слободзейский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
1	Котельная №1	аварийные работы ГУП "ВиВ"			13.05.23 г 20:00	14.05.23 г 1:35	5:35	Включено ГВС
1	Котельная №1	аварийные работы ГУП "ВиВ"			14.05.23 г 19:30	15.05.23 г 16:30	21:00	Включено ГВС
2	Котельная №1	аварийные работы ГУП "ВиВ"			15.05.23 г 20:25	16.05.23 г 1:40	4:15	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Вальченко, д.35 кв.150 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	13.05.2023 7:55	13.05.2023 11:10	3:15:00	Устранено
2	ул.Кирова, д.84/1 (9-эт)	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.05.2023 12:25	13.05.2023 19:30	7:05:00	Устранено
3	ул.Юбилейная, д.65 кв.60 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	13.05.2023 12:30	13.05.2023 13:40	1:10:00	Устранено
4	ул.Кирова, д.115 (2-эт)	Лежак ГВС в подъезде	Течь дренажного крана	Износ материала	14.05.2023 14:10	14.05.2023 14:30	0:20:00	Устранено
5	пр. Победы, 21/а	ЦТП № 20	Нет даления х/в на ЦТП	ВиВ производит замену запорной арматуры	15.05.2023 13:40	15.05.2023 15:00	1:20:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул Кирова д.122 кв11 (общежитие) (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь труба	Неплотно соединение	16.05.2023 4:20	16.05.2023 4:30	0:10:00	Устранено
7	пр-т.Победы, д.32 кв.16 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	17.05.2023 10:55	17.05.2023 14:20	3:25:00	Устранено
8	ул.Мичурина, д.17 (9-эт)	Внутриквартиральная сеть ГВС	Износ задвижки в т/к	Износ материала	17.05.2023 14:25	17.05.2023 15:10	0:45:00	Устранено
9	ул. Севастопольская, 25 а (5-эт)	ЦТП № 24	Остановка технологического оборудования	Сбой в работе оборудования КИПи А	17.05.2023 18:45	17.05.2023 20:10	1:25:00	Устранено
10	ул. Индустриальная, д.24 (9эт.)	Внутридомовые сети ГВС	Износ задвижки в подвале	Износ материала	18.05.2023 8:40	18.05.2023 9:40	1:00:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								

1	ул. Ломоносова 43 кв 45 (4-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь полипропиленовой трубы	Некачественное соединение	15.05.2023 20:50	15.05.2023 21:05	0:15:00	Устранено 16.05.2023 в 15:45:00
2	г.Дубоссары, ул.К.Маркса, 34а: ж/д № 34 по ул. К. Маркса (5эт); ж/д № 219 по ул. Ленина (5эт)	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Прекращена подача ХВС на котельную, авария на сетях "ВиВ"	17.05.2023 9:00	17.05.2023 15:00	6:00:00	Котельное оборудование в работе
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								