

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 19.05.2023 по 26.05.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул.Милёва 1 (1 стояк ГВС) - 10эт.	Течь стояка ГВС в кв.7	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.05.2023 5.45			Отключено ГВС, нет доступа
2	Котельная № 6 (НИИ): ул. Мира 50/11 – 2эт, 50/12 – 2эт, 50/13- 7эт, 50/14 -2эт, 50/17 – 2эт, 50/18- 2эт., 50/19- 2эт, 50/20 – 9эт, 50/21 – 2эт, 50/22 -10эт, 50/33 -9эт.	Гидравлические испытания			15.05.23 г 8.10	19.05.23 г 13.50	77.40	Включено ГВС
3	Котельная № 11: пр.Магистральный 14 -9эт.	Подготовка к ОЗМ			15.05.23 г 8.10	24.05.23 г 10.30	218:20	Включено ГВС
4	ЦТП-42 Ц: СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.05.23 г 7.55	19.05.23 г 16.20	8:25	Включено ГВС
5	ЦТП-18 Ц: ул. Мира 38 - 4 эт..	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	18.05.23 г 8.20	19.05.23 г 16.20	8:05	Включено ГВС
6	ул. Чапаева(10этаж.) 149	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.05.2023г.9.00	19.05.2023г.10.00	1.00	устранено
7	ул. К. Либкнехта 205 кв. 64 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.05.2023г. 9:00	22.05.2023г. 10:30	1:30	Устранено
8	ул. Правды 6 кв.87 з/п-д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.05.2023г. 9:30	22.05.2023г. 15:00	5:30	Устранено
9	ул. 25 Октября 108 кв. 76 з/ст. (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.05.2023г. 14:00	22.05.2023г. 15:50	1:50	Устранено
10	ул. Краснодон.42 кв.5 з/п-д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2023г. 06.20	23.05.2023г.9.40	3.20	Устранено
11	ЦТП - 4 "С" ул. Фелько 13, 15 ,17 - 5эт ., пер. Раевского 10 - 5эт., ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт., ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А-эт, 146- 4эт.	ремонт ВВП			22.05.23 г 8.40	22.05.23 г 14.20	5:40	Включено ГВС
12	ЦТП-4 "К": ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт. все, Суворовское военное училище	ремонт трубопровода ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.05.23 г 8.50	22.05.23 г 12.35	3:45	Включено ГВС
13	бул.Гагарина, 1; 25 Октября 105	замена арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.05.23 г 9.45	22.05.23 г 10.20	0:35	Включено ГВС
14	Суворовское училище	ремонт трубопровода ГВС			22.05.23 г 8.50	22.05.23 г 15.10	6:20	Включено ГВС
15	ЦТП - 3 "К": ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все, ул. Старого 127, 130- 5эт все, ул. Октябрьская 4- 2эт.	ремонт трубопровода ГВС			23.05.23 г 8.25	23.05.23 г 16.00	7:35	Включено ГВС

16	ЦТП-8 "З": ул. К.Либкнехта 189, 193, 195 - 5 эт., 197 - 6 эт., 201/2, 203, 207, 211 - 9 эт., пер. Бородинский 2 - 5эт.	ремонт ВВП			23.05.23 г 8.50	23.05.23 г 15.30	6:40	Включено ГВС
17	ЦТП-7 "Ц": ул. 25 Октября 92 – 5эт., 94 – 3эт., 94А- 1эт., ул. Свердлова 23А – 1 эт., ул.Котовского 25 – 1 эт., ресторан «Мафия»	замена арматуры			23.05.23 г 14.50	23.05.23 г 15.15	0:25	Включено ГВС
18	ул.25 Октября 94	ремонт трубопровода ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.05.23 г 14.50	23.05.23 г 15.30	0:40	Включено ГВС
19	ул.К.Либкнехта 377(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2023г.9.00	23.05.2023г..15.30	6.30	Устранено
20	ул.Юности 37 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2023г. 9.00	23.05.2023г.11.30	2.30	Устранено
21	ул.Юности 60/4 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.052023г.9.00	23.05.2023г.17.00	8.00	Устранено
22	ул.Манойлова 36 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2023г.10.00	23.05.2023г.11.30	1:30	Устранено
23	ул.К.Либкнехта 379 (5эт) кв 35 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2023г.10.00	23.05.2023г.15.00	5.00	Устранено
24	ул.К.Либкнехта 205/2 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.05.2023г.10.00	23.05.2023г.14.00	4.00	Устранено
25	ул.Котовского 36 -5эт.	Ремонтные работы			24.05.23 г 9.00	24.05.23 г 10.30	1:30	Включено ГВС
26	ЦТП-27 Ц: ул. Котовского 29 -14эт. ул. Луначарского 28 – 14эт, 30 – 9эт, 31 – 10эт, 32- 9 эт, 34 -9эт., ул. 25 Октября 73 - 9эт, ул. К.Маркса 93 – 7эт.	Свищ ХВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.05.23 г 10.40	24.05.23 г 11.00	0:20	Включено ГВС
27	ул. Котовского 38 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.05.2023г. 09.00	24.05.2023г. 10.30	1:30	Устранено
28	ул. Краснодарская 80 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.05.2023г. 09.00	24.05.2023г. 14.00	5:00	Устранено
29	ул. Текстильщиков 10 кв.6 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.05.2023г. 10.00	24.05.2023г. 13.00	3:00	Устранено
30	ул. К. Либкнехта 205 кв.7 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.05.2023г. 09.00	24.05.2023г. 09.30	0:30	Устранено
31	ул.Юности 8/1;8/2 (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.05.2023г. 09.00	25.05.2023г. 11.00	2:00	Устранено
32	ул.Юности 2/2 (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.05.2023г. 09.00	25.05.2023г. 13.00	4:00	Устранено

33	ул. Луначарского 28 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.05.2023г. 09.00	25.05.2023г. 16.00	7:00	Устранено
34	ул.1 Мая 11 (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.05.2023г. 09.30	25.05.2023г. 10.00	0:30	Устранено
35	ул.К.Либкнехта 78 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.05.2023г. 09.30	25.05.2023г. 10.30	1:00	Устранено
36	ул.Зелинского 1в (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.05.2023г. 13.00	25.05.2023г. 15.30	2:30	Устранено
37	ул.Комарова 19 (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.05.2023г. 13.00	25.05.2023г. 14.30	1:30	Устранено
38	ЦТП-29 Ц: ул. Свердлова 70 – 16эт, 74 – 9эт., 76 – 9эт., ул. Восстания 91 – 9эт., пер. Мельничный 25 – 4эт.	Ремонт подогревателя ГВС			25.05.23 г 8.20	25.05.23 г 11.15	2:55	Включено ГВС
39	ЦТП-15 ОК: ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5эт., ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7эт., ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9эт., ул. Краснодонская 36/17 - 10эт., ДС № 42.	Ревизия арматуры			25.05.23 г 8.55	25.05.23 г 15.45	6:50	Включено ГВС
40	ул. Краснодонская 72,76,84 - все 9эт., 80,82 -оба 10эт.	Замена запорной арматуры			25.05.23 г 9.00	25.05.23 г 11.15	2:15	Включено ГВС
41	Котельная № 6: ул. Мира 50/11 – 2эт, 50/12 – 2эт, 50/13- 7эт, 50/14 -2эт, 50/17 – 2эт, 50/18- 2эт., 50/19- 2эт, 50/20 – 9эт, 50/21 – 2эт, 50/22 -10эт, 50/33 -9эт.	Проверка приборов учёта			25.05.23 г 9.30	25.05.23 г 11.00	1:30	Включено ГВС
42	ул.Текстильщиков 44, ул.Комарова 19 -оба 9эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.05.23 г 12.15	25.05.23 г 18.05	5:50	Включено ГВС
г. Днестровск								
1	г.Днестровск и Незавертайловка	гидравлические испытания			22.05.23 г 8.30	22.05.23 г 16.55	8:25	Включено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	Котельная №1	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			20.05.23 г 12.45	20.05.23 г 15.30	2:45	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Маяковского, д.33 кв. 22 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла ввязи с износом	19.05.2023 8:40	19.05.2023 11:40	3:00:00	Устранено
2	ул. Мичурина,д.15 кв.17	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	21.05.2023 7:45	21.05.2023 8:00	0:15:00	Устранено

3	ул. Кирова д. 90 кв 93	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	21.05.2023 20:45	21.05.2023 21:05	0:20:00	Устранено
4	ул. Кирова д.126 кв.17 (5-эт)	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка (полипропилен)	Износ материалла	20.05.2023 8:40	22.05.2023 14:00	5:20	Устранено
5	ул. Юбилейная 52 (5-эт)	Стояк ГВС в подвале	Течь стояка (металлопласт)	Износ материалла	21.05.2023 0:15	22.05.2023 9:35	9:20	Устранено
6	ул. Вальченко д.75 подвал (9эт.)	Лежак ГВС в подвале	Течь лежака в подвале	Коррозия металла в связи с износом	23.05.2023 9:00	23.05.2023 15:35	6:35:00	Устранено
7	ул. Вальченко д.35 кв.150 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	23.05.2023 11:20	23.05.2023 13:20	2:00:00	Устранено
8	ул. Кирова д.137 кв.67 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	24.05.2023 8:00	24.05.2023 10:00	2:00:00	Устранено
9	ул. Гвардейская д.96/2 кв.1 (3-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	24.05.2023 11:55	24.05.2023 14:10	2:15:00	Устранено
10	ул. Вальченко д. 95 А кв 20 (10-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьба перед аварийный вентили	Коррозия металла в связи износом	24.05.2023 18:55	24.05.2023 20:55	2:00:00	Устранено
11	ул. Титова, 34 (3-эт.)	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.05.2023 8:25	25.05.2023 11:10	2:45:00	Устранено
12	ул. Вальченко, д.75 (9-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.05.2023 10:35	25.05.2023 12:30	1:55:00	Устранено
13	ул. Ленина, д.1 кв.65 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.05.2023 11:30	25.05.2023 17:10	5:40:00	Устранено
14	ул. Победы, д.18кв.64 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	26.05.2023 2:05	26.05.2023 2:20	0:15:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								