

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 21.04.2023 по 28.04.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	ул. Милева 1 кв. 4 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.04.23 г 23:00	21.04.23 г 9:30	82.30	Включено ГВС
2	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29. ул. Луначарского 28, 30, 31, 32, 34. ул. 25 Октября 73, ул. К.Маркса 93.	Трубопровод ХВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.04.23 г 8.15	21.04.23 г 8.35	0:20	Включено ГВС
3	ул.Гвардейская 25 ( 1/2 ж.д.)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.04.23 г 13.50	21.04.23 г 14.30	0:50	Включено отопление
4	ул.Чапаева 145 кв.221 стояк (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.04.23 г 20.00	25.04.23 г 14.00	66.00	Включено отопление
5	Котельная № 4	Отключение эл.энергии			23.04.23 г 5.50	23.04.23 г 6.25	0:35	Включено отопление и ГВС
6	ул. Суворова 35 кв.60 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.04.23 г 08.30	23.04.23 г 9.20	0:50	Включено отопление
7	ул.К.Цеткин 1/1 кв.29 стояк (13эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.04.23 г 10.15	25.04.23 г 10:00	47.45	Включено отопление
8	9 Января 61в кв.50 з/блок	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	23.04.23 г 14.45	23.04.23 г 21.00	6:15	Включено отопление
9	ул. Калинина 64 кв.15	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	23.04.23 г 15.15	23.04.23 г 18.20	3:05	Включено отопление
10	ул.Старого 130 (4,5,6 подъезд)	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.04.23 г 10.40	24.04.23 г 16.00	5:20	Включено отопление
11	ул.К.Маркса 120	Батарея в кв.90	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.04.23 г 15.50	24.04.23 г 16.40	0:50	Включено отопление
12	ул.Федько (9эт) 186 кв.22 стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.04.23 г 21.00	25.04.23 г 11.00	14.00	Включено ГВС
13	ул.Зелинского 15 кв.55 стояк (9эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	24.04.23 г 22.00	25.04.23 г 14.50	16.50	Включено отопление
14	п.Чкалова 53 (9эт.)	Замена запорной арматуры	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.23 г 8.30	25.04.23 г 11.30	3.00	Включено ГВС

15	ул.Юности 60/2,60/3	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.04.23 г 8.35	25.04.23 г 14.45	6:15	Включено ГВС
16	ул.К.Маркса 120 кв.90 подъезд (9эт.)	Батарея в кв.90	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.23 г 9.00	25.04.23 г 11:15	2:15	Включено отопление
17	ул.Юности 48 (9эт.)	По заявке кв.87	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.23 г 9.00	25.04.23 г 13:15	4:15	Включено ГВС
18	ул. Космонавтов 67 кв.80 з/2подъезда (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.23 г 10:00	25.04.23 г 11.50	1:50	Включено ГВС
19	ул.Космонавтов 19,21,27,29,31,37,39,41	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.04.23 г 10.30	25.04.23 г 14.50	4:20	Включено отопление
20	ул.Одесская 78 (5эт) кв.22 полдома	Батарея в кв.22	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.23 г 15.50	25.04.23 г 16.45	0.55	Включено отопление
21	Газета "Приднестровье" ул. Манойлова 28	2 батареи	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.04.23 г 15.00			Отключено отопление,на балансе газеты (отказ от отопления)
22	ул. 9 Января 210 -5 эт	Для СВДО			26.04.23 г 8.10	26.04.23 г 9.50	1:40	Включено отопление
23	ЦТП- 5 ОК : ул. Краснодонская 39 - 5 эт., 37-4 эт, 35 -4 эт., ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2, ул.Каховская 13/4 - все 5 эт., ДС № 28 (корпус № 2)	Ремонтные работы в ЦТП			26.04.23 г 8.15	26.04.23 г 10.00	1:45	Включено ГВС
24	ул.Комсомольская 4,6 - все 5 эт	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.04.23 г 8.10	26.04.23 г 14.00	5:50	Включено ГВС
25	ЦТП-3 С: ул. Федыко 18, 20, 22, 26, 28 - все 5 эт	Ремонтные работы в ЦТП			26.04.23 г 8.20	26.04.23 г 11.20	3:00	Включено ГВС
26	ул. Космонавтов 19, 21, 27, 29, 31, 37, 39, 41 - все 2 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.04.23 г 8.20	26.04.23 г 12.45	4:25	Включено отопление
27	ул.Юности 24 - 9 эт, 28- 5 эт, 30 -9 эт.	Для СВДО			26.04.23 г 8.30	26.04.23 г 11.00	2:30	Включено ГВС
28	ул.Мира 50/22 ( 1 эл.уз.) -10 эт.	Для СВДО			26.04.23 г 9.00	26.04.23 г 10.40	1:40	Включено отопление
29	ул.Горького 37 -9 эт.	По заявке			26.04.23 г 9.10	26.04.23 г 10.40	1:30	Включено ГВС
30	ул.Ленина 25-2 эт, 27- 2 эт	Стояк отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.04.23 г 13.30	26.04.23 г 14.15	0:45	Включено отопление
31	ЦТП-1/2 С :ул. Федыко 4; 6; 8; 10; 12; 14 - 5 эт. все., пер. Раевского 2; 4 - 2 эт. все.	Ремонтные работы в ЦТП			27.04.23 г 8.35	27.04.23 г 13.30	4:55	Включено ГВС
32	ЦТП-21 ОК :ул. Юности 35, 37, 39, 41, 58/2 -все 10 эт,58/1-9 эт., 58 -9 эт., ул. Милева 1, 2 - 10эт.	Трубопровод ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.04.23 г 8.50	27.04.23 г 11.05	2:15	Включено ГВС
33	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище	Ремонтные работы в ЦТП			27.04.23 г 9.05	27.04.23 г 10.15	1:10	Включено ГВС
34	ул. К. Маркса 120 (9эт.) з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2023г. 8:45	27.04.2023г. 10:10	1:25	устранено

35	ул. К. Либкнехта 72 кв.27 (9эт.) з/подъезд	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2023г. 9:40	27.04.2023г. 13:00	3:20	устранено
36	пер. Западный 19/1 кв.99 (10эт.) з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2023г. 9:40	27.04.2023г. 13:10	3:30	устранено
37	ул. К.Цеткин 1/2 кв.45 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2023г. 10:00	27.04.2023г. 13:30	3:30	устранено
38	ул. Одесская 145В (13эт.) кв. 113 з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2023г. 10:35	27.04.2023г. 15:00	4:25	устранено
39	ул. К. Либкнехта 201/2 (10эт.) з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2023г. 14:25	27.04.2023г. 14:50	0:25	устранено
40	ул. Юности 39 (10эт.) кв.20 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.04.2023г. 15:10	27.04.2023г. 16:15	1:05	устранено
41	ул.Краснодонская 72 кв.41 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.04.2023г. 23.00	26.04.2023г.9.00	10.00	устранено
<b>г. Днестровск</b>								
1	ул.Котовского 21 а (1 стояк ГВС)	Стояк ГВС в кв.56	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.04.23 г 10.00	25.04.23 г 13.45	3:45	Включено ГВС
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>г. Слободзея</b>								
1	Подсобное помещение ЦРБ	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.04.23 г 13.00			Отключено отопление
<b>Слободзейский район</b>								
1	Котельная № 2 п. Первомайск	Мигание эл.энергии			21.04.23 г 9.50	21.04.23 г 10.10	0:20	Включено отопление
2	Котельная № 26 : СОШ с. Ближний Хутор	Отключение эл.энергии			23.04.23 г 5.50	23.04.23 г 6.35	0:45	Включено отопление
3	Котельная № 16 с. Ближний Хутор	Отключение эл.энергии			23.04.23 г 5.50	23.04.23 г 6.50	1:00	Включено отопление
4	Котельная № 1 : СОШ с. Парканы	Падение напряжения в эл.сети			24.04.23 г 18.40	24.04.23 г 20.30	1:50	Включено отопление
5	Котельная № 2 : ДК с. Парканы	Падение напряжения в эл.сети			24.04.23 г 18.40	24.04.23 г 20.15	1:35	Включено отопление
6	Котельная № 4 : СВА с. Парканы	Падение напряжения в эл.сети			24.04.23 г 18.40	24.04.23 г 20.00	1:20	Включено отопление
7	Котельная № 3 : МДОУ с. Парканы	Падение напряжения в эл.сети			24.04.23 г 18.40	24.04.23 г 20.40	2:00	Включено отопление
8	Котельная № 1 : СОШ с. Парканы	Падение напряжения в эл.сети			25.04.23 г 4.00	25.04.23 г 6.00	2:00	Включено отопление
9	с. Чобручи, Котельная	Отключение эл.энергии			26.04.23 г 17.30	26.04.23 г 19.20	1:50	Включено отопление
10	п.Красное, Котельная	Отключение эл.энергии			26.04.23 г 17.30	26.04.23 г 18.25	0:55	Включено отопление

<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
1	Котельная № 1	Аварийные работы ГУП"ВиВ"			24.04.23 г 10.50	24.04.23 г 11.20	0:30	Включено отопление и ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
1	Котельная : СОШ с.Малашты	Мигание эл.энергии			26.04.23 г 23.55	27.04.23 г 0.15	0:20	Включено отопление
1	Котельная №2: МДОУ с.Малашты	Плановое отключение эл.энергии			27.04.23 г 8.45	27.04.23 г 16.50	8:05	Включено отопление
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Гвардейская, д.96/2 кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	23.04.23 2:20	23.04.23 2:30	0:10	Устранено
2	ул.Мичурина, д.19 кв.53	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	24.04.23 23:16	24.04.23 23:35	0:19	Устранено
3	ул. Юбилейная, (спорткомплекс)	Лежак отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	25.04.23 19:25	26.04.23 11:00	15:35:00	Устранено
4	ул. Ленина, д.45, кв.9- 2эт.	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	26.04.23 12:55	26.04.23 13:25	0:30:00	Устранено
5	ул. Вершигоры, д.101- 9эт.	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника	Коррозия металла в связи с износом	26.04.23 14:20	26.04.23 15:00	0:40:00	Устранено
6	ул.Б.Главана, д.7 кв.26 - 3эт.	Стояк ГВС в общем сан.узле	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	27.04.23 8:00	27.04.23 10:15	2:15:00	Устранено
7	ул.Кирова, д.128- 5эт.	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.04.23 9:20	27.04.23 16:35	7:15:00	Устранено
<b>Рыбницкий район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	г.Дубоссары, ул.Энергетиков,15: ж/д № 11, 13, 15, 17 по ул. Энергетиков ж/д № 58, 60 по ул. Колхозной - 5эт.	ЛГК № 7	Остановка технологического оборудования по ГВС	Прекращена подача ХВС, авария на сетях ВиВ	27.04.23 10:50	27.04.23 14:20	3:30:00	Налажена подача ГВС
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								