

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **28.04.23г.** на 08-00 - **05.05.23г.** на 08-00

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз- Приднестровье"	Дата/время проишествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/про- должительность	Количество отключенных абонентов	Социально значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	02.05.23г. 21-19	с.Коротное, ул.Морозова, 14	Не правильный розжиг отопительного котла, в результате произошел хлопок с незначительным разрушением кладки дымохода.	Повреждение соединительной резьбы на АПОК	-	-	-	02.05.23г. 22-10	Закрит и опломбирован кран на опуске
"Дубоссары-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
<i>Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05</i>									