

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 9.06.2023 по 16.06.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
2	Котельная №2: Октябрьский мкр-н	Подготовка к ОЗМ, гидравлические испытания			5.06.23 г 8.00	15.06.23 г 14.15	10 дней 6:15	Включено ГВС
3	ул. Курчатова 72- 9эт., 74 -10эт., ул. 20 Партсъезда 35, 50 - 5эт. оба	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.06.23 г 21.00	14.06.23 г 22.10	97:10	Включено ГВС
4	ул. К.Либкнехта 205/2 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	9.06.2023г.11:00	9.06.2023г. 14:20	3:20	Устранено
5	ул. Космонавтов 2/1	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	12.06.2023г.9.00	12.06.2023г.11.30	2.30	Устранено
6	п. Раевского 7 (4эт) кв17 ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.06.2023г.02.30	12.06.2023г.9.30	55.00	Устранено
7	ул.9 Января 59 (9эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.06.2023г.19.00			Не устранено
8	ул.Советская 114 кв 80 подъезд	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.06.2023г.9.00	12.06.2023г.14.30	5.30	Устранено
9	ул. Правды 25	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.06.2023г.10.00	12.06.2023г.12.00	2.00	Устранено
10	ул. Правды 4 кв 21стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.06.2023г.10.00	12.06.2023г.10.30	0.30	Устранено
11	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗМ			12.06.23 г 8.00			Отключено ГВС
12	пгт.Новотираспольский: ул. Советская 2,4,6- 2 эт. все, ул. Строителей 3, 4, 5, 6, 7 - все 1эт., ул.Ленина 11, 8- 1эт оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	12.06.23 г 8.50	12.06.23 г 15.30	6:40	Включено ГВС
13	ЦТП-7 Ц : ул. 25 Октября 92 – 5эт, 94 – 3эт, 94А- 1эт., ул. Свердлова 23А – 1эт, ул.Котовского 25 – 1эт, ресторан «Мафия».	Ремонтные работы в ЦТП			13.06.23 г 8.40	13.06.23 г 11.10	2:30	Включено ГВС
14	пер.Западный 15/1,15/2 - 9 эт. оба	Переподключение трубопровода ГВС			13.06.23 г 8.40	13.06.23 г 13.40	5:00	Включено ГВС

15	ул.К.Цеткин 1/2 -9 эт.	По заявке СВДО			13.06.23 г 9.20	13.06.23 г 13.10	3:50	Включено ГВС
16	ул.1 Мая 33 -9 эт.	По заявке СВДО			13.06.23 г 9.30	13.06.23 г 14.30	5:00	Включено ГВС
17	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Свищ по ХВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.06.23 г 11.00	13.06.23 г 11.30	0:30	Включено ГВС
18	ЦТП-36 Ц: ул. Ларионова 35, 37, 39, 41, 43, 51- все 9эт., ДС № 54.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			13.06.23 г 8.45	13.06.23 г 16.00	7:15	Включено ГВС
19	пер. Чкалова 46 кв.99 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 9:00	13.06.2023г. 11:00	2:00	Устранено
20	пер. Набережный 1 кв.85 з/ст. (8эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 9:20	13.06.2023г. 14:15	4:55	Устранено
21	ул. Гвардейская 27 кв.24 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 8:30	13.06.2023г. 11:00	2:30	Устранено
22	ул. К.Либкнехта 134 кв.19 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 9:00	13.06.2023г. 9:30	0:30	Устранено
23	ул. 1Мая 33 кв.48 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 9:30	13.06.2023г. 14:15	4:45	Устранено
24	ул. 1Мая 56 кв.19 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 10:40	13.06.2023г. 10:50	0:10	Устранено
25	ул. К.Маркса 3 кв.27 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 11:00	13.06.2023г. 13:30	1:30	Устранено
26	ул. К.Либкнехта 78 кв.8 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.06.2023г. 14.25	14.06.2023г. 16.00	22:35	Устранено
27	ул. К.Либкнехта 160 кв.22 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.06.2023г. 09.00	14.06.2023г. 10.00	1:00	Устранено
28	ул. Манойлова 18 кв.60 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.06.2023г. 09.00	14.06.2023г. 11.25	2:25	Устранено
29	п. Чкалова 47 кв.7 з/д (1эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.06.2023г. 09.00	14.06.2023г. 10.20	1:20	Устранено
30	ЦТП-8 Ц : ул. Луначарского 9А – 2 эт, ул. 25Октября 72 – 2 эт., ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2эт, 9 – 1эт., 21 – 5эт., ул. Восстания 2 – 3эт, пер. Набережный 1 – 9эт. 3эт., кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	Ревизия запорной арматуры			14.06.23 г 8.30	14.06.23 г 16.30	8:00	Включено ГВС
31	ул.Восстания 103, 105, ул.Свердлова 92 -все 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.06.23 г 9.20	14.06.23 г 15.20	6:00	Включено ГВС
32	ЦТП-9 ОК: ул. Каховская 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 - все 4 эт., ул. Каховская 4А, 6А - все 9эт.	Ремонт запорной арматуры в ТК			14.06.23 г 10.00	14.06.23 г 22.10	12:10	Включено ГВС

33	ЦТП-7 Ц: ул. 25 Октября 92 – 5эт, 94 – 3эт, 94А- 1эт., ул. Свердлова 23А – 1эт, ул.Котовского 25 – 1эт, ресторан «Мафия».	Замена запорной арматуры в ЦТП			14.06.23 г 13.15	14.06.23 г 14.40	1:25	Включено ГВС
34	ул. Луначарского 31 кв.41 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.06.2023г. 08.30	15.06.2023г. 14.40	6:10	Устранено
35	ул. 9 Января 63В (9эт.) з/Бл.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.06.2023г. 10.10	15.06.2023г. 13.00	2:50	Устранено
36	ул. Луначарского 30 (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	15.06.2023г. 15.00	15.06.2023г. 16.40	1:40	Устранено
37	ул. Текстильщиков 24/5 кв.48 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.06.2023г. 18.30			Не устранено
38	ЦТП-35 Ц: ул. 1Мая 33 – 9эт, 50 – 9эт, 50А – 9эт, 52 -5эт., ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт, реабил. Центр для инвалидов,	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			15.06.23 г 8.35	15.06.23 г 10.20	1:45	Включено ГВС
39	ЦТП-6 З: ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5эт., 159Е, 159Ж - 9эт.	Ремонтные работы в ЦТП			15.06.23 г 8.35	15.06.23 г 15.55	7:20	Включено ГВС
40	ЦТП-8 Ц: ул. Луначарского 9А – 2эт, ул. 25Октября 72 – 2эт., ул. Свердлова 11 – 3эт., ул. Шевченко 7 – 2эт, 9 – 1эт., 21 – 5эт., ул. Восстания 2 – 3эт, пер. Набережный 1 – 9эт, 10 – 3эт., кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	Замена дрос.шайбы на подогревателе ГВС			15.06.23 г 8.40	15.06.23 г 9.30	0:50	Включено ГВС
41	ул.Луначарского 31 -10 эт.	По заявке кв.41			15.06.23 г 8.30	15.06.23 г 14.40	6:10	Включено ГВС
42	ЦТП-38 Ц: ул. 1Мая 11 – 9эт., 38 – 10эт, 40 – 10эт, 42.- 10эт., ул. Горького 10 -2эт, 12 -1эт, 16 -2эт, 22 -10эт., ул. Котовского 1 – 9эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			15.06.23 г 10.00	15.06.23 г 11.05	1:45	Включено ГВС
43	МДОУ № 32	Замена запорной арматуры			15.06.23 г 12.45	15.06.23 г 15.45	3:00	Включено ГВС
44	ул.1 Мая 33 - 9 эт, ул.Ленина 3 -9 эт,5 -5 эт.	Замена запорной арматуры			15.06.23 г 13.15	15.06.23 г 14.20	1:05	Включено ГВС
45	ул.Одесская 84/1, 86/1 - 16 эт. все, 80 Б - 10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.06.23 г 8.00			Отключено ГВС
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	Котельная № 18: ул.Фрунзе 28, 30	Плановое отключение эл.энергии			14.06.23 г 10.20	14.06.23 г 12.00	1:40	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.Шевченко 9	Замена стояка ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.06.23 г 10.00	13.06.23 г 10.50	0:50	Включено ГВС

Григорнопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	1-й пер.О.Кошевого,д.2 а кв.4 (5-эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	06.06.2023 12:36	09.06.2023 10:56	70:20:00	Устранено
2	ул. Вальченко д. 29, кв. 6 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	09.06.2023 14:05	09.06.2023 14:50	0:45:00	Устранено
3	ул. Вальченко д. 43, кв. 161 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2023 14:25	09.06.2023 14:35	0:10:00	Устранено
4	ул. Вальченко д. 79, кв. 54 (14-эт.)	Течь ГВС с тех/этажа	Течь спускника	Износ материала	09.06.2023 14:55	09.06.2023 15:10	0:15:00	Устранено
5	ул. Вальченко д. 27, кв. 30 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.06.2023 15:22	09.06.2023 15:37	0:15:00	Устранено
6	ул. Вершигоры д. 119, кв. 195 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	09.06.2023 16:12	09.06.2023 16:32	0:20:00	Устранено
7	ул. Вальченко д. 33, кв. 87 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2023 16:55	09.06.2023 17:15	0:20:00	Устранено
8	ул. Комсомольская д. 32, кв. 38 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	09.06.2023 17:05	10.06.2023 9:15	16:10:00	устранено
9	ул. Вальченко д. 33, кв. 31 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2023 17:20	09.06.2023 17:35	0:15:00	Устранено
10	ул. Свердлова д. 36"а", кв. 35 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь крана Маев.на полотенцесушителя	Износ материала	09.06.2023 17:45	09.06.2023 18:00	0:15:00	Перекрыли пол дома по ГВС
11	ул. Вершигоры д. 123, кв. 107 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2023 19:00	09.06.2023 19:15	0:15:00	Устранено
12	ул. Гвардейская д.22, кв. 10(5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	09.06.2023 20:20	09.06.2023 20:30	0:10:00	Устранено
13	ул. Маяковского д.42, кв. 51(5-эт.)	Течь по стене в квартире	Характер течи не известен	Жильцов кв.55 нет	09.06.2023 23:52	10.06.2023 0:17	0:25:00	Перекрыли дом по ГВС
14	ул. Вальченко д.103, кв.1 (9-эт.)	Транзит по ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.06.2023 0:56	10.06.2023 10:31	9:35:00	Устранено
15	ул. Вершигоры д. 117/1, кв. 55 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.06.2023 1:59	10.06.2023 10:19	8:20:00	Устранено
16	ул.Юбилейная д.51 кв.12 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.06.2023 7:34	10.06.2023 7:54	0:20:00	Перекрыли дом по ГВС
17	ул. Вальченко д. 19, кв. 16 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.06.2023 12:33	10.06.2023 12:58	0:25:00	Устранено
18	ул. Юбилейная д. 61, кв. 57 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.06.2023 13:22	10.06.2023 14:02	0:40:00	Устранено
19	ул.Вальченко д.29, кв.39 (9-эт.)	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.47 нет	10.06.2023 14:28	10.06.2023 14:48	0:20:00	Перекрыли дом по ГВС
20	ул. Вальченко д. 9, кв. 296 (9-эт.)	Течь по стене в квартире	Характер течи не известен	Жильцов кв.300 нет	10.06.2023 20:38	10.06.2023 20:58	0:20:00	Перекрыли 1 подъезд по ГВС
21	ул. Вальченко д. 75, кв. 95 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.06.2023 21:10	10.06.2023 21:20	0:10:00	Устранено
22	ул. Вальченко д. 55 (9-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника	Износ материала	11.06.2023 8:30	11.06.2023 9:00	0:30:00	Устранено

23	ул. Вальченко д. 43, кв. 226 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	11.06.2023 10:10	11.06.2023 10:30	0:20:00	Перекрыли стояк по ГВС
24	ул. Вальченко д. 33, кв. 81 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	11.06.2023 10:30	11.06.2023 10:50	0:20:00	Закрыли вводную на 2 подъезда по ГВС
25	ул. Кирова д. 110, кв. 13 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	11.06.2023 16:15	11.06.2023 16:35	0:20:00	Устранено
26	1-й пер.О.Кошевого,д.2 а кв.6 (5-эт)	Стояк канализации в кв.10	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.06.2023 20:02	14.06.2023 13:02	65:00:00	Возобновлена подача ГВС
27	ул.Вершигоры,д.121 кв.48 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	11.06.2023 21:27	11.06.2023 23:07	1:40:00	Устранено
28	ул.Вальченко,д.3 кв.64 (18-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	11.06.2023 23:40	12.06.2023 0:05	0:25:00	Устранено
29	ул. Вальченко д. 43, кв. 226 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	11.06.2023 10:10	12.06.2023 9:00	22:50:00	Устранено
30	ул. Вершигоры,д.93 кв.14 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	11.06.2023 20:02	12.06.2023 10:32	14:30:00	Устранено
31	ул. Кирова д. 101, кв. 6 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	12.06.2023 10:30	12.06.2023 10:45	0:15:00	Устранено
32	ул. Кирова д. 126, кв. 59 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	12.06.2023 11:34	12.06.2023 11:49	0:15:00	Устранено
33	ул. Индустриальная,д.24 кв.54 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	12.06.2023 12:05	15.06.2023 13:05	73:00:00	Возобновлена подача ГВС
34	ул. Мичурина д.25/3, кв. 49 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	12.06.2023 12:40	12.06.2023 12:55	0:15:00	Устранено
35	ул. Кирова д. 137, кв. 68 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аврийного вентиля	Износ материала	12.06.2023 17:34	12.06.2023 17:44	0:10:00	Устранено
36	ул. Вершигоры д. 95/а, кв. 19 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	10.06.2023 0:40	13.06.2023 13:00	84:20:00	Устранено
37	ул.Вершигоры, д.95 а кв.17/1 (9-эт.)	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.21 нет	12.06.2023 2:55	13.06.2023 13:30	34:35:00	Устранено
38	ул. Вершигоры,д.119 кв.173 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.06.2023 8:40	13.06.2023 13:40	5:00:00	Устранено
39	ул. Мичурина,д.31"а" кв.43 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	13.06.2023 8:55	13.06.2023 13:20	4:25:00	Устранено
40	ул. Вальченко,д.103кв.53 (10-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	13.06.2023 16:30	13.06.2023 17:20	0:50:00	Устранено
41	ул. Кирова д.80, кв.22 (9-эт.)	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.26 нет	13.06.2023 18:50	13.06.2023 19:00	0:10:00	Перекрыли стояк ГВС
42	пр. Победы д. 21, кв.62	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	14.06.2023 3:02	14.06.2023 3:12	0:10:00	Устранено
43	ул. Кирова д.80, кв.22 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	13.06.2023 18:50	14.06.2023 17:00	22:10:00	Устранено
44	ул. Кирова 117, кв.20 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	14.06.2023 9:00	14.06.2023 17:00	8:00:00	Устранено
45	ул. Кирова 80, кв.116 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	14.06.2023 9:21	14.06.2023 14:06	4:45:00	Устранено
46	ул. Гвардейская 68	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.06.2023 11:25	14.06.2023 16:50	5:25:00	Устранено
47	ул. Вальченко 3, кв.54	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	14.06.2023 13:32	14.06.2023 18:37	5:05:00	Устранено

Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	г. Дубоссары, ул. Свердлова 45. кв.41	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС металлопластиковой трубы	Износ материала	10.06.2023 16:55	10.06.2023 17:25	0:30:00	Устранено
2	г. Дубоссары, ул. К. Маркса, 34а	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.06.2023 10:30	12.06.2023 15:45	5:15:00	Котельное оборудование в работе
3	ул.Димитрова 3 а: ж/д № 2, 2 а	ЛГК № 13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	14.06.2023 9:10	14.06.2023 10:55	1:45:00	Налажена подача электроэнергии
4	ул.К.Маркса 34, кв.6 (5эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	14.06.2023 14:49	14.06.2023 15:19	0:30:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								