

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 16.06.2023 по 23.06.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
<b>г.Тирасполь</b>								
1	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
2	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗМ			12.06.23 г 8.00	21.06.23 г 16.45		Отключено ГВС
3	ул.Одесская 84/1,86/1 - 16 эт. Все,80 Б - 10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.06.23 г 8.00	16.06.23 г 10.00	11 дней 2:00	Включено ГВС
4	ЦТП-28 Ц : ул.25 Октября 108 -16 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			16.06.23 г 8.30	16.06.23 г 10.20	1:50	Включено ГВС
5	ЦТП-30 Ц :ул. Ленина 7-9 эт, 9 – 9 эт,ул. Восстания 46 – 9 эт., 63 – 10 эт.,ул. Манойлова 18 – 9эт., ул. Горького 37 – 9 эт..	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			16.06.23 г 8.40	16.06.23 г 11.20	2:40	Включено ГВС
6	ул.Чкалова 46 -5 эт.	Стояк ГВС в кв.48	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.06.23 г 8.30	16.06.23 г 9.50	1:20	Включено ГВС
7	ул.Юности 60/4 - 10 эт.	Стояк ГВС в кв.19	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.06.23 г 8.45	16.06.23 г 10.30	1:45	Включено ГВС
8	ул.Жуковского 13 - 5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.06.23 г 9.10	16.06.23 г 13.00	3:50	Включено ГВС
9	ул.25 Октября 87 (3,4 подъезды) - 9 эт.	По заявке кв.100			16.06.23 г 9.50	16.06.23 г 13.00	3:10	Включено ГВС
10	ул.Манойлова 27 -5 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			16.06.23 г 9.00	16.06.23 г 13.00	4:00	Включено ГВС
11	ул.Юности 54 -10 эт.	Ремонтные работы			5.06.23 г 8.00	16.06.23 г 22.10	11 дней 14:10	Включено ГВС
12	Котельная № 31 ул.25 Октября 65	Неисправность по электрической части			17.06.23 г 6.15	17.06.23 г 8.50	2:35	Включено ГВС
13	ул.9 Января 59 (9эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.06.2023г. 19.00	16.06.2023г.	114.00	устранено
14	ул.Текстильщиков 24/5 кв.48 з/ст.(9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.06.2023г. 18.30	16.06.2023г. 09.00	14:30	устранено

15	Котельная № 23: РГИВОВ	Подготовка к ОЗМ			19.06.23 г 8.00	30.06.23 г 16.00		Отключено ГВС
16	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			19.06.23 г 8.55	19.06.23 г 14.20	5:25	Включено ГВС
17	ул.1 Мая 38 -10 эт.	По заявке кв.63			19.06.23 г 9.45	19.06.23 г 13.00	3:15	Включено ГВС
18	ул.1 Мая 42 -10 эт.	По заявке кв.7			19.06.23 г 9.50	19.06.23 г 13.00	3:10	Включено ГВС
19	ул.Краснодонская 36/19 -9 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			19.06.23 г 9.40	19.06.23 г 10.30	0:50	Включено ГВС
20	ЦТП-18 Ц : ул.Мира 38 -4 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			19.06.23 г 13.35	19.06.23 г 14.35	1:00	Включено ГВС
21	ул.Полецкого 28 -5 эт.	Ревизия запорной арматуры в ИТП			19.06.23 г 14.35	19.06.23 г 15.15	0:40	Включено ГВС
22	ул.Луначарского 34 -9 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			19.06.23 г 15.00	19.06.23 г 16.45	1:45	Включено ГВС
23	ЦТП-42 Ц : СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			19.06.23 г 15.30	19.06.23 г 16.35	1:05	Включено ГВС
24	Котельная № 6 :ул. Мира 50/11 – 2 эт, 50/12 – 2 эт, 50/13- 7 эт, 50/14 -2 эт, 50/17 – 2 эт, 50/18- 2 эт., 50/19- 2 эт, 50/20 – 9 эт, 50/21 – 2 эт, 50/22 -10 эт, 50/33 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			20.06.23 г 5.15	20.06.23 г 5.25	0:10	Включено ГВС
25	ЦТП-9 К :ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			20.06.23 г 8.35	20.06.23 г 15.00	6:25	Включено ГВС
26	ЦТП-4 К :ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			20.06.23 г 8.35	20.06.23 г 11.40	3:05	Включено ГВС
27	ЦТП-48 ОК :ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Внутриквартальный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	20.06.23 г 9.00	20.06.23 г 17.00	8:00	Включено ГВС
28	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт.. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			20.06.23 г 9.10	20.06.23 г 13.40	4:30	Включено ГВС
29	ЦТП-18 Ц :ул.Мира 38 -4 эт.	Ревизия дроссельного устройства на подогревателе ГВС			20.06.23 г 11.50	20.06.23 г 12.20	0:30	Включено ГВС
30	ЦТП-15 Ц :ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт.,ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт.. ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт..	Ревизия запорной арматуры в ИТП			20.06.23 г 13.40	20.06.23 г 16.20	2:40	Включено ГВС
31	ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 -5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Ревизия запорной арматуры в ИТП			20.06.23 г 13.00	20.06.23 г 15.00	2:00	Включено ГВС
32	Котельная № 31: ул.25 Октября 69	Низкое давление котловой воды			21.06.23 г 4.40	21.06.23 г 5.55	1:15	Включено ГВС
33	ул.Космонавтов (9 эт.) 6/3 кв65подъезд	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2023г.9.00	20.06.2023г13.00	4.00	устранено

34	ул.Манойлова(5 эт.) 25 кв29полдома	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2023г.9.00	20.06.2023г.10.00	1.00	устранено
35	ул.Краснодонская (9эт.)50 кв52стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2023г.9.00	20.06.2023г.15.30	6:30	устранено
36	ул.К.Цеткин 1/2(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.06.2023г.13.00	20.06.2023г.14.00	1.00	устранено
37	ул.Луначарского28 кв.72 з/ст. (14 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.06.2023г. 17.30	20.06.2023г.17.30	24.00	устранено
38	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗМ			12.06.23 г 8.00			Отключено ГВС,работы проводит СДЮШор
39	ЦТП-43 ОК :ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт.ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.06.23 г 8.15	21.06.23 г 14.40	6:25	Включено ГВС
40	ЦТП-38 Ц :ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт..	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			21.06.23 г 8.40	21.06.23 г 14.15	5:35	Включено ГВС
41	ЦТП-6 З :ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5 эт.. 159Е, 159Ж - 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.06.23 г 9.10	21.06.23 г 15.30	6:20	Включено ГВС
42	ул.Крупская 3 -9 эт.	По заявке кв.			21.06.23 г 9.10	21.06.23 г 16.00	7:10	Включено ГВС
43	ул.28 Июня 115 -10 эт.	По заявке кв.			21.06.23 г 9.10	21.06.23 г 16.00	7:10	Включено ГВС
44	ул.Космонавтов 6/1	По заявке кв.			21.06.23 г 9.10	21.06.23 г 16.00	7:10	Включено ГВС
45	ул.К.Либкнехта 74 - 9 эт.	По заявке кв.			21.06.23 г 9.10	21.06.23 г 16.00	7:10	Включено ГВС
46	ЦТП-41 Ц :ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			21.06.23 г 9.50	21.06.23 г 15.30	5:40	Включено ГВС
47	ул.Краснодонская 76 -9 эт.	Переподключение трубопровода ГВС			21.06.23 г 11.00	21.06.23 г 16.00	5:00	Включено ГВС
48	ул.Кутузова 189 кв.103 (з/под,9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2023г. 08.30	21.06.2023г. 14.30	6:00	устранено
49	ул.Краснодонская 36/7 кв.211(з/ст,7эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	21.06.2023г. 09.00	21.06.2023г. 13.00	4:00	устранено
50	ЦТП-30 З :п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт.,8, 9, 10,11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4,6 - 2 эт.,15 - 4 эт.,19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт.,9 - 5 эт.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.06.23 г 8.20	22.06.23 г 20.20	12:00	Включено ГВС

51	Котельная : ул.1 Мая 44 Б : ул 1 Мая 34,36-оба 12 эт.,44 - 5,7,10 эт,46-13 эт.	Подготовка к ОЗМ			22.06.23 г 8.30	30.06.23 г 16.45		Отключено ГВС
52	ул.К.Либкнехта 180,пер.Энгельса 15,ул.К.Маркса 9 - все 5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.06.23 г 8.30	22.06.23 г 15.55	7:25	Включено ГВС
53	ЦТП-7 К :ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			22.06.23 г 8.30	22.06.23 г 15.00	6:30	Включено ГВС
54	ул.Курчатова 72 - 9 эт,74 -10 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.06.23 г 8.45	22.06.23 г 10.20	1:35	Включено ГВС
55	ул.Краснодонская 36/17 - 10 эт,36/23 - 5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.06.23 г 8.55	22.06.23 г 15.45	6:50	Включено ГВС
56	ул.Краснодонская 36/19,36/21 - оба 9 эт.,36/25 - 5 эт.	Замена запорной арматуры в ТК			22.06.23 г 8.55	22.06.23 г 11.20	2:25	Включено ГВС
57	ЦТП-11 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			22.06.23 г 9.20	22.06.23 г 11.00	1:40	Включено ГВС
58	ЦТП-20 Ц :ул. Свердлова 86,ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт., Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			22.06.23 г 13.15	22.06.23 г 16.30	3:15	Включено ГВС
59	ул. Свердлова 74 кв.155 з/п (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 8:40	22.06.2023г. 12:10	3:30	устранено
60	ул. Восстания 63 кв.28 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 9:10	22.06.2023г. 13:00	3:40	устранено
61	ул. Кутузова 189 кв.107 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 9:45	22.06.2023г. 15:00	5:45	устранено
62	ул. Мира 7 кв.10 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 9:30	22.06.2023г. 14:25	4:55	устранено
63	ул. 1Мая 50, 50А кв.506 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 11:30	22.06.2023г. 13:35	2:05	устранено
64	ул. Кутузова 189 кв.111 3 з/п 4ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 15:00			не устранено
65	ул. Краснодонская 36/23 кв. 8 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 16:50			не устранено
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>с. Сукляя</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								

1	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чехова 2,ул.Ленина 13	Ревизия запорной арматуры			22.06.23 г 8.30	22.06.23 г 16.30	8:00	Включено ГВС
<b>Григорьевский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Вершигоры,д.123 кв.142 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	16.06.2023 8:21	16.06.2023 8:46	0:25:00	Устранено
2	ул.Заречная д.16 кв.31	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на стояке	Износ материала	16.06.2023 10:12	16.06.2023 11:17	1:05:00	Устранено
3	ул.Индустриальная,2/а	Магистральная сеть	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	16.06.2023 10:45	16.06.2023 13:50	3:05:00	Устранено
4	ул.Заречная д.16 кв.23	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.27 нет	16.06.2023 16:10	16.06.2023 16:30	0:20:00	Перекрыт стояк ГВС . Нужен доступ в кв. 27
5	ул.Мичурина д.31/3 кв.30	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.38 нет	16.06.2023 20:50	16.06.2023 21:20	0:30:00	Перекрыт стояк ГВС . Нужен доступ в кв. 38
6	ул. Мичурина д.35"в" кв.16 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на стояке	Износ материала	17.06.2023 9:05	17.06.2023 9:55	0:50:00	Устранено
7	ул. Мичурина д.25/4 кв.66 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на полотенцесушителе	Износ материала	17.06.2023 9:15	17.06.2023 9:55	0:40:00	Устранено
8	ул. Ленина д.22 кв.46 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	17.06.2023 10:00	17.06.2023 10:40	0:40:00	Устранено
9	ул. Вальченко д.37 кв.46 (9- эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	17.06.2023 12:20	17.06.2023 13:50	1:30:00	Устранено
10	ул.Севастопольская,д.28 а, кв.11 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	18.06.2023 15:30	18.06.2023 21:20	5:50:00	Перекрыли стояк. Рем.раб. На 19.06.23г.
11	ул.Вальченко д.97 кв.2 (9- эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного крана	Коррозия металла в связи с износом	18.06.2023 15:44	18.06.2023 19:19	3:35:00	перекрыли стояк.Г.ем.раб.будут производиться по факту
12	ул.Вершигоры д.117/3 кв.30 (9- эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного крана	Коррозия металла в связи с износом	18.06.2023 16:30	18.06.2023 19:05	2:35:00	Устранено
13	ул. Гвардейскаяд.27/1 (2- эт) частный дом	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	19.06.2023 3:00	19.06.2023 3:10	0:10:00	Устранено
14	ул.Заречная д.16 кв.23	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.27 нет	16.06.2023 16:10	16.06.2023 16:30	0:20:00	Перекрыт стояк ГВС . Нужен доступ в кв. 27
15	ул.Мичурина д.31/3 кв.30	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.38 нет	16.06.2023 20:50	16.06.2023 21:20	0:30:00	Перекрыт стояк ГВС . Нужен доступ в кв. 38
16	ул.Севастопольская,д.28 а, кв.11 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	18.06.2023 15:30	19.06.2023 9:20	17:50:00	Устранено
17	ул.Вальченко д.97 кв.2 (9- эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного крана	Коррозия металла в связи с износом	18.06.2023 15:44	19.06.2023 10:29	18:45:00	Устранено
18	ул.Кирова,124а	ЦТП №3	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	19.06.2023 8:00	19.06.2023 11:50	3:50:00	Возобновлена подача ГВС
19	ул.Заречная д.16 кв.23	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.27 нет	16.06.2023 16:10	16.06.2023 16:30	0:20:00	Перекрыт стояк ГВС . Нужен доступ в кв. 27
20	ул.Мичурина д.31/3 кв.30	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.38 нет	16.06.2023 20:50	16.06.2023 21:20	0:30:00	Перекрыт стояк ГВС . Нужен доступ в кв. 38
21	ул.Вальченко д.55	Лежак ГВС в подвале	Течь лежака ГВС	Коррозия металла в связи с износом	20.06.2023 10:00	20.06.2023 12:00	2:00:00	Устранено
22	ул.Кирова д.82 кв.24	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	20.06.2023 21:35	20.06.2023 22:00	0:25:00	Закрыт дом по ГВС. Будут устранять самостоятельно 21.06.23г.

23	ул.Заречная д.24а	Лежак ГВС в подвале	Течь трубопровода на фланцевом	Износ материала	21.06.2023 6:25	21.06.2023 6:50	0:25:00	Закрыта обратка на дом по ГВС. Рем. Работы на 21.06.23г.
24	ул.Мичурина д.31/3 кв.30	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.38 нет	16.06.2023 20:50	16.06.2023 21:20	0:30:00	Перекрыт стояк ГВС . Нужен доступ в кв. 38
25	ул.Кирова д.82 кв.24	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	20.06.2023 21:35	21.06.2023 10:30	12:55:00	Устранено
26	ул.Заречная д.24а	Лежак ГВС в подвале	Течь трубопровода на фланцевом	Износ материала	21.06.2023 6:25	21.06.2023 8:50	2:25:00	Устранено
27	ул. Победы д.20 кв.26	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	21.06.2023 8:20	21.06.2023 8:30	0:10:00	Устранено
28	ул. Вальченко д.79 кв.99	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	21.06.2023 9:25	21.06.2023 16:50	7:25:00	Устранено
29	ул. Степная д.17 кв.40	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	21.06.2023 16:00	21.06.2023 18:50	2:50:00	Устранено
30	ул. Грибоедова д.19 кв.13	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	22.06.2023 1:45	22.06.2023 2:00	0:15:00	Установлен хомут
31	ул.Севастопольская д.24/а кв.34	Мокрый потолок	Характер течи не известен	Жильцов кв.39 нет	22.06.2023 5:00	22.06.2023 5:25	0:25:00	Перекрыт дом по ГВС . Нужен доступ в кв. 39
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Ленина,д.199, кв.7 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала.	20.06.2023 4:07	20.06.2023 5:02	0:55:00	Перекрыт стояк ГВС. Ремонтные работы на 09:00 будет проводить ГУП "ВиВ"
2	г.Дубоссары,ул.Энергетиков,15: ж/д № 11, 13, 15, 17 по ул. Энергетиков ж/д № 58, 60 по ул. Колхозной	ЛПК №7	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	20.06.2023 9:05	20.06.2023 9:55	0:50:00	Возобновлена подача ГВС
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								