

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 26.05.2023 по 02.06.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Мигание эл.энергии			26.05.23 г 14.40	26.05.23 г 15.35	0:55	Включено ГВС
2	Котельная № 6 :ул. Мира 50/11 – 2 эт, 50/12 – 2 эт, 50/13- 7 эт, 50/14 -2 эт, 50/17 – 2 эт, 50/18- 2 эт., 50/19- 2 эт, 50/20 – 9 эт, 50/21 – 2 эт, 50/22 -10 эт, 50/33 -9 эт.	Мигание эл.энергии			26.05.23 г 16.46	26.05.23 г 16.54	0:08	Включено ГВС
3	ЦТП-9 Ц :ул. К.Маркса 146 – 5 эт., 151/153 – 4 эт, 165 – 5 эт, 167 – 5 эт., 169 – 5 эт. ул. К.Либкнехта 296 – 3 эт., 300 – 9 эт., 304– 9 эт, 308– 9 эт. ул. Ленина 19– 5 эт, 28– 5 эт, 34– 2 эт. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ул. К.Маркса 148, 150, 152, ул. Р.Люксембург 75, 77 - все 5 эт.	Не работали подкачивающие насосы ГУП"ВиВ"			26.05.23 г 16.30	26.05.23 г 17.20	0:50	Включено ГВС
4	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод			27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
5	Котельная № 22 :ул.Свердлова 80 -9 эт.	Аварийное отключение эл.энергии			27.05.23 г 21.17	27.05.23 г 23.20	2:03	Включено ГВС
6	Котельная № 14 :пер. Западный 19/5, 19/6. -9 эт.	Мигание эл.энергии			28.05.23 г 17.20	28.05.23 г 20.50	3:30	Включено ГВС
7	ул. Свердлова 70 тех. Эт. з/д (16 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.05.2023г. 13:00	26.05.2023г. 15:10	2:10	устранено
8	ул. К. Либкнехта 205 кв. 13 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.05.2023г. 13:45	26.05.2023г. 15:00	1:15	устранено
9	ул. 20 Партсъезда 15А кв. 14, 18 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.05.2023г. 14:25	26.05.2023г. 15:50	1:25	устранено
10	ул. Текстильщиков 26 кв. 11 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.05.2023г. 6:30	28.05.2023г. 09.00	2:30	устранено
11	ул.Космонавтов 2/1 кв.70 з/ст.(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.05.2023г. 11.30	29.05.2023г. 10.00	22:30	устранено
12	ЦТП-23 З :пер. Западный 15/1, 15/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 - 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.05.23 г 9.00	29.05.23 г 12.00	3:00	Включено ГВС
13	ЦТП-6 З :ул. К.Либкнехта 159Б, 159В,159Г, 159Д - 5 эт., 159Е, 159Ж - 9 эт.	Ввод ХВС перед подогревателем ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.05.23 г 9.00	29.05.23 г 11.20	2:20	Включено ГВС

14	ул.К.Либкнехта 205/1,205/2,205/3,201/1 -все 10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.05.23 г 9.30	29.05.23 г 17.15	7:45	Включено ГВС
15	ул.Полецкого 28 - 5 эт.,ул.Мира 38 -4 эт.,ЦТП-42 Ц:СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола,корпус химиотерапии РКБ	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.05.23 г 21.30	30.05.23 г 19.10	21:40	Включено ГВС
16	ул. К. Либкнехта 76 кв.63 з/ст (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 09.00	29.05.2023г. 14.40	5:40	устранено
17	ул. Космонавтов 4/1 кв. 65 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 09.00	29.05.2023г. 10.00	1:00	устранено
18	ул. Космонавтов 67 кв.8 з/под-д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 10.00	29.05.2023г. 10.30	0:30	устранено
19	ул. Мира 3 кв. 33 з/под-д (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 10.00	29.05.2023г. 10.30	0:30	устранено
20	ул. Манойлова 18 кв. 5 з/д (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 09.00	29.05.2023г. 16.15	7:15	устранено
21	ул. Восстания 91 кв. 48 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 09.00	29.05.2023г.10.20	1:20	устранено
22	ул. Советская 114 кв. 107 з/под-д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 09.00	29.05.2023г. 16.00	7:00	устранено
23	ул. Свердлова 70 кв. 3 з/ст з/ст (16 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 09.00	29.05.2023г. 13.40	4:40	устранено
24	ул. Луначарского 28 кв.55 з/ст (14 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.05.2023г. 09.00	29.05.2023г. 17.40	8:40	устранено
25	ЦТП-22 3 :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			30.05.23 г 8.55	30.05.23 г 18.00	9:05	Включено ГВС
26	ул.Краснодонская 51/1,51/2 -оба 5 эт.	Ремонт запорной арматуры			30.05.23 г 8.55	30.05.23 г 9.50	0:55	Включено ГВС
27	ЦТП-27 3 :ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			30.05.23 г 14.25	30.05.23 г 14.40	0:15	Включено ГВС
28	Котельная № 22 : ул.Свердлова 80 -9 эт	Отключение эл.энергии,сбой в системе запуска котла			30.05.23 г 16.00	30.05.23 г. 20.30	4:30	Включено ГВС
29	Котельная ул.1 Мая 44 А :ул.1 Мая 34,36-оба 12 эт.,ул.1 Мая 44- 12эт,9эт.,ул.1 Мая 46 -14 эт.	Отключение эл.энергии,сбой в системе запуска котла			30.05.23 г 14.00	30.05.23 г 16.35	2:35	Включено ГВС
30	ул. Котовского 38 кв. 3 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.05.2023г. 08:40	30.05.2023г. 11:30	2:50	устранено

31	ул. Юности 17 кв. 50 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.05.2023г. 9:00	30.05.2023г. 15:20	6:20	устранено
32	ул. Комарова 7 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.05.2023г. 13:15	30.05.2023г. 15:20	2:05	устранено
33	ЦТП-34 Ц :ул. К.Либкнехта 377,ул. Советская 114,ул. Манойлова 37. ул. Котовского 38. – все 9 эт.	Свиц на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.05.23 г 8.20	31.05.23 г 8.45	0:25	Включено ГВС
34	ЦТП-22 З :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт.	Ремонтные работы на водопроводе			31.05.23 г 9.00	31.05.23 г 16.30	7:30	Включено ГВС
35	ЦТП-7 З :ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.	Свиц на калаче подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.05.23 г 8.50	31.05.23 г 9.35	0:45	Включено ГВС
36	Котельная № 6 :ул. Мира 50/11 – 2 эт, 50/12 – 2 эт, 50/13- 7 эт, 50/14 -2 эт, 50/17 – 2 эт, 50/18- 2 эт., 50/19- 2 эт, 50/20 – 9 эт, 50/21 – 2 эт, 50/22 -10 эт, 50/33 -9 эт.	Установка коммерческого прибора учёта			31.05.23 г 9.35	31.05.23 г 10.15	0:40	Включено ГВС
37	ул. Космонавтов 16/2 кв. 117 (9 эт.), 6/3 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.05.2023г. 09:00	31.05.2023г. 16:10	7:10	устранено
38	ЦТП-7 З :ул. К.Либкнехта 70, 70/1, 72, 74, 76, 78 - 9 эт., 82, 84 - 5 эт., 88, 90 - 9 эт., 92, 94 - 5 эт.	Замена калача на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.06.23 г 8.25	1.06.23 г 13.50	5:25	Включено ГВС
39	пер. Чкалова 47/3 кв. 20 з/д (9эт.)	По заявке			1.06.23 г 9.30	1.06.23 г 12.40	3:10	Включено ГВС
40	ЦТП-5 С :пер. Раевского 1, 3 - 2 эт., 5- 4 эт., 6 - 9 эт., 7, 9, 13, 15 - 4 эт	По заявке СВДО			1.06.23 г 9.50	1.06.23 г 11.10	1:20	Включено ГВС
41	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул. Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт, ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт.	Промывка трубопровода ГВС			1.06.23 г 13.10	1.06.23 г 15.30	2:20	Включено ГВС
42	ул.Гвардейская 42,44 - 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.06.23 г 14.45			Отключено ГВС
43	Котельная № 2	Отключение сетевого насоса			1.06.23 г 10.10	1.06.23 г 10.20	0:10	Включено ГВС
44	ул. К.Либкнехта 377 кв.132 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	1.06.23 г 9:30	1.06.23 г 9:45	0:15	Включено ГВС
45	ул. К. Маркса 152 кв. 49 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	1.06.23 г 10:20	1.06.23 г 14:40	4:20	Включено ГВС
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	Котельная № 18 : ул.Фрунзе 28,30 с. Суклея	Аварийные работы ГУП"ВиВ"			26.05.23 г 8.25	26.05.23 г 12.45	4:20	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								

г. Григориополь								
1	ул.К.Маркса 180	По заявке ГУП"ВиВ"			27.05.23 г 9:50	27.05.23 г 18:05	7:15	Включено ГВС
2	ул.Мира 1,2,3,4,6,8,ул.Дзержинского 10	Ремонт запорной арматуры			29.05.23 г 8:45	29.05.23 г 13:25	4:40	Включено ГВС
3	ул.Кирова 2	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.05.23 г 17:15	31.05.23 г 10:30	17:15	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вершигоры,д.123 кв.128 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	26.05.2023 9:30	26.05.2023 13:40	4:10:00	Устранено
2	ул.Мичурина,д.15 кв.97 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	27.05.2023 20:20	27.05.2023 21:00	0:40:00	Устранено
3	ул.Юбилейная,д.37 кв.30 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	29.05.2023 13:42	29.05.2023 14:02	0:20:00	Устранено
4	ул.Грибоедова,д.19 кв.20 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	29.05.2023 17:49	31.05.2023 19:00	49:20:00	Устранено
5	ул.Юбилейная,д.69 кв.27 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	29.05.2023 19:45	29.05.2023 20:00	0:15:00	Устранено
6	ул.Юбилейная,д.53 кв.47 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	30.05.2023 0:30	30.05.2023 0:45	0:15:00	Устранено
7	1-й пер.О.Кошевого ,д.4"а" кв.17 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	30.05.2023 5:45	30.05.2023 6:00	0:15:00	Устранено
8	ул.Севастопольская, д.28в кв.27 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь крана на полотенцесушителе	Износ материала	30.05.2023 9:50	31.05.2023 19:00	33:10:00	Устранено
9	ул.Заречная, д.16 кв.16 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	30.05.2023 11:40	30.05.2023 12:00	0:20:00	Устранено
10	ул. Степная, 2а	ЛГК №3	Остановка котельного	аварийное отключение	30.05.2023 13:30	30.05.2023 14:30	1:00:00	Возобновлена подача ГВС
11	ул. Севастопольская, 26/1	ЛГК №30	Остановка котельного	аварийное отключение	30.05.2023 13:30	30.05.2023 14:10	0:40:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул. Вальченко 17/1	ЛГК №31	Остановка котельного	аварийное отключение	30.05.2023 13:30	30.05.2023 14:20	0:50:00	Возобновлена подача ГВС
13	ул.Юбилейная, д.59 кв.119 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	30.05.2023 17:20	30.05.2023 17:40	0:20:00	Устранено
14	ул.Куйбышева, д.20 кв.4 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.05.2023 18:10	31.05.2023 11:00	16:50:00	Устранено
15	ул.Победы д.34 кв.19 (5-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	31.05.2023 9:00	31.05.2023 11:00	2:00:00	Устранено
16	ул.Победы,д.28 кв.8 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	01.06.2023 8:55	01.06.2023 13:00	4:05:00	Устранено
17	ул.Юбилейная,д.67 кв.16 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	01.06.2023 10:20	01.06.2023 11:00	0:40:00	Установили хомут
18	ул.Степная,д.19 кв.16 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	01.06.2023 12:20	01.06.2023 12:40	0:20:00	Закрыли аварийный вентиль
Рыбницкий район								

1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.05.2023 10:40	26.05.2023 11:35	0:55	Возобновлена подача ГВС
2	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.05.2023 17:40	27.05.2023 9:00	15:20	Возобновлена подача ГВС
3	с. Воронково, ул. Советская, 27/1	ЛГК №19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.05.2023 13:30	30.05.2023 14:20	0:50:00	Возобновлена подача ГВС
4	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.05.2023 13:30	30.05.2023 14:20	0:50:00	Возобновлена подача ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								