

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 30 июня по 7 июля 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено бытовых абонентов
<b>30.06.2023</b>									
Выхватинцы	10В9Ф	30 июня 14:57	30 июня 17:27	2:30	Межфазное КЗ в результате повреждения концевой муфты КЛ-10кВ на 10Р137	-	Рыбницкий р-н	Зозуляны с.	395
Рб-город	6В2Т	30 июня 11:42	30 июня 12:47	1:05	Рб 330 разрушение колонки 110РШ-1 Строенцы	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	9673
<b>01.07.2023</b>									
Севериновка	10В1Ф	1 июля 18:27	1 июля 23:05	4:38	По вине ГУП "ГКДнестрэнерго". Вышел из строя модуль управления РЗиА на ПС СВ 35/10 в ячейке 10В1Ф	-	Каменский р-н	Севериновка с.	54
<b>04.07.2023</b>									
Буторы	10В7Ф	4 июля 15:29	5 июля 16:48	1 сут., 1:19	Было выявлено, что в результате наезда сельхоз комбайна на опору № 68, изолятор фазы "С" вышел с крюка и на изоляторе фазы "А" оборвалась вязка, в результате чего оба провода оказались на траверсе и произошло КЗ	-	Григориопольский р-н	Спя с.	1
								Тея с.	550
								Токмазея с.	931
Красное	10В4Ф	4 июля 5:56	4 июля 7:37	1:41	Массовый взлет птиц район ТП-330.	-	Слободзейский р-н	Глиное с.	534
								Красное пос.	324
Мокра	10В12Ф	4 июля 6:58	4 июля 6:58	0:00	Не выявлено	-	Рыбницкий р-н	Попенки с.	295
							Слободзейский р-н	Владимировка с.	130
РП-41	6В7Ф	4 июля 11:40	4 июля 11:55	0:15	повреждение КЛ-6кВ ТП 170 - ТП 183	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	543

<b>05.07.2023</b>									
Слободзея	10В11Ф	5 июл 7:50	5 июл 8:22	0:32	Разрушение 2-х РВО-10 перед ТП-20.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	2164
	10В23Ф	5 июл 8:00	5 июл 8:27	0:27	Совместное отключение с 5Ф ПС Слободзея.	-	Слободзейский р-н	Чобручи с.	102
	10В5Ф	5 июл 8:00	5 июл 11:33	3:33	Повреждение КЛ-10кВ ВЛ-10кВ 5Ф ПС Слз. ввод в ТП-149.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	1082
ФРЕГАТ	10В11Ф	5 июл 9:35	5 июл 10:25	0:50	повр КЛ 10кВ ТП-138--ТП-1006	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	4024
<b>06.07.2023</b>									
Б.Западная 110/1	10В26Ф	6 июл 22:03	6 июл 23:10	1:07	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 230 - ТП 241	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	2563
Каменка	10В10Ф	6 июл 14:54	6 июл 15:47	0:53	Скорость ветра выше расчетной, в пролете опор 114-114/1 на провода сорвало металлическое перекрытие зернохранилища.	-	Каменский р-н	Каменка г.	53
	10В6Ф	6 июл 14:58	6 июл 16:23	1:25	Скорость ветра выше расчетной, в прлете опор 77-78 падение ветки на провода, дерево растет вне оранной зоны.	-	Каменский р-н	Каменка г.	2078
РП-6	10В15Ф	6 июл 22:44	6 июл 23:57	1:13	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 255 - ТП 258	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	267
Севериновка	10В1Ф	6 июл 14:52	6 июл 20:26	5:34	Выясняется	-	Каменский р-н	Севериновка с.	54
	10В5Ф	6 июл 14:24	6 июл 20:45	6:21	Скорость ветра выше расчетной, в пролете опор 98/17-98/18 снято древо, росло вне оранной зоны.	-	Каменский р-н	Хрустовая с.	885
								Севериновка с.	65
<b>Общий итог</b>									<b>26767</b>