

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 23 июн по 30 июн 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено бытовых абонентов
23.06.2023									
Б.Южная	6В43Ф	23 июн 15:35	23 июн 16:12	0:37	Повреждение КЛ ТП-73-ТП-74	-	Бендерский р-н	Бендеры г.	1798
РП- 1А	ЯЧ-19 ТП-13	23 июн 14:22	23 июн 16:48	2:26	На ВЛ-6кВ ТП-17-Р-64 опора №20 - падение ветки	-	Тираспольский р-н	Тирасполь г.	1434
24.06.2023									
Каменка	10В24Ф	24 июн 19:33	24 июн 19:55	0:22	РУ-10 кВ ТП-331 перекрытие на концевой кабельной муфте Кл-10 кВ от Р-99.	-	Каменский р-н	Каменка г.	571
25.06.2023									
ПАРКАНЫ	10В 3Ф	25 июн 21:30	26 июн 0:55	3:25	ТП-705 РУ-10 кВ перекрытие	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	2195
	10В 8Ф	25 июн 20:10	26 июн 10:55	14:45	повреждение изолятора на опоре №7 отпайка тп 623	-	Слободзейский р-н	Парканы с.	291
26.06.2023									
Малаешты	10В8Ф	26 июн 6:50	26 июн 6:51	0:01	Выясняется	-	Григориопольский р-н	Малаешты с.	905
Тирасполь	6В 2Ф	26 июн 17:51	26 июн 19:44	1:53	повреждение концевой муфты КЛ-6 Кв оп.№1 к Р-1	Детский сад "Аленушка"	Слободзейский р-н	Терновка с.	1
								Ближний Хутор с.	2206
27.06.2023									
Буськи	10В4Ф	27 июн 15:28	27 июн 15:35	0:07	Межфазное КЗ на проходных изоляторах ТП-446 в результате перекрытия животным (белка)	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	357
29.06.2023									
Буськи	10В9Ф	29 июн 19:20	29 июн 23:08	3:48	Выясняется	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	392
Общий итог									10150