

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 30.06.2023 по 07.07.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул.1Мая 56 кв.123 з/д (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.06.2023г. 09.00	30.06.2023г. 14.55	5:55	устранено
2	пер.Чкалова 47/6 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.07.2023г. 18.00	02.07.2023г. 11:00	17:00	устранено
3	ул.К.Либкнехта72кв.12(9эт.) з/п-д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	02.07.2023г. 21.45	03.07.2023г. 9.45	24:00	устранено
4	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
5	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗМ			12.06.23 г 8.00			Отключено ГВС, работы проводит СДЮШОР
6	Котельная: ул.1 Мая 44 Б: ул 1 Мая 34, 36-оба 12эт., 44 - 5,7,10эт, 46-13эт.	Подготовка к ОЗМ			22.06.23 г 8.30	30.06.23 г 14.00	8 дней 5:30	Включено ГВС
7	ЦТП-27 Ц :ул. Котовского 29 -14 эт. ул. Луначарского 28 – 14 эт, 30 – 9 эт, 31 – 10 эт, 32- 9 эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 -9 эт, ул. К.Маркса 93 – 7 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			30.06.23 г 8.20	30.06.23 г 13.10	4:50	Включено ГВС
8	ул.Строителей 72 -5 эт.	Переврезка трубопровода ГВС			30.06.23 г 8.40	30.06.23 г 11.40	3:00	Включено ГВС
9	ЦТП-31 Ц: ул. 1Мая 56 – 10эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			30.06.23 г 10.00	30.06.23 г 13.00	3:00	Включено ГВС
10	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт., ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт., ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			30.06.23 г 13.10	30.06.23 г 15.00	1:50	Включено ГВС
11	Котельная № 11: пр.Магистральный 14 -9эт.	Водопровод ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.06.23 г 10.35	30.06.23 г 14.55	4:20	Включено ГВС
12	ЦТП-35 Ц ,38 Ц: ул. 1Мая 33 – 9эт, 50 – 9эт, 50А – 9эт, 52 - 5эт., ул. Ленина 3- 9 эт, 5- 5 эт, реабил. Центр для инвалидов, ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул.Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт., ул. Котовского 1 – 9эт.	Водопровод ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.07.23 г 22.30	2.07.23 г 12.00	13:30	Включено ГВС
13	Котельная : ул.1 Мая 44 Б: ул. 1 Мая 34,36-оба 12 эт., 44 - 5,7,10 эт, 46-13 эт.	Водопровод ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.07.23 г 22.30	2.07.23 г 11.45	13:15	Включено ГВС
14	Котельная № 31 ул.25 Октября 69	Низкое давление сетевой воды в котловом контуре			3.07.23 г 5.35	3.07.23 г 6.35	1:10	Включено ГВС

15	пер.Набережный 1 з/1под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.07.2023г. 09.00	03.07.2023г. 10.00	1:00	устранено
16	пер.Западный 17/4 з/3,4 под(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.07.2023г. 09.00	3.07.2023г. 13.30	4:30	устранено
17	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все, ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт., ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			3.07.23 г 8.20	3.07.23 г 15.50	7:30	Включено ГВС
18	ЦТП-1 Ц В: ул. Космонавтов 55 – 3 эт, 61- 5 эт. 63- 5 эт, 65- 9 эт, 67- 9 эт., ул. К.Цеткин 1/2- 9 эт, пер. Чкалова 50- 5 эт , 54- 5 эт, Отд.связи Косм. 65А	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			3.07.23 г 8.20	3.07.23 г 10.50	2:30	Включено ГВС
19	ул.Юности 15/3 - 5 эт.	Трубопровод ГВС			3.07.23 г 8.40	3.07.23 г 12.00	3:20	Включено ГВС
20	ул.Юности 37 - 10 эт.	По заявке кв.			3.07.23 г 9.10	3.07.23 г 14.00	4:50	Включено ГВС
21	ЦТП-4 Ц :ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт, ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			3.07.23 г 9.50	3.07.23 г 11.05	1:15	Включено ГВС
22	ЦТП-33 Ц :ул. К.Маркса 120 -9 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			3.07.23 г 12.50	3.07.23 г 13.30	0:40	Включено ГВС
23	ЦТП-19 Ц :ул. 25 Октября 87,ул. Манойлова 36 – все 9 эт..	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			3.07.23 г 13.50	3.07.23 г 15.30	1:40	Включено ГВС
24	ул.Одесская 80 Б, 84/1, 86/1	Снятия заглушек в ТК			4.07.23 г 6.00	4.07.23 г 21.40	15:40	Включено ГВС
25	ул. Одесская 80 кв.29 з/ст (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2023г. 9.00	04.07.2023г. 13.30	4:30	устранено
26	ул. К.Маркса 129 кв.15 з/ст (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2023г. 09.30	04.07.2023г. 10.00	0:30	устранено
27	ул. Шевченко 21 кв.48 з/д (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2023г. 9.00	04.07.2023г. 09.15	0:15	устранено
28	ул. Каховская 8 кв.6 з/д (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2023г. 9.00	04.07.2023г. 13.30	4:30	устранено
29	ул. Кутузова 189 кв.111 з/д (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2023г. 9.00	04.07.2023г. 18.30	9:30	устранено
30	ул. Юности 58/2 кв.79 з/д (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2023г. 9.20	04.07.2023г. 10.20	1:00	устранено
31	ул. Космонавтов 6/1 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.07.2023г. 14.00	04.07.2023г. 15.00	1:00	устранено
32	ЦТП-9 Ц: ул. К.Маркса 146 – 5эт., 151/153 – 4эт, 165 – 5эт, 167 – 5эт., 169 – 5эт. ул. К.Либкнехта 296 – 3эт., 300 – 9эт., 304– 9эт, 308– 9эт. ул. Ленина 19– 5эт, 28– 5эт, 34– 2 ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ул. К.Маркса 148, 150, 152, ул. Р.Люксембург 75, 77 - все 5эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			4.07.23 г 8.35	4.07.23 г 9.45	1:10	Включено ГВС
33	ЦТП-2 Ц: ул. Шевченко 81/2 – 5эт, 81/3 -5эт., 81/4 – 4эт., 81/9 -4эт. (1кв.), 81/12 -3эт., 81/13 -3эт., 81/14 -5эт., ул. Суворова 35- 5эт., пер. Чкалова 46 -5эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			4.07.23 г 8.40	4.07.23 г 14.55	6:15	Включено ГВС

34	ЦТП-1 Ц Д: ул. Космонавтов 2/1, 2/2, 6/1, 6/2, 6/3, 16/4, пер. Чкалова 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 49, 51, 53. –все 9эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			4.07.23 г 8.55	4.07.23 г 11.00	2:05	Включено ГВС
35	ЦТП-27 Ц: ул. Котовского 29 -14эт. ул. Луначарского 28 – 14эт, 30 – 9эт, 31 – 10эт, 32- 9эт, 34 -9эт., ул. 25 Октября 73 - 9эт, ул. К.Маркса 93 – 7эт.	Трубопровод в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.07.23 г 9.15	4.07.23 г 10.00	0:45	Включено ГВС
36	ул.Юности 58/4, 60/1, 60/2, 60/3,- все 9эт., 60/4-10эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.07.23 г 9.15	4.07.23 г 20.00	10:45	Включено ГВС
37	ИТП ул 25 Октября 105 -2 эт.	Ревизия запорной арматуры в ИТП			4.07.23 г 10.10	4.07.23 г 11.00	0:50	Включено ГВС
38	Котельная: ул.1 Мая 44 Б: ул. 1 Мая 34,36-оба 12эт., 44 - 5,7,10эт, 46-13эт.	Срабатывания автоматики безопасности "авария котла"			4.07.23 г 19.20	4.07.23 г 22.00	2:40	Включено ГВС
39	ул.Одесская 94 кв 68 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.07.2023г. 17.00	04.07.2023г. 14.00	21:00	устранено
40	ул.Краснодонская 56 кв.121 3,4подъезды (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.07.2023г. 9.30	05.07.2023г. 15.00	5:30	устранено
41	ЦТП-1 Ц Е:ул. Космонавтов 4/1, 4/2, 16,Кирпичный проезд 6, 8 –все 9 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			5.07.23 г 8.25	5.07.23 г 11.00	2:35	Включено ГВС
42	ЦТП-26 Ц :ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10 эт, 147 – 9 эт, 149 – 5 эт. ул.Манойлова 50 – 9 эт, 52 – 3 эт,ул. К.Либкнехта 292 – 9 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			5.07.23 г 8.35	5.07.23 г 16.40	8:05	Включено ГВС
43	ЦТП-6 Ц :ул. Манойлова 22, 26,ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			5.07.23 г 9.00	5.07.23 г 14.10	5:10	Включено ГВС
44	ул.Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 -все 5эт.	Свищ на трубопроводе в ИТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.07.23 г 9.15	5.07.23 г 18.00	8:45	Включено ГВС
45	ЦТП-43 ОК: ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт.,ул. Текстильщиков 6 - 9эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			5.07.23 г 9.15	5.07.23 г 10.35	1:20	Включено ГВС
46	ул.Текстильщиков 24/5 -9 эт.	По заявке кв. 46			5.07.23 г 9.20	5.07.23 г 15.40	6:20	Включено ГВС
47	ул.Мира 1 -10 эт. 3/ дом	По заявке			5.07.23 г 10.15	5.07.23 г 15.30	5:15	Включено ГВС
48	ЦТП-42 Ц :СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.07.23 г 10.00	5.07.23 г 10.55	1 день 0:55	Включено ГВС
49	пер.Западный 19/6 (1 стояк)	По заявке кв. 74			5.07.23 г 9.00	5.07.23 г 15.20	6:20	Включено ГВС
50	Котельная № 30, №31 ул.25 Октября 69	Проведение ГИ			5.07.23 г 9.00			Отключено ГВС
51	Котельная : ул.1 Мая 44 Б : ул 1 Мая 34,36-оба 12 эт.,44 - 5,7,10 эт,46-13 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.07.23 г 9.50	6.07.23 г 11.10	1 день 1:20	Включено ГВС
52	ЦТП-3 К :ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2г.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.07.23 г 8.15	6.07.23 г 16.00	7:45	Включено ГВС

53	ул.Крупская 5 - 14 эт.,9,11 - 9 эт.	Свищ на трубопроводе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.07.23 г 8.45	6.07.23 г 9.00	0:15	Включено ГВС
54	ул.Шевченко 81/14 -5 эт.	Ремонт трубопровода ГВС			6.07.23 г 9.15	6.07.23 г 9.30	0:15	Включено ГВС
55	ул.К.Либкнехта 205/3 -10 эт.	Замена вентиля в кв.76			6.07.23 г 9.15	6.07.23 г 9.30	0:15	Включено ГВС
56	ул.К.Либкнехта 90 -9 эт.	По заявке кв.25			6.07.23 г 9.20	6.07.23 г 15.45	6:25	Включено ГВС
57	ЦТП-8 Ц :ул. Луначарского 9А – 2 эт,ул. 25 Октября 72 – 2 эт. ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	Водопровод ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.07.23 г 4.00			Отключено ГВС
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Сукляя, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28,30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗМ		
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко д.97 кв 25 (10- эт.)	Течь ГВС по канализационной трубе в квартире	Течь стояка канализации	Износ материала	30.06.2023 0:54	30.06.2023 12:04	11:10:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул.Маяковского,43	Котельная № 1	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.06.2023 11:43	30.06.2023 13:28	1:45:00	Налажена подача электроэнергии
3	г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	ЛГК № 30	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.06.2023 11:43	30.06.2023 13:23	1:40:00	Налажена подача электроэнергии
4	ул.Степная, 2 а	Котельная № 3	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	30.06.2023 11:43	30.06.2023 14:13	2:30:00	Налажена подача электроэнергии
5	ул.Мичурина, д.41 кв.54 (5- эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	30.06.2023 21:19	30.06.2023 21:30	0:11:00	Устранено
6	ул.Севастопольская, д.26 кв.7 (5- эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	01.07.2023 14:50	01.07.2023 17:10	2:20:00	Устранено
7	г.Рыбница,ул.Севастопольская26/1:МОУ "Рыбницкий детский сад №17 общеразвивающего вида" по ул. Севастопольской, 26а	Стояк ГВС	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи износом	03.07.2023 8:30	03.07.2023 10:40	2:10:00	Устранено
8	ул. Кирова д. 86	Лежак ГВС в подвале	Течь лежака	Коррозия металла в связи износом	03.07.2023 8:40	03.07.2023 16:45	8:05:00	Устранено

9	ул. Мичурина д. 35/А кв 3	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкого шланга	Износ материала	03.07.2023 13:05	03.07.2023 13:20	0:15:00	Устранено
10	ул.Вершигоры, 101	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	04.07.2023 9:00	04.07.2023 16:00	7:00:00	Устранено
11	ул.Вершигоры, д.117/3	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	04.07.2023 11:23	04.07.2023 12:03	0:40:00	Устранено
12	ул.Кирова, д.120	Вводная запорная арматура в подвале	Износ запорной арматуры	Коррозия металла в связи износом	04.07.2023 11:30	04.07.2023 12:25	0:55:00	Устранено
13	пр.Победы, д.23, кв.86	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи износом	04.07.2023 13:21	04.07.2023 13:56	0:35:00	Устранено
14	ул. Маяковского д.44 кв 76 (5- эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь крана на полотенцесушителе	Износ уплотнительной набивки	06.07.2023 3:28	06.07.2023 8:18	4:50:00	Устранено
15	ул. Б.Главана д.13 кв 5 (3- эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	07.07.2023 5:45	07.07.2023 6:00	0:15:00	Закрыли дом по ГВС. Рем. работы на 07.07.2023г.
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								