

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 07.07.2023 по 14.07.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
2	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗМ			12.06.23 г 8.00			Отключено ГВС, работы проводит СДЮШОР
3	Котельная № 30, №31 ул.25 Октября 69	Проведение ГИ			5.07.23 г 9.00			Отключено ГВС
4	ЦТП-8 Ц :ул. Луначарского 9А – 2 эт., ул. 25Октября 72 – 2 эт., ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	Аварийное отключение ХВС ГУП "ВиВ"	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.07.23 г 4.00	7.07.23 г 17.00	13:00	Включено ГВС
5	ЦТП-2 К :ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт. ул. Петровского 97, 99- 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.07.23 г 8.50	7.07.23 г 13.50	5:00	Включено ГВС
6	п. Молодежный 7 кв.62 з/ст (6 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.07.2023г. 16.45	10.07.2023г. 15:00	22:15	Включено ГВС
7	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт., ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт., ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС			10.07.23 г 8.20	10.07.23 г 13.40	5:20	Включено ГВС
8	ул.Юности 58/4,60/1,60/2,60/3 - все 9 эт.,60/4 -10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.07.23 г 8.30	10.07.23 г 15.30	7:00	Включено ГВС
9	Котельная № 4	Подготовка к ОЗМ, проведение ГИ			10.07.23 г 9.15			Отключено ГВС
10	ЦТП-3/4 ОК: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт., ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7- все 5 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			10.07.23 г 10.20	10.07.23 г 15.30	5:10	Включено ГВС
11	Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78 -9 эт.оба	Падение давления сетевой воды в котловом контуре			10.07.23 г 18.30	10.07.23 г 20.15	1:45	Включено ГВС
12	ул.Краснодонская 66 ка.46 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.07.2023г. 09.00	11.07.1013г. 10.30	1:30	Включено ГВС
13	ул.Курчатова 72 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.07.2023г. 09.00	11.07.2023г. 11.00	2:00	Включено ГВС
14	ул.Юности 44 кв.34 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.07.2023г. 16.30	12.07.2023г. 10.00	17:30	Включено ГВС

15	ул. Манойлова 36 кв.38 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.07.2023г. 09.00	12.07.2023г. 11.00	2:00	Включено ГВС
16	ул. К. Цеткин 1/2 кв.76 з/д (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.07.2023г. 09.00	12.07.2023г. 15.30	6:30	Включено ГВС
17	ул. Текстильщиков 24/4 кв.37 з/ст (9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.07.2023г. 09.00	12.07.2023г. 10.00	1:00	Включено ГВС
18	Юности 58/1 кв.17 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.07.2023г. 13.30	12.07.2023г. 13.45	0:15	Включено ГВС
19	ЦТП-3/4 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт., ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт., ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			12.07.23 г 9.00	12.07.23 г 15.40	6:40	Включено ГВС
20	ЦТП-19 ОК :ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт. ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Свищ на трубопроводе в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.07.23 г 8.45	13.07.23 г 9.20	0:35	Включено ГВС
21	ул.Текстильщиков 32 (5эт.)	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	13.07.23 г 9.15	13.07.23 г 14.30	5:15	Включено ГВС
22	ул. 9 Января 198 кв.14 з/ст. (10 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.07.2023г. 19.00			не устранено
23	ул. Комсомольская 6 кв.87 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.07.2023г. 01.30			не устранено
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Сукляя, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗМ		
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	Котельная № 1	Мигание эл.энергии			7.07.23 г 18.45	7.07.23 г 19.30	0:45	Включено ГВС
2	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			11.07.23 г 20.10	11.07.23 г 21.45	1:35	Включено ГВС
3	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			11.07.23 г 23.35	12.07.23 г 00.25	0:50	Включено ГВС
4	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			12.07.23 г 00.50	12.07.23 г 1.30	0:40	Включено ГВС

5	Котельная № 1	Аварийное отключение эл.энергии			12.07.23 г 2.10	12.07.23 г 3.20	1:10	Включено ГВС
Григорипольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Б.Главана д.13 кв 5 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	07.07.2023 5:45	07.07.2023 9:00	3:15:00	Устранено
2	ул. Кирова д.90 кв 67 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	07.07.2023 8:50	07.07.2023 11:00	2:10:00	Устранено
3	ул.Победы д.34 кв 84 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	07.07.2023 9:15	07.07.2023 14:30	5:15:00	Устранено
4	ул.Кирова 80 кв.107/2 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	08.07.2023 11:59	08.07.2023 12:14	0:15:00	Устранено
5	ул.Мичурина 25/2 кв.16 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	09.07.2023 9:50	09.07.2023 13:00	3:10:00	Устранено
6	ул.Вершигоры,д.101 (9-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.07.2023 6:03	10.07.2023 6:18	0:15:00	Перекрыли ГВС на дом
7	ул.Вершигоры д.101 (подвал)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.07.2023 6:03	10.07.2023 10:28	4:25:00	Устранено
8	ул.Вальченко д. 49 (подвал)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.07.2023 13:00	10.07.2023 15:00	2:00:00	Устранено
9	ул.Вальченко д. 43 кв. 321 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного крана	Износ материала	11.07.2023 6:20	11.07.2023 6:50	0:30:00	Устранено
10	ул. 1-ый пер. О. Кошевого д.4а, кв.9 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Коррозия металла в связи с износом	11.07.2023 8:40	11.07.2023 10:25	1:45:00	Устранено
11	ЦТП №4, ул. Победы 5а	Замена водовода ХВ по ул. Ленина, д.22 ГУП "ВиВ"	Остановка оборудования теплопункта	Аварийное отключение ХВС ГУП "ВиВ"	11.07.2023 9:00	11.07.2023 11:45	2:45:00	Возобновлена подача ГВС на дома.
12	ЦТП №25, ул. Вершигоры 123	Ремонт частотники на ревизуара ГУП "ВиВ"	Остановка оборудования теплопункта	Аварийное отключение ХВС ГУП "ВиВ"	11.07.2023 9:00	11.07.2023 9:15	0:15:00	Возобновлена подача ГВС на дома.
13	ул. Кирова, д.126, кв.1 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	12.07.2023 10:02	12.07.2023 11:17	1:15:00	Устранено
14	ул. Гвардейская, д.96 (5-эт.)	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.07.2023 10:04	12.07.2023 14:34	4:30:00	Устранено
15	ул.Вальченко 37, кв.46 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.07.2023 11:58	12.07.2023 16:08	4:10:00	Устранено
16	ул.Бородинская,3 а	ЦТП № 15	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.07.2023 16:00	12.07.2023 16:30	0:30:00	Устранено
17	ул.Индустриальная,24 а	ЦТП № 26	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.07.2023 16:00	12.07.2023 16:30	0:30:00	Устранено
18	ул.Б.Главана,11	ЦТП № 27	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.07.2023 16:00	12.07.2023 16:30	0:30:00	Устранено

19	ул.Б.Главана,3 а	ЦТП № 28	Остановка технологического оборудования	Плановое отключение электроэнергии	12.07.2023 16:00	12.07.2023 16:30	0:30:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Айвазовского 19, кв.1 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	08.07.2023 18:00	08.07.2023 18:55	0:55:00	Устранено
2	ул.Фрунзе д.50 (подвал)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.07.2023 8:05	10.07.2023 12:25	4:20:00	Устранено
3	ул.Комсомольская д.78	Труба ГВС на вводе в дом	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	10.07.2023 8:25	10.07.2023 11:25	3:00:00	Устранено
4	ул.Ворошилова 1"а" (2дома)	кот.№ 45	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение ХВС ГУП"ВиВ"	10.07.2023 11:30	10.07.2023 21:10	9:40:00	Возобновлена подача ГВС
5	ул.Димитрова 3"а" (4дома)	кот.№13 "Лунга"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение ХВС ГУП"ВиВ"	10.07.2023 14:30	10.07.2023 21:00	6:30:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								