

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 23.06.2023 по 30.06.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
2	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗМ			12.06.23 г 8.00			Отключено ГВС, работы проводит СДЮШОР
3	ЦТП-30 З :п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт., 8, 9, 10, 11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4, 6 - 2 эт., 15 - 4 эт., 19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт. ул. Строителей 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт., 9 - 5 эт.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.06.23 г 8.25	23.06.2023, 20.00	11:35	Включено ГВС
4	Котельная : ул.1 Мая 44 Б : ул 1 Мая 34,36-оба 12 эт.,44 - 5,7,10 эт,46-13 эт.	Подготовка к ОЗМ			22.06.23 г 8.30	30.06.23 г 16.45		Отключено ГВС
5	ЦТП-10 К :ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			23.06.23 г 8.40	23.06.23 г 14.30	5:50	Включено ГВС
6	ДС № 28 ул.Каховская 13/4	Замена запорной арматуры			23.06.23 г 8.50	23.06.23 г 13.10	4:20	Включено ГВС
7	ул.Луначарского 28 -14 эт.	По заявке кв.			23.06.23 г 8.40	24.06.23 г 9.00	1 день 0:20	Включено ГВС
8	ЦТП-6 Ц :ул. Манойлова 22, 26, ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3	Свиц на трубопроводе ГВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	23.06.23 г 9.10	23.06.23 г 9.40	0:30	Включено ГВС
9	ул.Котовского 1 - 9 эт., ул.Горького 22 -10 эт.	По заявке ГУП"ВиВ"			23.06.23 г 13.10	23.06.23 г 15.30	2:20	Включено ГВС
10	ЦТП-26 З : ул.К.Либкнехта 96 -9 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.06.23 г 3.30	24.06.23 г 9.50	6:20	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
11	Котельная № 14 : пер.Западный 19/5,19/6 -9 эт.	Переход на резервный котёл			23.06.23 г 18.50	23.06.23 г 21.40	2:50	Включено ГВС
12	Котельная № 11 :пр.Магистральный 14 - 9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности			26.06.23 г 4.50	26.06.23 г 5.20	0:30	Включено ГВС
13	ул. Кутузова 189 кв.111 3 з/п 4ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 15:00	22.06.2023г. 10.00	19.00	устранено

14	ул. Краснодонская 36/23 кв. 8 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	22.06.2023г. 16:50	23.06.2023г.10.00	17:10	устранено
15	ул.Луначарского28 кв.72(3э.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.06.2023г. 08:40	24.06.2023г. 8.40	24.00	устранено
16	ул.Котовского1 (10эт.);ул.Горького22 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	23.06.2023г. 13.10	23.06.2023г.15.30	2:20	устранено
17	ул.Краснодонская 82 кв.72 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.06.2023г. 04.15	25.06.2023г. 22:00	17:45	устранено
18	ЦТП-37 Ц :ул. Шевченко 81Г – 3 эт., 83/1 -10 эт., ул. К.Цеткин 1/1 – 13 эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			26.06.23 г 8.15	26.06.23 г 15.45	7:30	Включено ГВС
19	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			26.06.23 г 9.00	26.06.23 г 14.10	5:10	Включено ГВС
20	ул.Краснодонская 35 - 4 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.06.23 г 9.10	26.06.23 г 14.35	5:25	Включено ГВС
21	ул.Краснодонская 31,33 -оба 4 эт.,34,36 - оба 5 эт.,ул.Каховская 19,21,27 - все 5 эт.23 -2 эт.,25- 3 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.06.23 г 9.10	26.06.23 г 12.45	3:35	Включено ГВС
22	ЦТП-29 Ц :ул. Свердлова 70 – 16 эт, 74 – 9 эт., 76 – 9 эт.,ул. Восстания 91 – 9 эт. пер. Мельничный 25 – 4 эт..	Ревизия запорной арматуры в ЦТП			26.06.23 г 9.15	26.06.23 г 13.30	4:15	Включено ГВС
23	ул.Свердлова 45 а	Ревизия запорной арматуры в ИТП			26.06.23 г 13.00	26.06.23 г 15.20	2:20	Включено ГВС
24	ул.Краснодонская 82 кв.72 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.06.2023г. 04.15	25.06.2023г. 22:00	17:45	устранено
25	ул.Текстильщиков 26(5 эт.)кв27стояк	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.06.2023г.22.00	26.06.2023г. 11:30	13:30	устранено
26	ул. Федько 10 кв.27 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2023г. 9:20	26.06.2023г. 11:30	2:10	устранено
27	ул. Краснодонская 56 кв. 125 з/2п (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2023г. 9:00	26.06.2023г. 20:00	11:00	устранено
28	ул. Текстильщиков 24/5 кв.5 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2023г. 9:00	26.06.2023г. 11:30	2:30	устранено
29	ул. Краснодонская 56 кв. 281 з/2п (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2023г. 9:15	26.06.2023г. 10:15	1:00	устранено

30	ул. Луначарского 28 кв. 72 з/д (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2023г. 9:30	26.06.2023г. 18:55	9:25	устранено
31	ул. Котовского 1 кв.83 з/3ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.06.2023г.9:40	26.06.2023г. 10:10	0:30	устранено
32	ЦТП-5 К :ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.06.23 г 9.00	27.06.23 г 10.25	1:25	Отключено ГВС
33	РГИВОВ ул.Юности 33	Ремонтные работы,замена запорной арматуры			27.06.23 г 9.05	27.06.23 г 15.00	5:55	Включено ГВС
34	ул.Юности 47 -9 эт.	Утечка на вентиле			27.06.23 г 9.30	27.06.23 г 10.30	1:00	Включено ГВС
35	ул.К.Либкнехта 205/3 -10 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.06.23 г 10.00	27.06.23 г 12.30	2:30	Включено ГВС
36	ул.Юности10/4кв.20 ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2023г. 09.00	27.06.2023г.14.00	5:00	устранено
37	пер.Западный19/1 кв.13ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2023г.09.20	27.06.2023г. 16:40	7:20	устранено
38	ул.Луначарского28кв.55ст. (14эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2023г. 9.20	27.06.2023г. 10:30	1:10	устранено
39	ул.К.Либкнехта 205/3 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.06.2023г. 10.00	27.06.2023г. 12.30	2:30	устранено
40	ЦТП-10 З :ул. Правды 8, 10 - 5 эт., 12 - 2 эт., 14, 16 - 5 эт., 17, 25, 27 - эт. ул. 25 Октября 1, 3 - 5 эт., 6/1, 6/2 - 1 эт.. ул. К.Маркса, 1Б ГОУ "Тир. медицинский колледж им. Тарасевича"	Свищ ХВС на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.06.23 г 8.10	28.06.23 г 8.55	0:45	Включено ГВС
41	ул.Юности 15/3 -5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.06.23 г 8.25	28.06.23 г 10.00	1:35	Включено ГВС
42	пер.Чкалова 47/3 - 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.06.23 г 8.50	28.06.23 г 11.00	2:10	Включено ГВС
43	ЦТП-17 ОК :ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.06.23 г 9.20	28.06.23 г 10.30	1:10	Включено ГВС
44	ул.9 Января 63 блок В -9 эт.	По заявке кв.321			28.06.23 г 9.50	28.06.23 г 10.05	0:15	Включено ГВС
45	Котельная № 11 :пр.Магистральный 14 - 9 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.06.23 г 23.00			Отключено ГВС

46	ул.Чкалова 47/3 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.06.2023г. 08.50	28.06.2023г. 11.00	2:10	устранено
47	ул.25 Октября 108 кв.43 з/ст.(16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.06.2023г. 10:00			не устранено
48	Котельная № 11 :пр.Магистральный 14 - 9 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.06.23 г 23.00	29.06.23 г 20.00	21:00	Включено ГВС
49	ул.К.Маркса 7,9,ул.К.Либкнехта 176,180,пер.Энгельса 15 - все 5 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.06.23 г 10.00	29.06.23 г 16.40	6:40	Включено ГВС
50	ул.К.Либкнехта 72 -9 эт.	По заявке кв.			29.06.23 г 9.00	29.06.23 г 14.30	5:30	Включено ГВС
51	Котельная № 14: пер.Западный 19/5,19/6 - 9 эт. оба	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.06.23 г 14.40	29.06.23 г 15.50	1:10	Включено ГВС
52	ул.25 Октября 108 кв.43 з/ст.(16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.06.2023г. 10.00	29.06.2023г. 10.00	24:00	устранено
53	ул.К.Либкнехта 201/1 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	29.06.2023г. 09.30	29.06.2023г. 10.00	0:30	устранено
54	ул.Луначарского 28 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.06.2023г. 13.00	29.06.2023г. 14.30	1:30	устранено
г. Слободзея и Слободзейский район								
с. Суклея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.Мира 14	Течь полотенцесушителя	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.06.23 г 11.25	27.06.23 г 15.00	2 дня 3:35	Включено ГВС
2	Котельная № 1	Низкое давление ХВС			25.06.23 г 18.30	27.06.23 г 15.00	1 день 20:30	Включено ГВС
3	Котельная № 1	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			29.06.23 г 9.30	29.06.23 г 13.40	4:10	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Заречная, д.16 кв.23	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.06.2023 9:40	23.06.2023 11:20	1:40:00	Устранено
2	ул.Вальченко, д.33	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	23.06.2023 13:07	23.06.2023 13:27	0:20:00	Устранено
3	ул.Кирова, д.84/3 кв.66	Лежак ГВС на тех.этаже	Течь спусника	Износ материала	23.06.2023 14:10	23.06.2023 14:30	0:20:00	Устранено
4	ул.Вальченко, д.45 кв.106	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	23.06.2023 16:00	23.06.2023 16:45	0:45:00	Устранено

5	ул.Вершигоры, д.121 кв.12	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	26.06.2023 0:01	26.06.2023 0:21	0:20:00	Устранено
6	ул.Кирова,д.86 кв.40	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	27.06.2023 8:10	27.06.2023 8:50	0:40:00	Устранено
7	ул.Кирова,д.84/3 кв.66	Стояк канализации в квартире	Течь в перекрытии	Износ материала	27.06.2023 9:35	27.06.2023 10:00	0:25:00	Закрыли стояк ГВС. Рем. Работы на 28.06.23г.
8	ул.Мичурина,д.15 кв.94	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	27.06.2023 10:31	27.06.2023 19:01	8:30:00	Устранено
9	ул.Вальченко,д.55	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника	Износ материала	27.06.2023 14:00	27.06.2023 14:40	0:40:00	Устранено
10	ул.Кирова,д.120	Стояк ГВС в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	27.06.2023 20:37	27.06.2023 20:52	0:15:00	Устранено
11	ул.Мичурина,д.15 кв.94	Разводка ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	28.06.2023 1:24	28.06.2023 1:49	0:25:00	Устранено
12	ул.Кирова,д.84/3 кв.66	Стояк канализации в квартире	Течь в перекрытии	Износ материала	27.06.2023 9:35	27.06.2023 10:00	0:25:00	Закрыли стояк ГВС. Рем.работы ВиВ на 29.06.23г.
13	ул.Ленина,д.37 кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	28.06.2023 8:06	28.06.2023 10:11	2:05:00	Устранено
14	ул.Кирова,д.84/3 кв.66 (16-эт.)	Стояк канализации в квартире	Течь в перекрытии	Износ материала	27.06.2023 9:35	29.06.2023 11:00	1:25:00	Устранено
15	ул.Вершигоры д.127/1 кв.8 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	29.06.2023 8:12	29.06.2023 8:32	0:20:00	Устранено
16	ул.Гвардейская д.100 кв.2 (5- эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь вентили по ГВС	Износ уплотнительной набивки	29.06.2023 8:17	29.06.2023 9:12	0:55:00	Устранено
17	ул.Вальченко 45 А	ЦТП № 43	ГУП "В иВ" перекрыл холодную воду на ЦТП	Повреждена центральная канализация	29.06.2023 11:55	29.06.2023 18:20	6:25:00	Возобновлена подча ГВС
18	ул.Маяковского д. 31 кв 4 (5- эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	29.06.2023 13:49	29.06.2023 14:04	0:15:00	Устранено
19	ул.Вальченко д.97 кв 25 (9- эт.)	Течь ГВС по канализационной трубе в квартире	Характер течи не известен	Жильцов кв.29 нет	30.06.2023 0:54	30.06.2023 1:09	0:15:00	Перекрыли дом по ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	г.Дубоссары, ул.Димитрова, 3 а: ж/д № 2, 2 а.	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	26.06.2023 9:20	26.06.2023 16:05	6:45:00	Налажена подача электроэнергии
2	ул.Ломоносова, д.8 а, кв.7	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Неплотное соединение	26.06.2023 10:28	26.06.2023 10:53	0:25:00	Устранено
3	ул. Шевченко,д.4	Стояк ГВС в подвале	Течь лежака	Коррозия металла в связи с износом	28.06.2023 8:30	28.06.2023 14:45	6:15:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								

г. Каменка							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							
Каменский район							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							