

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 21 июл по 28 июл 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено бытовых абонентов
<b>22.07.2023</b>									
Буськи	10В12Ф	22 июл 1:49	22 июл 1:56	0:07	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Рыбницкий р-н	Ульма с.	322
								Буськи с.	97
								Лысая Гора с.	69
<b>24.07.2023</b>									
Мокра	10В12Ф	24 июл 1:27	24 июл 4:09	2:42	Наезд дождевальнoй машины на провода в пролете опор №176-177 участок СЯ-3	Школа Интернат	Рыбницкий р-н	Попенки с.	295
							(пустo)	Владимировка с.	130
<b>25.07.2023</b>									
Буськи	10В9Ф	25 июл 22:23	26 июл 9:26	11:03	Межфазное КЗ в пролёте опор № 33-34 участок 231 в результате выпадения изолятора фазы "В" из крюка.		Рыбницкий р-н	Рыбница г.	392
ВОДОТУРКОВО	10В1Ф	25 июл 23:12	26 июл 0:51	1:39	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Рыбницкий р-н	Плоть с.	367
								Советское с.	282
								Гараба с.	275
								Малый Молокиш с.	148
								Васильевка с.	61
Выхватинцы	10В4Ф	25 июл 22:44	25 июл 22:44	0:00	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Рыбницкий р-н	Новая Жизнь с.	18
								Кирово с.	14
Дубоссары	10В31Ф	25 июл 23:39	25 июл 23:49	0:10	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1106
								Дзержинское с.	54

Каменка	10В16Ф	25 июл 22:10	25 июл 23:30	1:20	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Каменский р-н	Подойма с.	875
								Рашково с.	439
								Подоймица с.	354
								Слобода-Рашково с.	303
								Катериновка с.	279
								Янтарное с.	180
	10В1Т	25 июл 22:23	25 июл 23:15	0:52	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Каменский р-н	Каменка г.	4149
								Подоймица с.	1030
								Рашково с.	879
								Подойма с.	875
								Катериновка с.	663
								Слобода-Рашково с.	303
								Солнечное пос.	208
								Янтарное с.	180
								Константиновка с.	108
								Валя-Адынке с.	103
Красненькое	10В14Ф	25 июл 22:24	25 июл 22:24	0:00	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Рыбницкий р-н	Большой Молокиш с.	484
Кузьмин	10В19Ф	25 июл 22:05	26 июл 0:24	2:19	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Каменский р-н	Красный Октябрь с.	167
								Александровка с.	48
Рб-город	6В47Ф	25 июл 22:24	26 июл 9:44	11:20	Межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода в пролетах оп.№ 2-3 участок 427	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	173

<b>26.07.2023</b>									
Васильевка	10В5Ф	26 июл 19:21	26 июл 21:05	1:44	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Дубоссарский р-н	Ново-Комиссаровка с.	226
								Васильевка с.	42
								Новый Гоян с.	41
Воронково 35/10	10В15Ф	26 июл 19:14	26 июл 19:15	0:01	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Рыбницкий р-н	Воронково с.	1071
Дубоссары	10В31Ф	26 июл 19:11	26 июл 19:27	0:16	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1106
								Дзержинское с.	54
Михайловка	10В15Ф	26 июл 19:21	26 июл 19:46	0:25	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Рыбницкий р-н	Колбасна с.	640
								Андреевка с.	207
								Сухая Рыбница с.	1
Мокра	10В4Ф	26 июл 19:27	26 июл 20:31	1:04	Падение ветки дерева на спуски 10кВ к ТП-402	-	Рыбницкий р-н	Мокра с.	256
								Шевченко с.	13
								Бесарабка с.	9
								Запорожец с.	6
							(пусто)	Победа с.	6

Новая Лунга	10В6Ф	26 июл 3:21	26 июл 3:47	0:26	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Дубоссарский р-н	Новая Погребя с.	69
								Новая Кошница с.	54
								Новая Александровка с.	28
		26 июл 19:12	-	1 сут., 12:41	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	Дубоссарский р-н	Боска с.	19
								Новая Погребя с.	69
								Новая Кошница с.	54
								Новая Александровка с.	28
								Боска с.	19
РП- 4	ТП-40А	26 июл 10:38	26 июл 11:29	0:51	Повреждение КЛ-6 кВ РП-4/ТП-40А	-	-	Тирасполь г.	667
	ТП-55А	26 июл 10:38	26 июл 11:29	0:51	Повреждение КЛ-6 кВ ТП-16/ТП-1012А	Леч городок	-	Тирасполь г.	291
РП- 6	ТП-124	26 июл 11:30	26 июл 11:54	0:24	повреждение кл-6 кВ ТП-70/ТП-192	-	-	Тирасполь г.	1466
Тирасполь	6В 4Ф	26 июл 10:38	26 июл 12:05	1:27	КЛ-6кВ ТП-76--ВЛ 6кВ оп №1	-	-	Тирасполь г.	809
<b>27.07.2023</b>									
Карманово	10В13Ф	27 июл 2:50	27 июл 14:44	11:54	Падение дерева на провода на ВЛ-10 кВ в пролёте между опор №74-75	-	Григориопольский р-н	Карманово пос.	280
								Мочаровка с.	63
								Федосеевка с.	16
РП- 5	ТП-110	27 июл 1:51	27 июл 2:51	1:00	Повр КЛ-10кВ ТП-3--ТП-110	-	-	Тирасполь г.	63
РП-6	10В15Ф	27 июл 4:20	27 июл 5:39	1:19	перекрытие на опорных изоляторах шинного моста ТП-258 РУ-10 кВ	-	-	Бендеры г.	268
Слободская	6В1Т	27 июл 0:49	27 июл 1:08	0:19	Отключение произошло в результате атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта	-	-	Тирасполь г.	550
							Слободзейский р-н	Ближний Хутор с.	1054
								Парканы с.	0
<b>Общий итог</b>									<b>33473</b>