

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 28 июл по 4 авг 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено бытовых абонентов
28.07.2023									
РП-1	10В6Ф	28 июл 15:15	28 июл 16:12	0:57	Повреждение КЛ 6-10 кВ ТП-50 до оп№2	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1391
29.07.2023									
Григориополь	10В34Ф	29 июл 7:05	29 июл 7:12	0:07	Пробой проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-86	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	1966
30.07.2023									
Григориополь	10В34Ф	30 июл 2:59	30 июл 3:09	0:10	Пробой проходных изоляторов РУ-10кВ ТП-86	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	1966
31.07.2023									
Григориополь	10В30Ф	31 июл 8:20	31 июл 8:30	0:10	Перекрытие РУ-10кВ ТП-87	-	Григориопольский р-н	Григориополь г.	9
Дубоссары	10В32Ф	31 июл 4:28	31 июл 4:41	0:13	Повреждение КЛ 10 кВ от оп. №15 ВЛ-10 кВ Нл-7ф до ТП-269	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	1665
	10В33Ф	31 июл 22:16	31 июл 22:48	0:32	Повреждение КЛ-10 кВ	-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2056
Рб-город	6В10Ф	31 июл 0:28	31 июл 0:36	0:08	Падение ветки дерева на спуски 6кв к ТП-509	-	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	595
03.08.2023									
Буторы	10В7Ф	3 авг 18:54	3 авг 20:15	1:21	Отключился 10В СЯ-184 из за пожара на ТП 493	-	Григориопольский р-н	Токмазея с.	931
								Тея с.	550
								Спея с.	1
Дубоссары	10В20Ф	3 авг 17:31	3 авг 17:52	0:21	Повреждение Кл-10кВ от 45-до оп.№55	ТП-	Дубоссарский р-н	Дубоссары г.	2530
Общий итог									13660