

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 4 авг по 11 авг 2023 г.

Объект	Присоединение	Время погашения	Время запитки	Продолжительность	Причина погашения	Погашенные соц важные объекты	Район	Населенный пункт	Погашено абонентов
04.08.2023									
Фрунзе	10В6Ф	4 авг 8:31	4 авг 9:40	1:09	На ВЛ-10кВ разрушение изолятора типа ШС-10.	скважина с.Константиновка, скважина и детсад с.Впалмировка	Слободзейский р-н	Владимировка с.	254
								Константиновка с.	154
								Никольское с.	64
06.08.2023									
Кировская	10СШ	6 авг 19:48	6 авг 20:16	0:28	Повреждение на оборудовании ГК Днестрэнерго	-	-	Тирасполь г.	144
Мокра	10В4Ф	6 авг 6:26	6 авг 6:29	0:03	Перекрытие птицей изоляционного промежутка на опоре №35 участок 169.	-	Рыбницкий р-н	Бесарабка с.	10
								Бутучаны с.	5
								Запорожец с.	7
								Мокра с.	280
								Шевченко с.	14
							-	Победа с.	6
08.08.2023									
Жил.Посёлок	10В5Ф	8 авг 8:50	8 авг 9:06	0:16	повреждение КЛ-10кВ РП-14 -ТП-487	отделение гемодиализа ГУ Рыбницкая ЦРБ	Рыбницкий р-н	Рыбница г.	1
Слободзея	10В5Ф	8 авг 16:10	8 авг 17:20	1:10	Перекрытие изоляционного промежутка ветками деревьев на ВЛ-10кВ в пролетах опор №3-11.	-	Слободзейский р-н	Слободзея г.	1121
Общий итог									2060