

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 04.08.2023 по 11.08.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул. 1 Мая 50 кв. 10 з/2 ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	5.08.2023г. 11:30	5.08.2023г. 18:30	7:00	Устранено
3	ЦТП-5 С: пер. Раевского 1, 3 - 2эт., 5- 4эт., 6 - 9эт., 7, 9, 13, 15 - 4эт.	Переподключение трубопровода ГВС			4.08.23 г 8.30	4.08.23 г 14.00	5:30	Включено ГВС
4	ул.Юности 51-10 эт.	Проверка подогревателя ГВС			4.08.23 г 9.35	4.08.23 г 10.50	1:15	Включено ГВС
5	ул.Юности 53- 10 эт.	Проверка подогревателя ГВС			4.08.23 г 10.50	4.08.23 г 11.50	1:00	Включено ГВС
7	ПГУ, ул. 25 Октября 111 -2 эт.	Переподключение трубопровода ГВС			4.08.23 г 13.10	4.08.23 г 15.50	2:40	Включено ГВС
8	ЦТП-31 Ц, 35 Ц: ул. 1Мая 56 – 10эт., ул. 1Мая 33 – 9эт, 50 – 9эт, 50А – 9эт, 52 -5эт., ул. Ленина 3- 9эт, 5- 5эт, реабил. Центр для инвалидов	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.08.23 г 7.15	5.08.23 г 8.40	1:25	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
9	Котельная № 31, ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности котла			6.08.23 г 7.30	6.08.23 г 8.30	1:00	Включено ГВС
10	ул. Одесская 143Б кв.73 з/ст. (13 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	7.08.2023г. 8:30	7.08.2023г. 14:00	5:30	Устранено
12	ул. Правды 6 кв.79 з/ст. (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.08.2023г. 8:00	7.08.2023г. 8:50	0:50	Устранено
13	ул. 25Октября 72 кв.40 з/д (6эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	7.08.2023г. 9:10	7.08.2023г. 15:00	5:50	Устранено
14	ЦТП-26 З: ул.К.Либкнехта 96 -9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.08.2023 8.30	7.08.2023 11.00	2:30	Включено ГВС
16	ул.Шевченко 21 -5 эт.	Замена стояков ГВС в кв.40			7.08.2023 8.50	7.08.2023 9.30	0:40	Включено ГВС
17	Котельная № 23: РГИВОВ	Переподключение трубопроводов в ЦТП-16 ОК			7.08.2023 9.00	7.08.2023 12.25	3:25	Включено ГВС
18	ул.Восстания 91	Замена стояков ГВС в кв.36			7.08.2023 9.00	7.08.2023 14.30	5:30	Включено ГВС
20	ЦТП-17 ОК: ул. Юности 28, 34, 40 - все 5 эт. ул. Юности 24, 30, 36 - все 9 эт.	Проверка на пробитые трубки подогревателя ГВС			7.08.2023 9.10	7.08.2023 9.30	0:20	Включено ГВС
21	Котельная № 28, №29 -ул.25 Октября 69	Подготовка к ОЗП			7.08.2023 10.30	18.08.23 г 16.00		Отключено ГВС

22	ЦТП-18 Ц: ул.Мира 38 -4эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.08.2023 14.35	7.08.23 г 17.00	2:25	Включено ГВС, работы проводит ГУП"ВиВ"
23	Котельная №22: ул.Свердлова 80 -9 эт.	Срабатывание автоматики безопасности котла			7.08.2023 8.47	7.08.2023 9.03	0:16	Включено ГВС
25	Котельная № 11: пр.Магистральный 14 -9 эт.	Аварийное отключение эл.энергии			7.08.2023 9.25	7.08.2023 11.25	2:00	Включено ГВС
26	ЦТП-21 З, 27 З: ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт., ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10эт.	Магистральный трубопровод			7.08.23 г 20.00	8.08.2023 23.00	1 день 3:00	Включено ГВС
27	25 Октября 95 з/д (4эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 08.30	08.08.2023г. 10.30	2:00	Устранено
29	ул.Космонавтов 16/2 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
30	ул.Космонавтов 6/3 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
31	ул.К.Либкнехта 82 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
33	ул. Гвардейская 116 кв.47 з/ст (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
34	ул.К.Либкнехта 201/2 з/д (9эт)	По заявке абонента	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 10.30	1:30	Устранено
35	ул.К.Либкнехта 160 кв.77 з/ст(10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 14.30	5:30	Устранено
36	ул. Юности 10/3 кв.14 з/ст. (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
38	ул.Одесская 145а кв.5 з/ст (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 09.00	08.08.2023г. 13.00	4:00	Устранено
39	ул.Одесская 90 з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.08.2023г. 10.00	08.08.2023г. 11.00	1:00	Устранено
40	ул.Каховская 20 - 3 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.08.23 8.40	8.08.2023 13.10	4:30	Включено ГВС
42	ул.25 Октября 111 -2 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.08.2023 9.00	8.08.2023 15.30	6:30	Включено ГВС
43	ЦТП-18 ОК: ул. Краснодонская 50, 52, 56 - все 9эт., ДС №17.	Проверка подогревателя на пробитые трубки			8.08.2023 10.50	8.08.2023 12.00	1:10	Включено ГВС

44	ул.Юности 47 -9эт.	Проверка подогревателя на пробитые трубки			8.08.2023 13.20	8.08.2023 14.30	1:10	Включено ГВС
46	ЦТП-10 ОК: ул. Юности 25 - 5эт., ул. Краснодонская 43 - 5эт.	Проверка подогревателя на пробитые трубки			8.08.2023 13.20	8.08.2023 15.30	2:10	Включено ГВС
47	ЦТП-15 ОК: ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5эт., ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7эт., ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9эт. ул. Краснодонская 36/17 - 10эт. ДС № 42.	Проверка подогревателя на пробитые трубки			8.08.2023 13.30	8.08.2023 14.40	1:10	Включено ГВС
48	ЦТП-10 ОК: ул. Юности 25 - 5эт., ул. Краснодонская 43 - 5эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.08.23 8.55	9.08.23 11.40	2:45	Включено ГВС
49	ул. Чапаева 142 - 5эт, 143, 147, 149 -10эт. все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.08.23 9.00	9.08.23 14.00	5:00	Включено ГВС
51	ул. Калинина 53 -5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.08.23 14.00	9.08.23 15.15	1:15	Включено ГВС
52	котельная №8 ул.Нахимова 76, 78	авария на горелке			10.08.23 2.30	10.08.23 3.30	1:00	Включено ГВС
53	котельная №11 пер.Магистральный, 14	авария котла			10.08.23 4.00	10.08.23 5.30	1:30	Включено ГВС
55	К.Маркса 148 кв.91 з/стояк (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.08.2023г. 08.50	09.08.2023г. 15.00	6:10	Устранено
56	ул. Клары Цеткин 1/2, Шериф з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла Вив	длительная эксплуатация 100% износ	09.08.2023г. 09.00	09.08.2023г. 13.00	4:00	Устранено
57	пер.Западный 15/1 кв.66 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.08.2023г. 09.00	09.08.2023г. 11.30	2:30	Устранено
59	ул.28 Июня 121 кв.30 з/д (10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.08.2023г. 09.30	09.08.2023г. 13.50	4:20	Устранено
60	ул. Восстания 46 кв.33 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2023г. 08.15	10.08.2023г. 10.35	2:20	Устранено
61	пер. Чкалова 47/5 кв.19 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла Вив	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2023г. 08.30	10.08.2023г. 11.30	3:00	Устранено
62	ул .К.Либкнехта70 кв.71 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2023г. 09.15	10.08.2023г. 11.05	1:50	Устранено
64	ул. К.Либкнехта 308 кв.7 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2023г. 09.15	10.08.2023г. 15.15	6:15	Устранено
65	ул. Манойлова 18 кв.51 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2023г. 20.30			Не устранено
г. Днестровск								

1	Абоненты г.Днестровск	Подготовка к ОЗП, проведение ГИ			31.07.23 г 8.00	11.08.23 г		Отключено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Суклея, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	Котельная № 1	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			4.08.23 г 10.00	4.08.23 г 14.00	4:00	Включено ГВС
2	ул.Мира 6	Стояк ГВС в кв.23	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.08.2023 20.00	8.08.2023 20.35	0:35	Включено ГВС
3	Котельная № 1	Замена запорной арматуры			10.08.23 9.45	10.08.23 10.30	0:45	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Кирова, 124 а	ЦТП № 3	Остановка циркуляционнго насоса	Износ электродвигателя	03.08.2023 5:45	04.08.2023 9:30	27:45:00	Устранено
2	ул.Вальченко 9, кв.183 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентили	Износ материала	04.08.2023 8:20	04.08.2023 9:00	0:40:00	Устранено
3	ул. Маяковского, д.19, кв.3 (3эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	04.08.2023 15:20	04.08.2023 16:00	0:40:00	Отглушен стояк по ГВС
4	ул. Вершигоры 117/2, кв.28 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи износом	05.08.2023 8:53	05.08.2023 9:43	0:50:00	Установили хомут
5	ул.Вальченко 55, кв.36 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ полипропилена	05.08.2023 16:06	05.08.2023 18:16	2:10:00	Устранено
6	ул.Вальченко 95а, кв.2 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	05.08.2023 16:21	05.08.2023 18:36	2:15:00	Устранено
7	ул.Юбилейная 53, кв.39 (5эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	05.08.2023 16:59	05.08.2023 19:09	2:10:00	Устранено
8	ул.Маяковского 9, кв.10 (3эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	05.08.2023 20:45	05.08.2023 21:00	0:15:00	Устранено
9	ул.Вершигоры 121, кв.155 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь по резьбе	Износ материала	06.08.2023 1:33	06.08.2023 1:53	0:20:00	Перекрыли стояк ГВС по ванной.Рем раб.на 07.08.23г.
10	ул.Вершигоры 117/2, кв.28 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи износом	05.08.2023 8:53	07.08.2023 8:33	47:40:00	Устранено
11	ул.Вершигоры 121, кв.155 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь по резьбе	Износ материала	06.08.2023 1:33	07.08.2023 9:28	31:55:00	Устранено
12	ул.Вальченко 49, кв.1 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	07.08.2023 11:56	07.08.2023 15:01	3:05:00	Устранено
13	ул.Вершигоры 95 (9эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	08.08.2023 8:30	08.08.2023 10:00	1:30:00	Устранено
14	ул. Вальченко 49 (9эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	08.08.2023 13:20	08.08.2023 17:00	3:40:00	Устранено
15	ул. Мичурина 35 (5эт)	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	08.08.2023 14:20	08.08.2023 15:10	0:50:00	Устранено

16	ул. Вершигоры 95 (9эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника г/в	Коррозия металла в связи износом	08.08.2023 14:40	08.08.2023 15:30	0:50:00	Устранено
Рыбницкий район		Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было						
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары		Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было						
Дубоссарский район								
г. Каменка и Каменский район		Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было						
г. Каменка								
Каменский район		Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было						
		Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было						