

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"  
с 28.07.2023 по 04.08.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска )	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	<b>г.Тирасполь</b>							
1	п. Набережный 1 кв.85 з/ст. ( 8 эт.) ( ВиВ)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.07.2023г. 19.45	28.07.2023г. 09.00	181:45	устранено
2	ул. Манойлова 50 кв.12 з/д ( 9 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.07.2023г. 11.00	28.07.2023г. 14.00	3:00	устранено
3	ул.Крупской 5 кв.22 (9эт.)	Стояк ГВС в кв.22	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.07.2023г. 18.40	30.07.2023г. 18:00	23:20	устранено
4	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
5	Котельная №22 :ул.Свердлова 80 - 9 эт.	Подготовка к ОЗП			17.07.23 г 8.20	28.07.23 г 14.45	11 дней 7:25	Включено ГВС
6	Котельная № 8 :ул.Нахимова 76,78 - 9 эт.оба	Подготовка к ОЗП, проведение ГИ			19.07.23 г 9.20	28.07.23 г 9.40	9 дней 0:20	Включено ГВС
7	ЦТП-15 Ц: ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт., ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт., ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.07.23 г 8.00	28.07.23 г 15.30	18 дней 7:30	Включено ГВС, на балансе МГУП"ТТЭ"
8	ЦТП-20Ц, 11Ц, 15Ц, 28Ц: ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт., ул. Свердлова 53/1 – 1 эт (част), 71 – 5 эт., ул. 25 Октября 95 – 4 эт, 97 – 4 эт, 116 – 4 эт, 126 – 4 эт, 126А – 4 эт., ул. Ленина 22 – 3 эт, 24 – 3 эт., ул. Свердлова 86, ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт., Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр. ул. 25 Октября 108 -16 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.07.23 г 22.00	29.07.23 г 15.30	17:30	Включено ГВС, на балансе ГУП "ВиВ"
9	ЦТП-8 Ц: ул. Луначарского 9А – 2 эт, ул. 25 Октября 72 – 2 эт., ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.07.23 г 3.30	29.07.23 г 21.30	18:00	Включено ГВС, на балансе ГУП "ВиВ"
10	Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78 - 9 эт.оба	Падение давления воды в котловом контуре			29.07.23 г 12.30	29.07.23 г 13.25	0:55	Включено ГВС
11	Котельная № 31 ул.25 Октября 65	Падение давления воды в котловом контуре			28.07.23 г 2.45	28.07.23 г 3.40	0:55	Включено ГВС
12	ул.Текстильщиков 24/4 кв.1 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.07.2023г. 9.00	31.07.2023г. 17.30	8:30	устранено

13	ул. 28 Июня 123 кв.53 з/д (10 эт)	По заявке СВДО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.07.2023г. 9.00	31.07.2023г. 16.00	7:00	устранено
14	ул.Юности 53кв.12 з\ст (10эт.)	Стояк ГВС в кв.12	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.07.2023г. 17.30			не устранено
15	ул.К.Либкнехта 407,ул.9 Января 210 - 5 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.07.23 г 8.40	31.07.23 г 10.10	1:30	Включено ГВС
16	ЦТП-11 З :ул. Крупской 5 - 14 эт., 1, 1Б, 3, 9, 11 - 9 эт.,	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.07.23 г 8.40	31.07.23 г 16.00	7:20	Включено ГВС
17	ЦТП-32 Ц :ул. Мира 1 – 10 эт, 3- 10 эт, 7- 5 эт., 15 – 5 эт., ул. 9 Января 196 – 10 эт, 198 – 10 эт, 200 – 10 эт, 210 – 5эт., ул. К.Либкнехта 395А – 9 эт, 395Б – 9 эт, 395В – 9 эт., 407 – 5эт	Свищ ХВС на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.07.23 г 10.50	31.07.23 г 11.10	0:20	Включено ГВС
18	ЦТП-19 ОК :ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт., ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			31.07.23 г 13.40	31.07.23 г 15.40	2:00	Включено ГВС
19	Котельная № 11: пр.Магистральный 14 -9 эт.	Аварийное отключение эл.энергии			31.07.23 г 14.40	31.07.23 г 15.20	0:40	Включено ГВС
20	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗМ			12.06.23 г 8.00	12.07.23 г 10.45	1 месяц 2:45	Включено ГВС,работы проводило СДЮШор
21	ул.Юности 53 ( 1 стояк )-9 эт.	Стояк ГВС в кв.12	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.07.23 г 18.30	1.08.23 г 14.00	19:30	Включено ГВС
22	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт.. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.08.23 г 9.00	1.08.23 г 13.50	4:50	Включено ГВС
23	ул.Каховская 20	Ремонтные работы в ИТП			1.08.23 г 9.15	1.08.23 г 13.50	4:35	Включено ГВС
24	ЦТП-3 К,5 К:ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все. ул. Старого 127, 130- 5эт все. ул. Октябрьская 4- 2т.ул. Держинского 102.- 5эт,ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.08.23 г 15.10	1.08.23 г 18.30	3:20	Включено ГВС,на балансе ГУП"ВиВ"
25	ул.Космонавтов 16/2 кв.49 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 09.00	01.08.2023г. 10.30	1:30	устранено
26	ул.Федько 36 кв.80 п/дома (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 09.00	01.08.2023г. 12.00	3:00	устранено
27	ул.Советская 114 кв.103 з/под-д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 09.00	01.08.2023г. 16.00	7:00	устранено
28	ул.Восстания 63 кв.36 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 09.00	01.08.2023г. 11.30	2:30	устранено

29	ул.Калинина 66 кв.41 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 09.00	01.08.2023г. 16.00	7:00	устранено
30	ул.Манойлова 37 кв.12 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 12.00	01.08.2023г. 13.00	1:00	устранено
31	ул. К. Маркса 5 кв.10 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 09.00	01.08.2023г. 10.30	1:30	устранено
32	п. Мельничный 25 кв.17 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 11.20	01.08.2023г. 13.20	2:00	устранено
33	Магистральный пр-д 14 кв.601 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.08.2023г. 14.00			не устранено
34	ЦТП-6 Ц,7Ц,8Ц,28Ц,38Ц :ул. Манойлова 22, 26,ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника №3ул. 25 Октября 92 – 5 эт, 94 – 3 эт, 94А- 1 эт. ул. Свердлова 23А – 1 эт, ул.Котовского 25 – 1 эт, ресторан «Мафия»,ул. Луначарского 9А – 2 эт,ул. 25Октября 72 – 2 эт.. ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Бул. 25 Октября 108 -16 эт. ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт.,ул.Свердлова 45 а,-3эт.,ул.25 Октября 102 -1 эт.	Ремонтные работы в ТК-Св-19			2.08.23 г 8.20	2.08.23 г 19.30	11:10	Включено ГВС
35	ул.25 Октября 109,111-3 эт.	Ремонтные работы			2.08.23 г 9.10	2.08.23 г 14.45	5:35	Включено ГВС
36	ул.Юности 49 -9 эт.	По заявке СВДО			2.08.23 г 9.15	2.08.23 г 13.55	4:40	Включено ГВС
37	пр.Магистральный 14 -9 эт.	По заявке кв.601			2.08.23 г 8.50	2.08.23 г 9.45	0:55	Включено ГВС
38	пер.Чкалова 47/5 -9 эт.	По заявке кв.42			2.08.23 г 9.00	2.08.23 г 11.00	2:00	Включено ГВС,на балансе ГУП"ВиВ"
39	ул.Юности 18/1,18/2 -5 эт.оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.08.23 г 10.00	2.08.23 г 16.30	6:30	Включено ГВС
40	Котельная № 22 ул.Свердлова 80 -9 эт.	Авария котла			2.08.23 г 12.30	2.08.23 г 13.30	1:00	Включено ГВС
41	ДС № 32	Замена запорной арматуры			2.08.23 г 13.10	2.08.23 г 16.30	3:20	Включено ГВС

42	ЦТП-6 Ц,7Ц,8Ц,28Ц,38Ц :ул. Манойлова 22, 26,ул. Свердлова 52кв.2. – все 1 эт. ГУ «Респ. Центр матери и ребенка» прачечная ул. Манойлова 17. Поликлиника № 3ул. 25 Октября 92 – 5 эт, 94 – 3 эт, 94А- 1 эт. ул. Свердлова 23А – 1 эт, ул.Котовского 25 – 1 эт, ресторан «Мафия»,ул. Луначарского 9А – 2 эт,ул. 25Октября 72 – 2 эт.. ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Бул. 25 Октября 108 -16 эт. ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт.,ул.Свердлова 45 а,-3эт.,ул.25 Октября 102 -1 эт.	Ремонтные работы в ТК-Св-19			2.08.23 г 8.20	2.08.23 г 19.30	11:10	Включено ГВС
43	ул.25 Октября 109,111-3 эт.	Ремонтные работы			2.08.23 г 9.10	2.08.23 г 14.45	5:35	Включено ГВС
44	ул.Юности 49 -9 эт.	По заявке СВДО			2.08.23 г 9.15	2.08.23 г 13.55	4:40	Включено ГВС
45	пр.Магистральный 14 -9 эт.	По заявке кв.601			2.08.23 г 8.50	2.08.23 г 9.45	0:55	Включено ГВС
46	пер.Чкалова 47/5 -9 эт.	По заявке кв.42			2.08.23 г 9.00	2.08.23 г 11.00	2:00	Включено ГВС,на балансе ГУП"ВиВ"
47	ул.Юности 18/1,18/2 -5 эт.оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	2.08.23 г 10.00	2.08.23 г 16.30	6:30	Включено ГВС
48	Котельная № 22 ул.Свердлова 80 -9 эт.	Авария котла			2.08.23 г 12.30	2.08.23 г 13.30	1:00	Включено ГВС
49	ДС № 32	Замена запорной арматуры			2.08.23 г 13.10	2.08.23 г 16.30	3:20	Включено ГВС

50	<p>ЦТП – «1-ок»: ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14 - все 5 эт.</p> <p>ЦТП – «2-ок»: ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.</p> <p>ЦТП – «3-ок»: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт.</p> <p>ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.</p> <p>ЦТП – «4-ок»: ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.</p> <p>ЦТП – «5-ок»: ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.</p> <p>ЦТП – «6-ок»: ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5 эт. ул. Каховская 5, 9/1 - все 4 эт. ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5 эт.</p> <p>ЦТП – «7-ок»: ул. Каховская 15/3 - 4 эт., 19 - 5 эт., 21- 5 эт., 23 - 2 эт., 25 - 3 эт., 27 - 5 эт., ул. Краснодонская 31, 33, - все 4 эт., 34, 36 - все 5 эт.</p> <p>ЦТП – «8-ок»:</p>	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			2.08.23 г 22.05			Отключено ГВС	
51	пр-д Магистральный 14 кв.601 з/ст.(9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	01.08.2023г. 14.00	02.08.2023г. 09.45	19:45	устранено
52	пр-д Магистральный 14 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.08.2023г. 08.50	02.08.2023г. 09.45	0:55	устранено
53	п.Чкалова 47/5 кв.42 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.08.2023г. 09.00	02.08.2023г. 11.00	2:00	устранено
54	ул.Мира 3 кв.31 з/ст.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.08.2023г. 09.10	02.08.2023г. 16.10	7:00	устранено
55	ул.Юности 49 кв.10 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.08.2023г. 09.15	02.08.2023г. 13.55	4:40	устранено
56	ул.Одесская 145Б кв.73 з/ст.(13эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ	100%	02.08.2023г. 09.15	02.08.2023г. 13.55	4:40	устранено
57	Октябрьский микрорайон	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"				2.08.23 г 22.05	3.08.23 г 10.00	11:55	Включено ГВС

58	ЦТП-48 ОК :ул. Текстильщиков 48 - 5 эт. ул. Текстильщиков 40 - 7 эт. ул. Текстильщиков 42, 44 - все 9 эт. ул. Комарова 19, 23, 31, - все 9 эт.	Свищ на ХВС в ЦТП	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.08.23 г 8.40	3.08.23 г 11.00	2:20	Включено ГВС
59	ул.Юности 9 -9 эт.	Переподключение трубопровода			3.08.23 г 8.40	3.08.23 г 13.00	4:20	Включено ГВС
60	ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодарская 43 - 5 эт.	Замена запорной арматуры			3.08.23 г 8.50	3.08.23 г 15.50	7:00	Включено ГВС
61	ул.9 Января 63 Б -9 эт.	Течь полотенцесушителя в кв.714	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.08.23 г 8.50	3.08.23 г 9.40	0:50	Включено ГВС
62	ул.25 Октября 111 -2 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.08.23 г 10.15	3.08.23 г 16.15	6:00	Включено ГВС
63	ЦТП-3 Ц :ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2 эт.. ул. К.Либкнехта 294 -2 эт, 379 -5 эт. ул. Советская 124 -5 эт., 135 – 3 эт. ул. Манойлова 54 -5 эт.	Ремонтные работы ГУП "ВиВ"			3.08.23 г 14.45	3.08.23 г 16.00	1:15	Включено ГВС
64	ул. Гвардейская 23 кв.44 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 13.00	3:00	устранено
65	ул. Котовского 1 кв.9 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 16.00	7:00	устранено
66	ул. 1 Мая 42 кв.1 з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 13.40	4:40	устранено
67	ул. Шевченко 8/2 кв.4 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 09.00	03.04.2023г. 10.30	1:30	устранено
68	ул. Краснодон. 40а кв.23	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 13.00	13.04.2023г. 13.20	0:20	устранено
69	п. Энгельса 15 кв.25 з/д	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 10.00	03.04.2023г. 12.30	2:30	устранено
70	ул. К. Маркса 165 кв. 66 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	03.04.2023г. 18.00			не устранено
<b>г. Днестровск</b>								
1	Абоненты г.Днестровск	Подготовка к ОЗП, проведение ГИ			31.07.23 г 8.00	11.08.23 г		Отключено ГВС
<b>г. Слободзея и Слободзейский район</b>								
<b>с. Сукля</b>								

1	Котельная № 18, с. Сукля, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		
2	Котельная № 27 с. Сукля, ул.Кирова 38 А	Подготовка к ОЗМ			26.07.23 г 8.30	1.08.23 г 8.50	6 дней 0:20	Включено ГВС
<b>г. Григориополь и Григориопольский район</b>								
<b>г. Григориополь</b>								
1	Котельная № 1	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	28.07.23 г 10.30	28.07.23 г 14.20	3:50	Включено ГВС
<b>Григориопольский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Рыбница и Рыбницкий район</b>								
<b>г. Рыбница</b>								
1	ул.Вальченко,д.51 ( 18-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь дренажной заглушки	Износ льняного уплотнителя	28.07.2023 9:22	28.07.2023 10:12	0:50:00	Устранено
2	ул.Заречная,д.16 ( 5-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь американки	Неплотное соединение	28.07.2023 13:41	28.07.2023 14:16	0:35:00	Устранено
3	ул.Победы,д.21,кв.68 ( 5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	30.07.2023 5:04	30.07.2023 7:59	2:55:00	Устранено
4	ул.Победы,д.23,кв.10 ( 5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой	Износ материала	30.07.2023 6:00	30.07.2023 6:15	0:15:00	Устранено
5	ул. Кирова, д.124,124"а",126 ,128 ( 5-эт.) , Д/С № 3	Запорная арматура в подвале	Замена вводной арматуры на дома	Износ запорной арматуры	31.07.2023 9:30	31.07.2023 10:00	0:30:00	Устранено
6	ул.Вальченко,д.95 кв.6 ( 10-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	31.07.2023 12:50	31.07.2023 13:05	0:15:00	Устранено
7	ул.Вальченко,д.29 кв.56 ( 9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	31.07.2023 14:40	31.07.2023 16:00	1:20:00	Устранено
8	ул.Кирова,д.90,кв. 101 ( 15-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи износом	02.08.2023 9:00	02.08.2023 9:30	0:30:00	Устранено
9	ул.Кирова,д. 88,кв. 61 ( 9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	02.08.2023 9:30	02.08.2023 14:25	4:55:00	Устранено
10	ул.Кирова,д.147,кв. 18 ( 5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	02.08.2023 15:17	02.08.2023 15:32	0:15:00	Устранено
11	ул.Кирова,124 а	ЦТП № 3	Остановка циркуляционного насоса	Износ электродвигателя	02.08.2023 16:47	02.08.2023 21:02	4:15:00	Устранено
12	ул.Победы,д.18,кв. 97 (10-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи износом	02.08.2023 18:20	02.08.2023 18:40	0:20:00	Прекращена подача ГВС на дом,рем.раб.будут производиться по факту предоставления доступа в кв.103
13	ул.Кирова,124 а	ЦТП № 3	Остановка циркуляционного насоса	Предположительно износ электродвигателя	03.08.2023 5:45			
14	ул.Победы,д.18 кв.97 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка в перекрытии	Коррозия металла в связи износом	02.08.2023 18:20	03.08.2023 9:00	14:40:00	Устранено
15	ул.Кирова,124 а	ЦТП № 3	Остановка циркуляционного насоса	Износ электродвигателя	03.08.2023 5:45	04.08.2023 10:00	28:15:00	Монтаж электродвигателя

16	ул.Севастопольская,24/ а	ЦТП № 14	ГУП "В иВ" перекрыл холодную воду на ЦТП	Аварийные работы ГУП"ВиВ"	03.08.2023 10:30	03.08.2023 12:10	1:40:00	Устранено
17	ул.Кирова,д.146,кв.14 (3-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь спускника г/в	Коррозия металла в связи износом	03.08.2023 11:00	03.08.2023 12:20	1:20:00	Устранено
18	ул. Победы д.7 (2-эт.) (Эскимбанк)	Канализационный труба	Забита канализация в Эскимбанке	Износ материалла	03.08.2023 20:45	03.08.2023 21:00	0:15:00	По просьбе УВКХ перекрыли дом по ГВС
<b>г. Дубоссары и Дубоссарский район</b>								
<b>г. Дубоссары</b>								
1	ул.Пушкина,8	ЦТП № 6	Остановка технологического оборудования	Плановые ремонтные работы	28.07.2023 10:15	28.07.2023 12:15	2:00:00	Возобновлена подача ГВС
2	г.Дубоссары,ул.Горького,25а: ж/д № 23а, 25 по ул. Горького	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.07.2023 15:15	28.07.2023 17:30	2:15:00	Налажена подача элктроэнергии
3	ул.Якира 31а	ЦТП № 10	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.07.2023 15:15	28.07.2023 17:15	2:00:00	Налажена подача элктроэнергии
4	ул.Ленина, 99б	ЦТП № 7	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.07.2023 15:15	28.07.2023 17:30	2:15:00	Налажена подача элктроэнергии
5	ул.Октябрьская, 62-б	ЦТП № 8	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	28.07.2023 15:15	28.07.2023 17:30	2:15:00	Налажена подача элктроэнергии
6	ул.Якира, 31"а"	Кот.№2 "Якира"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	31.07.2023 22:15	31.07.2023 23:10	0:55:00	Возобновлена подача ГВС
7	ул.Ленина, 169	т/п №3 "Школа" от кот.№1	Остановка котельного оборудования	Аварийные работы ГУП"ВиВ"	03.08.2023 8:25	03.08.2023 11:45	3:20:00	Устранено
<b>Дубоссарский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>г. Каменка и Каменский район</b>								
<b>г. Каменка</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
<b>Каменский район</b>								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								