

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 21.07.2023 по 28.07.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	Детский дом ул.Крупская 33	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	27.05.2023 9.35			Отключено ГВС
2	Котельная № 24: СДЮШОР	Подготовка к ОЗП			12.06.23 г 8.00			Отключено ГВС, работы проводит СДЮШОР
3	Котельная № 4	Подготовка к ОЗП, проведение ГИ			10.07.23 г 9.15	24.07.23 г 14.00	14 дней 4:45	Включено ГВС
4	Котельная №22: ул.Свердлова 80 - 9 эт.	Подготовка к ОЗП			17.07.23 г 8.20			Отключено ГВС
5	ул.25 Октября 108 -16 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.07.23 г 9.15	20.07.23 г 11.50	10 дней 2:35	Включено ГВС
6	Котельная № 8: ул.Нахимова 76,78 - 9 эт.оба	Подготовка к ОЗП, проведение ГИ			19.07.23 г 9.20			Отключено ГВС
7	ул. Краснодарская 34 - 5 эт., ул.Каховская 19 ,21, 27 - 5 эт. Все, 23 - 2 эт., 25 -3 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.07.23 г 9.00	21.07.23 г 14.05	5:05	Включено ГВС
8	ул.Милёва 2 ул.Юности 35,37,39,41 - 10 эт. Все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.07.23 г 9.25	21.07.23 г 13.35	4:10	Включено ГВС
9	ЦТП-38 Ц :ул. 1Мая 11 – 9 эт., 38 – 10 эт, 40 – 10 эт, 42.- 10 эт. ул. Горького 10 -2 эт, 12 -1 эт, 16 -2 эт, 22 -10 эт. ул. Котовского 1 – 9 эт.	Прочистка др.шайбы на подогревателе ГВС			21.07.23 г 9.25	21.07.23 г 12.45	3:20	Включено ГВС
10	ЦТП-11 Ц,20Ц,18Ц,42 Ц :ул. Свердлова 92, 94, 96,ул. Восстания 103, 105 – все 5 эт.,ул. Мира 38 - 4 эт.,ул. Свердлова 86,ул. Восстания 93, 95 - все 5 эт., Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр,СДЮШОР гимнастики и акробатики, СДЮШОР борьбы и бокса, филиал СДЮШОР футбола.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.07.23 г 8.00	21.07.23 г 20.40	12:40	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
11	ул.Текстильщиков 6 -9 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.07.23 г 9.45	21.07.23 г 10.25	0:40	Включено ГВС
12	ул.1 Мая 56 -10 эт.	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	21.07.23 г 13.25	21.07.23 г 15.00	1:35	Включено ГВС
13	цул.К.Либкнехта 308 (1 стояк)	Стояк ГВС в кв.2	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	24.07.23 г 5.45	24.07.2023г. 11.15	5:30	Включено ГВС
14	п. Набережный 1 кв.85 з/ст (8 эт.) (ВиВ)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	20.07.23 г 19.45			Отключено ГВС

29	пгт.Новотираспольский ул.Строителей 4,6 -1 эт.оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.07.23 г 8.00	25.07.23 г 16.50	15 дней 8:50	Включено ГВС
30	ул.Краснодонская 43 -5 эт.	По заявке абонента			26.07.23 г 9.30	26.07.23 г 11.55	2:25	Включено ГВС
31	пер. Раевского 1, 3 - 2 эт., 5- 4 эт., 7, 9, 13, 15 - 4 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.07.23 г 11.30	26.07.23 г 17.30	6:00	Включено ГВС
32	ЦТП-27 Ц	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	26.07.23 г 8.30	26.07.23 г 15.40	7:10	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
33	ул.Зелинского 15 -9 эт.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.07.23 г 7.00			Отключено ГВС
34	ЦТП-5К:ул. Дзержинского 102.- 5эт., ул. Жуковского 11, 13-5эт все., ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	Замена задвижки на трубопроводе ГВС			26.07.23 г 18.15	26.07.23 г 20.10	1:55	Включено ГВС
35	ул.К.Либкнехта 205/1	Стояк ГВС в кв.5			27.07.23 г 0.30			Отключено ГВС
36	ул.Ленина 5 кв.26 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.07.2023г. 9:20	26.07.2023г. 13:00	3:40	Включено ГВС
37	ул.Федько 4 кв.73 пол/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.07.2023г. 10:30	26.07.2023г. 13:00	2:30	Включено ГВС
38	пер. Западный 19/7 кв. 67 (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.07.2023г. 9:00	26.07.2023г. 16:20	7:20	Включено ГВС
39	ул. 25 Октября 108 кв. 4 з/п-д (16эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.07.2023г. 11:00	26.07.2023г. 13:00	2:00	Включено ГВС
40	ул. Манойлова 50 кв.10 з/ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.07.2023г. 14:20	26.07.2023г. 15:40	1:20	Включено ГВС
41	пер. Мельничный 25 кв.17 5эт. Стомат. з/д	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.07.2023г. 10:00	26.07.2023г. 17:50	7:50	Включено ГВС
42	ул.Космонавтов 65 кв.43 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.07.2023г. 9:30	27.07.2023г. 13:00	3:30	устранено
43	пер.Западный 15/1 кв.66 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.07.2023г. 9:30	27.07.2023г. 9:45	0:15	устранено
44	ул. Шевченко 21 кв. 42 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.07.2023г. 9:00	27.07.2023г. 13:00	4:00	устранено
45	ул.Комсомольская 18 кв.53 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.07.2023г. 9:00	27.07.2023г. 13:00	4:00	устранено
46	ул.Краснодонская 36/15 кв.1 з/ст (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.07.2023г. 9:00	27.07.2023г. 13:00	4:00	устранено

12	ул.Гвардейская,д.10 (5-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2023 10:06	24.07.2023 13:59	3:53:00	Устранено
13	ул.Ленина,д.37,кв.7 (2-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2023 11:16	24.07.2023 14:27	3:11:00	Устранено
14	ул.Вальченко,д.5	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	25.07.2023 8:15	25.07.2023 14:45	6:30:00	Устранено
15	ул.Мичурина,д.15,кв. 31 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	25.07.2023 9:00	25.07.2023 9:20	0:20:00	Устранено
16	ул.Кирова,д.126,кв. 1 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Износ материала	25.07.2023 14:35	25.07.2023 15:00	0:25:00	Устранено
17	ул.Вальченко,д. 21,кв. 130 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	25.07.2023 18:10	25.07.2023 18:45	0:35:00	Устранено
18	ул.Победы,5 а	ЦТП № 4	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.07.2023 4:00	26.07.2023 13:30	9:30:00	Возобновлена подача ГВС
19	ул. Гвардейская,д.26 кв.26 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	27.07.2023 8:30	27.07.2023 10:00	1:30:00	Устранено
20	ЦТП № 15 ул. Бородинская 3"а"	Прорыв внутриквартальных сетей по Х/В	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение ХВС ГУП"ВиВ"	27.07.2023 11:20	27.07.2023 13:35	2:15:00	Возобновлена подача ГВС
21	ул. Мичурина,д.35"а" (5-эт.) (подвал)	Запорная арматура в подвале	Замена вводной арматуры на дом.	Износ запорной арматуры	27.07.2023 14:10	27.07.2023 14:35	0:25:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Ленина,д.197,кв.17а (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	24.07.2023 13:15	24.07.2023 15:55	2:40:00	Устранено
2	г. Дубоссары,ул. Димитрова ,3"а"	ЛГК №13	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.07.2023 4:00	26.07.2023 6:10	2:10:00	Налажена подача электроэнергии
3	г. Дубоссары,ул.Петровского ,1"а"	ЛГК №9	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	26.07.2023 4:00	26.07.2023 6:20	2:20:00	Налажена подача электроэнергии
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								