

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **21.07.23г. на 08-00 - 28.07.23г. на 08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социально значимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Рыбница-газ"	25.07.2023г. 22-35ч.	г.Рыбница ул. Титова 46	Из-за ухудшения погодных условий, в результате падения дерева произошло повреждение наружного надземного газопровода-ввода низкого давления Ду-20 с разрывом резьбового соединения	наружный надземный газопровод-ввод низкого давления Ду 20 и резьбовое соединение	26.07.2023г/12часов	24 абонента		10-20 ч	
	26.07.2023г 00-25ч	г.Рыбница ул. Грибоедова 3	Из-за ухудшения погодных условий, в результате падения дерева произошло повреждение наружного надземного газопровода-ввода низкого давления Ду-50 на участке длиной 10м. с разрывом по сварному стыку.	наружный надземный газопровод-ввод низкого давления Ду 50 и сварной стык	26.07.2023г/15часов	1 абонент	ЦРБ г.Рыбница	15-20ч	
<i>Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05</i>									