

Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

Период: **01.09.23г.** на **08-00** - **08.09.23г.** на **08-00**

Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"	Дата/время происшествия	Адрес	Характер и причины повреждения	Вид поврежденного оборудования	Срок устранения/продолжительность	Количество отключенных абонентов	Социальнозначимые объекты	Время устранения	Примечание
"Тирасполь-газ"	07.09.23г. 17ч. 30мин.	г.Тирасполь, пер. Горплавни 7	в результате проведения, без разрешения, частным лицом земляных работ экскаватором поврежден подземный распределительный газопровод низкого давления (полиэтилен) с выходом газа	подземный распределительный газопровод низкого давления Ду63 мм.	08.09.23г.	два частных дома по пер. Горплавни № 7, №9а.	-	в процессе восстановления	
"Бендеры-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Слободзея-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Дубоссары-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
"Рыбница-газ"	Аварии и инциденты отсутствуют								
<i>Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05</i>									