

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 01.09.2023 по 08.09.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул. Гвардейская 11а, 11б	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	3.09.23 г 22.00	4.09.23 г 13.15	15:15	Включено ГВС
2	ул. Гвардейская 19, 23	ремонт магистрального трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	4.09.23 г 16.50	4.09.23 г 17.25	0:35	Включено ГВС
3	пер. Энгельса 15, кв.53 з/ст. (3эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	01.09.2023г. 9:20	01.09.2023г. 11:40	2:20	Устранено
4	ул. Советская 114, кв.15 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.09.2023г. 10:10	06.09.2023г. 11.10	49:00	Устранено
5	ул. Гвардейская 19, 23, 29	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	5.09.23 г 8.50	5.09.23 г 15.00	6:10	Включено ГВС
6	ул. Каховская 21, 23, 25, 27	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	5.09.23 г 9.20	5.09.23 г 12.00	2:40	Включено ГВС
7	ул. Космонавтов 61, кв.17 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.09.2023г. 19.00	05.09.2023г. 14.00	19:00	Устранено
8	ул. Восстания 46 з/д(9эт)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.09.2023г. 09.00	05.09.2023г. 12.00	3:00	Устранено
9	ул. Юности 46 з/д (9эт)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	05.09.2023г. 09.00	05.09.2023г. 15.00	6:00	Устранено
10	ул.Петровского 97, 99	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	6.09.23 г 8.30	6.09.23 г 14.10	5:40	Включено ГВС
11	ул.Кутузова 189	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	6.09.23 г 9.20	6.09.23 г 11.20	2:00	Включено ГВС
12	ул.Юности 46	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	6.09.23 г 9.10	6.09.23 г 14.15	5:05	Включено ГВС
13	ЦТП – «19-ок»: ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2,60/3 - все 9 эт., ул. Юности 50, 60/4 - все 10 эт.	замена арматуры			6.09.23 г 9.10	6.09.23 г 10.10	1:00	Включено ГВС
14	ул. Краснодонская 76 кв.195 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.09.2023г. 02:40	06.09.2023г. 11.40	9:00	Устранено

15	ул. Краснодонская 64 кв.з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.09.2023г. 13.30	06.09.2023г. 14.30	1:00	Устранено
16	ул.Гвардейская 11 а	замена ВВП			7.09.23 г 9.45			Отключено ГВС
17	Котельная №23 РГИВОВ	падение Р в сети			7.09.23 г 11.25	7.09.23 г 11.50	0:25	Включено ГВС
18	ул.К.Либкнехта 96	порыв водовода			8.09.23 г 4.30			Отключено ГВС
19	ул. К. Цеткин 1/2, кв.76 з/д. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.09.2023г. 8.50	07.09.2023г. 13.00	4:10	Устранено
20	ул.Одесская 78/5, кв.75 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.09.2023г. 9.00	07.09.2023г. 13.00	4:00	Устранено
21	ул. Каховская 8, кв 3 з/д. (4эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.09.2023г. 9.00	07.09.2023г. 13.15	4:15	Устранено
22	ул. Луначарского 31, кв.57 з/д. (10эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.09.2023г. 9.30	07.09.2023г. 14.15	4:45	Устранено
23	ул. Краснодонская 50, кв.8 з/д. (9 эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.09.2023г. 11.00	07.09.2023г. 14.00	3:00	Устранено
24	ул.Комсомольская 8/3, кв.70 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.09.2023г. 9.30	07.09.2023г. 13.30	4:00	Устранено
25	ул. Чкалова 54, кв.19 з/д. (5 эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.09.2023г. 11.00	07.09.2023г. 14.30	3:30	Устранено
г. Днестровск								
1	ул. 25 Октября 20 ч.д.	порыв магистрального трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.09.23 г 8.30	6.09.23 г 15.00	6:30	Включено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Суклея, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул. К.Маркса 180, 182, ул.Чкалова 2, ул.Ленина 13	Замена магистрального трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.08.23 г 13.15	1.09.23 г 8.40	8 суток 19 часов 25 минут	Включено ГВС
2	Ул. К.Маркса 172, 174,176, 178, ул.Кирова 2, ул. Ленина 9, 11	порыв магистрального трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.08.23 г 19.00	7.09.23 г 14.00	6 суток и 19 часов	Включено ГВС
3	ул. Шевченко 1, 9, ул. Байдукова 3	порыв магистрального трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.08.23 г 19.00	1.09.23 г 11.00	16:00	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								

г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Юбилейная, 39"а" кв.15	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия метелла, в связи с износом	01.09.2023 8:05	01.09.2023 10:05	2:00:00	Устранено
2	ул. Вальченко, 43 кв.113	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	01.09.2023 19:10	03.09.2023 18:00	46:50:00	Устранено
3	ул. Вершигоры, 117/3 кв.60	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	04.09.2023 9:33	04.09.2023 9:48	0:15:00	Устранено
4	ул. Севастопольская, 28"б" кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь американки на стояке ГВС	Износ материалла	05.09.2023 19:43	05.09.2023 19:58	0:15:00	Устранено
5	ул. Юбилейная д.39 а кв 15 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла, в связи с износом	05.09.2023 19:43	06.09.2023 9:33	13:50:00	Устранено
6	ул.Вальченко д. 95 а кв 29 (10-эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла, в связи с износом	06.09.2023 9:40	06.09.2023 14:00	4:20:00	Устранено
7	ул.Вальченко д. 75 кв 1 (9-эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла, в связи с износом	06.09.2023 12:10	07.09.2023 10:00	21:50:00	Сварочные работ на 07.09.23 г
8	ул.Вершигоры д. 127\1 кв 48 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	06.09.2023 16:30	06.09.2023 16:55	0:25:00	Устранено
9	ул.Вершигоры д. 113 кв 56 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	06.09.2023 18:20	06.09.2023 19:00	0:40:00	Устранено
10	ул. Вальченко д. 75 кв 1 (9-эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла, в связи с износом	06.09.2023 12:10	08.09.2023 10:00	45:50:00	Установлен хомут. Сварочные работы на 08.09.23 г
11	ул. Пугачева д. 23	Магистральная сеть Труба ДУ 400	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.09.2023 8:10	07.09.2023 16:45	8:35:00	Возобновлена подача ГВС
12	ул.Вальченко д. 21 кв 152 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	07.09.2023 15:20	07.09.2023 18:40	3:20:00	Устранено
13	ул.Вальченко д. 107 кв 43 (12-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	07.09.2023 15:43	07.09.2023 16:10	0:27:00	Устранено
14	ул.Вальченко д. 35 кв 50 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	07.09.2023 17:35	07.09.2023 17:50	0:15:00	Устранено
15	ул.Гвардейская д. 96 Спорт. клуб "Доблесть"	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла, в связи с износом	07.09.2023 17:45	08.09.2023 16:10	22:25:00	Закрыли стояк ГВС. Сварочные работы на 08.09.23 г
16	ул.Вальченко д.21 кв. 152 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	07.09.2023 21:23	07.09.2023 22:00	0:37:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1	ЛГК №26	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	07.09.2023 9:00	07.09.2023 16:30	7:30:00	Возобновлена подача ГВС
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Ломоносова, 6"а" и 8"а"	Прорыв внутриквартальных сетей по ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия метелла, в связи с износом	05.09.2023 14:35	05.09.2023 14:55	0:20:00	Отключена ГВС на 2 дома. Устранят 06.09.2023г.
2	ул. Ломоносова, 6"а" и 8"а"	Прорыв внутриквартальных сетей по ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия метелла, в связи с износом	05.09.2023 14:35	06.09.2023 16:40	26:05:00	Устранено
3	ул.Энергетиков, 15	кот.№ 7 "Энергетиков"	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение ХВС ГУП"ВиВ"	07.09.2023 8:50	07.09.2023 13:50	5:00:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологическово процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								

г. Каменка							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							
Каменский район							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							