

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 15.09.2023 по 22.09.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул.Гвардейская 11 а - 5 эт.	замена ВВП			7.09.23 г 9.45			Отключено ГВС
2	ЦТП – «7-к»: ул. Калинина 77- 5эт., ул. Строителей 72- 5эт., ул. Чехова 2- 5эт., ЦТП – «10-к»: ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	порыв водопровода			14.09.23 г 17.45	15.09.23 г 9.10	15:25	Включено ГВС
3	ЦТП – «5-к»: ул. Дзержинского 102- 5эт., ул. Жуковского 11, 13- 5эт все, ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	порыв магистрального трубопровода			14.09.23 г 18.20	15.09.23 г 19.10	1 сутки 1 час 30 мин.	Включено ГВС
4	ул.К.Либкнехта, 96	рем. Работы ГУП "ВиВ"			15.09.23 г 8.15	15.09.23 г 15.00	6:45	Включено ГВС
5	Котельная №6	авария ВК1			15.09.23 г 5.10	15.09.23 г 5.20	0:10	Включено ГВС
6	Котельная №22 ул.Свердлова, 80	мигание эл.энергии			17.09.23 г 11.50	17.09.23 г 12.15	0:25	Включено ГВС
7	ЦТП – «30-э»: п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт., 8, 9, 10,11 - 1 эт., ул. Советская 2, 4,6 - 2 эт., 15 - 4 эт., 19 - 3эт., ул. Совхозная 77, 79А - 1эт., ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1 эт., пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт., пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт., 9 - 5 эт.	замена трубопровода ГВС			18.09.23 г 8.25	18.09.23 г 9.30	0:55	Включено ГВС
8	ЦТП – «8-ц»: ул. Луначарского 9А – 2 эт,ул. 25Октября 72 – 2 эт., ул. Свердлова 11 – 3 эт., ул. Шевченко 7 – 2 эт, 9 – 1 эт., 21 – 5 эт. ул. Восстания 2 – 3 эт, пер. Набережный 1 – 9 эт, 10 – 3 эт. кафе «Сказка» пер. Набережный 1 Б	ремонт ВВП			18.09.23 г 8.50	18.09.23 г 15.30	4:40	Включено ГВС
9	ул. К.Маркса 147, кв.43 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2023г. 09.00	18.09.2023г. 14.40	5:40	Устранено
10	ул. Юности 2/1, кв.25 з/д (2эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2023г. 09.00	18.09.2023г. 13.00	4:00	Устранено
11	ул. Юности 46, кв.34 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2023г. 09.00	18.09.2023г. 09.30	0:30	Устранено
12	пер. Набережный 1, кв.7 з/под-д (8эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2023г. 09.00	18.09.2023г. 13.00	4:00	Устранено
13	ул. Юности 36, кв.11 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	18.09.2023г. 09.00	18.09.2023г. 13.00	4:00	Устранено
14	ул. Манойлова 50 кв.32 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.09.2023г. 08:50	19.09.2023г. 13.30	4:40	устранено

15	ул. Краснодонская 36/23 кв.30 (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.09.2023г. 09:00	19.09.2023г. 10:20	1:20	устранено
16	ул. Ленина 19 кв.19 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.09.2023г. 09:10	19.09.2023г. 11:30	2:20	устранено
17	ул. Юности 58 кв.15 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.09.2023г. 09:30	19.09.2023г. 14:00	4:30	устранено
18	ул. Юности 24 кв.20 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.09.2023г. 10:00	19.09.2023г. 10:30	0:30	устранено
19	ул. Каховская 8 кв.6 (4эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	19.09.2023г. 13:10	19.09.2023г. 15:00	1:50	устранено
20	ул. Краснодонская 36/7, 36/9, 36/13, 36/17, 36/19, 36/21, 36/23, 36, 25	замена трубопровода ХВС			19.09.23 г 11:00	19.09.23 г 16:55	5:55	Включено ГВС
21	котельная №22 ул.Свердлова, 80	заявка			19.09.23 г 9:00	19.09.23 г 9:40	0:40	Включено ГВС
22	ЦТП – «15-ок»: ул. Краснодонская 36/1, 36/3, 36/5, 36/23, 36/25, 40А - все 5эт., ул. Краснодонская 36/7, 36/9 - все 7эт., ул. Краснодонская 34/2, 34/4, 34/6, 36/13, 36/15, 36/19, 36/21 - все 9эт., ул. Краснодонская 36/17 - 10эт., ДС № 42.	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			19.09.23 г 11:00	19.09.23 г 16:55	5:55	Включено ГВС
23	ЦТП – «1-к»: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт., ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт., ЦТП – «2-к»: ул. Зелинского 26, 28, 30. - 5эт все, ул. Х.Ботева 21, 23- 5эт., ул. Петровского 97, 99- 5эт., ЦТП – «3-к»: ул. Зелинского 5, 5А- 5эт все., ул. Старого 127, 130- 5эт все., ул. Октябрьская 4- 2эт., ЦТП – «4-к»: ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт все, Суворовское военное училище ЦТП – «5-к»: ул. Дзержинского 102- 5эт., ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт., ЦТП – «7-к»: ул. Калинина 77- 5эт., ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт., ЦТП – «8-к»: ул. Строителей 52 - 9эт., ЦТП – «9-к»: ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт., ул. Строителей 70- 5эт, 74- 9эт., ЦТП – «10-к»: ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт., ул. Сакриера 57Б - 5эт.	замена магистрального трубопровода			20.09.23 г 8.25	20.09.23 г 20.30	12:05	Включено ГВС
24	ул. Розы Люксембург 75 кв.5 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	20.09.2023г. 9:50	20.09.2023г. 10:50	1:00	устранено
25	ЦТП – «21-з»:ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт. ЦТП – «27-з»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	замена магистрального трубопровода			22.09.23 г 5:00			Отключено ГВС
26	пгт. Новотираспольский пер.Молодежный 1,3	замена трубопровода ГВС			21.09.23 г 10.15			Отключено ГВС
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								

г. Слободзея и Слободзейский район							
г. Слободзея							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							
Слободзейский район							
1	с. Сукляя, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП	
г. Григориополь и Григориопольский район							
г. Григориополь							
1	ул.Дзержинского 10	адресная программа			12.09.23 г 10.00	19.09.23 г 14.00	7суток 4 часа Включено ГВС
Григориопольский район							
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было							
г. Рыбница и Рыбницкий район							
г. Рыбница							
1	ул.Гвардейская д.20 кв. 54 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	15.09.2023 3:10	15.09.2023 3:20	0:10:00 Перекрыли стояк ГВС. Ремонтные работы на 18.09.23г.
2	1-ый пер. О. Кошевого д.4а (5 эт.)	Течь лежак в подвале ГВС	Течь вводного вентиля ГВС	Износ материала	15.09.2023 8:35	15.09.2023 11:40	3:05:00 Устранено .
3	ул. Гвардейская д.26, кв. 13 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	течь смесителя	износ материала	15.09.2023 10:57	15.09.2023 14:42	3:45:00 Устранено
4	ул. Юбилейная д. 43, кв. 58 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь контрольного вентиля	износ материала	15.09.2023 15:15	15.09.2023 15:55	0:40:00 Устранено
5	ул.Кирова д. 144 кв 23(5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Лопнул гибкий шланг смесителя на кухне	износ материала	15.09.2023 18:09	15.09.2023 18:34	0:25:00 Устранено . Закрыли кран , поставили глушку
6	ул.Вальченко д.21, кв. 54 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь контрольного вентиля	износ материала	16.09.2023 10:30	16.09.2023 11:00	0:30:00 Устранено
7	ул.Кирова д.116, кв. 74 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь контрольного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	16.09.2023 17:06	16.09.2023 18:00	0:54:00 Устранено
8	ул.Юбилейная д.57, кв. 116 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	16.09.2023 22:39	16.09.2023 23:00	0:21:00 Установлен комут
9	ул.Гвардейская 20 кв. 54 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	15.09.2023 3:10	18.09.2023 9:05	77:55:00 Устранено
10	ул.Гвардейская 96/2, кв.4 (3эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь контрольного вентиля	Износ материала	18.09.2023 8:03	18.09.2023 10:38	2:35:00 Устранено
11	ул.Победы 22, кв.51 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	18.09.2023 9:09	18.09.2023 12:09	3:00:00 Устранено
12	пер.1-й, О.Кошевого 4 а, кв.1 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	18.09.2023 17:26	18.09.2023 17:46	0:20:00 Прекращена подача ГВС на дом.Рем.раб на 19.09.23г.
13	ул. Вальченко д. 45 кв 54 (9эт)	Мокрый потолок	Течь с квартире № 58	Течь неизвестно	18.09.2023 21:48	18.09.2023 22:18	0:30:00 Закрыли стояк ГВС до 19.09.23г, до выяснение
14	пер.1-й, О.Кошевого 4 а, кв.1 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Коррозия металла в связи с износом	18.09.2023 17:25	19.09.2023 16:20	22:55:00 Устранено
15	ул. Вальченко 45, кв.54 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь из квартиры № 58	Течь по халатности	18.09.2023 21:50	19.09.2023 10:30	12:40:00 Возобновлена подача ГВС
16	ул. Вальченко 79, кв.3 (14эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	19.09.2023 10:00	19.09.2023 10:15	0:15:00 Устранено

17	ул.Вальченко,д.27 кв.13 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка перед аварийным вентилем	Коррозия металла в связи с износом	20.09.2023 14:27	20.09.2023 14:57	0:30:00	Устранено
18	ул.Вальченко,д.21 кв.247 (9-эт)	Стояк ГВС на тех. этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.09.2023 3:35	21.09.2023 3:55	0:20:00	Прекращена подача ГВС на 3 подъезда. Ремонтные работы на 21.09.23г.
19	ул.Вальченко 21, кв.247 (9эт)	Стояк ГВС на тех. этаже	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.09.2023 3:35	21.09.2023 11:55	8:20:00	Устранено
20	ул.Вальченко 91, кв.1 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы перед аварийным вентилем	Коррозия металла в связи с износом	21.09.2023 10:27	21.09.2023 12:27	2:00:00	Устранено
21	ул.Вершигоры 91, кв.48 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на стояке,в перекрытии (металлопласт)	Износ материала	21.09.2023 10:45	21.09.2023 11:13	0:28:00	Закрыт стояк ГВС по ванне.Устранять будут жильцы своими силами.
22	ул.Маяковского 41, МУПК Школа-интернат	Лежак ГВС в прачечной	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.09.2023 14:05	21.09.2023 14:30	0:25:00	Перекрыли ГВС на прачечную.Ремонтные работы на 22.09.23г.
23	ул.Севастопольская 28, кв. 29 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	22.09.2023 1:32	22.09.2023 2:00	0:28:00	Устранено
24	ул.Мичурина 31 А, кв 20 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя в ване	Износ материала	22.09.2023 6:25	22.09.2023 6:35	0:10:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Автомобилист 1	Кот № 1 АТП (ЦТП №3, ЦТП №13, ЦТП № 14)	Остановка кот. Оборуд.	Аварийный отключение элетроэнергии	15.09.2023 13:12	15.09.2023 14:57	1:45:00	Возобновлено подачи ГВС
2	ул.Ленина д.193 кв.5	Стояк ГВС в квартире	Течь контрольного вентиля	Износ материала	16.09.2023 15:20	16.09.2023 16:45	1:25:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								