

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 18.08.2023 по 25.08.2023**

| № | Адрес возникновения повреждения | Вид (марка, тип) поврежденного оборудования | Характер повреждения | Причина повреждения | Дата и время возникновения повреждения (останова) | Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска) | Продолжительность | Примечание |
|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (7-6) | 9 |
| г.Тирасполь | | | | | | | | |
| 1 | Котельная № 28, №29 - ул. 25 Октября 69 | Подготовка к ОЗП | | | 7.08.2023 10.30 | 18.08.23 г 9.50 | 10 дней 11:20 | Включено ГВС |
| 2 | ул.1 Мая 56 -10эт | Стояк ГВС в кв.172 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 18.08.23 г 9.10 | 18.08.23 г 10.30 | 1:20 | Включено ГВС |
| 3 | ул.Чкалова 50 - 5эт. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 18.08.23 г 15.20 | 18.08.23 г 16.15 | 0:55 | Включено ГВС |
| 4 | ул. Юности 58 -9эт. | Стояки ГВС в кв.61 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 19.08.23 г 17.50 | 21.08.23 г 9.00 | 1 день 15:10 | Включено ГВС |
| 5 | ул. Петровского 97, 99 -5эт. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 19.08.23 г 18.50 | 19.08.23 г 19.40 | 0:50 | Включено ГВС |
| 6 | ул. Ленина 3 -9эт. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 20.08.23 г 14.20 | 20.08.23 г 15.20 | 1:00 | Включено ГВС |
| 7 | Котельная № 8: ул.Нахимова 76, 78 -9эт. оба | Мигание эл.энергии | | | 20.08.23 г 14.00 | 20.08.23 г 15.20 | 1:20 | Включено ГВС |
| 8 | Котельная № 31: ул. 25 Октября 69 | Срабатывание автоматики безопасности | | | 21.08.23 г 4.40 | 21.08.23 г 5.25 | 0:45 | Включено ГВС |
| 9 | ул.Советская 114 кв.15 з/ст. (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 13.08.2023г. 14.40 | 21.08.2023г. 13.40 | 191:00 | Устранено |
| 10 | ул. Одесская 80/5 кв.52 з/ст (5эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла Вив | длительная эксплуатация 100% износ | 17.08.2023г. 14.00 | 24.08.2023г. 09.00 | 7дн. | Устранено |
| 11 | Котельная № 20: роддом | Подготовка к ОЗП | | | 21.08.23 г 8.30 | 31.08.23 г | | Отключено ГВС |
| 12 | ул. 25 Октября 111-2эт. | Переподключение обратного трубопровода ГВС | | | 21.08.23 г 9.10 | 21.08.23 г 12.30 | 3:20 | Включено ГВС |
| 13 | Котельная № 14: пер.Западный 19/6, 19/5- 9эт. оба | Подготовка к ОЗП | | | 21.08.23 г 9.20 | 31.08.23 г | | Отключено ГВС |
| 14 | ул.К.Либкнехта 78 кв.121 з/ст. (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла Вив | длительная эксплуатация 100% износ | 21.08.2023г. 09.00 | 21.08.2023г. 11.00 | 2:00 | Устранено |
| 15 | ул.Одесская 1456 кв.44 з/ст. (13 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла ВиВ | длительная эксплуатация 100% износ | 21.08.2023г. 09.00 | 21.08.2023г. 16.00 | 7:00 | Устранено |
| 16 | ул.Текстильщиков 38 кв.233 з/ст. (5 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 21.08.2023г. 09.00 | 21.08.2023г. 10.00 | 1:00 | Устранено |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------|---|
| 17 | ул. Краснодонская 56 кв.15 з/под-д (9 эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 21.08.2023г. 09.20 | 21.08.2023г. 13.20 | 4:00 | Устранено |
| 18 | ул. Каховская 9/1, 9/2, 9/3, ул. Юности 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 -все 5 эт. | Трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 22.08.23 г 8.25 | 22.08.23 г 11.55 | 3:30 | Включено ГВС |
| 19 | ул.Краснодонская 36/7 -7 эт. | По заявке кв.409 | | | 22.08.23 г 9.00 | 22.08.23 г 15.15 | 6:15 | Включено ГВС |
| 20 | ЦТП-8 ОК :ул. Чапаева 142А - 5 эт., 143 - 10 эт., 145А- 9 эт., 145Б - 9 эт., 145В - 9 эт., 147- 10 эт., 149- 10 эт., ул. Кутузова 189 - 10 эт. | Водопровод | | | 22.08.23 г 9.00 | 22.08.23 г 15.05 | 6:05 | Включено ГВСработы проводило ГУП"ВиВ" |
| 21 | ул.Краснодонская 36/7 кв.409 (7эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла Вив | длительная эксплуатация 100% износ | 22.08.2023г. 09.00 | 22.08.2023г. 15.15 | 6:15 | устранено |
| 22 | ул. Одесская 84/4 кв.10 з/д (5эт.) | По заявке кв.10 | сквозная коррозия металла Вив | длительная эксплуатация 100% износ | 23.08.2023г. 10:00 | 23.08.2023г. 10:20 | 0:20 | Устранено |
| 23 | ул. К. Маркса 120 кв.30 з/п-д (9эт.) | По заявке кв.30 | сквозная коррозия металла ВиВ | длительная эксплуатация 100% износ | 23.08.2023г. 9:00 | 23.08.2023г. 15:10 | 6:10 | Устранено |
| 24 | ул. 1Мая 31 з/д (3эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 23.08.2023г. 9:15 | 23.08.2023г. 15:10 | 5:55 | Устранено |
| 25 | ул. 25 Октября 72 кв.58 з/ст. (6эт.) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 23.08.2023г. 9:20 | 23.08.2023г. 15:10 | 5:50 | Устранено |
| 26 | ул. К. Либкнехта 201/1 кв. 95 з/д (10эт.) | По заявке кв.95 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 23.08.2023г. 8:30 | 23.08.2023г. 15:30 | 7:00 | Устранено |
| 27 | ул. Крупской 1 кв. 18 з/д (9эт.) | По заявке кв.18 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 23.08.2023г. 9:00 | 23.08.2023г. 13:00 | 4:00 | Устранено |
| 28 | ул. Каховская 21 кв.35 з/д (5эт.) | По заявке кв.35 | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация 100% износ | 23.08.2023г. 9:30 | 23.08.2023г. 12:40 | 3:10 | Устранено |
| 29 | ЦТП-30 3, 313: п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5эт., 5, 7 - 2эт., 8, 9, 10,11 - 1эт., ул. Советская 2, 4,6 - 2эт., 15 - 4эт., 19 - 3эт., ул. Совхозная 77, 79А - 1эт., ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1эт., пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1эт., пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1эт., 7 - 6эт., 9 - 5эт., ул. Советская 21 - 5эт., поссовет, медпункт. | Водопровод | | | 23.08.23 г 8.45 | 23.08.23 г 15.00 | 6:15 | Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ" |
| 30 | ул.Одесская 78 кв.22 з/ст (5эт) | трубопровод ГВС | сквозная коррозия металла Вив | длительная эксплуатация 100% износ | 24.08.2023г. 09.00 | 24.08.2023г. 10.30 | 1:30 | Устранено |
| 31 | ЦТП-23 ОК: ул. Одесская 88/1, 88/2 - все 17эт., ул. Одесская 88/4 - 10эт. | Замена запорной арматуры | | | 24.08.23 г 8.30 | 24.08.23 г 10.50 | 2:20 | Включено ГВС |
| 32 | ЦТП-5 К: ул. Дзержинского 102- 5эт., ул. Жуковского 11, 13- 5эт все., ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт. | Свищ на подогревателе ГВС | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 24.08.23 г 9.00 | 24.08.23 г 10.20 | 1:20 | Включено ГВС |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------|--|
| 33 | ЦТП-19 ОК: ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2, 60/3 - все 9эт., ул. Юности 50, 60/4 - все 10эт. | Проверка подогревателя ГВС на пробитые трубки | | | 24.08.23 г 13.00 | 24.08.23 г 15.00 | 2:00 | Включено ГВС |
| 34 | ЦТП-17 ОК/19 ОК: ул. Юности 28, 34, 40 - все 5эт., ул. Юности 24, 30, 36 - все 9эт., ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2, 60/3 - все 9эт., ул. Юности 50, 60/4 - все 10эт. | Водопровод | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 24.08.23 г 21.45 | 24.08.23 г 23.40 | 1:55 | Включено ГВС, работы проводило ГУП "ВиВ" |
| г. Днестровск | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Слободзея и Слободзейский район | | | | | | | | |
| г. Слободзея | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| Слободзейский район | | | | | | | | |
| 1 | с. Сукляя, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30 | Реконструкция котельной | | | 3.07.23 г 8.00 | До начала ОЗП | | |
| г. Григориополь и Григориопольский район | | | | | | | | |
| г. Григориополь | | | | | | | | |
| 1 | ул. К.Маркса 180, 182, ул.Чкалова 2, ул.Ленина 13 | Замена магистрального трубопровода | сквозная коррозия металла | длительная эксплуатация, износ 100% | 22.08.23 г 13.15 | 07.09.23 г | | Отключено ГВС |
| Григориопольский район | | | | | | | | |
| Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | | |
| г. Рыбница и Рыбницкий район | | | | | | | | |
| г. Рыбница | | | | | | | | |
| 1 | ул.Севастопольская 24а кв.12 (5эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь смесителя | Износ материала | 18.08.2023 12:27 | 18.08.2023 16:07 | 3:40:00 | Устранено |
| 2 | ул. Вальченко 7 кв.8 (15эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 18.08.2023 12:30 | 18.08.2023 13:30 | 1:00:00 | Устранено |
| 3 | ул. Юбилейная 65 кв.55 (5эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь аварийного вентиля | Износ материала | 20.08.2023 12:20 | 20.08.2023 12:50 | 0:30:00 | Устранено |
| 4 | ул. Победы 24 кв.7 (5эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь разводки | Износ материала | 20.08.2023 18:40 | 20.08.2023 18:50 | 0:10:00 | Устранено |
| 5 | ул. Мичурина 29/3 кв.2 (9эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь стояка металлопласт | Износ материала | 21.08.2023 2:49 | 21.08.2023 2:59 | 0:10:00 | Закрыт стояк по кухне. Ремонтные работы после вскрытия шахты |
| 6 | ул. Мичурина д. 29\3 кв 10 (9эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь стояка в перекрытии | Коррозия металла в связи износом | 21.08.2023 2:50 | 21.08.2023 11:45 | 8:55:00 | Устранено |
| 7 | ул. Мичурина д. 31\1 кв 30 (9эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь смесителя | Износ материала | 21.08.2023 8:30 | 21.08.2023 9:00 | 0:30:00 | Устранено |
| 8 | ул. Вальченко д. 105, 107 (10-16эт) | Лежак ГВС в подвале | Свищ на трубопроводе | Коррозия металла в связи износом | 21.08.2023 9:22 | 21.08.2023 11:22 | 2:00:00 | Устранено |
| 9 | пер. Промышленный д 2 кв 6 (2-эт.) | Стояк ГВС в квартире | Течь американки | Не плотное соединение | 22.08.2023 9:20 | 22.08.2023 9:40 | 0:22:00 | Устранено |
| 10 | ул. Победы 21а | ЦТП №20 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение ГУП ВиВ | 22.08.2023 13:00 | 22.08.2023 19:00 | 6:00:00 | Устранено |
| 11 | ул. Титова д. 42 кв 3 (3-эт.) | Стояк ГВС в квартире (кухня) | Течь гибкий шланга | Износ материала | 23.08.2023 3:15 | 23.08.2023 3:25 | 0:10:00 | Устранено |
| 12 | ул. Победы д.34 кв. 55 (5-эт) | Стояк ГВС в квартире (кухня) | Течь гибкий шланга (авар.вент. пропускает) | Износ материала | 23.08.2023 5:35 | 23.08.2023 5:50 | 0:15:00 | Закрыли стояк по ГВС |
| 13 | ул. Победы 21а | ЦТП №20 | Остановка котельного оборудования | Аварийное отключение ГУП ВиВ | 23.08.2023 10:30 | 23.08.2023 13:00 | 2:30:00 | Устранено |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------|-----------|
| 14 | ул. Вершигора д.91 кв 77 | Стояк ГВС в квартире | Капает полотенцесушителя | Коррозия металла в связи износом | 24.08.2023 11:05 | 24.08.2023 15:30 | 4:25:00 | Устранено |
| | Рыбницкий район | | | | | | | |
| | Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | |
| | г. Дубоссары и Дубоссарский район | | | | | | | |
| | г. Дубоссары | | | | | | | |
| | Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | |
| | Дубоссарский район | | | | | | | |
| | Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | |
| | г. Каменка и Каменский район | | | | | | | |
| | г. Каменка | | | | | | | |
| | Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | |
| | Каменский район | | | | | | | |
| | Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было | | | | | | | |