

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 22.09.2023 по 29.09.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул.Гвардейская 11 а - 5 эт.	замена ВВП			7.09.23 г 9.45			Отключено ГВС
2	ЦТП – «21-э»: ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5эт., ЦТП – «27-э»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10эт.	замена магистрального трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	22.09.23 г 5.00	22.09.23 г 17.05	12:05	Включено ГВС
3	пгт. Новотираспольский пер.Молодежный 1,	замена трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	21.09.23 г 10.15	22.09.23 г 14.30	28:15:00	Включено ГВС
4	ул. Зелинского, 30	порыв трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	22.09.23 г 12.50	22.09.23 г 15.00	2:10	Включено ГВС
5	ул. 25Октября, 108	порыв трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	23.09.23 г 8.20	23.09.23 г 14.30	6:10	Включено ГВС
6	ЦТП-41 ц: ул. 9 Января 61, 61А, 63, 63А, 63Б – все 9эт.	замена магистрального трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	23.09.23 г 9.20	23.09.23 г 14.40	5:20	Включено ГВС
7	ЦТП – «2-ц»: ул. Шевченко 81/2 – 5эт, 81/3 -5эт., 81/4 – 4эт., 81/9 -4эт. (1 кв.), 81/12 -3эт., 81/13 -3эт., 81/14 -5эт., ул. Суворова 35-5эт., пер. Чкалова 46 -5эт.	замена магистрального трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	23.09.23 г 9.30	23.09.23 г 14.35	5:05	Включено ГВС
8	ул. Шутова, 3	замена магистрального трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	23.09.23 г 10.45	27.09.23 г.15.20	52:35:00	Включено ГВС
9	ЦТП – «21-э»:ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт., ЦТП – «27-э»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10 эт.	замена магистрального трубопровода		длительная эксплуатация, износ 100%	23.09.23 г 5.30	23.09.23 г 18.45	12:15	Включено ГВС
10	ул.9 Января 198, кв.2 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	22.09.2023г. 17.10	27.09.2023г. 08.00	86:50	устранено
11	ЦТП – «27-э»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10эт.	ремонт ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	25.09.23 г 8.20	25.09.23 г 8.50	0:30	Включено ГВС
12	ЦТП – «26-ц»: ул. К.Маркса 129, 131, 133 – все 10эт, 147 – 9эт, 149 – 5эт., ул.Манойлова 50 – 9эт, 52 – 3эт.ул. К.Либкнехта 292 – 9эт.	ремонт ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	25.09.23 г 8.30	25.09.23 г 9.25	0:55	Включено ГВС
13	ЦТП – «12-ок»: ул. Юности 20, 27, 29, 31, ул. Краснодарская 38, 40, 42, 44, 46, 48.-все 5эт., ул. Комсомольская 18., ул.Юности 31 а –оба 10эт	замена запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	25.09.23 г 9.45	25.09.23 г 14.35	4:50	Включено ГВС
14	пер. Мельничный 25	течь стояка		длительная эксплуатация, износ 100%	25.09.23 г 13.10	25.09.23 г 15.30	2:20	Включено ГВС

15	ул.Старого 130 кв.11 з/д (5 эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	26.09.2023г. 09.00	26.09.2023г. 13.00	4:00	устранено
16	Текстильщиков, 32, 34, 38, 26, 28, 30, Одесская, 141	ремонт распределительной сети ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	26.09.23 г 8.20	26.09.23 г 16.15	7:55	Включено ГВС
17	Гвардейская, 116	замена трубы ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	26.09.23 г 8.50	26.09.23 г 11.20	2:30	Включено ГВС
18	ЦТП – «38-ц»: ул. 1Мая 11 – 9эт., 38 – 10эт, 40 – 10эт, 42.-10эт., ул. Горького 10 -2эт, 12 -1эт, 16 -2эт, 22 -10эт. ул. Котовского 1 – 9эт.	замена водовода, ГУП ВиВ		длительная эксплуатация, износ 100%	26.09.23 г 12.30	27.09.23 г 9.30	21:00	Включено ГВС
19	ул.Краснодонская , 31	заявка			27.09.23 г 9.25	27.09.23 г 11.10	1:45	Включено ГВС
20	ул.К.Маркса 120 кв.132 (9эт.)	заявка			27.09.23 г 9.40	27.09.23 г 16.20	6:40	Включено ГВС
21	ул. Мира 3 кв.31 з/п-д.(10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	27.09.2023г. 09.20	27.09.2023г. 12.20	3:00	устранено
22	ул. 1Мая 33, кв.62 (4эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 9.10	28.09.2023г. 17.15	8:05	Устранено
23	ул. Каховская 19, кв.63 (5эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 09.30	28.09.2023г. 10.20	0:50	Устранено
24	ул. Манойлова 18, кв.61 (10эт.) з/д.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 10.10	28.09.2023г. 14.50	4:40	Устранено
25	ул. Горького 37, кв.61 (9эт.) з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 12.30	28.09.2023г. 16.00	3:30	Устранено
26	ул. Шевченко 81/14, кв.3 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 15.30			Не устранено
27	ул. Гвардейская 19, кв.46 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 19.10			Не устранено
28	Котельная №23, РГИВОВ	отключение эл. Энергии			28.09.23 г. 9.00	28.09.23 г. 15.00	6:00	Включено ГВС
г. Днестровск								
1	ул. Строителей 48	адресная программа			25.09.23 г 10.15	25.09.23 г 16.20	6:05	Включено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Сукля, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		
2	с.Сукля, Котельная №27	рем работы РЭС			25.09.23 г 8.00	25.09.23 г 17.00	11:00	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								

1	Котельная №1	порыв водовода, ГУП ВиВ			24.09.23 г 11.30	24.09.23 г 14.30	3:00	Включено ГВС
2	ул.Ленина, 9	течь в квартире			24.09.23 г 16.40	24.09.23 г 20.15	3:35	Включено ГВС
3	Котельная №1	порыв водовода			25.09.23 г 10.00	25.09.23 г 11.40	1:40	Включено ГВС
4	Григориополь, ул. Мира, 1	замена трубы ГВС в подвале		длительная эксплуатация, износ 100%	28.09.23 г.9.15	28.09.23 г. 12.00	2:45	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вершигоры, д.91 кв.48 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на стояке, в перекрытии (металлопласт)	Износ материала	21.09.2023 10:45	21.09.2023 11:10	0:25:00	Закрыт стояк ГВС по ванне. Устранять будут жильцы своими силами.
2	ул.Маяковского, 41 МУПК Школа-интернат	Лежак ГВС в прачечной	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	21.09.2023 14:05	21.09.2023 14:30	0:25:00	Перекрыли ГВС на прачечную. Ремонтные работы на 25.09.23г.
3	ул.Вершигоры, д.123 кв.129 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ материала	24.09.2023 8:10	24.09.2023 8:20	0:10:00	Устранено
4	ул.Кирова, д.80 кв.135 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	24.09.2023 11:32	24.09.2023 11:42	0:10:00	Устранено
5	ул.Вальченко,45 "а" ЦТП № 43	Магистральный трубопровод (транзит)	Свищ на трубопроводе Д- 270	Коррозия металла в связи износом	25.08.2023 9:00	25.08.2023 17:15	8:15:00	Устранено
6	ул.Вальченко,д.5,кв.34 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	25.09.2023 10:20	25.09.2023 13:30	3:10:00	Устранено
7	ул.Вершигоры,д.105,кв.13 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	26.09.2023 3:03	26.09.2023 3:17	0:14:00	Устранено
8	ул.Кирова 110, кв.64 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	26.09.2023 18:35	26.09.2023 19:15	0:40:00	Прекращена подача ГВС по стояку. Рем.раб. на 27.09.23г.
9	ул. Кирова 110, кв.64 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь канализации	Износ материала	26.09.2023 18:35	27.09.2023 14:25	19:50:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.Воронково, ул.Советская, 27/1	ЛГК №19	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	25.09.2023 6:20	25.09.2023 7:40	1:20:00	Котельное оборудование в работе
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								