

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 25.08.2023 по 01.09.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	Котельная № 20: роддом	Подготовка к ОЗП			21.08.23 г 8.30	31.08.23 г		Отключено ГВС
2	Котельная №14: пер.Западный 19/6, 19/5-9эт. оба	Подготовка к ОЗП			21.08.23 г 9.20	31.08.23 г		Отключено ГВС
3	ЦТП-27 Ц: ул. Котовского 29 -14эт. ул. Луначарского 28 – 14эт, 30 – 9эт, 31 – 10эт, 32- 9эт, 34 -9 эт., ул. 25 Октября 73 - 9эт, ул. К.Маркса 93 – 7эт.	Свищ на трубопроводе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.08.23 г 8.30	25.08.23 г 10.15	1:45	Включено ГВС
4	ЦТП-1 ОК: ул. Комсомольская 4, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 12, 14 - все 5эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.08.23 г 9.30	25.08.23 г 20.25	11:55	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
5	ЦТП-20 Ц: ул. Свердлова 86, ул. Восстания 93, 95 - все 5эт., Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	25.08.23 г 14.10	26.08.23 г 14.05	23:55	Включено ГВС
6	Котельная №22 ул.Свердлова 80	аварийное отключение эл.энергии			28.08.23 г 5.10	28.08.23 г 5.45	0:35	Включено ГВС
7	ул. Краснодарская 36/21 кв.5 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	25.08.2023г. 16.45	25.08.2023г. 21.30	4:45	Устранено
8	ЦТП-7 К: ул. Калинина 77- 5эт., ул. Строителей 72- 5эт., ул. Чехова 2- 5эт.	замена запорной арматуры в ЦТП		длительная эксплуатация, износ 100%	28.08.23 г 10.40	28.08.23 г 13.50	3:10	Включено ГВС
9	Котельная №32 ул. 25 Октября, 65 ВГ-1 блок №4	сбой подпиточного контура			27.08.23 г 2.30	27.08.23 г 3.30	1:00	Включено ГВС
10	котельная "Лавсар" ул. 1 Мая, 44Б	мигание эл.энергии			28.08.23 г 18.50	28.08.23 г 19.45	0:55	Включено ГВС
11	ул. Космонавтов 65, кв.73 з/д (9эт.)	заявка ГУП "ВиВ"			28.08.23 г 14.15	28.08.23 г 18.25	4:10	Включено ГВС
12	ул. Чехова 2, кв.23 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.08.2023г. 8:35	28.08.2023г. 13:50	5:15	Устранено
13	ул. Ларионова 41, кв.66 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.08.2023г. 8:50	28.08.2023г. 11:55	3:05	Устранено
14	ул. Советская 114, кв 7 з/3ст (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.08.2023г. 11:55	28.08.2023г. 13:45	1:55	Устранено
15	ул 28 Июня 123, кв.41 з/ст (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.08.2023г. 9:50	28.08.2023г. 16:40	6:50	Устранено
16	ЦТП - 27 3: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10эт.	ремонт ВВП		длительная эксплуатация, износ 100%	29.08.23 г 9.00	29.08.23 г 15.15	6:15	Включено ГВС
17	ЦТП - 20 Ок: ул. Краснодарская 64, 64/1, 66, 70, 72, 76, 84 - все 9эт., ул. Краснодарская 80, 82 - все 10эт.	ремонт трубопровода ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	29.08.23 г 8.50	29.08.23 г. 16.00	7:10	Включено ГВС

18	РКБ	ревизия запорной арматуры		длительная эксплуатация, износ 100%	29.08.23 г. 9:20	29.08.23 г. 15:30	6:10	Включено ГВС
19	ЦТП - 6 Ок: ул. Каховская 1, 3, 9/2, 9/3 - все 5эт., ул. Каховская 5, 9/1 - все 4эт., ул. Юности 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2, 12/3 - все 5эт.	ремонт ВВП			29.08.23 г 7.40	29.08.23 г. 10:45	3:05	Включено ГВС
20	ул. 1 Мая 31, кв.13 з/д (3 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.08.2023г. 09.00	29.08.2023г. 13.45	4:45	Устранено
21	ул. Юности 48, кв.11 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.08.2023г. 09.00	29.08.2023г. 15.30	6:30	Устранено
22	ул. Ларионова 51, кв. 119 з/под-д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.08.2023г. 09.00	29.08.2023г. 13.45	4:45	Устранено
23	ул. Юности 18/1, кв.76 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	29.08.2023г. 09.00	29.08.2023г. 15.30	6:30	Устранено
24	ул. Чкалова 46, з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.08.2023г. 10.00	29.08.2023г. 15.00	5:00	Устранено
25	ул. Краснодарская 72 кв.37 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.2023г. 08.40	30.08.2023г. 11.20	2:40	Устранено
26	ул. Юности 36 кв.35 (9эт.)	заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.2023г. 09.00	30.08.2023г. 15.20	6:20	Устранено
27	ул. Ларионова 37 кв.55 (9эт.)	заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.2023г. 09.00	30.08.2023г. 14.00	5:00	Устранено
28	ул. Чапаева 142а кв.27 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.2023г.10.00	30.08.2023г. 15.50	5:50	Устранено
29	ул. Юности 39 кв.30 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.2023г. 11.20	30.08.2023г. 15.40	4:20	Устранено
30	ул. Текстильщики 26, 28, 30 (9эт.)	замена вентиля	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.2023г. 11.20	30.08.2023г. 16.00	4:40	Устранено
31	ул. Гвардейская 48 з/д (5эт.)	порыв в подвале	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.2023г. 20.45	31.08.2023г. 11:00	14:15	Устранено
32	ул.Юности 58/4, 60/1, 60/2, 60/3,60/4	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	30.08.23 г 8.30	30.08.23 г 16.15	7:45	Включено ГВС
33	ЦТП - 1/2, 3, 6 - С: ул. Федыко 4; 6; 8; 10; 12; 14 - 5эт. Все, пер. Раевского 2; 4 - 2эт. все., ул. Федыко 18, 20, 22, 26, 28 - 5эт., ул. Федыко 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9эт. все.	рем. Работы ГУП "ВиВ"		длительная эксплуатация, износ 100%	30.08.23 г 9.00	30.08.23 г 13.30	4:30	Включено ГВС

34	ул.Космонавтов, 65	рем.работы на стояке			30.08.23 г 11.10	30.08.23 г 13.30	2:20	Включено ГВС
35	ЦТП - 93: ул. К.Либкнехта 160 - 10эт., 176, 180 - 5эт., ул. К.Маркса 1 - 1эт., 3, 5, 5А, 7, 9 - 5эт., 10 - 2эт., ул. Христофорова 9, 14 - 2эт., ул. Энгельса 15 - 5эт.	рем. Работы ГУП "ВиВ"			30.08.23 г 9.00	30.08.23 г 13.30	4:30	Включено ГВС
36	ЦТП – «27-э»: ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10эт.	обслуживание насосов ГУП "ВиВ"			30.08.23 г 11.15	30.08.23 г 13.25	2:10	Включено ГВС
37	ЦТП – «19-ок»: ул. Юности 42, 44, 46, 48, 58/4, 60/1, 60/2, 60/3 - все 9 эт., ул. Юности 50, 60/4 - все 10эт.	порыв трубопровода			30.08.23 г 16.40	30.08.23 г 18.50	2:10	Включено ГВС
38	ул. Текстильщиков 26 кв.43 з/д (5эт.)	замена вентиля	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.08.23 г 15.00	30.08.23 г 16.00	1:00	Устранено
39	ул. Крупская 1 кв.18 з/д (9эт.)	заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.08.2023г. 9:00	31.08.2023г. 11:00	2:00	Устранено
40	ул. Одесская 94 кв 66 1/2/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	31.08.2023г. 9:30	31.08.2023г. 10:00	0:30	Устранено
41	ул. Гвардейская 48	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	30.08.23 г 20.40	31.08.23 г 11.00	14:40	Включено ГВС
42	ЦТП - 20 Ц: ул. Свердлова 86, ул. Восстания 93, 95 - все 5эт., Республиканская стоматологическая поликлиника, Гинекологическо-акушерский центр.	замена трубопровода			31.08.23 г 8.15	31.08.23 г 18.00	9:45	Включено ГВС
43	ул. Краснодарская 64, 64/1, 66	ремонт трубопровода ГВС		длительная эксплуатация, износ 100%	31.08.23 г 8.40	31.08.23 г 18.45	10:05	Включено ГВС
44	ул. Текстильщиков 26	заявка			31.08.23 г 8.40	31.08.23 г 11.00	2:20	Включено ГВС
45	пер.Чкалова 49, 51, 53	ремонт трубопровода ГВС			31.08.23 г 8.55	31.08.23 г 15.30	6:35	Включено ГВС
46	ЦТП – «1/2 -с»: ул. Федько 4; 6; 8; 10; 12; 14 - 5 эт. Все, пер. Раевского 2; 4 - 2 эт. все.	ремонт трубопровода ХВС			31.08.23 г 9.25	31.08.23 г 11.30	2:05	Включено ГВС
47	ул.Текстильщиков 24/4	заявка			31.08.23 г 9.30	31.08.23 г 16.00	5:30	Включено ГВС
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Сукляя, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		
2	с. Сукляя, Котельная №27 ул.Кирова 38 А	аварийное отключение эл.энергии			27.08.23 г 13.40	27.08.23 г 18.30	4:50	Включено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул. К.Маркса 180, 182, ул.Чкалова 2, ул.Ленина 13	Замена магистрального трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	22.08.23 г 13.15	07.09.23 г		Отключено ГВС
2	Котельная №1	ремонтные работы ГУП "ВиВ"			28.08.23 г 10.20	28.08.23 г 12.55	2:35	Включено ГВС

3	ул. Шевченко 1,9, Ул.К.Маркса 172, 174,176, 178 ул.Кирова 2, ул.Байдукова 3, ул. Ленина 9, 11	порыв магистрального трубопровода	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	31.08.23 г 19:00			Отключено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Мичурина, д.17 кв 38 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	25.08.2023 12:20	25.08.2023 15:00	2:40:00	Устранено
2	ул. Кирова, д.86 кв 21 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи износом	26.08.2023 10:00	26.08.2023 10:30	0:30:00	Устранено
3	ул.Вальченко д. 21 кв 159 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Лопнул гофрированный шланг	Износ материала	26.08.2023 19:20	26.08.2023 20:00	0:40:00	Устранено
4	ул. Юбилейная, д.42 кв 37 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь вентиля по резьбе	Износ материала	28.08.2023 10:20	28.08.2023 11:30	1:10:00	Устранено
5	пер. Промышленный, д.2 кв 6 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи износом	28.08.2023 10:40	28.08.2023 12:00	1:20:00	Устранено
6	ул. Мичурина, д.35 Б (5-эт.)	Внутридомовая сеть ГВС в подвале	Замена запорной арматуры на стояках ГВС	Износ материала	29.08.2023 9:00	29.08.2023 11:15	2:15:00	Устранено
7	ул. Титова 42 кв 13 (3-эт)	Стояк ГВС в подъезде	Течь вентиля	Износ материала	29.08.2023 14:30	29.08.2023 15:00	0:30:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Дзержинского 23 "подвал"	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	30.08.2023 10:00	30.08.2023 11:40	1:40:00	Устранено
2	пер.3.Космодемьянской и Космонавтов от котельной №1 "АТП"	Порыв магистрального трубопровода	Свищ на трубопроводе	Коррозия метелла,в связи с износом	31.08.2023 10:15	01.09.2023 4:00	17:45:00	Возобновлена подача ГВС на дома ул.Фрунзе 48,50,50/1, ул.Космонавтов 42, ул.Ленина 193,197,195,199
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								