

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 11.08.2023 по 18.08.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул. Манойлова 18 кв.51 з/д (10эт.)	Стояк ГВС в кв.51	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.08.2023г. 20.30	11.08.2023г. 11:50	15:20	Устранено
2	ул. 9 Января 196 кв.12 з/д (10эт.)	Полотенцесушитель в кв.18	сквозная коррозия металла Вив	длительная эксплуатация 100% износ	11.08.2023г. 14:15	11.08.2023г. 16:00	1:45	Устранено
3	ул. К.Цеткин 1/2 кв.82 (9эт.)	Канализация в кв.82	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	11.08.2023г. 21:45	12.08.2023г. 15.45	18:00	Устранено
4	ул. Советская 114 кв.15 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.08.2023 14.40			Не устранено
5	Котельная № 28, №29 -ул.25 Октября 69	Подготовка к ОЗП			7.08.2023 10.30	18.08.23 г 16.00		Отключено ГВС
6	ЦТП-3/4 ОК: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5эт., ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5эт., ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.23 8.40	11.08.23 10.05	1:25	Включено ГВС
7	ЦТП-37 Ц: ул. Шевченко 81Г – 3эт., 83/1 -10эт., ул. К.Цеткин 1/1 – 13эт.	Свищ на водопроводе перед подогревателем ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.23 8.20	11.08.23 11.35	3:15	Включено ГВС
8	ул. Шутова 3, база МГУП "ТТЭ"	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	10.08.23 15.00	11.08.23 10.30	19:30	Включено ГВС
9	ЦТП-13 ОК: ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9эт.				11.08.23 10.05	11.08.23 10.50	0:45	Включено ГВС
10	ул. Каховская 21- 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.23 11.45	11.08.23 13.30	1:45	Включено ГВС
11	ЦТП-34 Ц: ул. К.Либкнехта 377, ул. Советская 114, ул. Манойлова 37, ул. Котовского 38 – все 9эт.	Свищ на водопроводе перед подогревателем ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.23 13.45	11.08.23 15.20	1:35	Включено ГВС
12	ЦТП-3 Ц: ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2эт., ул. К.Либкнехта 294 -2эт., 379 -5эт., ул. Советская 124 -5эт., 135 – 3эт., ул. Манойлова 54 -5эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	11.08.23 15.25	11.08.23 15.30	0:05	Включено ГВС
13	ул. К.Либкнехта 377 кв.141 (9эт.)	По заявке кв.141	сквозная коррозия металла Вив	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2023г. 08.50	14.08.2023г. 09.50	1:00	Устранено
14	ул. Ленина 9 кв.65 (9эт.)	По заявке кв.65	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2023г. 08.50	14.08.2023г.10.50	2:00	Устранено
15	ул. К.Маркса 120 кв.26 (9эт.)	По заявке кв.26	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.23 9.10	14.08.2023г. 14.30	5:20	Устранено

16	ул. К.Маркса 120 кв.26 з/п-д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.08.2023г. 14.30	14.08.2023г. 15.00	0:30	Устранено
17	ЦТП-4 ОК: ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5эт.	Ремонтные работы в ЦТП			14.08.23 8.25	14.08.23 11.30	3:05	Включено ГВС
18	ЦТП-3 Ц: ул. Ленина 25, 27, 29, 31, 33 –все 2эт., ул. К.Либкнехта 294 -2эт, 379 -5эт., ул. Советская 124 -5эт., 135 – 3эт., ул. Манойлова 54 -5эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.08.23 13.15	14.08.23 14.30	1:15	Включено ГВС
19	ЦТП-11 Ц: ул. Свердлова 92, 94, 96, ул. Восстания 103, 105 – все 5эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.08.23 13.35	14.08.23 14.35	1:00	Включено ГВС
20	ул.25 Октября 111-2 эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	14.08.23 16.20	15.08.23 г 18.30	1 день 2:10	Включено ГВС, на балансе ГУП"ВиВ"
21	Котельная № 31: ул.25 Октября 69	Срабатывание автоматики безопасности			15.08.23 г 3.05	15.08.23 г 4.15	1:10	Включено ГВС
22	ул. Одесская 145а кв.18 з/ст (10эт.)	По заявке кв.18	сквозная коррозия металла Вив	длительная эксплуатация 100% износ	15.08.2023г. 9:10	15.08.2023г. 11:30	2:20	Устранено
23	ул. Комсомольская 4/2 з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	15.08.2023г. 9:10	15.08.2023г.10:30	1:20	Устранено
24	ул. Краснодарская 36/5 кв.78 з/ст (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.08.2023г. 9:40	15.08.2023г. 11:30	1:50	Устранено
25	пер. Западный 19/7 кв.58 з/д (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	15.08.2023г. 9:00	15.08.2023г. 12:00	3:00	Устранено
26	ЦТП-30 3, 31 3: п. Н-Тираспольский, ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5эт., 5, 7 - 2эт., 8, 9, 10,11 - 1эт., ул. Советская 2, 4,6 - 2эт., 15 - 4эт., 19 - 3эт., ул. Совхозная 77, 79А - 1эт., ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1эт., пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1эт., пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1эт., 7 - 6эт., 9 - 5эт., ул. Советская 21 - 5эт., поссовет, медпункт.	Распределительный трубопровод			15.08.23 8.20	15.08.23 18.30	10:10	Включено ГВС
27	ЦТП-3 ОК: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5эт., ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5эт.	Ремонт подогревателя ГВС			15.08.23 8.20	15.08.23 15.15	6:55	Включено ГВС
28	ул. Каховская 19 - 5эт., 21- 5эт., 23 - 2эт., 25 - 3эт., 27 - 5эт., ул. Краснодарская 34, 36 - все 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	15.08.23 9.00	15.08.23 11.30	2:30	Включено ГВС
29	ЦТП-4 К: ул. Зелинского 1А, 1В, 1Г, 3, 3/2, 3А - 5эт. все, Суворовское военное училище	Замена запорной арматуры			15.08.23 10.15	15.08.23 11.10	0:55	Включено ГВС
30	Котельная ул.1 Мая 44Б: ул.1Мая 34,36-12эт., 44-5,7, 10эт, 46-13эт.	Замена водопровода и запорной арматуры			15.08.23 9.00	16.08.23г. 16:00	7:00	Отключено ГВС
31	Котельная № 2	Отключение эл.энергии			15.08.23 15.00	15.08.23 15.15	0:15	Включено ГВС

32	ул. Юности 37 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла Вив	длительная эксплуатация 100% износ	16.08.2023г. 9.00	16.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
33	ул. Шевченко 83/1 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	16.08.2023г. 09.00	16.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
34	ул. К.Цеткин 1/1 з/д (13эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.08.2023г. 09.00	16.08.2023г. 11.00	2:00	Устранено
35	ул. Космонавтов 4/2 з/д (9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.08.2023г. 09.00	16.08.2023г. 12.00	3:00	Устранено
36	ул. Зелинского 3а з/д (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.08.2023г. 09.00	16.08.2023г. 16.30	7:30	Устранено
37	пер. Западный 19/1 з/д (10эт)	Течь полотенцесушителя	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.08.2023г. 11.30	16.08.2023г. 15.30	4:00	Устранено
38	пер. Западный 19/1 кв.102 з/3ст. (10эт)	Стояки ГВС в кв.102	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	16.08.2023г. 19.30	17.08.2023г. 15.00	19:30	Устранено
39	Котельная ул.1 Мая 44Б: ул.1Мая 34, 36-12 эт., 44-5, 7, 10эт, 46-13эт.	Замена водопровода и запорной арматуры			15.08.23 9.00	16.08.23 г 15.50	1 день 6:50	Включено ГВС
40	ЦТП-27 3, 21 3: ул. Гвардейская 19, 21, 23, 25, 27, 29 - 5 эт., ул. 28 Июня 115, 121, 123, 125 - 10эт.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.23 8.30	16.08.23 г 19.00	10:30	Включено ГВС
41	пр.Монтажников 5 -2 эт.	Переключение			16.08.23 г 13.30	16.08.23 г 15.30	2:00	Включено ГВС
42	ЦТП-1 К: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.23 г 18.00	16.08.23 г 19.00	1:00	Включено ГВС
43	Октябрьский микрорайон	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.23 г 20.30	17.08.23 г 9.50	11:50	Включено ГВС, на балансе ГУП"ВиВ"
44	Котельная №11: пр. Магистральный 14 -9эт.	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.23 г 22.00	17.08.23 г 11.00	13:00	Включено ГВС, на балансе ГУП"ВиВ"
45	Котельная № 23 : РГИВОВ	Водопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.23 г 22.20	17.08.23 г 10.15	11:55	Включено ГВС, на балансе ГУП"ВиВ"
46	ул.Кутузова 189 кв.39 з/под-д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла Вив	длительная эксплуатация 100% износ	17.08.2023г. 09.00	17.08.2023г. 14.00	5:00	Устранено
47	ул.Гвардейская 27 кв.62 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла ВиВ	длительная эксплуатация 100% износ	17.08.2023г. 09.00	17.08.2023г. 14.00	5:00	Устранено
48	ул. Одесская 80/5 кв.52 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.08.2023г. 12.00	17.08.2023г. 14.00	2:00	Устранено

49	ул. Одесская 80/5 кв.52 з/ст (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.08.2023г. 14.00			Не устранено
50	ул. Краснодонская 34/6 кв.10 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	17.08.2023г. 12.10	17.08.2023г. 15.25	3:15	Устранено
51	ЦТП-1 К: ул. Украинская 6 - 5эт., 8 -5эт., ул. Х.Ботева 22-5эт, 24- 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	17.08.23 г 8.10	17.08.23 г 10.40	2:30	Включено ГВС
52	ул. Одесская 80Б, 84/1, 86/1 - 16эт.все	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	16.08.23 г 20.30	17.08.23 г 21.10	1 день 0:40	Включено ГВС
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Сукляя, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.К.Маркса 176, 178, ул.Ленина 9, 11	Замена запорной арматуры			14.08.23 9.30	14.08.23 13.10	3:40	Включено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Юбилейная, д.39"а" кв.15	Стояк ГВС в квартире	Свищ на полотенцесушителе	Коррозия металла в связи с износом	12.08.2023 10:00	12.08.2023 10:15	0:15:00	Установили хомут. Ремонтные работы на 14.08.23г.
2	ул. Гвардейская, д.2 (5эт.)	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2023 9:40	14.08.2023 13:30	3:50:00	Устранено
3	ул. Победы, д.18, кв.103 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2023 10:00	14.08.2023 11:35	1:35:00	Устранено
4	ул. Юбилейная, д.39 а, кв.15 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	14.08.2023 13:05	14.08.2023 14:20	1:15:00	Устранено
5	ул. Победы, д. 28 кв.50	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	16.08.2023 11:25	16.08.2023 11:35	0:10:00	Устранено
6	ул. Кирова 124 кв 59 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи износом	17.08.2023 8:49	17.08.2023 13:59	5:10:00	Устранено
7	ул. Вершигоры 123 кв.22	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	18.08.2023 6:25	18.08.2023 6:35	0:10:00	Устранено
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								

1	ул. Куйбышева, 19 от кот. № 6 (Швейная ф-ка)	Магистральный трубопровод	Свищ на трубопроводе Ду219	Коррозия металла в связи износом	11.08.2023 9:00	11.08.2023 15:00	6:00:00	Устранено
2	ул. Ломоносова, д.55 кв.48	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	11.08.2023 15:45	11.08.2023 17:15	1:30:00	Устранено
3	ул. Ленина, д. 93 кв.34	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	15.08.2023 10:10	15.08.2023 14:00	3:50:00	Устранено
4	ул. Ломоносова, д. 45 кв.27	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	15.08.2023 12:10	15.08.2023 13:30	1:20:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								