

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 08.09.2023 по 15.09.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул. Краснодарская 36/19кв.62 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.09.2023г. 9:30	08.09.2023г. 11:00	1:30	устранено
2	ул. Котовского 36 (5эт), 34 (5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	09.09.2023г. 08.30	09.09.2023г. 11.00	2:30	устранено
3	ул. Гвардейская 11 а	замена ВВП			7.09.23 г 9.45			Отключено ГВС
4	ул. К.Либкнехта 96	порыв водовода			8.09.23 г 4.30	8.09.23 г 15.20	10:50	Включено ГВС
5	ул. Котовского 34, 36	заявка			9.09.23 г 8.45	9.09.23 г 11.00	2:15	Включено ГВС
6	ЦТП – «9-з»: ул. К.Либкнехта 160 - 10эт., 176, 180 - 5эт., ул. К.Маркса 1 - 1эт., 3, 5, 5А, 7, 9 - 5эт., 10 - 2эт., ул. Христофорова 9, 14 - 2эт., ул. Энгельса 15 - 5эт.	порыв распределительной тепловойсети			9.09.23 г 17.00	9.09.23 г 23.30	6:30	Включено ГВС
7	ул. 1 Мая 50, кв. 3 (з/д) (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.09.2023г. 9:00	11.09.2023г. 9:10	0:10	Устранено
8	ул. Манойлова 36, кв. 82 (з/ст) (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.09.2023г. 9:00	11.09.2023г. 19.00	10:00	Устранено
9	ул. Горького 22, кв.31 (з/д)	заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	11.09.2023г. 9:50	11.09.2023г. 16:00	6:10	Устранено
10	ЦТП – «7-к»: ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ЦТП – «8-к»:ул. Строителей 52 - 9эт. ЦТП – «9-к»:ул. Калинина 71 - 9эт, 53,75- 5эт ул. Строителей 70- 5эт,74- 9эт ЦТП – «10-к»:ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	замена магистрального трубопровода			10.09.23 г 23.00	11.09.23 г 19.40	20:40	Включено ГВС
11	ЦТП – «10-ц» ПГУ: ул. 25 Октября 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 111 – 2 эт. ул. Мира 24.	ремонт запорной арматуры			11.09.23 г 13.10	11.09.23 г 18.00	4:50	Включено ГВС
12	ЦТП – «10-ц» ПГУ: ул. 25 Октября 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 111 – 2 эт., ул. Мира 24.	ремонт запорной арматуры			12.09.23 г 8.25	12.09.23 г 9.35	4:50:00	Включено ГВС
13	ЦТП – «3-ок»: ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт., ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт.	ремонт ВВП			12.09.23 г 8.40	12.09.23 г 9.40	1:00:00	Включено ГВС
14	ул.Каховская , 20	ремонт ВВП			12.09.23 г 8.45	12.09.23 г 11.15	2:30:00	Включено ГВС

15	ул. Краснодонская 49/3 кв.28 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.09.2023г. 9:00	12.09.2023г. 10:40	1:40:00	Включено ГВС
16	ул. К. Цеткин 1/1 кв.14 з/д (13эт.)	трубопровод ГВС, заявка	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.09.2023г. 9:30	12.09.2023г. 10:15	0:45:00	Включено ГВС
17	ул.Юности 8/1, 8/2, 8/3, 10/2,10/3,10/4,10, 12/1,12/2,12/3 - все 5эт.	замена трубопровода ГВС			13.09.23 г 8.50	13.09.23 г 18.15	9:25	Включено ГВС
18	ул.Федько 12а з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.09.2023г. 09.00	13.09.2023г. 13.00	4:00	Включено ГВС
19	ул.К.Цеткин 1/2 з/д(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.09.2023г. 09.00	13.09.2023г. 15.30	6:30	Включено ГВС
20	пер.Западный 19/1 кв.23 з/ст(10эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	13.09.2023г. 10.00	13.09.2023г. 12.00	2:00	Включено ГВС
21	ЦТП – «30-э»: п. Н-Тираспольский ул. Ленина 1, 2, 3, 4 - 5 эт., 5, 7 - 2 эт.,8, 9, 10,11 - 1 эт. ул. Советская 2, 4,6 - 2 эт.,15 - 4 эт.,19 - 3 эт. ул. Совхозная 77, 79А - 1 эт.. ул. Строителей 3, 4,5, 6, 7, 8 - 1 эт.. пер. Негруцы 34, 38, 40/1, 40/2, 42, 54 - 1 эт.. пер. Молодежный 1, 3, 5 - 1 эт., 7 - 6 эт.,9 - 5 эт.	порыв трубопровода ГВС			14.09.23 г 14.40	14.09.23 г 15.20	0:40	Включено ГВС
22	ЦТП – «7-к»: ул. Калинина 77- 5эт. ул. Строителей 72- 5эт. ул. Чехова 2- 5эт. ЦТП – «10-к»: ул. Калинина 62А, 62Б- 9эт, 62 64, 66- 5эт. ул. Сакриера 57Б - 5эт.	порыв водопровода			14.09.23 г 17.45			Отключено ГВС
23	ЦТП – «5-к»: ул. Дзержинского 102.- 5эт ул. Жуковского 11, 13- 5эт все. ул. Зелинского 15 - 9эт, 23- 5эт.	порыв магистрального трубопровода			14.09.23 г 18.20			Отключено ГВС
24	ул.Федько 34 кв.92 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.09.2023г. 09.00	14.09.2023г. 09.20	0:20	устранено
25	ул. К. Либкнехта 96 кв.75 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.09.2023г. 10.00	14.09.2023г. 14.30	4:30	устранено
26	ул. Мира 3 з/д (10 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.09.2023г. 09.00	14.09.2023г. 11.40	2:40	устранено
27	ул. Юности 58/4 кв.69 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	14.09.2023г. 09.20	14.09.2023г. 13.50	4:30	устранено
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
с. Сукля								
1	Котельная № 18 :ул.Фрунзе 28,30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		Отключено ГВС

г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	Котельная №1	порыв водовода		8.09.23 г 8.45	8.09.23 г 17.30	8:45	Включено ГВС	
2	ул.Дзержинского 10	адресная программа		12.09.23 г 10.00	15.09.2023		Отключено ГВС	
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Вальченко д.75 кв 1 (9-эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла,в связи с износом	06.09.2023 12:10	08.09.2023 9:00	44:50:00	Устранено
2	ул. Гвардейская д. 96 Спорт. клуб "Доблесть"	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла,в связи с износом	07.09.2023 17:45	08.09.2023 10:00	16:15:00	Устранено
3	ул. Вальченко д.7 подвал (15-эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла,в связи с износом	08.09.2023 8:45	08.09.2023 13:30	4:45:00	Устранено
4	ул. Вальченко д.103 кв. 136 (9-эт.)	Разводка ГВС в квартире	Течь вентиля ГВС	Износ прокладки	08.09.2023 11:00	08.09.2023 11:30	0:30:00	Устранено
5	ул. Вальченко д.21 подвал (9-эт)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла,в связи с износом	08.09.2023 14:20	08.09.2023 16:20	2:00:00	Устранено
6	1 пер.О.Кошевого д.2"а" кв. 21 (5-эт.)	Разводка ГВС в квартире	Течь сгона	Износ материала	09.09.2023 9:50	09.09.2023 10:50	1:00:00	Устранено
7	ул.Юбилейная д.43 кв 48 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на стояке (металлопласт)	Износ материала	10.09.2023 1:07	10.09.2023 1:14	0:07:00	Закрыт стояк ГВС. Устранять будут жильцы своими силами.
8	ул. Вершигоры д.113 кв. 38 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на стояке (металлопласт)	Износ материала	10.09.2023 10:30	10.09.2023 10:45	0:15:00	Закрыт стояк ГВС по ванне. Устранять будут жильцы своими силами.
9	ул. Мичурина д. 15 кв 11 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь смесителя	Износ прокладки	10.09.2023 16:30	10.09.2023 16:45	0:15:00	Устранено
10	ул. Юбилейная д.43 кв 48 (5эт)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на стояке (металлопласт)	Износ материала	10.09.2023 1:07	11.09.2023 14:32	37:25:00	Устранено
11	ул. Вершигоры д.113 кв. 38 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Свищ на стояке (металлопласт)	Износ материала	10.09.2023 10:30	11.09.2023 15:10	28:40:00	Устранено
12	ул. Победы д.18 "Интерэкономсервис"	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.09.2023 8:05	11.09.2023 15:00	6:55:00	Устранено
13	ул. Пугачева д. 23	Магистральная сеть Труба ДУ 400	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	11.09.2023 8:30	11.09.2023 14:35	6:05:00	Возобновлена подача ГВС
14	ул. Гвардейская д.30 кв 87 (5эт)	Стояк ГВС в квартире	Лопнул гибкий шланг на кухне	Износ материалла	11.09.2023 20:03	11.09.2023 20:18	0:15:00	Устранено
15	ул. Вальченко д. 45а	ЦТП №43	Течь задвижки	Износ материала	12.09.2023 8:32	12.09.2023 10:07	1:35:00	Возобновлена подача ГВС
16	ул. Кирова д. 80а	ЦТП №23	Течь сальника насоса ГВС	Износ материала	12.09.2023 8:33	12.09.2023 9:43	1:10:00	Возобновлена подача ГВС
17	ул. Ленинградская д. 137 (3-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.09.2023 8:46	12.09.2023 9:51	1:05:00	Устранено
18	ул. Вершигоры д. 95 (9-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.09.2023 14:24	12.09.2023 19:04	4:40:00	Устранено
19	ул.Вальченко д.75 кв. 92(9-эт.)	Разводка ГВС в квартире	Течь вентиля ГВС	Износ материала	13.09.2023 10:30	13.09.2023 11:30	1:00:00	Устранено
20	ул.Вальченко д.21 кв. 207 (9-эт.)	Разводка ГВС в квартире	Течь вентиля ГВС	Износ материала	14.09.2023 15:25	14.09.2023 16:00	0:35:00	Устранено

21	ул.Гвардейская д.20 кв. 54 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	15.09.2023 3:10	15.09.2023 3:20	0:10:00	Перекрыли стояк ГВС. Ремонтные работы на 15.09.23г.
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул. Первомайская 9	Порыв магистрального трубопровода (подача), ДУ.219	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	08.09.2023 17:00	09.09.2023 0:35	7:35:00	Возобновлена подача ГВС
2	ул.Октябрьская д. 58 кв.55	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.09.2023 10:30	12.09.2023 12:15	1:45:00	Устранено
3	ул.Первомайская , 9	Порыв магистрального трубопровода (обратка),ДУ.219	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	13.09.2023 8:25	13.09.2023 17:00	8:35:00	Возобновлена подача ГВС
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								