

**Краткая информация об отключениях и авариях в сетях и на оборудовании ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"**

согласно поручения (письмо МЭР №01-26/26 от 12.01.23г.)

**06.10.23г. на 08-00 -13.10.23г. на 08-00**

| Филиалы ООО "Тираспольтрансгаз Приднестровье"   | Дата/время происшествия        | Адрес                                      | Характер и причины повреждения   | Вид поврежденного оборудования     | Срок устранения/продолжительность | Количество отключенных абонентов | Социальнозначимые объекты | Время устранения | Примечание   |
|---|--------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| "Тирасполь-газ"   | Аварии и инциденты отсутствуют |  |  |                                    |                                   |                                  |                           |                  |  |
| "Бендеры-газ"   | Аварии и инциденты отсутствуют |  |  |                                    |                                   |                                  |                           |                  |  |
| "Слободзея-газ"   | 06.10.23г.<br>15:09            | с.Карагаш,<br>ул.40 лет Октября, 3         | В результате спиливания дерева был механически поврежден подводящий газопровод низкого давления Ду20 с деформацией аврийного крана и выходом газа. | газопровод н/д Ду20, аврийный кран | 06.10.23г./2ч                     | -                                | -                         | 17:00            | Установлен кран с заглушкой и опечатан                   |
|   | 11.10.23г.<br>12:50            | г.Слободзея,<br>ул.Котовского, 173         | В результате спиливания дерева был механически поврежден газопровод низкого давления Ду25.   | газопровод н/д Ду25                | -                                 | -                                | -                         | -                | Работы по ремонту переданы в службу эксплуатации         |
| "Дубоссары-газ"   | Аварии и инциденты отсутствуют |  |  |                                    |                                   |                                  |                           |                  |  |
| "Рыбница-газ"   | 10.10.23г.<br>18:45            | с.Красненькое,<br>ул.Нагорная и ул.Садовая | Прекращение подачи газа от ШРП №2 установленной по ул Нагорная и ШРП №3 установленной по ул Садовая. Причина прекращения,сработали ПЗК ШРП.        | -                                  | 11.10.23г./10ч.                   | 369                              | 3                         | 18:05            | 16 абонентов будут подключены по мере поступления заявок |
| <i>Диспетчерское подразделение ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" тел. 3-82-05</i> |                                |  |  |                                    |                                   |                                  |                           |                  |  |