

**Сводная информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 06.10.2023 по 13.10.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	ул.Гвардейская 11 а - 5 эт.	замена ВВП			7.09.23 г 9.45	6.10.23 г 10.30	29 дней	Включено ГВС
2	ЦТП-22 3:ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт..	Ремонтные работы на подкачивающих насосах			6.10.23 г 9.00	6.10.23 г 11.45	2:45	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
3	ЦТП-9 Ц,4 Ц :ул. К.Маркса 146 – 5 эт., 151/153 – 4 эт, 165 – 5 эт, 167 – 5 эт., 169 – 5 эт. ул. К.Либкнехта 296 – 3 эт., 300 – 9 эт., 304– 9 эт, 308– 9 эт. ул. Ленина 19– 5 эт, 28– 5 эт, 34– 2 эт. ДС №25 ул. Р.Люксембург 74/1. ул. К.Маркса 148, 150, 152,ул. Р.Люксембург 75, 77 - все 5 эт.ул. Котовского 34, 36 ,ул. 25 Октября 85 – все 5 эт ул. Манойлова 23 -2 эт, 25- 5 эт., 27 -5 эт.	Водовод			6.10.23 г 11.25	6.10.23 г 19.00	7:35	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
4	ул.К.Либкнехта 176 -5 эт.	Стояк ГВС в кв.65	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.10.23 г 12.05	6.10.23 г 14.10	2:05	Включено ГВС
5	ЦТП-2 ОК :ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры в ЦТП			6.10.23 г 13.50	6.10.23 г 16.00	2:10	Включено ГВС
6	Котельная № 23 : РГИВОВ	Водовод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.10.23 г 14.20	6.10.23 г 23.50	9:30	Включено ГВС,работы проводило ГУП"ВиВ"
7	ул.Юности 48, кв.25 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.10.2023г. 20.40	07.10.2023г. 13.30	16:50	Устранено
8	ул.Юности 48, кв.25 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	07.10.2023г. 13.30	08.10.2023г. 13.00	23:30	Включено ГВС
9	ул.К.Либкнехта 96- 9 эт.	Полотенцесушитель в кв.60	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.10.23 г 21.20	8.10.23 г 11.30	14:10	Включено ГВС
10	пер.Набережный 1, кв.87(8эт.)з/ст.	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	06.10.2023г. 15.50			Не устранено
11	ЦТП-2 ОК :ул. Юности 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21, 23 - все 5 эт.	Ремонтные работы			9.10.23 г 8.30	16.00 9.10.23	7ч. 30мин.	Включено ГВС
12	ул.Краснодонская 34/6,34/4,34/2 -все 9 эт.	Ремонтные работы			9.10.23 г 8.40	15.40 9.10.23	7ч. 00мин.	Включено ГВС
13	ул.Гвардейская 23 - 5 эт.	По заявке кв.43			9.10.23 г 9.00	9.10.23 г 13.00	4ч. 00мин	Включено ГВС
14	ул.Юности 47,49 9 эт.оба	Проверка подогревателя ГВС на пробитые трубки			9.10.23 г 14.10	15.40 9.10.23	1ч. 30 мин.	Включено ГВС

15	ЦТП-7 ОК :ул. Каховская 9/1-5 эт., 15/3 - 4 эт., 19 - 5 эт., 21-5 эт., 23 - 2 эт., 25 - 3 эт., 27 - 5 эт., ул. Краснодонская 31, 33, - все 4 эт., 34, 36 - все 5 эт.	Проверка подогревателя ГВС на пробитые трубки				9.10.23 г 14.40	16.00 9.10.23	1ч. 20мин.	Включено ГВС
16	п.Западный 17/4 кв.13 (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.10.2023г. 16.20	09.10.2023г. 19.40	3:20	устранено
17	ул.К.Либкнехта 76 кв.28 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	09.10.2023г. 18.30	10.10.2023г. 12:10	16:40	устранено
18	СВПЧ -1, общежитие ул.Гвардейская 15	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	9.10.23 г 11.00	10.10.23 г 16.10	1 день 5:10	Включено ГВС
19	ЦТП-1 К :ул. Украинская 6 - 5эт., 8 - - 5эт. ул. Х.Ботева 22- 5эт, 24- 5эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.23 г 8.30	10.10.23 г 16.10	7:40	Включено ГВС
20	ЦТП-3/4 ОК :ул. Одесская 80, 80/4, 80/5, 80/6, 82, 82/4, 82/5, 82/6, 84, 84/4 - все 5 эт. ул. Комсомольская 2/1, 2/2, 2/3 - все 5 эт. ул. Одесская 70, 72, 74, 76, 76/2, 78, 78/4, 78/5, 80/7 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.23 г 8.35	10.10.23 г 11.00	2:25	Включено ГВС
21	ул.К.Либкнехта 137 а -5 эт.ул.Дружбы 120 -2 эт.	Переопключение водовода				10.10.23 г 9.50	10.10.23 г 10.10	0:20	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
22	ЦТП-7 ОК :ул. Каховская 9/1-5 эт., 15/3 - 4 эт., 19 - 5 эт., 21-5 эт., 23 - 2 эт., 25 - 3 эт., 27 - 5 эт., ул. Краснодонская 31, 33, - все 4 эт., 34, 36 - все 5 эт.	Замена запорной арматуры	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.23 г 9.00	10.10.23 г 11.00	2:00	Включено ГВС
23	ул.Юности 47 -9 эт.	Течь подогревателя ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.23 г 9.30	10.10.23 г 12.00	2:30	Включено ГВС
24	ул.Луначарского 30 -9 эт.	По заявке абонента кв.51	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.23 г 9.30	10.10.23 г 10.40	1:10	Включено ГВС
25	ул.Манойлова 27 -5 эт.	Ремонтные работы	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.23 г 9.50	10.10.23 г 10.40	0:50	Включено ГВС
26	ул.К.Либкнехта 137 а.- 5 эт.ул.Дружбы 120 -2 эт.	Ремонт водовода				10.10.23 г 15.15	10.10.23 г 17.30	2:15	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
27	ЦТП-22 З :ул. Гвардейская 46, 48, 50,52 - 5 эт.,42, 42А, 44 - 9 эт.,	Ремонт водовода				10.10.23 г 15.15	10.10.23 г 17.30	2:15	Включено ГВС, работы проводило ГУП"ВиВ"
28	ул. Юности 53 кв.61 з/ст. (10эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.2023г. 9:00	10.10.2023г. 11:10	2:10	устранено
29	ул. Луначарского 30 кв.51 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.2023г. 9:30	10.10.2023г. 10:40	1:10	устранено
30	ул. Манойлова 27 "Артрум" з/д (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ 100%	10.10.2023г. 9:50	10.10.2023г. 10:40	0:50	устранено

31	ул. Краснодарская 40А кв.12 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2023г. 9:15	10.10.2023г. 10:00	0:45	устранено
32	ул. Комсомольская 5 кв.94 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	10.10.2023г. 15:40	10.10.2023г. 17:40	2:00	устранено
33	ЦТП-11 ОК :ул. Комсомольская 1, 5 - все 5 эт. ул. Краснодарская 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 51/3, 53/1, 53/2 - все 5 эт. ул. Одесская 90, 90А, 92- все 5 эт., 94 - 9 эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.10.23 г 9.40	11.10.23 г 10.40	1:00	Включено ГВС
34	ул.9 Января 61 з/Зстояка(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.10.2023г. 09.00	11.10.2023г. 16.00	7:00	устранено
35	ул.К.Либкнехта 379 кв.60 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.10.2023г. 11.00	11.10.2023г. 15.30	4:30	устранено
36	ул.1 Мая 56 з/д(9эт)	замена запорной арматуры		адресная программа			11.10.2023г. 09.00	11.10.2023г. 15.00	6:00	устранено
37	ЦТП-43 ОК :ул. Текстильщиков 16, 18, 20, 22, 24, 38, 40А - все 5 эт.ул. Текстильщиков 6 - 9 эт. ул. Текстильщиков 8, 10, 12, 14 - все 5 эт. ул. Комарова 5, 9, 7, 15, 17 - все 5 эт.	Замена подогревателя ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.23 г 8.20	12.10.23 г 16.00	7:40	Включено ГВС
38	ул.Дружбы 120 -2 эт.,ул.К.Либкнехта 137 а-5 эт.	замена запорной арматуры	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.23 г 8.30	12.10.23 г 14.00	5:30	Включено ГВС
39	пгт.Новотираспольский ул.Советская 19 -3 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.23 г 8.35	12.10.23 г 15.40	7:05	Включено ГВС
40	ул.Чехова 2 кв.5 з/д. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.2023г. 09.40	12.10.2023г. 15.40	6:00	устранено
41	ул. Калинина 62А кв. 87 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	11.10.2023г. 20:30	12.10.23 г 16.00	19:30	Включено ГВС
42	ул.Краснодонская 46 кв.16	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.2023г. 09.00	12.10.2023г. 16.20	7:20	устранено
43	ул.К.Либкнехта 300 кв.10 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.2023г. 09.00	12.10.2023г. 13.00	4:00	устранено
44	ул.Каховская 5 кв.13 з/д (4 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.2023г. 09.00	12.10.2023г. 14.00	5:00	устранено
45	ул.25 Октября 72 кв.54 з/д (6 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная металла	коррозия	длительная эксплуатация износ	100%	12.10.2023г. 09.00	12.10.2023г. 14.30	5:30	устранено

46	ул. Палецкого 28 кв.402 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	12.10.2023г. 09.00	12.10.2023г. 14.15	5:15	устранено
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Суклея, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		Отключено ГВС
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.К.Маркса 180,182,ул.Чкалова 2,ул.Ленина 13	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.10.23 г 15.40			Отключено ГВС
2	ул.Байдукова 3	Магистральный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	10.10.23 г 15.40	11.10.23 г 8.45	16:05	Включено ГВС
3	Котельная № 1, пер. Мира,126	Водовод			11.10.23 г 10.00	11.10.23 г 16.00	6:00	Включено ГВС,работы проводит ГУП"ВиВ"
4								
5								
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Севастопольская, д.28а, кв.36 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв.36	Причина повреждения неизвестна	05.10.2023 12:40	06.10.2023 12:00	23:20:00	Устранено
2	ул.Вершигоры, д.123, кв.72 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	06.10.2023 23:38	06.10.2023 23:53	0:15:00	Устранено
3	ул. Юбилейная, д.71, кв.6 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя (полипропилен)	Износ материала	07.10.2023 11:00	07.10.2023 12:50	1:50:00	Устранено
4	ул.Б.Главана, д.15, кв.7 (3-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки перед вентилем (металлопласт)	Износ материала	07.10.2023 21:12	08.10.2023 15:12	18:00:00	Устранено
5	ул. Юбилейная, д.9, кв.60 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв.64	Причина повреждения неизвестна	08.10.2023 15:05	08.10.2023 16:40	1:35:00	Прекращена подача ГВС на дом.Рем.раб. будут производиться по факту предоставления доступа к стояка.
6	ул.Юбилейная,д.39, кв.60 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь бачка унитаза из кв.68	Износ материала	08.10.2023 15:05	09.10.2023 10:35	19:30:00	Устранено
7	ул.Вальченко,45/а	ЦТП №43	Остановка технологического оборудования	Износ запорной арматуры	09.10.2023 10:10	09.10.2023 13:25	3:15:00	Возобновлена подача ГВС

8	ул.Вальченко,д.45, кв.58 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	09.10.2023 16:30	09.10.2023 20:20	3:50:00	Устранено
9	ул. Вальченко,д. 91 кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь сгона	Износ материала	11.10.2023 10:10	11.10.2023 11:10	1:00:00	Устранено
10	ул.Вальченко,д.95 (9-эт.)	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.10.2023 8:47	12.10.2023 10:02	1:15:00	Устранено
11	ул.Вальченко,д.51 (18-эт.)	Стояк ГВС в подвале	Течь запорной арматуры	Износ материала	12.10.2023 10:49	12.10.2023 12:54	2:05:00	Устранено
12	ул.Мичурина,д.39,кв.47 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь запорной арматуры на разводке	Износ материала	12.10.2023 12:36	12.10.2023 13:26	0:50:00	Устранено
13	ул.Вальченко,д.49 (9-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.10.2023 13:32	12.10.2023 15:22	1:50:00	Устранено
14	ул.Вальченко,д.35 (9-эт.)	Лежак ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	12.10.2023 13:44	12.10.2023 17:14	3:30:00	Устранено
15								
16								
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	Кот.№ 3 "Геологов"	Остановка котельного оборудования	Прорыв внутриквартальных сетей ГВС (подземка)	Коррозия металла в связи с износом	07.10.2023 14:55	09.10.2023 15:35	48:40:00	Устранено
2	ул.Ленина,д. 97 кв.56	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	09.10.2023 13:00	09.10.2023 15:00	2:00:00	Устранено
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								