

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 29.09.2023 по 06.10.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
г.Тирасполь								
1	ул. Шевченко 81/14, кв.3 з/ст. (5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 15.30	29.09.2023г. 16.00	23:30	Устранено
2	ул. Гвардейская 19, кв.46 з/ст.(5эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	28.09.2023г. 19.10	29.09.2023г. 13.00	17:50	Устранено
3	пер. Чкалова 54 кв.42 з/ст	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	29.09.2023г. 19.00	30.09.2023г. 18.30	23:30	Устранено
4	К. Либкнехта 205 кв.58 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	30.09.2023г. 12.40	30.09.2023г. 12.50	0:10	Устранено
5	ул.Гвардейская 11 а - 5 эт.	замена ВВП			7.09.23 г 9.45			Отключено ГВС
6	ул. Зелинского, 30	перепайка ГВС			29.09.23 г. 9:30	29.09.23 г. 13:40	4:10	Отключено ГВС
7	ЦТП-6 С: ул. Федько 10А, 10Б, 12А, 18А, 18Б, 20А, 28А, 32, 34, 36 - 9эт. все.	Распределительный трубопровод	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.10.23 г 8.00	3.10.23 г 21.30	13:30	Включено ГВС
8	пер. Раевского 1, 3 - 2эт. оба, 5, 7 - 4эт.оба	Переопключение трубопровода ГВС			3.10.23 г 8.00	3.10.23 г 14.05	6:05	Включено ГВС
9	ул. Краснодонская 56 -9эт.	Ремонтные работы			3.10.23 г 8.50	3.10.23 г 10.50	2:00	Включено ГВС
10	ул. Манойлова 54 -5эт.	Замена запорной арматуры			3.10.23 г 9.00	3.10.23 г 10.00	1:00	Включено ГВС
11	ул.К.Либкнехта 379 -5эт.	Ремонтные работы			3.10.23 г 9.00	3.10.23 г 13.45	4:45	Включено ГВС
12	ул. Свердлова 76 -9эт.	По заявке кв.19			3.10.23 г 9.00	3.10.23 г 12.30	3:30	Включено ГВС
13	ЦТП-34 Ц: ул. К.Либкнехта 377, ул. Советская 114, ул. Манойлова 37, ул. Котовского 38 – все 9эт.	Ремонт подогревателя ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.10.23 г 13.15	3.10.23 г 15.05	1:55	Включено ГВС
14	ул.Краснодонская 52, 56 - 9 эт. Оба	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.10.23 г 9.00	4.10.23 г 10.30	1:30	Включено ГВС
15	ЦТП-4 С: ул. Федько 13, 15 ,17 - 5эт., пер. Раевского 10 - 5эт., ул. Правды 2 - 5эт, 4 - 4эт, 6- 5эт., ул. К.Либкнехта 132 - 3эт, 134, 136- 4эт, 137А - 5эт, 138, 140, 142- 4эт, 144А- 2эт, 146 - 4эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.10.23 г 0.45	5.10.23 г 7.30	6:45	Включено ГВС
16	ул. Космонавтов 4/1 кв.1 з/д (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.10.2023г. 09.00	04.10.2023г. 10.00	1:00	устранено
17	ул. Текстильщиков 40а кв.101 з/ст. (9эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	04.10.2023г. 13.00	05.10.2023г. 11.00	22:00	устранено

18	ул.Федько 13,15,17 -5 эт.все	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.10.23 г 0.45	5.10.23 г 9.00	8:15	Включено ГВС
19	ЦТП-5 ОК: ул.Краснодонская 39 - 5 эт., 37 - 4 эт., 35 - 4 эт., ДС № 28(корпус № 2) ул. Юности 14/1, 14/2, 18/1, 18/2 - все 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			5.10.23 г 8.50	5.10.23 г 20.45	11:55	Включено ГВС
20	ул.Каховская 4 -4 эт.	По заявке кв.76			5.10.23 г 8.50	5.10.23 г 10.00	1:10	Включено ГВС
21	ул.К.Либкнехта 132 - 3 эт.	Стояк ГВС в кв.19	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	5.10.23 г 10.10	5.10.23 г 11.30	1:20	Включено ГВС
г. Днестровск								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Слободзейский район								
1	с. Сукляя, Котельная № 18, ул. Фрунзе 28, 30	Реконструкция котельной			3.07.23 г 8.00	До начала ОЗП		
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	Котельная №1	порыв водовода			2.10.23г. 10:00	2.10.23г. 14:05	4:05	Отключено ГВС
2	К. Маркса, 180,182 Чкалова, 2 Ленина, 13 Байдукова, 3	порыв ПС Ду 219 мм между ТК-5/1 и 5/2	износ трубопровода		2.10.23г. 15:00			Отключено ГВС
Григориопольский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул. Победы 34, кв.31 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь контрольного крана	Износ материала	30.09.2023 10:33	30.09.2023 11:03	0:30:00	Устранено
2	ул.Вершигоры 127/2, кв.100 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	01.10.2023 15:53	01.10.2023 16:08	0:15:00	Устранено
3	ул. Маяковская 43	котельная № 1	Свищ на трубопроводе ДУ 300 мм	Коррозия металла в связи с износом	02.10.2023 8:45	02.10.2023 14:20	5:35:00	Устранено
4	ул. Вершигоры д.127/1 кв 5 (9эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь металлопласта	Износ материала	02.10.2023 13:36	02.10.2023 16:21	2:45:00	Устранено
5	ул. Мичурина д.31/2 кв 9 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	02.10.2023 14:01	02.10.2023 15:21	1:20:00	Устранено
6	ул. Победы д.23 кв 36 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Износ материала	02.10.2023 15:30	02.10.2023 15:50	0:20:00	Устранено
7	ул. Вальченко д.51 кв 77 (16эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Износ материала	03.10.2023 9:35	03.10.2023 13:00	3:25:00	Устранено
8	ул. Вальченко д.103 кв 54 (10эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	03.10.2023 10:25	03.10.2023 13:55	3:30:00	Устранено
9	ЦТП № 15 ул. Бородинская 3"а"	Прорыв внутриквартирных сетей по Х/В	Остановка технологического оборудования	Аварийное отключение ХВС ГУП"ВиВ"	03.10.2023 11:00	03.10.2023 14:00	3:00:00	Возобновлена подача ГВС

10	ул. Ленина д.1 кв 121 (9эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы до аварийного вентиля	Износ материала	03.10.2023 12:30	03.10.2023 13:10	0:40:00	Устранено
11	ул. Степная д.15 кв 24 (5эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	03.10.2023 14:30	03.10.2023 14:50	0:20:00	Устранено
12	ул. Вальченко 51 (9эт.)	Стояк ГВС в подвале	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	04.10.2023 10:53	04.10.2023 11:38	0:45:00	Устранено
13	ул. Мичурина 35 б, кв.54	Стояк ГВС в квартире	Свищ на трубопроводе (металлопласт)	Износ материала	04.10.2023 11:14	04.10.2023 12:54	1:40:00	Устранено
14	ул.Севастопольская, 24д	ЦТП №24	Прекращена подача ХВС	Авария на сетях ГУП "ВиВ"	05.10.2023 9:00	05.10.2023 14:00	5:00:00	Возобновлена подача ГВС
15	ул.Вальченко, д.31, кв.49 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь гибкой разводки	Износ материала	05.10.2023 10:18	05.10.2023 10:33	0:15:00	Устранено
16	ул.Севастопольская, д.28а, кв.36 (5-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь из кв.36	Причина повреждения неизвестна	05.10.2023 12:40	05.10.2023 17:40	5:00:00	Закрыли стояк ГВС
Рыбницкий район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								