

Аварийные отключения потребителей по районам за период с 2 ноя по 9 ноя 2023 г.

| Объект | Присоединение | Время погашения | Время запитки | Продолжительность | Причина погашения | Погашенные соц важные объекты | Район | Населенный пункт | Погашено абонентов |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 04.11.2023 | | | | | | | | | |
| Григориополь | 10В20Ф | 4 ноя 17:15 | 4 ноя 17:24 | 0:09 | Прохождение грозового фронта. | Нет | Григориопольский р-н | Григориополь г. Красная Горка с. | 185 1163 |
| Н-Владимировка | 10В8Ф | 4 ноя 16:57 | 4 ноя 17:02 | 0:05 | Прохождение грозового фронта. | Нет | Григориопольский р-н | Красногорка с. | 2 |
| Спея | 10В8Ф | 4 ноя 17:03 | 4 ноя 17:07 | 0:04 | Прохождение грозового фронта. | Больница с.Спея. | Григориопольский р-н | Спея с. | 812 |
| 05.11.2023 | | | | | | | | | |
| Фрунзе | 10В19Ф | 5 ноя 4:05 | 5 ноя 7:23 | 3:18 | На КЛ-10кВ повреждение концевой муфты, питающей ТП-258 . | Нет | Слободзейский р-н | Владимировка с. Константиновка с. Уютное с. | 487 158 37 |
| 07.11.2023 | | | | | | | | | |
| Малаешты | 10В2Т | 7 ноя 6:31 | 7 ноя 7:32 | 1:01 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго. | с.Малаешты. | Григориопольский р-н | Малаешты с. | 1744 |
| 08.11.2023 | | | | | | | | | |
| Выхватинцы | 10 | 8 ноя 13:52 | - | 1 сут., 0:39 | Повреждение оборудования абонента, РОС. | Нет | Рыбницкий р-н | Выхватинцы с. | 2 |
| Дубоссары | 10В18Ф | 8 ноя 6:49 | 8 ноя 7:30 | 0:41 | Попадание животного в отсек 10 кВ. | Нет | Дубоссарский р-н | Роги с. | 4 |
| 09.11.2023 | | | | | | | | | |
| Б.Центр | 10В1Т1 | 9 ноя 13:53 | 9 ноя 14:22 | 0:29 | Неполадки на оборудовании ГК Днестрэнерго. | Центр матери и ребёнка - | Бендерский р-н | Бендеры г. Гыска с. Протягайловка с. Гыска с. | 11701 198 916 172 |
| Общий итог | | | | | | | | | 17581 |