

**Информация по отключениям МГУП "Тираспольэнерго"
с 03.11.2023 по 10.11.2023**

№	Адрес возникновения повреждения	Вид (марка, тип) поврежденного оборудования	Характер повреждения	Причина повреждения	Дата и время возникновения повреждения (останова)	Срок устранения повреждения (предполагаемый срок устранения, пуска)	Продолжительность	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)	9
	г.Тирасполь							
1	Минсоцзащиты ул.25 Октября 114	Стояк отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 8.50	8.11.23 г 16.00	8 дней 7:10	Включено отопление
2	Дом Советов ул.25 Октября 101	Батарея	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	1.11.23 г 12.00	9.11.23 г 14.00	8 дней 2:00	Включено отопление
3	ул.Мира 50/22-10 эт.,50/33-9 эт.,50/21-2 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 8.10	3.11.23 г 14.00	5:50	Включено ГВС
4	ул.Мира 50/33 -9 эт.,50/21 -2 эт.,50/5-1 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 8.10	3.11.23 г 18.30	10:20	Включено отопление
5	пер.8 Марта 2 А -2 эт.	Кран Маевского	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 8.30	3.11.23 г 10.20	1:50	Включено отопление
6	ул.Краснодонская 66 -2 эл.уз.-9 эт.	Ремонтные работы			3.11.23 г 8.45	3.11.23 г 10.45	2:00	Включено отопление
7	ул.Свердлова 86 -9 эт.	Батарея в кв.33	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 9.20	3.11.23 г 11.40	2:20	Включено отопление
8	ЦТП-13 ОК:ул. Юности 1/2, 1/3, 5, 7, 9, 11 - все 9 эт.	Свищ на подогревателе ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 9.40	3.11.23 г 11.00	1:20	Включено ГВС
9	ул.К.Либкнехта 205/3 -10 эт.	Батарея в кв.33	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 9.40	3.11.23 г 14.00	4:20	Включено отопление
10	ул.Одесская 84 (3 эл.уз.) -5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 13.00	3.11.23 г 18.00	5:00	Включено отопление
11	ул.Зелинского 3А -5 эт.	Кран Маевского в кв.35	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 14.00	3.11.23 г 14.50	0:50	Включено отопление
12	Котельная № 24 СДЮШОР	Мигание эл.энергии			3.11.23 г 14.20	3.11.23 г 15.00	0:40	Включено отопление
13	ул.Каховская 15/1 -5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	3.11.23 г 20.45	4.11.23 г 14.40	16:55	Включено отопление
14	ул.Каховская 15/2 -5 эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.11.23 г 11.00	4.11.23 г 14.40	3:40	Включено отопление
15	ул.Свердлова 15,17,ул.Луначарского 19,21,ул.25 Октября 80,82,84 1 эт.,2эт.	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	4.11.23 г 10.00	4.11.23 г 16.00	6:00	Включено отопление
16	пер.Набережный 1 -10 эт.	Трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	6.11.23 г 8.00	6.11.23 г 13.00	5:00	Включено ГВС

17	ул.Правды 4 -4 эт. з/под-д	Батарея в кв.14	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	7.11.23 г 0.30	7.11.23 г 11.20	10:50	Включено отопление
18	Котельная № 23 :РГИВОВ	Срабатывание автоматики безопасности котла			4.11.23 г 5.35	4.11.23 г 6.20	0:45	Включено отопление
19	Котельная №6 :НИИ	Мигание эл.энергии			4.11.23 г 22.50	4.11.23 г 23.10	0:20	Включено отопление
20	Котельная № 9:техникум информации	Мигание эл.энергии			5.11.23 г 9.00	5.11.23 г 12.00	3:00	Включено отопление
21	пер. 8Марта 2а кв. 8 з/эл. уз. (3эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	3.11.2023г. 8:30	3.11.2023г. 10:20	1:50	Устранено
22	ул. Юности 1 кв.41 з/ст. (18эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	3.11.2023г. 13:20	6.11.2023г. 14.30	73:10	Устранено
23	ул. К. Маркса 146 кв.1 з/ст. (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	5.11.2023г. 14.15	6.11.2023г. 13:00	23:15	устранено
24	ул.1Мая 52 з/э.у. (5эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	6.11.2023г. 11.20	6.11.2023г. 12.30	1:10	Устранено
25	ул.К.Маркса 3,5 - 5 эт.оба	Стояк ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.11.23 г 10.40	8.11.23 г 16.00	5:20	Включено ГВС
26	ЦТП-7 Ц :ул. 25 Октября 92 – 5 эт, 94 – 3 эт, 94А- 1 эт. ул. Свердлова 23А – 1 эт, ул.Котовского 25 – 1 эт, ресторан «Мафия»	Водопровод перед подогревателем ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	8.11.23 г 13.10	8.11.23 г 13.40	0:30	Включено ГВС
27	ЦТП-10 ОК :ул. Юности 25 - 5 эт. ул. Краснодонская 43 - 5 эт.	Ремонтные работы в ЦТП			8.11.23 г 9.00	8.11.23 г 15.20	6:20	Включено ГВС
28	ул.Юности 7 кв.7 з/ст(9эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.11.2023г. 09.00	08.11.2023г. 11.00	2:00	Устранено
29	ул.Одесская 82/4 з/полдома	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.11.2023г. 09.00	08.11.2023г. 11.30	2:30	Устранено
30	ул.Суворова 35 кв.7 з/ст(5эт)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.11.2023г. 09.00	08.11.2023г. 16.00	7:00	Устранено
31	ул.Мира 28 з/д(4эт)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация 100% износ	08.11.2023г. 16.00	08.11.2023г. 18.30	2:30	Устранено
32	ул.К.Цеткин 1/2 - 9 эт.	Переврезка трубопровода отопления			9.11.23 г 8.10	9.11.23 г 15.00	6:50	Включено отопление
33	ул.Мира 50/20 - 9 эт.	Промывка трубопровода ГВС			9.11.23 г 8.30	9.11.23 г 16.00	7:30	Включено ГВС
34	ЦТП-12 Ц :ПГУ	Снят тепловой счётчик в ремонт			9.11.23 г 8.55	9.11.23 г 11.45	2:50	Включено отопление
35	пгт.Новотираспольский :ул.Советская 10 учебный корпус аграрного факультета ПГУ	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.11.23 г 11.35			Отключено отопление

36	ул.25 Октября 33,33а,35,38 -2 эт.все	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.11.23 г 13.20	9.11.23 г 22.00	8:40	Включено отопление
37	ул. Юности 36 кв.46 з/ст. (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 09.00	09.11.2023г. 13.40	4:40	Устранено
38	ул. Горького 37 кв.35 з/д (9 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 09.30	09.11.2023г. 12.00	2:30	Устранено
39	ул. К. Либкнехта 176 кв.40 з/д (5 эт.)	трубопровод ГВС	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 09.00	09.11.2023г. 13.30	4:30	Устранено
40	ул. Одесская 80 2 эл.уз. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 08.30	09.11.2023г. 14.30	6:00	Устранено
41	п. Чкалова 47/5 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 09.00	09.11.2023г. 13.30	4:30	Устранено
42	п. Чкалова 47/6 з/д (9 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 13.30	09.11.2023г. 15.00	1:30	Устранено
43	ул. Правды 14 з/2 ст. (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 10.00	09.11.2023г. 12.30	2:30	Устранено
44	ул. Комарова 9 з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 16.00	09.11.2023г. 22.00	6:00	устранено
45	ул. Зелинского 5а з/д (5 эт.)	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	09.11.2023г. 16.00	09.11.2023г. 18.00	2:00	Устранено
г. Днестровск								
1	ул.Котовского 9	Замена запорной арматуры			8.11.23 г 9.20	8.11.23 г 15.00	5:40	Включено отопление
2	ул.Первомайская 12	Трубопровод ГВС			9.11.23 г 8.10	9.11.23 г 16.10	8:00	Включено ГВС
г. Слободзея и Слободзейский район								
г. Слободзея								
1	Котельная № 9: ЦРБ	Мигание эл.энергии			7.11.23 г 8.35	7.11.23 г 9.30	0:55	Включено отопление
2	ул.Комсомольская 99 д	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	9.11.23 г 8.10	9.11.23 г 15.00	6:50	Включено отопление
с.Сукляя								
1	ул. Фрунзе (Сукляя) 106Б з/эл. ()	трубопровод ЦО	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация износ 100%	3.11.2023г. 9:00	3.11.2023г. 11:15	1:15	Устранено
с.Ближний Хутор								
1	Котельная № 21 :ж.д.ул.Кутузова 45,47	Отключение эл.энергии			3.11.23 г 8.00	3.11.23 г 8.50	0:50	Включено отопление
с.Терновка								
1	Котельная : СОШ,МДОУ	Мигание эл.энергии			7.11.23 г 9.50	7.11.23 г 11.25	1:35	Включено отопление

с.Фрунзе								
1	Котельная	Ремонтные работы РЭС			8.11.23 г 9.20	8.11.23 г 9.50	0:30	Включено отопление
г. Григориополь и Григориопольский район								
г. Григориополь								
1	ул.Шевченко 5	Трубопровод отопления	сквозная коррозия металла	длительная эксплуатация, износ 100%	30.10.23 г 23.30	3.11.23 г 11.15	3 дня 11:45	Включено отопление
2	Котельная № 2 :ЦРБ	Мигание эл.энергии			4.11.23 г 17.20	4.11.23 г 18.00	0:40	Включено отопление
3	Котельная № 1	Ремонтные работы ГУП"ВиВ"			8.11.23 г 9.10	8.11.23 г 15.40	6:30	Включено ГВС
с.Красная Горка								
1	Котельная с.Красная Горка	Мигание эл.энергии			4.11.23 г 17.20	4.11.23 г 18.00	0:40	Включено отопление
г. Рыбница и Рыбницкий район								
г. Рыбница								
1	ул.Кирова,д.105,кв.13 (3-эт.)	Лежак отопления в квартире	Течь лежака под полом	Коррозия металла в связи с износом	31.10.2023 15:00	03.11.2023 17:45	74:45:00	Устранено
2	ул.Грибоедова,26 (Гимназия)	Стояк отопления в группе	Течь стояка отопления	Коррозия металла в связи с износом	03.11.2023 8:16	03.11.2023 8:40	0:24:00	Установлен хомут.
3	пр. Победы,д.18 кв.97	Стояк ГВС в квартире	Течь стояка ГВС	Коррозия металла в связи с износом	03.11.2023 10:15	03.11.2023 14:40	4:25:00	Устранено
4	ул.Вальченко,д.43,кв.79 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	03.11.2023 10:15	03.11.2023 10:40	0:25:00	Устранено
5	ул. Вершигоры, 123а	ЦТП №25	Остановка циркуляционного насоса ГВС	Причина повреждения не известна	04.11.2023 6:10	04.11.2023 7:35	1:25:00	Возобновлена подача ГВС
6	ул. Мичурина, 41,кв.33(5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного вентиля на приборе отопления	Износ материала	04.11.2023 8:35	04.11.2023 8:45	0:10:00	Теплоноситель не перекрывали. Приобретут материал ,позвонят.
7	ул. Мичурина, 25/4,кв.61(9-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля перед прибором отопления	Износ материала	04.11.2023 13:45	04.11.2023 14:55	1:10:00	Устранено
8	ул. Вершигоры, 127/3,кв.161 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Износ материала	04.11.2023 15:20	04.11.2023 15:30	0:10:00	Перекрыли аварийный вентиль. Устранено
9	ул. Ленина, 22,кв.46 (4-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь сгона	Износ материала	04.11.2023 16:45	04.11.2023 17:30	0:45:00	Устранено
10	ул.Вальченко,д.35,кв.73 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	05.11.2023 9:10	05.11.2023 9:39	0:29:00	Устранено
11	ул.Вальченко,д.103,кв.21 (9-эт.)	Стояк отопления	Течь вентиля перед прибором отопления	Износ материала	05.11.2023 13:32	05.11.2023 15:08	1:36:00	Устранено
12	ул. Кирова, 84/1,кв.52(10-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь вентиля перед прибором отопления	Износ материала	06.11.2023 6:35	06.11.2023 15:00	8:25:00	Устранено
13	ул.Кирова,д.80,кв.121 (9-эт.)	Стояк ГВС в квартире	Течь американки	Не плотное соединение	06.11.2023 10:25	06.11.2023 10:50	0:25:00	Устранено
14	ул. Ленина, 12. кв.48 (5-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь аварийного вентиля	Износ материала	07.11.2023 8:07	07.11.2023 8:40	0:33:00	Устранено

15	ул.Мичурина,д.31/3, подвал (9-эт.)	Лежак отопления в подвале	Течь лежака	Коррозия металла в связи с износом	07.11.2023 11:10	07.11.2023 17:20	6:10:00	Устранено
16	пр. Побед,д.18 кв.1	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	07.11.2023 11:23	07.11.2023 11:50	0:27:00	Установлен хомут.
17	ул.Гвардейская, 2 (д/с № 4)	Стояк отопления	Течь регистра	Коррозия металла в связи с износом	07.11.2023 14:00	07.11.2023 14:30	0:30:00	Установлен хомут.
18	ул. Мичурина, 25/1, кв.48 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь в перекрытии	Коррозия металла в связи с износом	02.11.2023 11:50	08.11.2023 11:10	143:20:00	Устранено (перекрывался стояк)
19	ул. Мичурина, 41, кв.33(5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь водоразборного вентиля на приборе отопления	Износ материала	04.11.2023 8:35	04.11.2023 8:45	0:10:00	Теплоноситель не перекрывали. Приобретут материал ,позвонят.
20	ул.Вершигоры,123 "а"	ЦТП № 25	Остановка технологического оборудования	Износ циркуляционного насоса	09.11.2023 9:02	09.11.2023 15:55	6:53:00	Устранено
21	ул.Вальченко,д.89	Внутриквартальная сеть ГВС	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	09.11.2023 9:30	09.11.2023 13:40	4:10:00	Устранено
22	ул.Б.Главана,11	ЦТП № 27	Остановка технологического оборудования	Аварийно прекращена подача ХВС	09.11.2023 10:25	09.11.2023 14:17	3:52:00	Возобновлена подача ГВС
23	ул.Б.Главана,3 "а"	ЦТП № 28	Остановка технологического оборудования	Аварийно прекращена подача ХВС	09.11.2023 10:25	09.11.2023 14:17	3:52:00	Возобновлена подача ГВС
24	ул.Вальченко,д.55,кв.60 (9-эт)	Стояк ГВС в квартире	Течь разводки	Коррозия металла в связи с износом	09.11.2023 12:55	09.11.2023 13:08	0:13:00	Устранено
25	ул.Гвардейская,д.2 "а",кв.63	Стояк ГВС в квартире	Течь полотенцесушителя	Коррозия металла в связи с износом	09.11.2023 14:45	09.11.2023 15:12	0:27:00	Установили хомут
26	ул.Юбилейная,д.71,кв.29	Стояк ГВС в квартире	Течь резьбы перед аварийным краном	Коррозия металла в связи с износом	09.11.2023 14:45	09.11.2023 15:25	0:40:00	Устранено
Рыбницкий район								
1	с.М.Молокиш,ул.Советская,36 а: МОУ "М.Молокишская русская основная общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 15; МОУ "М.Молокишский детский сад" по ул. Матросова, 1	ЛГК №6	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	07.11.2023 20:00	07.11.2023 20:45	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
2	с. Станиславка, ул. Школьная, 1а: МОУ "Ленинская русская общеобразовательная школа-д/с" по ул. Школьной, 1	ЛГК №21	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.11.2023 14:00	08.11.2023 14:45	0:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
3	с. Мокра, ул. Октябрьской революции, 27а/1: МОУ "Мокрянская русская средняя общеобразовательная школа-детский сад " по ул. Окт. Революции, 27	ЛГК №20	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.11.2023 14:00	08.11.2023 15:45	1:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
4	с.Зозуляны,ул.Пионерская,2/1:МОУ "Зозулянская молдавская основная общеобразовательная школа-детский сад" по ул. Мира, 31	ЛГК №24	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.11.2023 14:00	08.11.2023 15:30	1:30:00	Возобновлена подача тепловой энергии
5	с.Попенки,ул.Школьная,26/1 :МОУ "Попенская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Школьной, 27	ЛГК №25	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	08.11.2023 14:00	08.11.2023 15:55	1:55:00	Возобновлена подача тепловой энергии

6	с.Воронково,ул.Мира,88/1: МОУ "Воронковская русская средняя общеобразовательная школа" по ул. Мира, 88	ЛГК № 18	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	09.11.2023 8:30	09.11.2023 9:41	1:11:00	Возобновлена подача тепловой энергии
7	с.Ульма, ул. Ленина,20/1 :МОУ "Ульманская русская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Донцова" по ул. Ленина, 9; МОУ "Ульманский д/с" по ул. Ленина, 20	ЛГК № 15	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	09.11.2023 8:30	09.11.2023 11:15	2:45:00	Возобновлена подача тепловой энергии
8	с. Попенки, ул. Ленина, 36/1: ГОУ "Попенская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" по ул. Ленина, 36	ЛГК № 26	Остановка котельного оборудования	Аварийное отключение электроэнергии	09.11.2023 8:40	09.11.2023 9:01	0:21:00	Возобновлена подача тепловой энергии
9	г.Рыбница,ул.Первомайская 43а:МОУ "Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №4" по ул. Первомайской, 43	ЛГК № 4	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.11.2023 9:15	09.11.2023 14:05	4:50:00	Возобновлена подача тепловой энергии
10	с. Ержово, ул.Колхозная,14: МОУ "Ержовский детский сад комбинированного типа" по ул. Колхозной, 14	ЛГК № 37	Остановка котельного оборудования	Плановое отключение электроэнергии	09.11.2023 9:15	09.11.2023 14:37	5:22:00	Возобновлена подача тепловой энергии
г. Дубоссары и Дубоссарский район								
г. Дубоссары								
1	ул.Ленина,д.245 кв.101 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Характер повреждения не известен	Причина повреждения не известна	02.11.2023 13:35	03.11.2023 15:20	25:45:00	Устранено
2	пер.Энергетиков -Матросова от кот.№6 "Швейная фабрика"	Внутрикварт.порыв(подача.обратка),труба ДУ.76	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	03.11.2023 14:00	03.11.2023 15:30	1:30:00	Устранено
3	ул.Ломоносова,д.55 кв.59 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь крана маевского на приборе отопления	Износ материала	07.11.2023 19:15			Закрыт дом по отоплению 07.11.2023 в 19:35:00. Ремонтные работы 8.11.23г.
4	ул. Пушкина 5	Труба ЦО на вводе в дом	Течь	Коррозия металла в связи с износом	07.11.2023 19:53			Перекрыто три дома частный сектор, 8 квартир 07.11.2023 в 19:55:00. Ремонтные работы 8.11.23г.
5	ул.Ломоносова,д.55 кв.59 (5-эт.)	Стояк отопления в квартире	Течь крана маевского на приборе отопления	Износ материала	07.11.2023 19:15	08.11.2023 11:00	15:45:00	Устранено (перекрывался дом)
6	ул. Пушкина 5	Труба ЦО на вводе в дом	Свищ на трубопроводе	Коррозия металла в связи с износом	07.11.2023 19:53	08.11.2023 15:30	19:37:00	Устранено (перекрывались три частных дома)
Дубоссарский район								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
г. Каменка и Каменский район								
г. Каменка								
Аварий на сетях теплоснабжения, нарушений технологического процесса и повреждений инженерного оборудования не было								
Каменский район								
1	с.Слобода-Рашково,ул.Школьная,11а : МОУ "Слобода-Рашковская ОСШ"	ЛГК № 17	Остановка котельного оборудования	Падение давления сетевой воды	09.11.2023 8:39	09.11.2023 9:46	1:07:00	Возобновлена подача тепловой энергии